

平成 28 年 11 月 15 日

水道水中の放射性物質モニタリングの結果について(平成 28 年 11 月 14 日)

【概況】

平成 28 年 11 月 14 日に、県内の水道水（盛岡市新庄浄水場系、一関市脇田郷浄水場系、奥州市見分森受水系、平泉町平泉浄水場系）を測定した結果、水道水から放射性セシウムは検出されませんでした。

水道水(盛岡市、一関市、奥州市、平泉町)の測定結果

市町名	放射性セシウム（目標値：10 Bq/kg）
盛岡市	不検出（＜0.275 Cs-134） （＜0.285 Cs-137）
一関市	不検出（＜0.259 Cs-134） （＜0.269 Cs-137）
奥州市	不検出（＜0.265 Cs-134） （＜0.300 Cs-137）
平泉町	不検出（＜0.290 Cs-134） （＜0.284 Cs-137）