

番号	施設名	棟名	所在地	建築年	構造	階数		延べ床面積	耐震性能			担当部局	備考
						地上	地下		概要	Is値等	ランク		
1	県庁舎	知事局棟・渡り廊下	盛岡市	昭和40年	SRC	12	1	32,161	× 診断済み(要改修)	0.298※・0.405	B	総務部管財課	※GIS値 知事局棟・渡り廊下棟
2	県庁舎	議会棟	盛岡市	昭和40年	RC+SRC	3	1	5,479	× 診断済み(要改修)	0.098	C	総務部管財課	議会棟
3	盛岡地区合同庁舎	本館	盛岡市	昭和44年	SRC	8	1	14,867	○ 改修済み	0.76	A	総務部管財課	
4	盛岡地区合同庁舎	別館	盛岡市	昭和44年	RC	3	0	1,136	○ 診断済み(改修不要)	0.86	A	総務部管財課	
5	奥州地区合同庁舎		奥州市	昭和42年	RC	3	0	3,010	○ 改修済み	0.75	A	総務部管財課	
6	奥州地区合同庁舎分庁舎		奥州市	昭和55年	RC	3	1	2,078	○ 診断済み(改修不要)	0.97	A	総務部管財課	
7	奥州地区合同庁舎江刺分庁舎	旧館	奥州市	昭和39年	RC	4	0	1,565	○ 改修済み	0.76・0.83	A	総務部管財課	旧1・旧2
8	奥州地区合同庁舎江刺分庁舎	新館	奥州市	昭和55年	RC	3	0	1,054	○ 改修済み	0.79	A	総務部管財課	
9	花巻地区合同庁舎		花巻市	昭和39年	RC	3	0	2,719	○ 改修済み	0.63・0.65	A	総務部管財課	A棟・B棟
10	北上地区合同庁舎		北上市	昭和41年	RC	3	0	2,423	○ 改修済み	0.80	A	総務部管財課	S45年増築
11	遠野地区合同庁舎		遠野市	昭和41年	RC	4	0	3,073	○ 改修済み	0.76・0.76	A	総務部管財課	S54年増築
12	一関地区合同庁舎		一関市	昭和56年	RC	4	0	5,273	○ 診断済み(改修不要)	0.79	A	総務部管財課	
13	一関地区合同庁舎千厩分庁舎	旧館	一関市	昭和39年	RC	3	0	2,008	○ 改修済み	0.76	A	総務部管財課	
14	一関地区合同庁舎千厩分庁舎	新館	一関市	昭和63年	RC	3	0	1,486	○ 新耐震基準適合	—	新耐震	総務部管財課	
15	釜石地区合同庁舎	旧館	釜石市	昭和53年	RC	4	0	3,866	○ 改修済み	0.79	A	総務部管財課	
16	釜石地区合同庁舎	新館	釜石市	平成7年	RC	4	0	1,663	○ 新耐震基準適合	—	新耐震	総務部管財課	
17	宮古地区合同庁舎		宮古市	昭和54年	RC	3	0	5,197	○ 診断済み(改修不要)	0.72	A	総務部管財課	
18	岩泉地区合同庁舎		岩泉町	昭和43年	RC	4	0	2,414	○ 改修済み	0.76	A	総務部管財課	
19	大船渡地区合同庁舎		大船渡市	昭和49年	RC	4	0	4,764	○ 改修済み	0.76	A	総務部管財課	
20	久慈地区合同庁舎		久慈市	平成10年	SRC	6	0	8,147	○ 新耐震基準適合	—	新耐震	総務部管財課	
21	二戸地区合同庁舎		二戸市	平成15年	SRC	8	1	10,770	○ 新耐震基準適合	—	新耐震	総務部管財課	