

0-59

P08A11 県北農業研究

カタログ等の添付をしています。
閲覧場所を確認してください。

物品購入依頼票 (1 - 0 8)


経理 2	年度 08	会計 01	出納 15	所管課 0501	所属 7507	内訳所属 7507	県北農業研究
款 06	項 01	目 04	短縮 F163	節 17	細節 0	現越 1	経費 05 購入票番号 508-00008039

[Redacted]	
希望納期	令和 8年 6月 30日 (火)
納入場所	県北農業研究

品名 (規格・品質)	数量	単位
1 スポットクーラー MSC-ST25	2	台
2		
3		
4		
5		

MAXZEN

摘要



スポットクーラー 仕様書

1 品名及び数量

スポットクーラー (計2台)

2 仕様 (性能・規格等)

区分	仕様
スポットクーラー	床置き型の移動式冷房機であること 壁穴工事および室外機の設置を必要とせず、設置工事不要で使用できること 家庭用単相交流 100V 電源で使用可能であること 50Hz/60Hz の両周波数に対応し、冷房能力が 2.0kW 以上であること 排熱ダクトを備え、運転時の温風を屋外等へ排出できる構造であること 送風/冷風/停止の運転切替が可能であること 風量を「強」「弱」の2段階以上で切替可能であること 冷風分散口が付属すること キャスター付きで、容易に移動できる構造であること 使用環境温度が 25~45°C の範囲であること 排水方式はドレンホースによる排水が可能であること エアフィルターは取り外し可能で、水洗いによる清掃ができること 必要な付属品 (排熱ダクト、冷風ダクト、ドレンホース等) が一式付属すること 同等以上の性能・機能を有する製品であれば、メーカー・型番は問わないこと ※参考機種: MAXZEN MSC-ST25

3 納品場所

岩手県農業研究センター 県北農業研究所 (岩手県九戸郡軽米町大字山内 23-9-1)

4 納入期限

令和 8 年 6 月 30 日 (火)

5 納入方法

(1) 納入前に、下記担当者に連絡のうえ、納入場所等について指示を受けること。

6 その他

- (1) 契約金額には、上記 1 から 5 までに関する金額を全て含むものであること。
- (2) 納入作業は担当者立会いの下、その指示に従って行うこと。
- (3) 納入の際に連絡事項や問題点が発生した場合は直ちに下記担当者へ連絡すること。
- (4) 納入後、1 年以内の製造元に起因する故障は無償で行うこと。

担当者

岩手県農業研究センター 県北農業研究所 果樹・野菜研究室

主任専門研究員 赤坂 尚生 (あかさか ひさお)

電話: 0195-47-1074

FAX: 0195-49-3011

P08A11 二戸高等技術

カタログ等の添付をしています。
閲覧場所で確認してください。

物品購入依頼票 (1-08)

経理 2	年度 08	会計 01	出納 15	所管課 0401	所属 7509	内訳所属 7509	二戸高等技術
款 05	項 02	目 02	短縮 B408	節 17	細節 0	現越 0	経費 05
						購入票番号	508-00008034



希望納期	令和 8年 7月 30日 (木)
納入場所	自動車システム科実習棟

品名 (規格・品質)	数量	単位
1 ツインダクトスポットグーラー SAC-34S	4	台
2		
3		
4		
5		

↑カトミ

お見積書には定価又は販売価格の記載も
お願いいたします

摘要

同等品不可



【仕様書】 スポットクーラー 4台

項目	内容
品番	ナカトミ SAC-34S
電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	3.0/3.4kW
電流	(強) 10.4/12.0A (弱) 10.0/11.5A
消費電力	(強) 950/1220W (弱) 900/1180W
タンク容量	5リットル
圧縮機	全閉式ロータリー
電源コード	約2メートル
本体寸法	W470 × D450 × H945 _{mm}
質量	約55kg
付属品	ドレンホース 1本