

意見検討結果一覧表

（案名：大規模施設整備事業再評価についての意見募集

対象事業：地域連携道路整備事業（地域密着型）一般県道大ケ生徳田線 徳田橋（盛岡市、矢巾町）

番 号	意 見	検討結果（県の考え方）	決定への 反映状況
1	「大規模公共事業 再評価調書」に耐震性に関するデータが明記されていない。直下型地震動および震源が遠方に位置する巨大地震からの長周期地震動によって生ずる橋脚へのダメージコントロールについてきちんと明記してほしい。この点が明記されないと評価はまずできない。	<p>徳田橋においては、発生する確率の高い地震動（レベル1）及び、発生する確率は低いが大きな強度を持つ地震動（レベル2）に対し、橋の耐震性能が確保されるよう設計を行っています。</p> <p>なお、レベル2については、以下の2タイプの地震動を考慮したものです。</p> <p>（タイプⅠ）平成15年十勝沖地震 平成23年東北地方太平洋沖地震</p> <p>（タイプⅡ）平成7年兵庫県南部地震</p> <p>また、徳田橋への作用力が最も卓越する固有周期は0.3～0.4秒と短周期帯であるため、長周期地震動の影響は極めて小さいものとなっています。</p>	C (趣旨同一)

「決定への反映状況」欄には、次に掲げる区分。

区 分	内 容
A（全部反映）	意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの
B（一部反映）	意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの
C（趣旨同一）	意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの
D（参考）	計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの
E（対応困難）	A・B・Dの対応のいずれも困難であると考えられるもの
F（その他）	その他のもの（計画等の案の内容に関する質問等）