

除湿乾燥機仕様書

- 1 件名及び数量 除湿乾燥機 2 台
- 2 納入期限 令和 7 年 6 月 30 日
- 3 設置場所 平泉汚水中継ポンプ場（岩手県西磐郡平泉町平泉字上野台地内）

- 4 用途
場内の湿気を取り除くために設置するものである。

- 5 装置構成及び数量
- | | |
|--------------|------|
| 除湿乾燥機 | 2 台 |
| （内訳） 除湿乾燥機本体 | 2 台 |
| 標準付属品 | 2 台分 |

- 6 構成機器の仕様
- （１） 除湿乾燥機本体
- ア 除湿能力：1.4L/h 以上
 - イ 電源：単相、100V、50Hz
 - ウ 使用温度範囲：1～40℃
 - エ 風量：8 m³/h 以上
 - オ 冷媒：R407C
- （２） その他運転及び設置に必要な標準付属品 一式

7 参考機種

オリオン機械株式会社 除湿乾燥機			2 台
(内訳)	除湿機乾燥機本体	RFB500F1	2 台
	標準付属品		2 台分

8 装置の設置

- （１） 指定場所へ搬入し、据え付け、運転可能な状態に調整すること。
- （２） 装置の搬入、据え付け及び調整等に必要な機械器具材料等は全て受注者の負担とする。
- （３） 電源は既設の設備を使用すること。既設設備の加工等を必要とする場合は、納入装置に合わせて受注者が加工及び調整を行い、装置が正常に稼働するようにすること。
- （４） 既設の施設を汚損したときは、受注者の責任で復旧すること。
- （５） 設置作業が完了したときは、受注者は速やかに不要材料および仮設物を処分又は撤去し、清掃すること。

9 納入条件

- (1) 最新式で、新品で、日本語に対応していること。
- (2) メーカー基準の据付条件により動作及び性能を確認すること。
- (3) 引渡し後、担当者間協議のうえ取扱説明を行うこと。
- (4) 岩手県内に、製品にかかる本店、支店、営業所又は代理店があり、故障が発生した場合には即時に対応できること。

10 提出書類

- (1) 取扱説明書 1 部/台
- (2) 保証書 1 部/台

11 保証

受注者は、納入後 1 年以内に発生した当該機器等に係る不具合に対し、使用者の故意又は過失でない場合は、交換又は修理及びメンテナンス等は無償で行うこと。ただし、製作会社等が別に定める保証期間が 1 年以上に渡る場合にはそれを適用する。

12 その他

- (1) 発注者がこの仕様に合致しない機器等が納入されたと判断した場合は契約を無効とし、機器の納入及びその撤去費用等は受注者が全て負担するものとする。
- (2) この仕様書に疑義が生じたとき、この仕様書により難い事情が生じたとき、又はこの仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。