

意見検討結果一覧表

（案名：大規模施設整備事業事前評価についての意見募集  
 対象事業：岩手県立釜石祥雲支援学校新築等事業（釜石市））

番 号	意 見	検討結果（県の考え方）	決定への 反映状況
1	新しい移転先の釜石市平田の標高 34m地点が千島海溝・日本海溝を震源とする巨大地震津波で被災しないのか、「大規模施設整備事業事前評価調書（基本設計後）」に一切記載が無く、これはかなり重大な欠陥と成っていると思います。標高は移転後に 10m低くなる点も気にかかります。あらためて、津波被災の有無を精査して、事業計画を定めるべきと考えます。	御意見については、大規模災害時における津波による浸水に対する児童生徒の安全性の確保の重要性を指摘するものと認識しています。 建設予定地である、旧県立釜石商業高等学校跡地（釜石市大字平田第6地割1番9）は、東日本大震災津波において浸水していないこと、また、令和2年9月に内閣府が公表した日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会における浸水想定図においても浸水範囲となっていないことから、津波による浸水に対する安全性は確保できると考えています。	C（趣旨同一）

「決定への反映状況」欄には、次に掲げる区分。

区 分	内 容
A（全部反映）	意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの
B（一部反映）	意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの
C（趣旨同一）	意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの
D（参考）	計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの
E（対応困難）	A・B・Dの対応のいずれも困難であると考えられるもの
F（その他）	その他のもの（計画等の案の内容に関する質問等）