

県立病院等非常用発電機設備内訳表（令和8年度）

病院等名称	発 電 機						エ ン ジ ン					消防用 (兼用)
	形 式	設置年	容量(kVA)	定格電圧(V)	定格電流(A)	メーカー名	形 式	出力(kW)	回転数(rpm)	冷却方式	メーカー名	
1 03 釜 石	E-AF	H18	500	6,600	43.7	明 電 舎	ディーゼル S6R-PTA	441	1,500	ラジエータ	三菱重工	
2 "	CFC-D	H11	200	200	577	三菱電機	ディーゼル 6D22-TC	178	1,500	ラジエータ	三菱重工	消防用
3 "	HS-TKB	H25	750	6,600	65.6	東京電機	ディーゼル SA12V140 12シリンダー	679	1,500	ラジエータ	小松製作所	
4 05 宮 古	HS-TKB	H4	500	6,600	43.7	東洋電機製造	ディーゼル 6NHL-ET	500	1,500	クーリング タワー	ヤンマー	消防用
5	× 2台			遮断器2台								
6 チェリオ	HS-ZK	H4	30	200	86.6	東京電機製造	ディーゼル 4TN82L-RGM	24	3,000	ラジエータ	ヤンマー	消防用
7 07 磐井(南光)	TAKL-SEK	H17	1,000	6,600	87.5	東 芝	ディーゼル 12LAL-ET	868	1,500	ラジエータ	ヤンマー	消防用
8	× 2台			遮断器2台								
9 08 遠 野	CFC-D	H11	500	200	1,443	三菱電機	ディーゼル S6R-PTA	514.8	1,500	ラジエータ	三菱重工	消防用
10 09 高 田	LX-M4OYL-4	H29	625	6,600	54.7	大洋電機	ディーゼル AY20L-AP	544	1,500	ラジエータ	ヤンマー	消防用
11				遮断器1台								
12 11 江 刺	LX-M44ZL-4	H29	750	6,600	65.7	大洋電機	ディーゼル AY40L-UT-AP	662	1,500	ラジエータ	ヤンマー	消防用
13				遮断器1台								
14 12 千 厩	CFC-D	H7	500	200	1,443	三菱電機	ディーゼル S6R-PTA	500	1,500	ラジエータ	三菱重工	消防用
15 13 中 部	TAKL-SEK	H20	625	6,600	54.7	東 芝	ディーゼル AY20L-ET	544	1,500	ラジエータ	ヤンマー	消防用
16	× 2台			遮断器2台								
17				遮断器1台								
18 14 二 戸	TAKL-DEK	H15	625	6,600	54.7	東 芝	ディーゼル 12LAAL-UT	618	1,500	ラジエータ	ヤンマー	消防用
19	× 2台			遮断器2台								
20 15 一 戸	E-AF	H11	625	6,600	54.7	明 電 舎	ディーゼル 8NHL-ETP	725	1,500	ラジエータ	ヤンマー	消防用
21				遮断器1台								
22 16 大 槌	LX-M4OYL-4	H28	625	6,600	54.7	大洋電機	ディーゼル AY20L-AP	544	1,500	ラジエータ	ヤンマー	消防用
23				遮断器1台								
24 17 山 田	LX-M4OYL-4	H28	625	6,600	54.7	大洋電機	ディーゼル AY20L-AP	544	1,500	ラジエータ	ヤンマー	消防用
25				遮断器1台								
26 18 沼 宮 内	CFC-D	H14	340	200	981	三菱電機	ディーゼル S6B3-PTA	331	1,500	ラジエータ	三菱重工	消防用
27				遮断器1台								
28 19 軽 米	CFC-D	H7	500	200	1,443	三菱電機	ディーゼル 6D-22T	500	1,500	ラジエータ	三菱重工	消防用
29 20 大 東	LX-M4OXL-4	H25	500	6,600	43.7	大洋電機	ディーゼル AY20L-AP	544	1,500	ラジエータ	ヤンマー	消防用
24				遮断器1台								
25 21 花 泉	CFC-D	H7	270	200	779	三菱電機	ディーゼル S6B-PTA	239	1,500	ラジエータ	三菱重工	消防用
26				遮断器1台								
27 22 東 和	E-AF	H7	250	200	722	明 電 舎	ディーゼル SA6D140A	311.2	1,500	ラジエータ	小松製作所	消防用
28				遮断器1台								
29 23 大 迫	CFC-D	H12	340	200	981	三菱電機	ディーゼル S6B3-PTA	331	1,500	ラジエータ	三菱重工	消防用
24				遮断器1台								
25 24 住 田	CFC-D	H6	200	200	577	三菱電機	ディーゼル 6D22-T	187.6	1,500	ラジエータ	三菱重工	消防用
26				遮断器1台								
27 25 九 戸	CFC-D	H10	340	200	982	三菱電機	ディーゼル S6B3-PTA	301.6	1,500	ラジエータ	三菱重工	消防用
28				遮断器1台								
29 26 紫 波	CFC-D	H19	185	200	534	三菱電機	ディーゼル 6D-24T	232	1,500	ラジエータ	三菱重工	消防用
合計	29						29					

沼宮内、花泉、大迫、住田、九戸、紫波の名称はそれぞれ、岩手県立中央病院附属沼宮内地域診療センター、岩手県立磐井病院附属花泉地域診療センター、岩手県立中央病院附属大迫地域診療センター、岩手県立大船渡病院附属住田地域診療センター、岩手県立二戸病院附属九戸地域診療センター、岩手県立中央病院附属紫波地域診療センターである。
チェリオは、岩手県立宮古病院に併設の複合施設である。