

点検対象機器一覧

施設名	機器名	数量	メーカー	仕様	形式
平内地区	受配電盤	1	富士電機	屋内自立 (10KVA逆Vトランス内蔵)	Zp-ML3490B0S001
	耐雷トランス	1	スワロー電機	1φ2W 100V/200V 10KVA (分電盤内蔵)	SSC-10K
	逆Vトランス	1	スワロー電機	3φ200V/1φ100V 10KVA (受配電盤内蔵)	3SV-10K
	分電盤	1	富士電機	屋内自立	Zp-ML3490B0S002
	換気扇	1	三菱電機	産業用有圧換気扇 低騒音型・排気タイプ 単相100V	EFW-40DSA
	無停電電源装置	1	東芝インフラシステムズ	8.0KVA/8.0KW バックアップ : 30分	GBU5839NL1003
	自家発電装置	1	ニシハツ	80.0KVA/64.0KW	PX-95ESR(B)
	情報提供装置	1	富士電機	屋内自立	Zae-ML3489S013
	回転灯	4	パトライト	DC12/24V 7.6W	RLR-M1-R
	スピーカー	4	ユニベックス	30W	UTZ-1704
八木地区	分電盤	1	富士電機	屋内自立	KL7384S010 (003、002)
	耐雷トランス	1	サンコーシヤ	100V/200V 7.5KVA (分電盤内蔵)	1ST1-75211S4
	逆Vトランス	1	相原電機	210V/210-105V 7.5KVA (分電盤内蔵)	T17Z1201
	照明分電盤	1	日東工業	1φ3W 100/200V	DA-F9088-1
	換気扇	1	三菱電機	産業用有圧換気扇 低騒音形ステンレスタイプ 3相200V	EF-40DTXB3
	無停電電源装置	1	富士電機	5KVA	M-UPS050AD1S-UC(B)
	自家発電装置	1	ニシハツ	20.0KVA/16.0KW	PX2-30YSR(B)
	ロードヒーティング	2	菱星システム(株)	ヒータ式 2要素制御	HC-SV-360
	情報提供装置	1	富士電機	屋内自立	KL7384 S003
	スピーカ	4	ユニベックス	30W	UTZ-1704
小内地区	分電盤	1	富士電機	屋内自立	Zp-ML3490B0S003
	耐雷トランス	1	スワロー電機	1φ2W 100V/200V 7.5KVA (分電盤内蔵)	SSC-7500
	逆Vトランス	1	スワロー電機	3φ200V/1φ100V 10KVA (分電盤内蔵)	3SV-10K
	換気扇	2	-	-	-
	無停電電源装置	1	東芝インフラシステムズ	5.0KVA/5.0KW バックアップ : 30分	GBU5839NL1000
	自家発電装置	1	ニシハツ	20.0KVA/16.0KW	PX2-38YSR(B)
	ロードヒーティング	1	菱星システム(株)	ヒータ式 2要素制御	HC-SV-360
	情報提供装置	1	富士電機	屋内自立	Zae-ML3489S014
	回転灯	2	パトライト	DC12/24V 7.6W	RLR-M1-R
	スピーカー	2	ユニベックス	30W	UTZ-1704
諏訪下地区①	遮断機	1	アマノ	AC100V 50Hz 遮断棒6m フラッシュライト付き	NT1510MK
	分電盤	1	富士電機	屋内自立	KL3784S010 (001、002)
	耐雷トランス	1	サンコーシヤ	1φ2W 100V/100V 15KVA (分電盤内蔵)	1ST1-153211S4
	逆Vトランス	1	相原電機	3φ210V/210-105V 15KVA (分電盤内蔵)	D18Y2002
	照明分電盤	1	日東工業	屋内自立 1φ3W 100/200V 50Hz	DA-F9088-1
	換気扇	1	三菱電機	産業用有圧換気扇 低騒音形ステンレスタイプ 3相200V	EF-40DTXB3
	無停電電源装置	1	富士電機	10.0KVA/8.0KW バックアップ : 10分	M-UPS100AD1S-UC(B)
	自家発電装置	1	ニシハツ	37.5KVA/30.0KW	PX2-47YSR(B)
	ロードヒーティング	7	三菱電線工業	ヒータ式 2要素制御	HC-SV-110
	情報提供装置	1	富士電機	屋内自立	KL7384 S001
諏訪下地区②	スピーカー	2	ユニベックス	30W	UTZ-1704
	スピーカー	1	ユニベックス	15W	UTZ-1703
	分電盤	1	富士電機	屋内自立	KL7384S010 (002、002)
	耐雷トランス	1	サンコーシヤ	100V/200V 7.5KVA (分電盤内蔵)	1ST1-75211S4
	逆Vトランス	1	相原電機	210V/210-105V 7.5KVA (分電盤内蔵)	D18Y0804
	照明分電盤	1	日東工業	1φ3W 100/200V	DA-F9088-1
	換気扇	1	三菱電機	産業用有圧換気扇 低騒音形ステンレスタイプ 3相200V	EF-40DTXB3
	無停電電源装置	1	富士電機	5KVA	M-UPS050AD1S-UC(B)
	自家発電装置	1	ニシハツ	20.0KVA/16.0KW	PX2-30YSR(B)
	ロードヒーティング	3	三菱電線工業	ヒータ式 2要素制御	HC-SV-110
広内地区	情報提供装置	1	富士電機	屋内自立	KL7384 S002
	スピーカ	1	ユニベックス	15W	UTZ-1703
	スピーカ	2	ユニベックス	30W	UTZ-1704
	分電盤	1	富士電機	屋内自立	KL7384S005 (005、002)
	耐雷トランス	1	サンコーシヤ	屋内自立 7.5KVA	1STC1-75211S4
	逆Vトランス	1	相原電機	210V/210-105V 5KVA (分電盤内蔵)	T14Y1001
	電灯分電盤	1	日東工業	1φ3W 100/200V	-
	換気扇	1	三菱電機	産業用有圧換気扇 低騒音形ステンレスタイプ 3相200V	EWG-40BSA
	無停電電源装置	1	東芝インフラシステムズ	屋内自立 5KVA	EG90055B
	自家発電装置	1	ニシハツ	20.0KVA/16.0KW	PX2-30YSR(B)
ロードヒーティング	1	菱星システム(株)	ヒータ式 2要素制御	HC-SV-110	
情報提供装置	1	富士電機	屋内自立	KL7384 S005	
スピーカ	2	ユニベックス	30W	UTZ-1704	

点検対象機器一覧

施設名	機器名	数量	メーカー	仕様	形式
野田地区	電源切替盤	1	幸和電業㈱	屋内自立閉鎖形	-
	耐雷トランス	1	サンコーシヤ	100V/100V 10KVA (分電盤内蔵)	1ST1-10311S4
	分電盤	1	富士電機	屋内自立	KL7384S010 (004、002)
	電灯分電盤	4	河村電器産業	屋内・露出	-
	換気扇	2	東芝キヤリア	有圧 低騒音	VP-456SNX
	無停電電源装置	1	東芝インフラシステムズ	屋内自立 8KVA	EG90056A
	自家発電装置(130kVA)	1	ヤンマーエネルギーシステム㈱	130kVA	AP155D1
	自家発電装置(20kVA)	1	ニシハツ	20.0KVA/16.0KW	SL2-220YSR(B)
	ロードヒーティング	1	菱星システム㈱	ヒータ式 2要素制御	HC-SV-360
	情報提供装置	1	富士電機	屋内自立	KL7384 S005
	回転灯(水門)	2	パトライト	強耐震大型パワーLED回転灯 AC100V	RLR-M2+EHS-M2
	回転灯(陸側)	1	パトライト	小型回転灯φ100 DC24V	RH(B)-24A-R
	スピーカー	1	ユニベックス	15W	UTZ-1703
	スピーカー	2	ユニベックス	30W	UTZ-1704
米田地区	分電盤	1	富士電機	屋内自立	Zp-ML3490B0S004
	耐雷トランス	1	スワロー電機	1φ2W 100V/100V 7.5KVA (分電盤内蔵)	SSC-7500
	照明分電盤	2	河村電器産業	3φ3W 100/200V	-
	無停電電源装置	1	東芝インフラシステムズ	5.0KVA/5.0KW バックアップ : 30分	GBU5839NL1001
	自家発電装置(80kVA)	1	ヤンマーエネルギーシステム㈱	80.0KVA/64.0KW	AP95C
	自家発電装置(5kVA)	1	ニシハツ	5.0KVA/4.0KW	SL2-106KSR(BB)
	情報提供装置	1	富士電機	屋内自立	Zae-ML3489S006
	スピーカー	2	ユニベックス	30W	UTZ-1704
野田玉川地区	分電盤	1	富士電機	屋内自立	KL7384S007 (007、003)
	耐雷トランス	1	サンコーシヤ	屋内自立 7.5KVA	1STC1-75211S4
	逆Vトランス	1	相原電機	210V/210-105V 5KVA (分電盤内蔵)	T14Y1001
	電灯・動力分電盤	1	河村電器産業	屋内埋込	-
	換気扇	2	三菱電機	産業用有圧換気扇 低騒音形ステンレスタイプ 3相200V	EFW-35DTA
	無停電電源装置	1	東芝インフラシステムズ	屋内自立 5KVA	EG90055B
	自家発電装置	1	ニシハツ	37.5KVA/30.0KW	PX2-47YSR(B)
	情報提供装置	1	富士電機	屋内自立	KL7384 S007
	回転灯	1	パトライト	小型回転灯φ100	RH(B)-24A-R
	スピーカー	2	ユニベックス	15W	UTZ-1703
宇留部地区	耐雷トランス	1	スワロー電機	1φ2W 100V/100V 10KVA (分電盤内蔵)	SSC-10K
	分電盤	1	富士電機	屋内自立	Zp-ML3490B0S005
	照明分電盤	5	-	-	-
	換気扇	1	三菱電機	産業用有圧換気扇 低騒音形ステンレスタイプ 3相200V	EWG-40BSA
	無停電電源装置	1	東芝インフラシステムズ	8.0KVA/8.0KW バックアップ : 30分	GBU5839NL1004
	自家発電装置	1	ニシハツ	125.0KVA/100.0KW	TX-180ESR
	情報提供装置	1	富士電機	屋内自立	Zae-ML3489S015
	回転灯	4	パトライト	DC12/24V 7.6W	RLR-M1-R
	スピーカー	4	ユニベックス	30W	UTZ-1704
	遮断機	2	アマノ	AC100V 50Hz 遮断棒6m フラッシュライト付き	NT1510MK
太田名部地区	分電盤	1	富士電機	屋内自立	Zp-ML3490B0S006
	耐雷トランス	1	スワロー電機	1φ2W 100V/100V 7.5KVA (分電盤内蔵)	SSC-7500
	逆Vトランス	1	スワロー電機	3φ200V/1φ100V 7.5KVA (分電盤内蔵)	3SVW-7.5KK
	照明分電盤	1	河村電器産業	屋内埋込	-
	無停電電源装置	1	東芝インフラシステムズ	5.0KVA/5.0KW バックアップ : 30分	GBU5839NL1002
	自家発電装置	1	ニシハツ	39.0KVA/31.2KW	PX2-47YSR(B)
	ロードヒーティング	1	菱星システム㈱	ヒータ式 2要素制御	HC-SV-37
	情報提供装置	1	富士電機	屋内自立	Zae-ML3489NL1002
	スピーカー	2	ユニベックス	30W	UTZ-1704