## 意見検討結果一覧表

(案名: 岩手県企業局第2期中期経営計画(最終案)についての意見募集)

番号	意見	検討結果(県の考え方)	決定への 反映状況
1	文面をどのように読んでも「簡易水力発電所」は存在	企業局では、発電出力 200kW 未満の比較的小規模な	C (趣旨同一)
	していないように受け取れる。岩手県内の小規模河川を	水力発電所についても2か所運用しております。今後も	
	利用した「簡易水力発電所」の開発に取り組む記述が必	小規模な発電所を含めた新規水力発電所の開発に取り	
	要である。	組んでまいります。	
2	今後の「南海トラフ巨大地震」「首都直下地震」に伴	ブラックアウトといった大規模な停電が発生した際	E (対応困難)
	う火力発電所停止等による「本州ブラックアウト」の非	の電力系統の復旧作業は、一般送配電事業者が実施する	
	常事態に対応する取組も明記すべきである。	こととされています。	
		なお、復旧に当たり、発電事業者である企業局に発電	
		の要請等があった場合には適切に対応してまいります。	

「決定への反映状況」欄には、次に掲げる区分を記載するものとします。

区分	内 容
A(全部反映)	意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの
B (一部反映)	意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの
C (趣旨同一)	意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの
D (参考)	計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの
E (対応困難)	A・B・Dの対応のいずれも困難であると考えられるもの
F(その他)	その他のもの(計画等の案の内容に関する質問等)