

【奥州庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考		
					形式	出力 (kW)	風量 (m ³ /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)				
1	空気調和機	1		庁舎北側	ユニット形、全熱交換器	7.5+3.7	16,500			庁舎屋上階北側	木村工機機 AC2-480ADEZ(改)		
		2		庁舎南側	ユニット形、全熱交換器	5.5+3.7	10,000			庁舎屋上階南側	木村工機機 AC2-230ADEZ		
2	チラーユニット	1		庁舎南側排気	空冷式熱源機	8.8×4		150.0		庁舎屋上階北側	東芝キャリア機 RUAGP421CL、RUAGP421CLMC		
3	パッケージエアコン 簡易点検対象外 簡易点検対象外 定期点検対象	1	ACP-0	宿直室 (R-ムアコン)	空冷式ヒートポンプ形 (R32)	1.1		4.0	5.0	1F屋外	東芝キャリア機 RAS-4022AT		
		2		(年1回)	壁掛形					1F宿直室	東芝キャリア機 RAS-4022T(W)		
		3	ACP-1	1F会議室等	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形 (R410A)	4.25×3	12,000	40.0	40.0	庁舎屋上階	東芝キャリア機 MMY-MAP4006HR		
		4	ACP-1-1	(年1回)	天井カセット形2方向		1,050	7.1	8.0	1F放射能準備室	東芝キャリア機 MMU-UP711WH		
		5	ACP-1-2	(年1回)	天井カセット形2方向		1,050	7.1	8.0	1F第一会議室A(1)	東芝キャリア機 MMU-UP711WH		
		6	ACP-1-3	(年1回)	天井カセット形2方向		1,050	7.1	8.0	1F第一会議室A(2)	東芝キャリア機 MMU-UP711WH		
		7	ACP-1-4	(年1回)	天井カセット形2方向		900	5.6	6.3	1F県民ホール(1)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH		
		8	ACP-1-5	(年1回)	天井カセット形2方向		900	5.6	6.3	1F県民ホール(2)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH		
		定期点検対象	9	ACP-2	2F農政部等	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形 (R410A)	4.26×2+2.75×2	20,400	50.0	50.0	庁舎屋上階	東芝キャリア機 MMY-AP5006HR	
			10	ACP-2-1	(年1回)	天井カセット形2方向		900	5.6	6.3	2F経営企画部(1)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
			11	ACP-2-2	(年1回)	天井カセット形2方向		900	5.6	6.3	2F局長室	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
			12	ACP-2-3	(年1回)	天井カセット形2方向		1,050	7.1	8.0	2F第2会議室(1)	東芝キャリア機 MMU-UP711WH	
			13	ACP-2-4	(年1回)	天井カセット形2方向		1,050	7.1	8.0	2F第2会議室(2)	東芝キャリア機 MMU-UP711WH	
			14	ACP-2-5	(年1回)	天井カセット形2方向		1,050	7.1	8.0	2F第2会議室(3)	東芝キャリア機 MMU-UP711WH	
			15	ACP-2-6	(年1回)	天井カセット形2方向		1,050	7.1	8.0	2F総務部(1)	東芝キャリア機 MMU-UP711WH	
			16	ACP-2-7	(年1回)	天井カセット形2方向		1,050	7.1	8.0	2F総務部(2)	東芝キャリア機 MMU-UP711WH	
			定期点検対象	17	ACP-3	1F県税部等	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形 (R410A)	2.42×2+7.45	21,300	56.0	63.0	庁舎屋上階	東芝キャリア機 MMY-UP5601HS
				18	ACP-3-1	(年1回)	天井カセット形2方向		1,050	7.1	8.0	1F県税部(1)	東芝キャリア機 MMU-UP711WH
		19		ACP-3-2	(年1回)	天井カセット形2方向		1,050	7.1	8.0	1F県税部(2)	東芝キャリア機 MMU-UP711WH	
		20		ACP-3-3	(年1回)	天井カセット形2方向		1,050	7.1	8.0	1F県税部(3)	東芝キャリア機 MMU-UP711WH	
		21		ACP-3-4	(年1回)	天井カセット形2方向		1,050	7.1	8.0	1F県税部(4)	東芝キャリア機 MMU-UP711WH	
		22		ACP-3-5	(年1回)	天井カセット形2方向		1,050	7.1	8.0	1F県税部(5)	東芝キャリア機 MMU-UP711WH	
		23		ACP-3-6	(年1回)	天井カセット形2方向		600	4.5	5.0	1F第1会議室B(1)	東芝キャリア機 MMU-UP451WH	
		24		ACP-3-7	(年1回)	天井カセット形2方向		600	4.5	5.0	1F第1会議室B(2)	東芝キャリア機 MMU-UP451WH	
		25		ACP-3-8	(年1回)	天井カセット形2方向		600	4.5	5.0	1F第1会議室B(3)	東芝キャリア機 MMU-UP451WH	
		定期点検対象		26	ACP-4	1F売店等	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形 (R410A)	3.38×2	11,100	28.0	31.5	庁舎屋上階	東芝キャリア機 MMY-MUP2801HS
			27	ACP-4-1	(年1回)	天井カセット形2方向		558	2.8	3.2	1F用務員室	東芝キャリア機 MMU-UP281WH	
			28	ACP-4-2	(年1回)	天井カセット形2方向		558	3.6	4.0	1F理容室	東芝キャリア機 MMU-UP361WH	
			29	ACP-4-3	(年1回)	天井カセット形2方向		900	5.6	6.3	1F県民ホール(3)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
			30	ACP-4-4	(年1回)	天井カセット形2方向		900	5.6	6.3	1F組合事務室	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
			31	ACP-4-5	(年1回)	天井カセット形2方向		600	4.5	5.0	1F売店	東芝キャリア機 MMU-UP451WH	
			定期点検対象	32	ACP-5	2F経営企画部	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形 (R410A)	2.42×2+7.45	21,300	56.0	63.0	庁舎屋上階	東芝キャリア機 MMY-UP5601HS
				33	ACP-5-1	(年1回)	天井カセット形2方向		900	5.6	6.3	2F経営企画部(2)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
				34	ACP-5-2	(年1回)	天井カセット形2方向		900	5.6	6.3	2F経営企画部(7)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
				35	ACP-5-3	(年1回)	天井カセット形2方向		900	5.6	6.3	2F経営企画部(3)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
		36		ACP-5-4	(年1回)	天井カセット形2方向		900	5.6	6.3	2F経営企画部(8)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		37		ACP-5-5	(年1回)	天井カセット形2方向		900	5.6	6.3	2F経営企画部(4)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		38		ACP-5-6	(年1回)	天井カセット形2方向		900	5.6	6.3	2F経営企画部(9)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		39		ACP-5-7	(年1回)	天井カセット形2方向		558	2.8	3.2	2F経営企画部(5)	東芝キャリア機 MMU-UP281WH	
		40		ACP-5-8	(年1回)	天井カセット形2方向		600	4.5	5.0	2F経営企画部(10)	東芝キャリア機 MMU-UP451WH	
		41		ACP-5-9	(年1回)	天井カセット形2方向		600	4.5	5.0	2F経営企画部(6)	東芝キャリア機 MMU-UP451WH	
		定期点検対象	42	ACP-6	2F総務部等	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバータ形 (R410A)	4.55×3	12,960	45.0	45.0	庁舎屋上階	東芝キャリア機 MMY-MAP4506HR	
			43	ACP-6-1	(年1回)	天井カセット形2方向		0.094	900	5.6	6.3	2F総務部(5)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
			44	ACP-6-2	(年1回)	天井カセット形2方向		0.094	900	5.6	6.3	2F総務部(6)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
			45	ACP-6-3	(年1回)	天井カセット形2方向		0.094	900	5.6	6.3	2F総務部(3)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
			46	ACP-6-4	(年1回)	天井カセット形2方向		0.094	900	5.6	6.3	2F総務部(4)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH
			47	ACP-6-5	(年1回)	天井カセット形2方向		0.060	600	4.5	5.0	2F総務部(7)	東芝キャリア機 MMU-UP451WH
			48	ACP-6-6	(年1回)	天井カセット形2方向		0.060	600	4.5	5.0	2F総務部(8)	東芝キャリア機 MMU-UP451WH
			49	ACP-6-7	(年1回)	天井カセット形2方向		0.060	558	2.8	3.2	2F休憩室(男子)	東芝キャリア機 MMU-UP281WH
			50	ACP-6-8	(年1回)	天井カセット形2方向		0.060	558	2.8	3.2	2F休憩室(女子)	東芝キャリア機 MMU-UP281WH

【奥州合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)			
3	パッケージエアコン 定期点検対象	51	ACP-8	3F農政部等	空冷式ヒートポンプ、マルチコイル形 (R410A)	2.42×2+7.45	21,300	56.0	63.0	庁舎屋上階	東芝キャリア機 MMY-UP5601HS	
		52	ACP-8-1	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F農政部(3)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		53	ACP-8-2	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F農政部(4)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		54	ACP-8-3	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F農政部(5)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		55	ACP-8-4	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F農政部打合室	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		56	ACP-8-5	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F土木部分室(1)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		57	ACP-8-6	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F土木部分室(2)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		58	ACP-8-7	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F電算設計積算室	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
	定期点検対象	59	ACP-9	3F林務部等	空冷式ヒートポンプ、マルチコイル形 (R410A)	10.0	12,900	40.0	45.0	庁舎屋上階	東芝キャリア機 MMY-MUP4001HS	
		60	ACP-9-1	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F林務部(1)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		61	ACP-9-2	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F林務部(2)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		62	ACP-9-3	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F林務部(3)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		63	ACP-9-4	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F農政部(1)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		64	ACP-9-5	(年1回) 天井カセット形2方向			900	5.6	6.3	3F農政部(2)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
	定期点検対象	65	ACP-10	3F土木部等	空冷式ヒートポンプ、マルチコイル形 (R410A)	2.42×2+7.45	21,300	56.0	63.0	庁舎屋上階	東芝キャリア機 MMY-UP5601HS	
		66	ACP-10-1	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部打合室	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		67	ACP-10-2	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(1)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		68	ACP-10-3	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(2)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		69	ACP-10-4	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(3)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		70	ACP-10-5	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(4)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		71	ACP-10-6	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(5)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		72	ACP-10-7	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(6)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		73	ACP-10-8	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(7)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
		74	ACP-10-9	(年1回) 天井カセット形			900	5.6	6.3	3F土木部(8)	東芝キャリア機 MMU-UP561WH	
	簡易点検対象外 簡易点検対象外 点検対象外 点検対象外	75	ACP-11	2Fいわて情報ハブ	空冷式ヒートポンプ (R32)	1.65			7.1	8.0	庁舎屋上階	東芝キャリア機 RUSA08033MU
		76		(年1回) 天井カセット形4方向				1,920	7.1	8.0	2Fいわて情報ハブ	東芝キャリア機 AIU-RP803H
		78		1F相談室 (R-ヒートポンプ)	空冷式ヒートポンプ (R410A)					1F屋外	三洋電機機 SAP-CSK22H	
		79		(年1回) 壁掛形			760	2.2	3.0	1F相談室 (手前)	三洋電機機 SAP-SK22H	
		80		1F搬送ファン	空冷式ヒートポンプ (R410A)					1F屋外	三洋電機機 SPW-CHVP40B1	
		81		(年1回) 天井吊形				3.6	4.6	1F搬送ファン	三洋電機機 SPW-TP40B1	
		82		2F閲覧室	空冷式ヒートポンプ (R410A)					1F屋外	三洋電機機 SPW-CHVP45B1	
		83		(年1回) 天井吊形				4.5	5.0	2F設計閲覧室	三洋電機機 SPW-TP45B1	
		84		3F林務分室	空冷式ヒートポンプ (R410A)					庁舎屋上階	三洋電機機 SPW-CHVP56B1	
85			(年1回) 天井カセット形				5.0	5.6	3F林務分室	三洋電機機 SPW-SSP56B1		
4		ファンコンベクター	1		1F	床置露出 FRH-800形					1F売店	暖冷工業機 DFV-150SF
			2		1F	床置露出 FRH-400形					1F組合事務室	暖冷工業機 DFV-80SF
			3		1F	床置露出 FRH-200形					1F理容室	暖冷工業機 DFV-45SF
			4		1F	床置露出 FRH-300形					1F用務員室	暖冷工業機 DFV-60SF
			5		1F	床置露出 FRH-400形					1F税務部(6)	暖冷工業機 DFV-80SF
	6			1F	床置露出 FRH-400形					1F税務部(5)	暖冷工業機 DFV-80SF	
	7			1F	床置露出 FRH-400形					1F税務部(4)	暖冷工業機 DFV-80SF	
	8			1F	床置埋込 FIH-400形					1F税務部(3)	暖冷工業機 DFV-80FR	
	9			1F	床置露出 FRH-400形					1F税務部(2)	暖冷工業機 DFV-80SFD	
	10			1F	床置埋込 FIH-400形					1F税務部(1)	暖冷工業機 DFV-80FR	
	11			8.5	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020			8.5	1F第1会議室A(1)	暖冷工業機 DFV-100SF
	12			8.5	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020			8.5	1F第1会議室A(2)	暖冷工業機 DFV-100SF
	13			8.5	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020			8.5	1F第1会議室B(1)	暖冷工業機 DFV-100SF
	14				床置埋込 FIH-600形						1F第1会議室B(2)	暖冷工業機 DFV-80FRB
	15				床置露出 FRH-400形						1F第1会議室B(3)	暖冷工業機 DFV-80SFD
	16				床置露出 FRH-400形						1F県民ホール(2)	暖冷工業機 DFV-80FRB
	17				床置埋込 FIH-600形						1F県民ホール(1)	暖冷工業機 DFV-80SFD
	18				床置露出 FRH-200形						1F相談室(2)	暖冷工業機 DFV-45SF
	19				床置露出 FRH-200形						1F相談室(1)	暖冷工業機 DFV-45SF
	20			8.5	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020			8.5	2F総務部(8)	暖冷工業機 DFV-100SF
	21			8.5	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020			8.5	2F総務部(7)	暖冷工業機 DFV-100SF
	22			8.5	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020			8.5	2F第2会議室(1)	暖冷工業機 DFV-100SF
	23			8.5	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020			8.5	2F第2会議室(2)	暖冷工業機 DFV-100SF
	24			8.5	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020			8.5	2F第2会議室(3)	暖冷工業機 DFV-100SF
	25			5.7	床置露出 FRH-400形	0.053	780			5.7	2F経営企画部(9)	暖冷工業機 DFV-80SF

【奥州合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考		
					形式	出力 (kW)	風量 (m ³ /h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)	
4	ファンコンベクター	26	〃	〃	床置露出 FRH-400形	0.053	780		5.7	2F経営企画部(8)	暖冷工業機 DFV- 80SF	
		27	〃	〃	床置露出 FRH-400形	0.053	780		5.7	2F経営企画部(7)	暖冷工業機 DFV- 80SF	
		28	〃	〃	〃	床置露出 FRH-400形	0.053	780		5.7	2F経営企画部(6)	暖冷工業機 DFV- 80SF
		29	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					2F経営企画部(5)	暖冷工業機 DFV- 80FRB
		30	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					2F経営企画部(4)	暖冷工業機 DFV- 80FRB
		31	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					2F経営企画部(3)	暖冷工業機 DFV- 80FRB
		32	〃	〃	〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	2F経営企画部(2)	暖冷工業機 DFV-100SF
		33	〃	〃	〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	2F経営企画部(1)	暖冷工業機 DFV-100SF
		34	〃	〃	〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	2F局長室	暖冷工業機 DFV-100SF
		35	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					2F総務部(6)	暖冷工業機 DFV- 80FRB
		36	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					2F総務部(5)	暖冷工業機 DFV- 80FRB
		37	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					2F総務部(3)	暖冷工業機 DFV- 80FRB
		38	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					2F総務部(2)	暖冷工業機 DFV- 80FRB
		39	〃	〃	〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	2F総務部(4)	暖冷工業機 DFV-100SF
		40	〃	〃	〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	2F総務部(1)	暖冷工業機 DFV-100SF
		41	〃	3F	〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	3F土木部(8)	暖冷工業機 DFV-100SF
		42	〃	〃	〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	3F土木部(2)	暖冷工業機 DFV-100SF
		43	〃	〃	〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	3F土木部(1)	暖冷工業機 DFV-100SF
		44	〃	〃	〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	3F電算設計積算室	暖冷工業機 DFV-100SF
		45	〃	〃	〃	床置露出 FRH-600形					3F林務部(3)	暖冷工業機 DFV- 100SF
		46	〃	〃	〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	3F林務部(2)	暖冷工業機 DFV- 100SF
		47	〃	〃	〃	床置露出 FRH-600形	0.076	1,020		8.5	3F林務部(1)	暖冷工業機 DFV- 100SF
		48	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					3F農政部(5)	暖冷工業機 DFV- 100FR
		49	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					3F農政部(4)	暖冷工業機 DFV- 100FR
		50	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					3F農政部(3)	暖冷工業機 DFV- 100FR
		51	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					3F農政部(2)	暖冷工業機 DFV- 100FR
		52	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					3F農政部(1)	暖冷工業機 DFV- 100FR
		53	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					3F農林部打合室	暖冷工業機 DFV- 100FR
		54	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					3F土木部分室(2)	暖冷工業機 DFV- 100FR
		55	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					3F土木部分室(1)	暖冷工業機 DFV- 100FR
		56	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					3F土木部打合室	暖冷工業機 DFV- 100FR
		57	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					3F土木部(7)	暖冷工業機 DFV- 100FR
		58	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					3F土木部(6)	暖冷工業機 DFV- 100FR
		59	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					3F土木部(5)	暖冷工業機 DFV- 100FR
		60	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					3F土木部(4)	暖冷工業機 DFV- 100FR
		61	〃	〃	〃	床置埋込 FIH-600形					3F土木部(3)	暖冷工業機 DFV- 100FR
		62	〃	〃	〃	床置埋込					3F林務分室	昭和鉄工機DF-61W2

【江刺市庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空調換気扇	1	HE-4	西棟1F	天吊カセット型	0.107	255			1F奥州農業改良普及センター(6)	三菱電機機 LGH-25CST
		2	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F奥州農業改良普及センター(5)	三菱電機機 LGH-25CST
		3	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F奥州農業改良普及センター(4)	三菱電機機 LGH-25CST
		4	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F奥州農業改良普及センター(3)	三菱電機機 LGH-25CST
		5	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F奥州農業改良普及センター(2)	三菱電機機 LGH-25CST
		6	HE-1	〃	天井吊込カセット形・全熱交換形	0.073	150			1F奥州農業改良普及センター(1)	三菱電機機 LGH-15CS2
		7	HE-1	東棟1F	天井埋込薄型	0.036	115			1F宿直室	三菱電機機 VL-120ZK-C
		8	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F経営情報相談室	三菱電機機 LGH-25CST
		9	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F書庫(総務・土木)(1)	三菱電機機 LGH-25CST
		10	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F書庫(総務・土木)(2)	三菱電機機 LGH-25CST
		11	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F書庫(旧県民ホール)	三菱電機機 LGH-25CST
		12	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F土壌作物診断室(1)	三菱電機機 LGH-25CST
		13	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			1F土壌作物診断室(2)	三菱電機機 LGH-25CST
		14	HE-1	〃	天井吊込カセット形・全熱交換形	0.073	150			1F休養室	三菱電機機 LGH-15CS2
		15	HE-4	西棟2F	天吊カセット型	0.107	255			2F製図室(1)	三菱電機機 LGH-25CST
		16	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F製図室(2)	三菱電機機 LGH-25CST
		17	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F製図室(3)	三菱電機機 LGH-25CST
		18	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F製図室(4)	三菱電機機 LGH-25CST
		19	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F製図室(5)	三菱電機機 LGH-25CST
		20	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F女子休養室	三菱電機機 LGH-25CST
		21	HE-3	東棟2F	天井埋込薄型	0.036	115			2F物品庫	三菱電機機 VL-160ZS
		22	HE-3	〃	天井埋込薄型	0.036	115			2F農林総合実験室(1)	三菱電機機 VL-160ZS
		23	HE-3	〃	天井埋込薄型	0.036	115			2F農林総合実験室(2)	三菱電機機 VL-160ZS
		24	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F男子更衣室	三菱電機機 LGH-25CST
		25	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F農村整備室(1)	三菱電機機 LGH-25CST
		26	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F農村整備室(2)	三菱電機機 LGH-25CST
		27	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F農村整備室(3)	三菱電機機 LGH-25CST
		28	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F農村整備室(4)	三菱電機機 LGH-25CST
		29	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F農村整備室(5)	三菱電機機 LGH-25CST
		30	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			2F農村整備室(6)	三菱電機機 LGH-25CST
		31	HE-4	西棟3F	天吊カセット型	0.107	255			3F第1会議室(1)	三菱電機機 LGH-25CST
		32	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			3F第1会議室(2)	三菱電機機 LGH-25CST
		33	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			3F第1会議室(3)	三菱電機機 LGH-25CST
		34	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			3F第2会議室(1)	三菱電機機 LGH-25CST
		35	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			3F第2会議室(2)	三菱電機機 LGH-25CST
		36	HE-1	〃	天井埋込薄型	0.036	115			3F第2書庫	三菱電機機 VL-120ZK-C
		37	HE-4	東棟3F	天吊カセット型	0.107	255			3F第3書庫	三菱電機機 LGH-25CST
		38	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			3F第3会議室	三菱電機機 LGH-25CST
		39	HE-3	〃	天井埋込薄型	0.036	115			3F第4書庫(1)	三菱電機機 VL-120ZK-C1BR
		40	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			3F第4書庫(2)	三菱電機機 LGH-25CST
		41	HE-4	〃	天吊カセット型	0.107	255			3F第4書庫(3)	三菱電機機 LGH-25CST
		42	HE-2	〃	天井吊込カセット形・全熱交換形	0.099	250			3F用地換地書庫	三菱電機機 LGH-25CS2
2	パッケージエアコン	1	AC-1	1F土壌作物診断室等	空冷式屋外ユニット (R410)	17.7	220	45.0	50.0	東棟屋外外壁	㈱パナソニック CU-P450UX4A
		1-1	AC-1-1	(年1回) 天井カセット形(4方向)			19	9.0	10.0	1F経営情報相談室	㈱パナソニック CS-P90U4U
		1-2	AC-1-2	(年1回) 天井カセット形(4方向)			19	9.0	10.0	1F書庫(総務・土木)	㈱パナソニック CS-P90U4U
		1-3	AC-1-3	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	1F書庫(旧県民ホール)	㈱パナソニック CS-P71U4U
		1-4	AC-1-4	(年1回) 天井カセット形(4方向)			14	5.6	6.3	1F土壌作物診断室(1)	㈱パナソニック CS-P56U4U
		1-5	AC-1-5	(年1回) 天井カセット形(4方向)			14	5.6	6.3	1F土壌作物診断室(2)	㈱パナソニック CS-P56U4U
		1-6	AC-1-6	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	1F休養室	㈱パナソニック CS-P71U4U
		2	AC-2	1F奥州農業改良普及センター	空冷式屋外ユニット (R410)	14.9	220	40.0	45.0	東棟屋外外壁	㈱パナソニック CU-P400UX4A
		2-1	AC-2-1	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	8.0	9.0	1F奥州農業改良普及センター(1)	㈱パナソニック CS-P80U4U
		2-2	AC-2-2	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	8.0	9.0	1F奥州農業改良普及センター(2)	㈱パナソニック CS-P80U4U
		2-3	AC-2-3	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	8.0	9.0	1F奥州農業改良普及センター(3)	㈱パナソニック CS-P80U4U
		2-4	AC-2-4	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	8.0	9.0	1F奥州農業改良普及センター(4)	㈱パナソニック CS-P80U4U
		2-5	AC-2-5	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	8.0	9.0	1F奥州農業改良普及センター(5)	㈱パナソニック CS-P80U4U
		3	AC-3	3F会議室	空冷式屋外ユニット (R410)	12.5	220	33.5	37.5	東棟屋上(東側)	㈱パナソニック CU-P335UX4A
		3-1	AC-3-1	(年1回) 天井カセット形(4方向)			25	11.2	12.5	3F第1会議室(1)	㈱パナソニック CS-P112U4U
		3-2	AC-3-2	(年1回) 天井カセット形(4方向)			25	11.2	12.5	3F第1会議室(2)	㈱パナソニック CS-P112U4U
		3-3	AC-3-3	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	3F第2会議室	㈱パナソニック CS-P71U4U
3-4	AC-3-4	(年1回) 天井カセット形(2方向)			8	2.8	3.2	3F第3会議室(1)	㈱パナソニック CS-P28L3U		
3-5	AC-3-5	(年1回) 天井カセット形(2方向)			8	2.8	3.2	3F第3会議室(2)	㈱パナソニック CS-P28L3U		

【江刺市庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)			
2	パッケージエアコン 定期点検対象	4	AC-4	2F農村総合実験室等	空冷式屋外ユニット (R410)	10.5	181	28.0	31.5	東棟屋上 (西側)	㈱パナソニック CU-P280UX4A	
		4-1	AC-4-1	(年1回) 天井カセット形(4方向)			13	2.8	3.2	2F製図室	㈱パナソニック CS-P28U4U	
		4-2	AC-4-2	(年1回) 天井カセット形(4方向)			14	5.6	6.3	2F女子休養室	㈱パナソニック CS-P56U4U	
		4-3	AC-4-3	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F物品庫	㈱パナソニック CS-P71U4U	
		4-4	AC-4-4	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F農村総合実験室(1)	㈱パナソニック CS-P71U4U	
	定期点検対象	4-5	AC-4-5	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F農村総合実験室(2)	㈱パナソニック CS-P71U4U	
		5	AC-5	2F製図室	空冷式屋外ユニット (R410)	10.5	181	28.0	31.5	東棟屋上 (西側)	㈱パナソニック CU-P280UX4A	
		5-1	AC-5-1	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F製図室(1)	㈱パナソニック CS-P71U4U	
		5-2	AC-5-2	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F製図室(2)	㈱パナソニック CS-P71U4U	
		5-3	AC-5-3	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F製図室(3)	㈱パナソニック CS-P71U4U	
	定期点検対象	5-4	AC-5-4	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F製図室(4)	㈱パナソニック CS-P71U4U	
		6	AC-6	2F農村整備室	空冷式屋外ユニット (R410)	10.5	181	28.0	31.5	東棟屋上 (西側)	㈱パナソニック CU-P224UX4A	
		6-1	AC-6-1	(年1回) 天井カセット形(4方向)			14	5.6	6.3	2F農村整備室(1)	㈱パナソニック CS-P56U4U	
		6-2	AC-6-2	(年1回) 天井カセット形(4方向)			14	5.6	6.3	2F農村整備室(2)	㈱パナソニック CS-P56U4U	
	(簡易点検対象外) (簡易点検対象外)	6-3	AC-6-3	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F農村整備室(3)	㈱パナソニック CS-P71U4U	
		6-4	AC-6-4	(年1回) 天井カセット形(4方向)			16	7.1	8.0	2F農村整備室(4)	㈱パナソニック CS-P71U4U	
		7	ACI-8	宿直室 (ムームアコン)	空冷式ヒートポンプ形 (R22)	0.7	1,200	2.8	4.0	東棟屋外	㈱日立製作所 RAC-289DX2	
		7-1		(年1回) 壁掛形			400			1F宿直室	㈱日立製作所 RAS-289DX2	
	簡易点検 (室外) のみ 簡易点検 (室内) のみ	8		2F農村整備室	空冷式屋外ユニット (R410)	4.6	7,800	20.0	22.4	3F屋外	三菱電機㈱ PUZ-ERP224KA12	
		8-1		(年1回) 天井カセット形(4方向)			1,800	10.0	11.2	2F農村整備室(5)	三菱電機㈱ PL-ERP112EA7	
8-2			(年1回) 天井カセット形(4方向)			1,800	10.0	11.2	2F農村整備室(6)	三菱電機㈱ PL-ERP112EA7		
9			3F用地換地書庫	空冷式ヒートポンプ形 (R22)				5.6	-	東棟屋外外壁	㈱東芝 ROA-J635J	
9-1				天井形 (冷房専用)				5.6	-	3F用地換地書庫	㈱東芝 AIC-J635HG-1	
3	温風暖房機	1	FF-1	西棟1F	石油FF式	0.095			15.9	1F奥州農業改良普及センター(1)	サボ ット㈱ FF-15GBF(ビルトイン)	
		2	FF-1	〃	石油FF式	0.095			15.9	1F奥州農業改良普及センター(2)	サボ ット㈱ FF-15GBF(ビルトイン)	
		3	OH-1	〃	石油FF式	0.069			10.0	1F奥州農業改良普及センター(3)	三洋 CFF-S100	
		4	OH-3	〃	石油FF式	0.047			7.41	1F奥州農業改良普及センター(4)	サボ ット㈱ FF-7000BF(U)K	
		5	OH-3	〃	石油FF式	0.047			7.41	1F奥州農業改良普及センター(5)	サボ ット㈱ FF-7000BF(U)K	
		6	OH-1	〃	石油FF式	0.069			10.0	1F奥州農業改良普及センター(6)	三洋 CFF-S100	
		7	OH-4	〃	石油FF式	0.053			11.0	1F奥州農業改良普及センター(7)	サボ ット㈱ FF-11000BF(U)J	
		9	OH-1	西棟2F	石油FF式	0.069			10.0	2F製図室(1)	三洋 CFF-S100	
		11	OH-1	〃	石油FF式						2F女子休養室	サボ ット㈱ FF-7000TC
		14	OH-2	西棟3F	石油FF式						3F第1会議室(1)	サボ ット㈱ FF-10000TC
		15	OH-2	〃	石油FF式						3F第1会議室(2)	サボ ット㈱ FF-10000TC
		16	OH-2	〃	石油FF式						3F第1会議室(3)	サボ ット㈱ FF-10000TC
		17	OH-2	〃	石油FF式						3F第1会議室(4)	サボ ット㈱ FF-10000TC
		18	OH-2	〃	石油FF式						3F第2会議室(1)	サボ ット㈱ FF-10000TC
		19	OH-2	〃	石油FF式						3F第2会議室(2)	サボ ット㈱ FF-10000TC
		20	OH-2	〃	石油FF式						3F第2書庫	サボ ット㈱ FF-10000TC
		23	OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	1F土壌作物診断室(1)	サボ ット㈱ FF-11000BF(U)J
		24	OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	1F土壌作物診断室(2)	サボ ット㈱ FF-11000BF(U)J
		25	OH-2	〃	石油FF式	0.04				5.8	1F休養室	サボ ット㈱ FF-5000BF(U)K
		26	OH-1	〃	石油FF式	0.038				4.2	1F宿直室	サボ ット㈱ FF-513TF(U)K
		27	OH-4	東棟2F	石油FF式	0.053				11.0	2F農村総合実験室	サボ ット㈱ FF-11000BF(U)J
		29	OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	2F農村整備室(1)	サボ ット㈱ FF-11000BF(U)J
		30	OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	2F農村整備室(2)	サボ ット㈱ FF-11000BF(U)J
		31	OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	2F農村整備室(3)	サボ ット㈱ FF-11000BF(U)J
		32	OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	2F農村整備室(4)	サボ ット㈱ FF-11000BF(U)J
		33	OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	2F農村整備室(5)	サボ ット㈱ FF-11000BF(U)J
		34	OH-4	〃	石油FF式	0.053				11.0	2F農村整備室(6)	サボ ット㈱ FF-11000BF(U)J
		35	OH-3	東棟3F	石油FF式	0.047				7.4	3F第3会議室	サボ ット㈱ FF-7000BF(U)K
		36	FF-1	東棟1F	石油FF式	0.095				15.9	1F旧ホウ室	サボ ット㈱ FF-15GBF(ビルトイン)

【千厩分庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空調換気扇	1	HE-1	1F	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530		(H27間仕切撤去)	1F総務物品庫	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		2	HE-3	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.068	275			1F休憩室(清掃員)	松下電器産業㈱ FY-250ZB3
		3	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			1F組合事務室	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		4	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			1F売店	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		5	HE-4	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.045	175			1Fいわて情報ハブイ千厩地域情報センター	松下電器産業㈱ FY-150ZB3
		6	HE-1	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530			1F生活実験室	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		7	HE-1	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530			1F土壌診断室	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		8	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			1F土木書庫A	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		9	HE-5	2F	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530			2F千厩土木センター(1)(ｽﾀｲﾄﾞｷｯﾁﾞ側)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		10	HE-5	〃	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530			2F千厩土木センター(2)(道路環境)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		11	HE-5	〃	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530			2F千厩土木センター(3)(ﾌｰﾌﾞﾙ側)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		12	HE-5	〃	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530			2F千厩土木センター(4)(企画S)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		13	HE-1	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530			2F男子更衣室(土木)	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		14	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			2F男子更衣室	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		15	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			2F防災行政無線室	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		16	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			2F土木部分室	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		17	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			2F女子更衣室	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		18	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			2F農村整備書庫(1)	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		19	HE-2	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.100	380			2F農村整備書庫(2)	松下電器産業㈱ FY-350ZB3
		20	HE-5	3F	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530		(H27間仕切設置)	3F農村整備書庫(1)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		21	HE-5	〃	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530		(H27間仕切設置)	3F大会議室(1)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		22	HE-5	〃	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530		(H27間仕切設置)	3F農村整備書庫(2)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		23	HE-5	〃	天井埋込型、全熱交換形	0.215	530		(H27間仕切設置)	3F大会議室(2)	松下電器産業㈱ FY-500ZD3
		24	HE-1	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530			3F男子更衣室	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		25	HE-1	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530		(H27間仕切設置)	3F中会議室(1)	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		26	HE-1	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530		(H27間仕切設置)	3F中会議室(2)	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		27	HE-1	〃	天吊カセット型、全熱交換形	0.170	530		(H27間仕切設置)	3F中会議室(3)	松下電器産業㈱ FY-500ZB3
		28	L-4	第二庁舎1F	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			1F県民ホール	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		29	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350		(H27間仕切設置)	1F一関保健福祉環境センター(1)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		30	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350		(H27間仕切設置)	1F一関保健福祉環境センター(2)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		31	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350		(H27間仕切設置)	1F小会議室	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		32	L-2	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.035	150		(H27間仕切設置)	1F保健福祉相談室	三菱電機㈱ VL-150ZSD
		33	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350		(H27間仕切撤去)	1F縦覧室	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		34	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			1F女子静養室	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		35	L-5	〃	壁掛形、全熱交換形	0.030	105			1F宿直室	三菱電機㈱ VL-100U2
		36	L-4	第二庁舎2F	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			2F一関農業改良普及センター(1)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		37	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			2F一関農業改良普及センター(2)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		38	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			2F一関農業改良普及センター(3)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		39	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			2F一関農業改良普及センター(4)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		40	L-1	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.033	130		(H27間仕切設置)	2F普及物品庫(1)	三菱電機㈱ VL-130ZS
		41	L-3	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.099	250		(H27間仕切設置)	2F普及物品庫(2)	三菱電機㈱ LGH-25CS2
		42	L-2	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.035	150		(H27間仕切設置)	2F農村整備センター書庫	三菱電機㈱ VL-150ZSD
		43	L-	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.820	160			2Fｺﾋﾞｰﾝ室	三菱電機㈱ LGH-15CS2
		44	L-	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.820	160			2F特別会議室	三菱電機㈱ LGH-15CS2
		45	L-4	第二庁舎3F	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350		(H27間仕切撤去)	3F農村整備書庫(1)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		46	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350		(H27間仕切撤去)	3F農村整備書庫(2)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		47	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			3F農村整備センター(1)(管理用地)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		48	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			3F農村整備センター(2)(農村計画)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		49	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			3F農村整備センター(3)(農地整備)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		50	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			3F農村整備センター(4)(打合せﾈｰﾌﾞﾙ)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
		51	L-4	〃	天井吊込カセット形、全熱交換形	0.133	350			3F農村整備センター(5)(ｽﾀｲﾄﾞｷｯﾁﾞ側)	三菱電機㈱ LGH-35CS2
2	パッケージエアコン 簡易点検(室外)のみ 簡易点検(室内)のみ 簡易点検(室内)のみ 簡易点検(室内)のみ 簡易点検(室内)のみ 簡易点検(室内)のみ	1	HPU-1	1F物品庫(旧食堂)	空冷式ﾋｰﾄﾞﾞﾌﾞﾝﾌﾞ、ﾏﾙﾃﾞ形 (R22)	2.0	3,000	7.3	7.5	第一庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
		1-1	〃	〃	天井カセット形		840			1F総務物品庫(1)(旧食堂)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		1-2	〃	〃	天井カセット形		840			1F総務物品庫(2)(旧食堂)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		2	HPU-1	1F土木書庫A	空冷式ﾋｰﾄﾞﾞﾌﾞﾝﾌﾞ、ﾏﾙﾃﾞ形	2.0	3,000	7.3	7.5	第一庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
		2-1	〃	〃	天井カセット形		840			1F土木書庫A(1)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		2-2	〃	〃	天井カセット形		840			1F土木書庫A(2)	㈱三菱電機 PLH-35GKV
		3	HPU-1	1F県民ホール	空冷式ﾋｰﾄﾞﾞﾌﾞﾝﾌﾞ、ﾏﾙﾃﾞ形	2.0	3,000	7.3	7.5	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
3-1	〃	〃	(年1回)天井カセット形		840			1F県民ホール(1)	㈱三菱電機 PLH-35GKV		
3-2	〃	〃	(年1回)天井カセット形		840			1F県民ホール(2)	㈱三菱電機 PLH-35GKV		

【千厩分庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
2	パッケージエアコン										
	簡易点検(室外)のみ	4	HPU-6	1F宿直室	空冷式ヒートポンプ形	1.2	2,700	3.7	4.4	1F屋外	㈱三菱電機 PUKH-35FK
	簡易点検(室内)のみ	4-1		(年1回)	壁掛形		720		1F宿直室	㈱三菱電機 PKH-35FKV	
		5	HPU-4	1F保健福祉相談室	空冷式ヒートポンプ形	1.3	2,700	4.6	5.0	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-45FK
		5-1		(年1回)	天井カセット形		960		1F保健福祉相談室	㈱三菱電機 PLH-45GKV	
	簡易点検(室外)のみ	6	HPU-2	2F普及物品庫	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	2.7	4,800	9.3	10.8	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-90FK
	簡易点検(室内)のみ	6-1			天井カセット形		960		2F普及物品庫(1)	㈱三菱電機 PLH-45GKV	
	簡易点検(室内)のみ	6-2			天井カセット形		960		2F普及物品庫(2)	㈱三菱電機 PLH-45GKV	
		7	HPU-1	2Fコピー室	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	2.0	3,000	7.3	7.5	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
		7-1		(年1回)	天井カセット形		840		2Fコピー室(1)	㈱三菱電機 PLH-35GKV	
		7-2		(年1回)	天井カセット形		840		2Fコピー室(2)	㈱三菱電機 PLH-35GKV	
		8	HPU-1	2F特別会議室	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	2.0	3,000	7.3	7.5	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
		8-1		(年1回)	天井カセット形		840		2F特別会議室(1)	㈱三菱電機 PLH-35GKV	
		8-2		(年1回)	天井カセット形		840		2F特別会議室(2)	㈱三菱電機 PLH-35GKV	
		9	HPU-1	3F農村整備センター等	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	2.0	3,000	7.3	7.5	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
		9-1		(年1回)	天井カセット形		840		3F男子静養室	㈱三菱電機 PLH-35GKV	
		9-2		(年1回)	天井カセット形		840		3F一関農村整備センター(1)(打合せ7-7A)	㈱三菱電機 PLH-35GKV	
		10	HPU-1	3F農村整備センター	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	2.0	3,000	7.3	7.5	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
		10-1		(年1回)	天井カセット形		840		3F一関農村整備センター(2)(打合せ7-7B)	㈱三菱電機 PLH-35GKV	
		10-2		(年1回)	天井カセット形		840		3F一関農村整備センター(3)(2F付 4+6 6+7)	㈱三菱電機 PLH-35GKV	
		11	HPU-5	3F農村整備センター	空冷式ヒートポンプ形	1.5	3,300	5.2	5.6	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-50FK
		11-1		(年1回)	天井吊形		780		3F一関農村整備センター(4)	㈱三菱電機 PCH-50FKHV	
	簡易点検(室外)のみ	12	HPU-2	3F農村整備書庫	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	2.7	4,800	9.3	10.8	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-90FK
	簡易点検(室内)のみ	12-1			天井カセット形		960		3F農村整備書庫(1)	㈱三菱電機 PLH-45GKV	
	簡易点検(室内)のみ	12-2			天井カセット形		960		3F農村整備書庫(2)	㈱三菱電機 PLH-45GKV	
	簡易点検(室外)のみ	13	HPU-1	3F農村整備書庫	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	2.0	3,000	7.3	7.5	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-71FX
	簡易点検(室内)のみ	13-1			天井カセット形		840		3F農村整備書庫(3)	㈱三菱電機 PLH-35GKV	
	簡易点検(室内)のみ	13-2			天井カセット形		840		3F農村整備書庫(4)	㈱三菱電機 PLH-35GKV	
		14	HPU-3	3F農村整備センター	空冷式ヒートポンプ、マルチ形	5.5	9,000	20.9	22.0	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUH-200EKE
		14-1		(年1回)	天井カセット形		1,080		3F一関農村整備センター(5)(農村計画)	㈱三菱電機 PLH-71GKV	
		14-2		(年1回)	天井カセット形		1,080		3F一関農村整備センター(6)(農地整備)	㈱三菱電機 PLH-71GKV	
		14-3		(年1回)	天井カセット形		1,080		3F一関農村整備センター(7)(農村環境)	㈱三菱電機 PLH-71GKV	
	定期点検対象	15	ACP-1	1F生活改善実験室等	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	7.5+7.5	22,200	56.0	63.0	第一庁舎屋上	㈱三菱電機 PUHY-P560BM-B 1
		15-1	ACP-1-1	(年1回)	天井カセット形		750	4.5	5.0	1F生活改善実験室(1)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		15-2	ACP-1-2	(年1回)	天井カセット形		750	4.5	5.0	1F生活改善実験室(2)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		15-3	ACP-1-4	(年1回)	天井カセット形		780	5.6	6.3	1F売店	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		15-4	ACP-1-5	(年1回)	天井カセット形		750	4.5	5.0	1F組合事務室	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		15-5	ACP-1-6	(年1回)	天井カセット形		480	2.8	3.2	1F休養室(清掃員)(1)	㈱三菱電機 PLFY-P28LMD-C
		15-6	ACP-1-7	(年1回)	天井カセット形		480	2.8	3.2	1F休養室(清掃員)(2)	㈱三菱電機 PLFY-P28LMD-C
		15-7	ACP-1-8	(年1回)	天井カセット形		750	4.5	5.0	1F土壌診断室(2)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		15-8	ACP-1-9	(年1回)	天井カセット形		750	4.5	5.0	1F土壌診断室(1)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
	簡易点検(室外)のみ	16	ACP-8	1F土木物品庫	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	3.75	9,300	14.0	16.0	第一庁舎屋外	㈱三菱電機 PUHY-P140M-A1
	簡易点検(室内)のみ	16-1	ACP-8-1		天井吊込形		1,080	7.1	8.0	1F土木物品庫	㈱三菱電機 PLFY-P71GM-C
	定期点検対象	17	ACP-5	1F保健福祉環境センター等	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	4.5+7.5	22,200	45.0	50.0	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUHY-P450BM-B 1
		17-1	ACP-5-1	(年1回)	天井カセット形		1,080	7.1	8.0	1F保健福祉環境センター(1)	㈱三菱電機 PLFY-P71LMD-C
		17-2	ACP-5-3	(年1回)	天井カセット形		1,080	7.1	8.0	1F保健福祉環境センター(2)	㈱三菱電機 PLFY-P71LMD-C
		17-3	ACP-5-5	(年1回)	天井カセット形		1,080	7.1	8.0	1F小会議室	㈱三菱電機 PLFY-P71LMD-C
		17-4	ACP-5-2	(年1回)	天井カセット形		780	5.6	6.3	1F縦覧室	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		17-5	ACP-5-4	(年1回)	天井カセット形		780	5.6	6.3	1F女子静養室	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
	簡易点検(室外)のみ	18	HPU	2F農村整備書庫	空冷式ヒートポンプ、リブ・レースタイプPAC			5.6	6.3	第二庁舎屋外	㈱三菱電機 PLZ-RP63HA
	簡易点検(室内)のみ	18-1			天井カセット形			5.6	6.3	2F農村整備書庫(1)	㈱三菱電機 PLZ-RP63AHD
	定期点検対象	19	ACP-2	2F土木センター等	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	7.5+7.5	22,200	56.0	63.0	第一庁舎屋上	㈱三菱電機 PUHY-P560BM-B 1
		19-1	ACP-2-1	(年1回)	天井カセット形		780	5.6	6.3	2F土木部分室	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		19-2	ACP-2-2	(年1回)	天井カセット形		750	4.5	5.0	2F千厩土木センター(1)(非常口側)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		19-3	ACP-2-3	(年1回)	天井カセット形		750	4.5	5.0	2F千厩土木センター(2)(7-7 8側)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		19-4	ACP-2-4	(年1回)	天井カセット形		750	4.5	5.0	2F千厩土木センター(3)(7-7 8側)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		19-5	ACP-2-5	(年1回)	天井カセット形		750	4.5	5.0	2F千厩土木センター(4)(出入口側)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		19-6	ACP-2-6	(年1回)	天井カセット形		750	4.5	5.0	2F千厩土木センター(5)(河川砂防)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		19-7	ACP-2-7	(年1回)	天井カセット形		750	4.5	5.0	2F千厩土木センター(6)(道路環境)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		19-8	ACP-2-8	(年1回)	天井カセット形		750	4.5	5.0	2F千厩土木センター(7)(企画)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C
		19-9	ACP-2-9	(年1回)	天井カセット形		750	4.5	5.0	2F千厩土木センター(8)(管理)	㈱三菱電機 PLFY-P45LMD-C

【千厩分庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m ³ /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
2	パッケージエアコン 定期点検対象	20	ACP-7	2F農村整備書庫等	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	7.5	11,100	28.0	31.5	第一庁舎屋上	㈱三菱電機 PUHY-P280M-B1
		20-1	ACP-7-1	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	2F女子更衣室	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		20-2	ACP-7-2	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	2F農村整備書庫(1)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		20-3	ACP-7-3	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	2F農村整備書庫(2)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
	定期点検対象	20-4	ACP-7-4	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	2F農村整備書庫(3)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		21	ACP-6	2F農業改良普及センター	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	7.5+7.5	22,200	45.0	50.0	第二庁舎屋上	㈱三菱電機 PUHY-P450BM-B 1
		21-1	ACP-6-1	(年1回)天井カセット形			1,080	7.1	8.0	2F一関農業改良普及センター(4)	㈱三菱電機 PLFY-P71LMD-C
		21-2	ACP-6-2	(年1回)天井カセット形			1,080	7.1	8.0	2F一関農業改良普及センター(3)	㈱三菱電機 PLFY-P71LMD-C
	定期点検対象	21-3	ACP-6-3	(年1回)天井カセット形			1,080	7.1	8.0	2F一関農業改良普及センター(2)	㈱三菱電機 PLFY-P71LMD-C
		21-4	ACP-6-4	(年1回)天井カセット形			1,080	7.1	8.0	2F一関農業改良普及センター(1)	㈱三菱電機 PLFY-P71LMD-C
		22	ACP-3	3F大会議室・農村整備書庫	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	7.5+7.5	22,200	56.0	63.0	第一庁舎屋上	㈱三菱電機 PUHY-P560BM-B 1
		22-1	ACP-3-1	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	3F農村整備書庫(1)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		22-2	ACP-3-2	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	3F農村整備書庫(2)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		22-3	ACP-3-3	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	3F農村整備書庫(3)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		22-4	ACP-3-4	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	3F農村整備書庫(4)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		22-5	ACP-3-5	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	3F大会議室 (1)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		22-6	ACP-3-6	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	3F大会議室 (2)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		22-7	ACP-3-7	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	3F大会議室 (3)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
	定期点検対象	22-8	ACP-3-8	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	3F大会議室 (4)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		23	ACP-4	3F中会議室等	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	7.5+7.5	22,200	45.0	50.0	第一庁舎屋上	㈱三菱電機 PUHY-P450BM-B 1
		23-1	ACP-4-1	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	3F大会議室 (5)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		23-2	ACP-4-2	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	3F中会議室(1)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		23-3	ACP-4-3	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	3F中会議室(2)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		23-4	ACP-4-4	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	3F中会議室(3)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		23-5	ACP-4-5	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	3F中会議室(4)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		23-6	ACP-4-6	(年1回)天井カセット形			780	5.6	6.3	3F中会議室(5)	㈱三菱電機 PLFY-P56LMD-C
		24	ACP-9	車庫運転手控室	空冷式ヒートポンプ (R407C)	2.4		7.1	8.5	車庫屋外	㈱三菱電機 PUH-P80GA
24-1		ACP-9-1	(年1回)壁掛形			1,200	7.1	8.5	車庫運転手控室	㈱三菱電機 PK-P80FAL	
簡易点検(室外)のみ 簡易点検(室内)のみ	25		2F防災行政無線室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形 (フィルター破損あり)	2.4		1,320	8.0	第一庁舎屋外	㈱東芝 ROA-J902HT	
	25-1		(年1回)					9.5	2F 防災行政無線室	㈱東芝 AIU-J905HG	
	26		2F農村整備書庫	空冷式ヒートポンプ (R407C)	2.4		7.1	8.5	第二庁舎屋外	㈱三菱電機 PUH-P80GA	
	26-1			壁掛形			1,200	7.1	2階農村整備書庫(2)	㈱三菱電機 PK-P80FAL	
	27		いわて情報ハブ	空冷式ヒートポンプ (R22)					第一庁舎屋外	三洋電機㈱ SPW-CHJ50T12	
			(年1回)	壁掛形				1F いわて情報ハブ	三洋電機㈱ SPW-KHJ50T-1-WL		

【岩泉合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考		
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)	
1	空調換気扇	1	FSE-2	2F	天井カセット	0.035	150			2F県民ホール(1)	三菱電機製 VL-150ZS	
		2	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F県民ホール(2)	三菱電機製 VL-100K	
		3	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F岩泉土木センター分室(1)	三菱電機製 VL-100K	
		4	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F岩泉土木センター分室(2)	三菱電機製 VL-100K	
		5	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F岩泉土木センター分室(3)	三菱電機製 VL-100K	
		6	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F岩泉土木センター分室(4)	三菱電機製 VL-100K	
		7	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F第2会議室	三菱電機製 VL-100K	
		8	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F岩泉林務出張所(1)	三菱電機製 VL-100K	
		9	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F岩泉林務出張所(2)	三菱電機製 VL-100K	
		10	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F岩泉林務出張所(3)	三菱電機製 VL-100K	
		11	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			2F宿直室	三菱電機製 VL-100K	
		12	FSE-1	3F	壁埋込形	0.030	100			3F第3会議室(1)	三菱電機製 VL-100K	
		13	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F第3会議室(2)	三菱電機製 VL-100K	
		14	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F第4会議室	三菱電機製 VL-100K	
		15	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F更衣室	三菱電機製 VL-100K	
		16	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F業務支援室	三菱電機製 VL-100K	
		17	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F土木更衣室	三菱電機製 VL-100K	
		18	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F女子更衣室・清掃員控室	三菱電機製 VL-100K	
		19	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F第1会議室(1)	三菱電機製 VL-100K	
		20	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F第1会議室(2)	三菱電機製 VL-100K	
		21	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3F第1会議室(3)	三菱電機製 VL-100K	
		22	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			3Fいわて情報ハイウェイ	三菱電機製 VL-100K	
		23	FSE-1	4F	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(1)(道路整備課)	三菱電機製 VL-100K	
		24	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(2)(道路整備課)	三菱電機製 VL-100K	
		25	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(3)(道路整備課)	三菱電機製 VL-100K	
		26	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(4)(管理課)	三菱電機製 VL-100K	
		27	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(6)(土木企画G)	三菱電機製 VL-100K	
		28	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(8)(建築指導G)	三菱電機製 VL-100K	
		29	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(9)(用地課)	三菱電機製 VL-100K	
		30	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(10)(用地課)	三菱電機製 VL-100K	
		31	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉土木センター(11)(用地課)	三菱電機製 VL-100K	
		32		〃	壁埋込形					4F岩泉土木センター(5)(土木企画G)	三菱電機製 VL-1200U-M	
		33		〃	壁埋込形					4F岩泉土木センター(7)(建築指導課)	三菱電機製 VL-1200U-M	
		34	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉普及センター(1)(地産育成F-4)	三菱電機製 VL-100K	
		35	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉普及センター(2)(地産育成F-4)	三菱電機製 VL-100K	
		36	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F岩泉普及センター(3)(地域指導F-4)	三菱電機製 VL-100K	
		37		〃	壁埋込形					4F岩泉普及センター(4)(地域指導F-4)	三菱電機製 VL-1200U-M	
		38	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F土壌診断室(1)	三菱電機製 VL-100K	
		39		〃	壁埋込形					4F土壌診断室(2)	三菱電機製 VL-1200U-M	
		40	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F電算室(1)	三菱電機製 VL-100K	
		41	FSE-1	〃	壁埋込形	0.030	100			4F電算室(2)	三菱電機製 VL-100K	
2	パッケージエアコン	1	ACO-2	3F会議室	空冷式ヒートポンプ・マルチインバータ形 (R22)	3.0×2	9,000	23.2	26.0	庁舎屋上(第1会議室系統)	松下電器産業製 CU-200UM3	
		1-1	ACI-1	(年1回)	天井カセット形			1,260	8.2	9.3	3F第1会議室(3)	松下電器産業製 CS-71UH5U
		1-2	ACI-1	(年1回)	天井カセット形			1,260	8.2	9.3	3F第1会議室(2)	松下電器産業製 CS-71UH5U
		1-3	ACI-1	(年1回)	天井カセット形			1,260	8.2	9.3	3F第1会議室(1)	松下電器産業製 CS-71UH5U
		2	ACO-1	2F,3F県民ホール等	空冷式ヒートポンプ・マルチインバータ形 (R22)	3.75×2	9,000	29.0	32.5	庁舎屋上(県民ホール等系統)	松下電器産業製 CU-250UM3	
		2-1	ACI-3	(年1回)	天井カセット形			900	4.6	5.2	2F宿直室	松下電器産業製 CS-40UH5U
		2-2	ACI-4	(年1回)	天井カセット形			720	3.7	4.1	2F県民ホール	松下電器産業製 CS-32UH5U
		2-3	ACI-2	(年1回)	天井カセット形			900	5.8	6.5	2F第2会議室	松下電器産業製 CS-50UH5U
		2-4	ACI-3	(年1回)	天井カセット形			900	4.6	5.2	2F土木センター分室(4)	松下電器産業製 CS-40UH5U
		2-5	ACI-3	(年1回)	天井カセット形			900	4.6	5.2	3F土木更衣室	松下電器産業製 CS-40UH5U
		2-6	ACI-3	(年1回)	天井カセット形			900	4.6	5.2	3F業務支援室	松下電器産業製 CS-40UH5U
		3	ACO-1	3F,4F会議室等	空冷式ヒートポンプ・マルチインバータ形 (R22)	3.75×2	9,000	29.0	32.5	庁舎屋上(第3会議室等系統)	松下電器産業製 CU-250UM3	
		3-1	ACI-2	(年1回)	天井カセット形			900	5.8	6.5	3F食品衛生協会岩古支部岩泉分会	松下電器産業製 CS-50UH5U
		3-2	ACI-2	(年1回)	天井カセット形			900	5.8	6.5	3F第3会議室(1)	松下電器産業製 CS-50UH5U
		3-3	ACI-2	(年1回)	天井カセット形			900	5.8	6.5	3F第3会議室(2)	松下電器産業製 CS-50UH5U
		3-4	ACI-3	(年1回)	天井カセット形			900	4.6	5.2	4F土木電算室	松下電器産業製 CS-40UH5U
		3-5	ACI-3	(年1回)	天井カセット形			900	4.6	5.2	4Fロッカールーム	松下電器産業製 CS-40UH5U
4	AC	静養室	空冷式ヒートポンプ	1.2	1,920	4.1	4.1	1F屋外	松下電器産業製 CU-4CH4			
4-1		(年1回)	天井吊形			780	4.1	4.4	1F静養室	松下電器産業製 CS-40TH5H		

【岩泉合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考		
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)	
2	パッケージエアコン 定期点検対象	6	ACP-2	2F林務・土木センター	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	3.0+4.4×2	16,680	45.0	50.0	庁舎屋上(ACP-2系統)	㈱日立製作所 RAS-P450FS	
		6-1	ACP-2-1	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	2F土木センター分室(1)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		6-2	ACP-2-2	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	2F土木センター分室(2)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		6-3	ACP-2-3	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	2F土木センター分室(3)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		6-4	ACP-2-4	(年1回)	天井埋込カセット形			780	4.5	5.0	2F岩泉林務出張所(1)(透写板側)	㈱日立製作所 RCID-P45KI
		6-5	ACP-2-5	(年1回)	天井埋込カセット形			780	4.5	5.0	2F岩泉林務出張所(2)(入口近く)	㈱日立製作所 RCID-P45KI
		6-6	ACP-2-6	(年1回)	天井埋込カセット形			780	4.5	5.0	2F岩泉林務出張所(3)(机側)	㈱日立製作所 RCID-P45KI
	簡易点検(室内)のみ 簡易点検(室内)のみ 簡易点検(室内)のみ	7	ACP-3	3F会議室等	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	3.0	5,820	16.0	18.0	庁舎屋上(ACP-3系統)	屋外機撤去済	
		7-1	ACP-3-1		天井埋込カセット形 (使用不可) (他機故障時の部品取として残置)			780	4.5	5.0	3F第4会議室	㈱日立製作所 RCID-P45KI
		7-2	ACP-3-2		天井埋込カセット形 (使用不可) (他機故障時の部品取として残置)			780	4.5	5.0	3F更衣室	㈱日立製作所 RCID-P45KI
		7-3	ACP-3-3		天井埋込カセット形 (使用不可) (他機故障時の部品取として残置)			780	4.5	5.0	3F女子更衣室・清掃員控室	㈱日立製作所 RCID-P45KI
		8	ACP-4	3F電話交換室	空冷式ヒートポンプ (R407C)				5.0	5.6	庁舎屋上(ACP-4系統)	㈱日立製作所 RAS-P56H
		8-1	ACP-4-1	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.0	5.6	3F電話交換室	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		9	ACP-5	4F土木センター	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	3.0+4.4×2	16,680	45.0	50.0	庁舎屋上(ACP-5系統)	㈱日立製作所 RAS-P450FS	
	定期点検対象	9-1	ACP-5-1	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(10)(道路整備課・右)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		9-2	ACP-5-2	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(9)(道路整備課・中)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		9-3	ACP-5-3	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(8)(管理課右)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		9-4	ACP-5-4	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(7)(管理課左)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		9-5	ACP-5-5	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(6)(土木企画)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		9-6	ACP-5-6	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(5)(建築指導課)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		9-7	ACP-5-7	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(4)(用地課)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		10	ACP-6	4F土木センター等	空冷式ヒートポンプ、マルチ形(R407C)	3.0+4.4×2	16,680	45.0	50.0	庁舎屋上(ACP-6系統)	㈱日立製作所 RAS-P450FS	
		10-1	ACP-6-6	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(3)(用地課右)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		10-2	ACP-6-7	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(2)(用地課中)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		10-3	ACP-6-1	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	4F岩泉土木センター(1)(用地課左)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		10-4	ACP-6-3	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	4F岩泉普及センター(1)(地産育成チーム)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		10-5	ACP-6-5	(年1回)	天井埋込カセット形			900	5.6	6.3	4F岩泉普及センター(2)(地域指導チーム)	㈱日立製作所 RCID-P56KI
		10-6	ACP-6-2	(年1回)	天井埋込カセット形			780	4.5	5.0	4F土壌診断室前室	㈱日立製作所 RCID-P45KI
		10-7	ACP-6-4	(年1回)	天井埋込カセット形			780	4.5	5.0	4F土壌診断室	㈱日立製作所 RCID-P45KI
	11		いわて情報ハイウェイ	空冷式ヒートポンプ (R22)			2,400	4.5	5.0	1F屋外(地域情報センター系統)	三菱電機 PU-J50GA9	
	11-1		(年1回)	天井吊形			780	4.5	5.0	3Fいわて情報ハイウェイ	三菱電機 PCA-J50GA9	
	5		1F用務員室(4-Mエアコン)	空冷ヒートポンプ形(R32)	0.75		2.5		3.1	1F屋外	東芝ライオン(株)RAS-2511AT	
		(年1回)	壁掛け形					2.5	3.1	1F用務員室	東芝ライオン(株)RAS-2511T	
5		1F運転手控室(4-Mエアコン)	空冷ヒートポンプ形(R32)	0.75		2.5		3.1	1F屋外	東芝ライオン(株)RAS-2511AT		
		(年1回)	壁掛け形					2.5	3.1	1F運転手控室	東芝ライオン(株)RAS-2511T	
3	ファンコンベクター	1	HFU 2F	FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F県民ホール(2)	暖冷工業(株) DFV-100SF	
		2		FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F岩泉土木センター分室(1)	暖冷工業(株) DFV-100SF	
		3			FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F岩泉土木センター分室(2)	暖冷工業(株) DFV-100SF
		4			FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F岩泉土木センター分室(3)	暖冷工業(株) DFV-100SF
		5			FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F岩泉土木センター分室(4)	暖冷工業(株) DFV-100SF
		6			FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F岩泉林務出張所(1)	暖冷工業(株) DFV-100SF
		7		FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F岩泉林務出張所(2)	暖冷工業(株) DFV-100SF	
		8			FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	2F岩泉林務出張所(3)	暖冷工業(株) DFV-100SF
		9			CK300	CK-2 天井カセット形(2方向)	0.064	520		3.8	2F県民ホール(1)	暖冷工業(株) DFV-3PW-F
		10			CK400	CK-2 天井カセット形(2方向)	0.091	690		5.8	2F玄関ホール	暖冷工業(株) DFV-4PW-F
		11			CK400	CK-2 天井カセット形(2方向)	0.091	690		5.8	2F宿直室	暖冷工業(株) DFV-4PW-F
		12			CK600	CK-2 天井カセット形(2方向)	0.121	1,020		7.4	2F岩泉林務出張所(4)	暖冷工業(株) DFV-6PW-F
		13			CK600	CK-2 天井カセット形(2方向)	0.121	1,020		7.4	2F第2会議室	暖冷工業(株) DFV-6PW-F
		14			CR400	CR 天井露出形	0.054	780		6.0	2F旧レイトゲーション室(1)	暖冷工業(株) DFV-80CE
		15			CK400	CR 天井露出形	0.054	780		6.0	2F旧レイトゲーション室(2)	暖冷工業(株) DFV-80CE
		16	HFU 3F		FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F第3会議室(1)	暖冷工業(株) DFV-100SF
		17			FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F第3会議室(2)	暖冷工業(株) DFV-100SF
		18			FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F第4会議室	暖冷工業(株) DFV-100SF
		19			FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F更衣室	暖冷工業(株) DFV-100SF
		20		FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F食品衛生協会宮古支部岩泉分会	暖冷工業(株) DFV-100SF	
		21		FRL400	FRL 床置ドロー形	0.053	700		5.8	3F女子更衣室・清掃員控室	暖冷工業(株) DFV-80LSF	
		22			FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F第1会議室(1)	暖冷工業(株) DFV-100SF
		23			FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F第1会議室(2)	暖冷工業(株) DFV-100SF
		24			FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F第1会議室(3)	暖冷工業(株) DFV-100SF
		25	HFU 3F		FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F第1会議室(4)	暖冷工業(株) DFV-100SF
		26			FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F土木更衣室	暖冷工業(株) DFV-100SF
		27			FRH600	FRH 床置露出形	0.076	1,020		8.5	3F業務支援室	暖冷工業(株) DFV-100SF

