

【釜石庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考		
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)				
1	空調調和機	1	AHU-1	1F	ユニット形立型	5.5	13,100	91.1	98.0	1F機械室	木村工機㈱ FCV-220K2-(特)		
		2	AHU-2	2F	ユニット形立型	5.5	17,500	127.1	98.4	2F機械室	木村工機㈱ FCV-300K2-(特)		
		3	AHU-3	3F	ユニット形立型	5.5	16,400	116.3	94.1	3F機械室	木村工機㈱ FCV-290K2-(特)		
		4	AHU-4	4F	ユニット形立型	7.5	20,700	151.3	106.5	4F機械室	木村工機㈱ FCV-360K2-(特)		
		5	AHU-1	増築棟1F	ユニット形横型	0.4×2	1,380	6.1	9.1	増築棟1F機械室	木村工機㈱ CRZ-35A		
		6	AHU-2	増築棟2F	ユニット形立型	0.75×2	1,920	8.5	12.8	増築棟2F機械室	木村工機㈱ CUZ-35A		
		7	AHU-3	増築棟3F	ユニット形立型	0.75×2	1,680	7.5	11.3	増築棟3F機械室	木村工機㈱ CUZ-35A		
		8	AHU-4	増築棟4F	ユニット形立型	1.5×2	2,940	12.9	19.4	増築棟4F機械室	木村工機㈱ CUZ-50A		
		9	AHU-5	2F外気処理	ユニット形横型	0.75×2	1,980	17.5	26.3	増築棟2F機械室	木村工機㈱ CAH-40C		
		10	AHU-5	4F外気処理	ユニット形横型	0.75×3	1,980	17.5	26.3	増築棟4F機械室	木村工機㈱ CAH-40C		
		5	OA-1	外気処理	ユニット形	7.5	23,700	242.9	230.8	RF機械室	木村工機㈱ V-395		
		2	パッケージエアコン	1	ACP-1	運転技士控室	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ型 (R22)	2.2		11.2	14.0	付属棟1F外壁	㈱東芝 ROA-AP1127HS
				1-1	ACR-1	(年1回)	床置型			5.0	5.6+2	2F運転技士控室(1)	㈱東芝 AIL-J563H
				1-2	ACR-1	(年1回)	床置型			5.0	5.6+2	2F運転技士控室(2)	㈱東芝 AIL-J563H
				2	ACP-1	農林実験室	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ型 (R22)	2.2		11.2	14.0	付属棟1F外壁	㈱東芝 ROA-J1122HT
2-1	ACR-1			(年1回)	床置型			5.0	5.6+2	2F農林実験室(1)	㈱東芝 AIL-J563H		
2-2	ACR-1			(年1回)	床置型			5.0	5.6+2	2F農林実験室(2)	㈱東芝 AIL-J563H		
3	ACP-1			水産実験室	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ型 (R22)	2.2		11.2	14.0	付属棟1F外壁	㈱東芝 ROA-J1122HT		
3-1	ACR-1			(年1回)	床置型			5.0	5.6+2	2F水産実験室(1)	㈱東芝 AIL-J563H		
3-2	ACR-1			(年1回)	床置型			5.0	5.6+2	2F水産実験室(2)	㈱東芝 AIL-J563H		
4	ACP-2			軽油分溜室等	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ型 (R22)	1.5×2		11.2	14.0	付属棟1F外壁	㈱東芝 ROA-J1123HM		
4-1	ACR-1			(年1回)	床置型			5.0	5.6+2	2F軽油分溜室	㈱東芝 AIL-J563H		
4-2	ACR-1			(年1回)	床置型			5.0	5.6+2	2F清掃業務員控室	㈱東芝 AIL-J563H		
5				日向カメラ監視室	(R22)	3.75				別棟2F屋外	三菱重工㈱ FDCJ140HD2		
5-1				(年1回)	天井型			12.5	14.0	3F日向カメラ監視室	三菱重工㈱ FDEJ140D2		
6				情報ハイウェイ	(R22)	1.5				3F屋外	ダイキン工業㈱ RTYJ50BV		
6-1				(年1回)	天井カセット型			4.5	5.0	3F情報ハイウェイ	ダイキン工業㈱ FHYNJ50L		
7				水門陸側遠隔操作室	(R22)	2.0				1F屋外	㈱東芝 ROA-J805		
7-1				(年1回)	天井型 (冷房専用)			7.1	-	2F水門陸側遠隔操作室 (旧情報機械室)	㈱東芝 AIC-J805HG-1		
8				当直室 (R-1177)	(R32)	0.75				別棟1F屋外	㈱三菱電機 MUCZ-G2818		
8-1				(年1回)	壁掛型					1F当直室	㈱三菱電機 MSZ-GV2818-W		
3	ファンコイルユニット			1		1F	床置露出型	0.042		2.2	3.5	1F厨房休憩室	立石管工業㈱
				2			床置露出型 (送風機微音あり)	0.046		3.1	2.7	1F食堂(1) (西)	立石管工業㈱
				3			床置露出型 (送風機微音あり)	0.042		2.0	1.9	1F食堂(2) (東)	立石管工業㈱
				4			床置埋込型	0.046		3.2	2.8	1F県税室(1) (西)	立石管工業㈱
				5			床置露出R-ボ-イ型 (送風機微音あり)	0.034		1.7	1.5	1F県税室(2) (東)	立石管工業㈱
				6			床置露出型 (送風機微音あり)	0.046		3.2	4.2	1F理容室	立石管工業㈱
				7	CK-FCU3	別棟1F	天井カセット型	0.053	420	2.2	3.2	1F当直室(1)	木村工機㈱ KCS-302GK
				8	FR-FCU6		床置露出型	0.069	840	4.0	6.2	1F当直室(2)	木村工機㈱ FS-600K
		9	FR-FCU8		床置露出型	0.110	1,120	6.1	9.4	1F休養室	木村工機㈱ FS-800K		
		10	FR-FCU6		床置露出型	0.069	840	4.0	6.2	1F県職労書記局(1) (西)	木村工機㈱ FS-600K		
		11	FR-FCU6		床置露出型	0.069	840	4.0	6.2	1F県職労書記局(2) (東)	木村工機㈱ FS-600K		
		12	FI-FCU6		床置埋込型	0.069	840	4.0	6.2	1F漁業取締事務所(1) (南)	木村工機㈱ FSR-600K		
		13	FI-FCU6		床置埋込型	0.069	840	4.0	6.2	1F漁業取締事務所(2) (東南)	木村工機㈱ FSR-600K		
		14	FI-FCU6		床置埋込型	0.069	840	4.0	6.2	1F漁業取締事務所(3) (中央)	木村工機㈱ FSR-600K		
		15	FI-FCU6		床置埋込型 (吹出口破損あり)	0.069	840	4.0	6.2	1F漁業取締事務所(4) (東北)	木村工機㈱ FSR-600K		
		16	CK-FCU4		天井カセット型	0.053	690	3.3	5.3	1F取調室A	木村工機㈱ KCS-402GK		
		17	CK-FCU2		天井カセット型	0.033	372	1.8	2.9	1F取調室B	木村工機㈱ KCS-202GK		
		18	CK-FCU3		天井カセット型	0.036	522	2.5	4.0	1F機械室	木村工機㈱ KCS-302GK		
		19	FCU-1		床置露出型	0.042		2.1	3.3	1F女子更衣室	昭和鉄工㈱ CF-62N2		
		20			天井埋込型	0.046		3.2	2.8	1F局長室(1) (北)	立石管工業㈱		
		21			天井埋込型	0.046		3.2	2.8	1F局長室(2) (南)	立石管工業㈱		
		22			天井埋込型	0.046		3.2	2.8	1F総務課	立石管工業㈱		
		23			天井埋込型	0.046		3.2	2.8	1F県民ホール	立石管工業㈱		
		24			天井埋込型	0.046		3.2	2.8	1F総務課分室	立石管工業㈱		
		25		2F	床置埋込型	0.042		2.6	2.2	2F保健福祉環境部(1) (南西)	立石管工業㈱		
		26			床置埋込型	0.042		2.6	2.2	2F保健福祉環境部(2) (南西中)	立石管工業㈱		
		27			床置埋込型 (机あり)	0.042		2.6	2.2	2F保健福祉環境部(3) (南中央)	立石管工業㈱		
		28			床置埋込型	0.042		2.2	1.9	2F保健福祉環境部(4) (南東中)	立石管工業㈱		
		29			床置埋込型	0.046		2.9	2.1	2F保健福祉環境部(5) (南東)	立石管工業㈱		
		30			床置露出R-ボ-イ型	0.034		1.4	1.5	2F水門陸側遠隔操作室	立石管工業㈱		
		31	FR-FCU6	別棟2F	床置露出型	0.069	840	4.0	6.2	2F栄養相談室(1) (西北)	木村工機㈱ FS-600K		

【釜石庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)			
3	ファンコイルユニット	32	FR-FCU6	〃	床置露出型	0.069	840	4.0	6.2	2F栄養相談室(2) (西南)	木村工機機 FSR-600K	
		33	FR-FCU6	〃	床置露出型	0.069	840	4.0	6.2	2F栄養相談室(3) (南)	木村工機機 FSR-600K	
		34	FI-FCU6	〃	床置埋込型 (吹出口破損あり)	0.069	840	4.0	6.2	2F相談室 3 (1) (南)	木村工機機 FSR-600K	
		35	FI-FCU6	〃	床置埋込型	0.069	840	4.0	6.2	2F相談室 3 (2) (東南)	木村工機機 FSR-600K	
		36	FR-FCU6	〃	床置露出型	0.069	840	4.0	6.2	2F相談室 3 (3) (東北)	木村工機機 FSR-600K	
		37	FR-FCU6	〃	床置露出型	0.069	840	4.0	6.2	2F相談室 1	木村工機機 FSR-600K	
		38	FR-FCU3	〃	床置露出型	0.053	420	2.2	3.2	2F相談室 2	木村工機機 FSR-300K	
		39	CK-FCU6	〃	天井カセット型	0.072	1,002	4.7	7.6	2F診査室(1) (南)	木村工機機 KCS-602GK	
		40	CK-FCU6	〃	天井カセット型	0.072	1,002	4.7	7.6	2F診査室(2) (北)	木村工機機 KCS-602GK	
		41	〃	〃	床置露出型 (送風機微音あり)	0.042		1.9	1.4	2Fこころのセンター	立石管工業機	
		42	〃	〃	床置露出型 (送風機微音あり)	0.042		1.9	1.4	2F試験検査室	立石管工業機	
		43	〃	〃	床置埋込型	0.042		1.8	1.4	2F相談室 4 (1) (東)	立石管工業機	
		44	〃	〃	床置埋込型 (送風機微音あり)	0.042		1.8	1.4	2F相談室 4 (2) (西)	立石管工業機	
		45	〃	〃	床置埋込型 (送風機微音あり)	0.042		1.9	1.2	2F相談室 5	立石管工業機	
		46	〃	〃	床置埋込型	0.046		3.2	2.2	2F保健福祉環境部(6) (西)	立石管工業機	
		47	〃	3F	床置埋込型	0.042		2.8	2.2	3F土木部(1) (南東)	立石管工業機	
		48	〃	〃	床置埋込型	0.042		2.8	2.2	3F土木部(2) (南東中)	立石管工業機	
		49	〃	〃	床置埋込型	0.042		2.8	2.2	3F土木部(3) (中央)	立石管工業機	
		50	〃	〃	床置埋込型	0.042		2.8	2.2	3F土木部(4) (南西中)	立石管工業機	
		51	〃	〃	床置埋込型	0.042		2.8	2.2	3F土木部(5) (南西)	立石管工業機	
		52	FI-FCU6	別棟3F	〃	床置埋込型 (荷物あり)	0.069	840	4.0	6.2	3F日向ダム監視室(1) (東南)	木村工機機 FSR-600K
		53	FI-FCU6	〃	〃	床置埋込型 (荷物あり)	0.069	840	4.0	6.2	3F日向ダム監視室(2) (南)	木村工機機 FSR-600K
		54	FI-FCU6	〃	〃	床置埋込型 (荷物あり)	0.069	840	4.0	6.2	3F日向ダム監視室(3) (東北)	木村工機機 FSR-600K
		55	FI-FCU6	〃	〃	床置埋込型	0.069	840	4.0	6.2	3F就業支援センター相談室	木村工機機 FSR-600K
		56	CK-FCU6	〃	〃	天井カセット型	0.072	1,002	4.7	7.6	3F第1会議室(1) (南)	木村工機機 KCS-602GK
		57	CK-FCU6	〃	〃	天井カセット型	0.072	1,002	4.7	7.6	3F第1会議室(2) (北)	木村工機機 KCS-602GK
		58	〃	3F	〃	床置埋込型 (送風機微音あり)	0.042		2.1	1.6	3F経営企画部(1) (東)	立石管工業機
		59	〃	3F	〃	床置埋込型 (保温材腐食あり)	0.042		2.1	1.6	3F経営企画部(2) (東中)	立石管工業機
		60	〃	〃	〃	床置埋込型 (送風機微音あり) (スイッチ不良)	0.042		2.0	1.5	3F経営企画部(3) (西中)	立石管工業機
		61	〃	〃	〃	床置埋込型 (送風機微音あり) (スイッチ不良)	0.042		2.1	1.5	3F土木部(6) (西南)	立石管工業機
		62	〃	〃	〃	床置埋込型 (送風機微音あり) (スイッチ不良)	0.042		2.1	1.5	3F土木部(7) (西北)	立石管工業機
		63	〃	〃	〃	床置埋込型	0.042		2.1	1.5	3F経営企画部(4) (西)	立石管工業機
		64	〃	〃	〃	床置埋込型 (送風機微音あり) (スイッチ不良)	0.034		1.2	1.3	3F土木部(8) (北東)	立石管工業機
		65	〃	〃	〃	床置埋込型 (送風機微音あり) (スイッチ不良)	0.034		1.3	0.9	3F土木部(9) (北西)	立石管工業機
		66	〃	4F	〃	床置埋込型 (送風機微音あり)	0.070		4.6	3.5	4F水産部(6) (東)	立石管工業機
		67	〃	〃	〃	床置埋込型 (保温材腐食あり)	0.046		3.5	2.2	4F水産部(1) (旧土木部分室) (南西)	立石管工業機
		68	〃	〃	〃	床置埋込型	0.042		2.6	2.1	4F水産部(2) (南西中)	立石管工業機
		69	〃	〃	〃	床置埋込型	0.042		2.6	2.1	4F水産部(3) (南中央)	立石管工業機
		70	〃	〃	〃	床置埋込型	0.042		2.0	1.7	4F水産部(4) (南東中)	立石管工業機
		71	〃	〃	〃	床置埋込型 (送風機微音あり)	0.042		2.0	1.7	4F水産部(5) (南東)	立石管工業機
		72	MH1	別棟4F	〃	天井埋込型高静圧形	0.280	1,800	10.4	18.8	4F大会議室(1) (北)	木村工機機 SH-300H
		73	MH1	〃	〃	天井埋込型高静圧形 (本体点検不可 (点検口未設置))	0.280	1,800	10.4	18.8	4F大会議室(2) (北中)	木村工機機 FCC3-1600SHZ054S1
		74	MH1	〃	〃	天井埋込型高静圧形 (本体点検不可 (点検口未設置))	0.280	1,800	10.4	18.8	4F大会議室(3) (南中)	木村工機機 SH-300H
		75	MH1	〃	〃	天井埋込型高静圧形 (本体点検不可 (点検口未設置))	0.280	1,800	10.4	18.8	4F大会議室(4) (南)	木村工機機 FCC3-1600SHZ054S1
		76	〃	4F	〃	床置隠蔽型	0.046		2.9	1.9	4F沿岸南部教育事務所	立石管工業機
		77	〃	〃	〃	床置隠蔽型	0.046		2.9	1.9	4F水産部分室	立石管工業機
		78	〃	〃	〃	床置隠蔽型 (送風機微音あり)	0.046		2.9	1.9	4F土木部分室	立石管工業機
		79	〃	〃	〃	床置隠蔽型	0.046		3.2	2.0	4F農林部(1) (北東)	立石管工業機
		80	〃	〃	〃	床置隠蔽型	0.046		3.2	2.0	4F農林部(2) (中央)	立石管工業機
		81	〃	〃	〃	床置隠蔽型 (送風機微音あり)	0.042		2.7	2.0	4F農林部(3) (北西)	立石管工業機
		82	〃	〃	〃	床置隠蔽型	0.042		2.7	2.0	4F農林部(4) (西)	立石管工業機
		83	〃	〃	〃	床置隠蔽型 (送風機微音あり)	0.042		1.9	1.4	4F第2会議室	立石管工業機
		84	〃	2F	〃	床置隠蔽型					2F物品庫	立石管工業機
		85	〃	3F	〃	床置隠蔽型					3F土木部更衣室	立石管工業機
		86	〃	4F	〃	床置隠蔽型					4F農林更衣室	立石管工業機



【大船渡合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空調調和機	1	ACU1	外気処理	ユニット形	15.0	31,500	75.4	151.0	4F空調機械室	木村工機機 FCH-SEZ (特)
		2	ACU2	1F一般室	ユニット形	3.7KW*2	21,000	177.5	218.2	1F空調機械室	木村工機機 FCH-SEZ (特)
		3	ACU3	2F一般室	ユニット形	3.7KW*2	18,300	154.7	158.3	2F空調機械室	木村工機機 FCH-SEZ (特)
		4	ACU4	2F検査室	ユニット形	1.5	2,960	18.9	17.9	2F空調機械室	木村工機機 FCH-60EZ-C
		5	ACU5	3F一般室	ユニット形	7.5	22,020	144.8	126.6	3F空調機械室	木村工機機 FCH-SEZ (特)
		6	ACU6	4F一般室	ユニット形	7.5	22,320	162.3	182.7	4F空調機械室	木村工機機 FCH-SEZ (特)
		7	ACU7	4F会議室	ユニット形	2.2	6,210	52.5	38.4	4F空調機械室	木村工機機 FCH-120EZ-C
2	パッケージエアコン (簡易点検対象外)	1		当直室 (R-ムアアコン) (R22)	空冷式ヒートポンプ型	1.5				屋外	三菱電機機 MULZ-5014S
		1-1		(年1回)	天井露出形		680	5.0	6.7	1F当直室	三菱電機機 MLZ-5014S
		2		機械室 (R22)		1.8				屋外	三菱電機機 PUC-2.5E
		2-1		(年1回)	天井吊形 冷房専用		1,200	7.0	-	1F機械室	三菱電機機 PC-2.5E
		3		こころのケアセンター (R22)		0.8				2F屋外外壁	㈱日立製作所 RAC-32HHX
		3-1		(年1回)	壁掛型			3.2	4.5	2Fこころのケアセンター	㈱日立製作所 RAS-32HHX
		4		情報処理室 (R22)		2.0				屋外	㈱東芝 ROA-J805
4-1		(年1回)	天井吊形 冷房専用		3,800	7.1	-	2F情報処理室	㈱東芝 AIC-J805HG-1		
3	ファンコイルユニット  (間仕切りあり)	1	FIH-FCU6	1F	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	1F食堂	木村工機機 FSR-600K
		2	FIH-FCU2	〃	床置埋込型	0.043		1.7	2.4	1F売店	木村工機機 FSR-200K
		3	FIH-FCU4	*99	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	1F特別会議室	木村工機機 FSR-400K
		4	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	1F支出入札課 (審査指導監)	木村工機機 FSR-400K
		5	FIH-FCU2	〃	床置埋込型	0.043		1.7	2.4	1F旧理容室	木村工機機 FSR-200K
		6	FRF-FCU2	〃	床置露出型	0.043		1.7	2.4	1F当直室	木村工機機 FSF-200
		7	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	1F県税室	木村工機機 FSR-300K
		8	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	1F相談室A	木村工機機 FSR-300K
		9	FRL-FCU6	〃	床置露出R-ボイ型	0.065		4.3	6.5	1F県民ホール	木村工機機 FSL-600K
		10	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	1F地域振興センター(1) (西)	木村工機機 FSR-400K
		11	FIH-FCU2	〃	床置埋込型	0.043		1.7	2.4	1F地域振興センター(2) (東)	木村工機機 FSR-200K
		12	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	1F副局長室	木村工機機 FSR-300K
		13	FRF-FCU2	〃	床置露出型	0.043		1.7	2.4	1F閲覧室 (奥)	木村工機機 FSF-200
		14	FRH-FCU2	〃	床置露出型	0.043		1.7	2.4	1F職員労働組合事務室	木村工機機 FS-200K
		15	FIH-FCU6	2F	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	2F栄養相談室	木村工機機 FSR-600K
		16	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	2F講義室	木村工機機 FSR-600K
		17	FRL-FCU6	〃	床置露出R-ボイ型	0.065		4.3	6.5	2F X線室	木村工機機 FSLF-600K
		18	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	2F第一相談室	木村工機機 FSR-600K
		19	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	2F第二相談室	木村工機機 FSR-400K
		20	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	2F第三相談室	木村工機機 FSR-400K
		21	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	2F第一会議室	木村工機機 FSR-600K
		22	CRH-FCU2	〃	天井露出型	0.043		1.7	2.4	2F情報処理室	木村工機機 HS-200K
		23	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	2F土木男子更衣室	木村工機機 FSR-600K
		24	FIH-FCU2	〃	床置埋込型	0.043		1.7	2.4	2F保健福祉環境センター(1) (西)	木村工機機 FSR-200K
		25	FIH-FCU2	〃	床置埋込型	0.043		1.7	2.4	2F保健福祉環境センター(2) (中央)	木村工機機 FSR-200K
		26	FIH-FCU2	〃	床置埋込型	0.043		1.7	2.4	2F保健福祉環境センター(3) (東)	木村工機機 FSR-200K
		27	FIH-FCU2	〃	床置埋込型	0.043		1.7	2.4	2F診査室 (保健所長室)	木村工機機 FSR-200K
		28	FIH-FCU4	3F	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	3F土木センター(1) (北東)	木村工機機 FSR-400K
		29	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	3F土木センター(2) (北東中)	木村工機機 FSR-400K
		30	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	3F土木センター(3) (北東中中)	木村工機機 FSR-400K
		31	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	3F土木センター(4) (北西中中)	木村工機機 FSR-400K
		32	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	3F土木センター(5) (北西中)	木村工機機 FSR-400K
		33	FIH-FCU3	3F	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	3F農林振興センター(1) (南西)	木村工機機 FSR-300K
		34	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	3F農林振興センター(2) (南西中)	木村工機機 FSR-300K
		35	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	3F農林振興センター(3) (南東中)	木村工機機 FSR-300K
		36	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	3F農林振興センター(4) (南東)	木村工機機 FSR-300K
		37	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	3F農業改良普及センター(1) (西)	木村工機機 FSR-300K
		38	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	3F農業改良普及センター(2) (東)	木村工機機 FSR-300K
		39	FIH-FCU6	4F	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	4F第3会議室(1) (北東)	木村工機機 FSR-600K
		40	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	4F第3会議室(2) (北西)	木村工機機 FSR-600K
		41	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	4F第二会議室	木村工機機 FSR-600K
		42	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	4F土木センター (1) (南西)	木村工機機 FSR-600K
		43	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	4F土木センター (2) (南中央)	木村工機機 FSR-600K
		44	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	4F土木センター (3) (南東)	木村工機機 FSR-600K
		45	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	4F水産振興センター(1) (南西)	木村工機機 FSR-300K
		46	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	4F水産振興センター(2) (南東)	木村工機機 FSR-300K
		47	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	4F沿岸南部教育事務所(1) (北西)	木村工機機 FSR-300K



【一関合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)
1	空調調機	1	ACU-1	1F北側	ユニット形立型	2.2	4,620	24.4	32.1	1階空調機械室	新晃工業5DV-VF3
		2	ACU-2	1F南側	ユニット形立型	5.5	10,343	51.6	58.8	1階空調機械室	新晃工業13DV-VF5
		3	ACU-3	2F北側	ユニット形立型	5.5	11,880	58.2	46.7	2階空調機械室	新晃工業15DV-VF4
		4	ACU-4	2F南側	ユニット形立型	3.7	7,020	37.1	34.1	2階空調機械室	新晃工業9DV-VF1
		5	ACU-5	3F北側	ユニット形立型	5.5	11,160	55.3	62.4	3階空調機械室	新晃工業13DV-VF1
		6	ACU-6	3F南側	ユニット形立型	5.5	12,660	59.4	60.0	3階空調機械室	新晃工業15DV-VF2
		7	ACU-7	外気処理	ユニット形横型	11.0	28,860	282.9	309.5	PH空調機械室	新晃工業35DH-VF3
2	パッケージエアコン  (簡易点検対象外) (簡易点検対象外)	1	ACP-2	清掃業務員室	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	1.1				1F屋外	ダ イヤ RYP-50PV
		1-1		(年1回) 天吊露出形			780	4.5	5.0	1F清掃業務員室	ダ イヤ FHYP-50P
		2	ACP-3	道路保守員室	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	1.2				1F屋外	ダ イヤ PYP-56PV
		2-1		(年1回) 天吊露出形			780	5.0	5.6	1F道路保守員室	ダ イヤ FHYP-56P
		3	ACP-2	納税相談室	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	1.1				1F屋外	ダ イヤ RYP-50PV
		3-1		(年1回) 天吊露出形			1,020	4.5	5.0	1F納税相談室	ダ イヤ FHYP-50P
		4	ACP-3	夜間受付・当直室	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	1.2				1F屋外	ダ イヤ PYP-56PV
		4-1		(年1回) 天吊露出形			780	5.0	5.6	1F当直室	ダ イヤ FHYP-56P
		5	ACP-4	運転技士控室(入口)	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	1.4				1F屋外	ダ イヤ RYP-63PV
		5-1		(年1回) 天吊露出形			1,200	5.6	6.3	1F運転技士控室(入口)	ダ イヤ FHYP-63P
		6	ACP-4	休憩室(運転技士控室(奥))	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	1.4				1F屋外	ダ イヤ RYP-63PV
		6-1		(年1回) 天吊露出形			1,200	5.6	6.3	1F休憩室(運転技士控室(奥))	ダ イヤ FHYP-63P
		7	ACP-1	保福環C台帳保管庫	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	0.8				1F屋外	ダ イヤ RYP-40PV
		7-1		(年1回) 天井カセット形			900	3.6	3.8	1F保福環C台帳保管庫(旧喫煙室)	ダ イヤ FHYKP-40P
		8	ACP-5	県税センター	専導エアコン					1F屋外	ダ イヤ RYP-80PV
		8-1		(年1回) 天吊露出形				7.1	8.0	1F県税センター(旧情報機械室)	ダ イヤ FHYP-80P
		9	ACP-6	電話交換機室	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	1.2				1F屋外	ダ イヤ RYP-56PV
		9-1		(年1回) 壁掛形				3.6	3.8	2F電話交換機室	ダ イヤ FAYP-56P
		10		科学試験室機器室(ムムエアコン)	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	0.75				2F屋外	富士通ビル AO-J28B
		10-1		(年1回) 壁掛形				3.6	3.8	2F科学試験室機器室	富士通ビル AS-J28B-W
		11		付属棟	空冷式ヒートポンプ型(クイタイブ R407C)	4.5		14.0	16.0	1F付属棟屋外	ダ イヤ RYP-160B
		11-1		(年1回) 天井カセット形						1F入札室(1)	ダ イヤ FHYCP-80D
		11-2		(年1回) 天井カセット形						1F入札室(2)	ダ イヤ FHYCP-80D
		12		付属棟	空冷式ヒートポンプ型(クイタイブ R407C)	3.0		10.0	11.2	1F付属棟屋外	ダ イヤ RYP-112B
		12-1		(年1回) 天井カセット形						1F第3会議室	ダ イヤ FHYCP-112D
		13		厨房	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	1.8				1F屋外	ダ イヤ PYR-80PV
13-1		(年1回) 天吊露出形						1階厨房	ダ イヤ FHTYT-80P		
3	ファンコイルユニット	1	FCU-1-1	1F	床置隠蔽型	0.038	330	1.62	2.98	1F保健福祉環境センター(1)(北東)	昭和鉄工機 CFR-21N2
		2	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	1F保健福祉環境センター(2)(北東中)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)
		3	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	1F保健福祉環境センター(3)(北西中)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)
		4	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	1F保健福祉環境センター(4)(北西)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)
		5	FCU-4	〃 (X線室から移設)	床置露出型	0.048	510	2.68	4.37	1F保健福祉環境部分室(3)(東)	昭和鉄工機 CF-31N2
		6	FCU-1-2	〃	床置露出ロータイプ型	0.038	330	1.81	3.36	1F食堂休憩室	昭和鉄工機 CFL-31N2
		7	FCU-8	〃	床置露出型	0.070	1,020	4.70	7.95	1F食堂	昭和鉄工機 CF-62N2
		8	FCU-1	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.038	330	1.62	2.98	1F売店	昭和鉄工機 CF-21N2
		9	FCU-1	〃	床置露出型	0.038	330	1.62	2.98	1F県職労一関支部事務局	昭和鉄工機 CF-21N2
		10	FCU-1	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.038	330	1.62	2.98	1F保健所長室	昭和鉄工機 CF-21N2
		11	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	1F保健福祉環境部分室(1)(南西)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)
		12	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	1F保健福祉環境部分室(2)(南東)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)
		13	FCU-5-1	〃	床置隠蔽型	0.048	510	3.16	4.81	1F県税センター(1)(東南)	昭和鉄工機 CFR-31N2
		14	FCU-1-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	1.62	2.98	1F県税センター(2)(東中)	昭和鉄工機 CFR-21N2
		15	FCU-1-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	1.62	2.98	1F県税センター(3)(東北)	昭和鉄工機 CFR-21N2
		16	FCU-8-1	〃	床置隠蔽型	0.070	1,020	4.70	7.95	1F行政情報センター	昭和鉄工機 CFR-62N2
		17	FCU-8-1	2F	床置隠蔽型	0.070	1,020	4.70	7.95	2F栄養室(1)(北東)	昭和鉄工機 CFR-62N2
		18	FCU-8-1	〃	床置隠蔽型	0.070	1,020	4.70	7.95	2F栄養室(2)(北西)	昭和鉄工機 CFR-62N2
		19	FCU-6-1	〃	床置隠蔽型	0.070	1,020	3.67	6.76	2F栄養講義室	昭和鉄工機 CFR-62N2
		20	FCU-7	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.070	1,020	5.08	8.20	2F母子・乳児・成人相談室(1)(西北)	昭和鉄工機 CF-62N2
		21	FCU-7	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.070	1,020	5.08	8.20	2F母子・乳児・成人相談室(2)(西南)	昭和鉄工機 CF-62N2
		22	FCU-2	〃	床置露出型	0.038	330	2.29	3.83	2F結核相談室	昭和鉄工機 CF-21N2(3列コイル)
		23	FCU-3	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.048	510	2.95	4.50	2F会議室兼デパート	昭和鉄工機 CF-31N2
		24	FCU-1	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.038	330	1.62	2.98	2F特別会議室(旧局長室)	昭和鉄工機 CF-21N2
		25	FCU-3	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.048	510	2.95	4.50	2F総務センター(1)(南西)	昭和鉄工機 CF-31N2
		26	FCU-1-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	1.62	2.98	2F総務センター(2)(南東)	昭和鉄工機 CFR-21N2

【一関合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考			
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)		
3	ファンコイルユニット	27	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	2F一関審査指導監	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)		
		28	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	2F一関市教育委員会	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)		
		29	FCU-1	〃	床置露出型	0.038	330	1.62	2.98	2F電話交換機室	昭和鉄工機 CF-21N2		
		30	FCU-1-2	〃	床置露出R-ボ-イ型	0.038	330	1.81	3.36	2F相談室	昭和鉄工機 CFL-31N2		
		31	FCU-1	〃	床置露出型	0.038	330	1.62	2.98	2Fスポーツ振興課(東)	昭和鉄工機 CF-21N2		
		32	FCU-1	〃	床置露出型	0.038	330	1.62	2.98	2Fスポーツ振興課(北)	昭和鉄工機 CF-21N2		
		33	FCU-1	〃	床置露出型	0.038	330	1.62	2.98	2F男子休養室	昭和鉄工機 CF-21N2		
		34	FCU-1	〃	床置露出型	0.038	330	1.62	2.98	2F第2会議室	昭和鉄工機 CF-21N2		
		35	FCU-4	3F	〃	床置露出型 (吹出口破損あり)	0.048	510	2.68	4.37	3F大会議室 (A) (東)	昭和鉄工機 CF-31N2	
		36	FCU-4	〃	〃	床置露出型 (吹出口破損あり)	0.048	510	2.68	4.37	3F大会議室 (B) (中央)	昭和鉄工機 CF-31N2	
		37	FCU-4	〃	〃	床置露出型 (吹出口破損あり)	0.048	510	2.68	4.37	3F大会議室 (C) (西)	昭和鉄工機 CF-31N2	
		38	FCU-1	〃	〃	床置露出型 (吹出口破損あり)	0.038	330	1.62	2.98	3F教科書センター	昭和鉄工機 CF-21N2	
		39	FCU-2-1	〃	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F県南教育事務所(1) (西北)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)	
		40	FCU-2-1	〃	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F県南教育事務所(2) (西南)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)	
		41	FCU-2-1	〃	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F県南教育事務所(3) (南)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)	
		42	FCU-2-1	〃	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F農林振興センター(1) (南西)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)	
		43	FCU-2-1	〃	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F農林振興センター(2) (南西中)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)	
		44	FCU-2-1	〃	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F農林振興センター(3) (南東中)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)	
		45	FCU-3-1	〃	〃	床置隠蔽型	0.048	510	3.16	4.81	3F農林振興センター(4) (南東)	昭和鉄工機 CFR-31N2	
		46	FCU-2-1	〃	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F土木センター(1) (南西)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)	
		47	FCU-2-1	〃	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F土木センター(2) (南東)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)	
		48	FCU-2-1	〃	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F土木センター(3) (東南)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)	
		49	FCU-2-1	〃	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F土木センター(4) (東北中)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)	
		50	FCU-3-1	〃	〃	床置隠蔽型	0.048	510	3.16	4.81	3F土木センター(5) (東北)	昭和鉄工機 CFR-31N2	
		51	FCU-1-1	〃	〃	床置隠蔽型	0.038	330	1.62	2.98	3F土木センター(6) (北)	昭和鉄工機 CFR-21N2	
		52	FCU-1-1	〃	〃	床置隠蔽型	0.038	330	1.62	2.98	3F農林部分室	昭和鉄工機 CFR-21N2	
		4	温風暖房機	1	GH3	1F	ガス焚FF式 (使用禁止)	0.12	570		9.07	1F県南教育事務所書庫 (東)	リッパ機 RHF-1004F II
				2	GH3	〃	ガス焚FF式 (使用禁止)	0.12	570		9.07	1F県南教育事務所書庫 (西)	リッパ機 RHF-1004F II
				3	GH3	〃	ガス焚FF式	0.12	570		9.07	1F運転技士控室	リッパ機 RHF-1004F II
				4	GH2	〃	ガス焚FF式	0.039	240		4.19	1F清掃業務員控室	リッパ機 RHF-431F II
				5	GH1	〃	ガス焚FF式	0.043	240		2.88	1F道路保守員室	リッパ機 RHF-308F III
		5	空調換気扇	1	RF-2	1F	天井埋込形	0.04	110			1F宿直室	松下 FY-15ZB
2	RF-1			2F	天井埋込形	0.18	500			2F局長室	松下 FY-500ZD7		
3	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			2F一関総務センター (東)	松下 FY-500ZD7		
4	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			2F一関総務センター (西)	松下 FY-500ZD7		
5	RF-1			3F	天井埋込形	0.18	500			3F大会議室 (A)	松下 FY-500ZD7		
6	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			3F大会議室 (B) (東)	松下 FY-500ZD7		
7	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			3F大会議室 (B) (西)	松下 FY-500ZD7		
8	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			3F大会議室 (C) (東)	松下 FY-500ZD7		
9	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			3F大会議室 (C) (西)	松下 FY-500ZD7		
10	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			3F教科書センター	松下 FY-500ZD7		
11	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			3F土木センター	松下 FY-500ZD7		
12	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			3F農林部分室	松下 FY-500ZD7		
6	送風機	1	OAF-1	発電機室給気	片吸込形シロココファン#4・1/2	3.7	11,100			1F電気室天井吊	機極東機械製作所 CLF-No4・1/2BH-L		
		2	OAF-3	厨房給気	片吸込形シロココファン#2・1/2	1.5	3,930			1F保健福祉物品庫天井内	機極東機械製作所 CLF-No2・1/2TH-R		
		3	OAF-4	電気室給気	片吸込形シロココファン#1・1/2	0.75	1,680			1F電気室天井吊	機極東機械製作所 CLF-No1・1/2TH-R		
		4	OAF-5	4F倉庫給気	片吸込形シロココファン#1・1/2	0.75	1,560			4F文書庫天井裏	機極東機械製作所 CLF-No1・1/2TH-L		
		5	EXF-1	発電機室排気	片吸込形シロココファン#4・1/2	3.7	11,100			1F土木器材庫天井吊	機極東機械製作所 CLF-No4・1/2BH-R		
		6	EXF-2	便所・湯沸排気	片吸込形シロココファン#4	2.2	10,980			4F空調機械室	機極東機械製作所 CLF-No4TV-L		
		7	EXF-3	化学実験室排気	片吸込形シロココファン#2・1/2	2.2	3,420			4F空調機械室天井吊	機極東機械製作所 CLF-No2・1/2TV-L		
		8	EXF-4	厨房排気	片吸込形シロココファン#2・1/2	0.75	3,930			1F厨房前室天井内	機極東機械製作所 CLF-No2・1/2TH-R		
		9	EXF-5	栄養相談室排気	片吸込形シロココファン#2・1/2	1.5	3,900			4F空調機械室天井吊	機極東機械製作所 CLF-No2・1/2BH-R		
		10	EXF-7	X線室他排気	片吸込形シロココファン#2・1/2	0.75	1,740			4F空調機械室	機極東機械製作所 CLF-No2TV-L		
		11	EXF-8	電気室排気	片吸込形シロココファン#1・1/2	0.4	1,680			1F農林器材庫天井吊	機極東機械製作所 CLF-No1・1/2TH-L		
		12	EXF-10	屋根裏排気	片吸込形シロココファン#3・1/2	1.5	6,600			4F文書庫天井裏	機極東機械製作所 CLF-No3・1/2BH-L		
		13	EXF-18	2F実験室排気	シロココ形シロココファン#1・1/2	0.4	1,200			4F空調機械室	協和化工機 #1・1/2SLH-RB		
		14	EXF-19	2Fドクトリヤル No.1	シロココ形シロココファン#1・1/2	0.4	1,200			4F空調機械室	協和化工機 #1・1/2SRH-RB		
		15	EXF-19'	2Fドクトリヤル No.2	シロココ形シロココファン#1・1/2	0.4	960			4F空調機械室	協和化工機 #1・1/2SRH-RB		
		16	EXF-20	1Fドクトリヤル 排気	シロココ形シロココファン#1・1/2	0.4	960			1F県南教育事務所書庫天井裏	協和化工機 #1・1/2SRL-RB		
			(運転確認不可)	SEF-1	廊下排煙	片吸込形シロココファン#4	7.5	17,160			4F空調機械室	機極東機械製作所 CLF-No4TV-R	

【盛岡庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空気調和機	1	AC-B1	地下1F系統	ユニット形横型	7.5	12,540	152.4	163.7	BF第1機械室	㈱東芝 RAA-DH-13
		2	AC-1-2S	1・2F南系統	ユニット形横型	3.7	7,640	92.9	99.6	2F機械室	㈱東芝 RAA-DH-7
		3	AC-1-2N	1・2F北系統	ユニット形立型	5.5	6,820	83.5	89.7	BF第1号室	㈱東芝 RAA-DV-7
		4	AC-3・4S	3・4F南系統	ユニット形横型	5.5	10,040	122.0	131.0	4F機械室	㈱東芝 RAA-DH-10
		5	AC-3・4N	3・4F北系統	ユニット形横型	3.7	8,800	108.0	115.9	3F機械室	㈱東芝 RAA-DH-9
		6	AC-5・6S	5・6F南系統	ユニット形横型	5.5	10,040	122.0	131.0	6F機械室	㈱東芝 RAA-DH-10
		7	AC-5・6N	5・6F北系統	ユニット形横型	5.5	9,290	113.0	121.2	5F機械室	㈱東芝 RAA-DH-9
		8	AC-7・8S	7・8F南系統	ユニット形横型	3.7	8,320	101.2	108.6	8F機械室	㈱東芝 RAA-DH-8
		9	AC-7・8N	7・8F北系統	ユニット形横型	3.7	6,180	70.9	76.1	7F機械室	㈱東芝 RAA-DH-6
2	パッケージエアコン	1	16系統	B1F制御室等	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	5.6	10,000	26.1	26.9	別館屋上(16系)	東芝 MAR-M81HTM
		1-1	AC-1	(年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,920	14.5	16.8	B1制御室	東芝 AIU-1255HG
		1-2	AC-1	(H5年:会議室(1-3)) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,920	14.5	16.8	1F行政情報センター	東芝 AIU-1255HG
		2	15系統	B1F地下食堂	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	7.5	10,000	26.1	26.9	別館屋上(15系)	東芝 MAR-M101HTM
		2-1	AC-5	(年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	7.3	8.4	B1地下食堂(北)	東芝 AIU-635HG
		2-2	AC-3	(年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,320	9.3	10.8	B1地下食堂(北)	東芝 AIU-805HG
		2-3	AC-5	(年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	7.3	8.4	B1地下食堂(南)	東芝 AIU-635HG
		2-4	AC-3	(年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,320	9.3	10.8	B1地下食堂(南)	東芝 AIU-805HG
		3	12系統	1F県民ホール	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	5.6	10,000	20.9	21.6	本館屋上東側(12系)	東芝 MAR-M81HTM
		3-1	AC-2	(年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,860	11.6	13.5	1F県民ホール(西)	東芝 AIU-1005HG
		3-2	AC-5	(年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	7.3	8.4	1F県民ホール(東)	東芝 AIU-635HG
		3-3	AC-12	(年1回)	天井埋込カセット形(2方向)		840	5.2	6.0	1F仮眠室直直室	東芝 AIU-454WHG
		4	2系統	2F診察室	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	5.6	10,000	26.1	26.9	本館屋上東側(2系)	東芝 MAR-M81HTM
		4-1	AC-3	(H5年:第一相談室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,320	9.3	10.8	2F福祉課(南)	東芝 AIU-805HG
		4-2	AC-3	(H5年:第二相談室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,320	9.3	10.8	2F保健課(西)	東芝 AIU-805HG
		4-3	AC-3	(H5年:第二相談室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,320	9.3	10.8	2F保健課(東)	東芝 AIU-805HG
		4-4	AC-5	(H5年:栄養相談室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	8.7	10.1	2F第3相談室	東芝 AIU-635HG
		4-5	AC-5	(H5年:栄養相談室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	8.7	10.1	2F保健所会議室(西)	東芝 AIU-635HG
		5	1系統	2F会議室(旧物品庫)	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	5.6	10,000	20.9	21.6	本館屋上東側(1系)	東芝 MAR-M81HTM
		5-1	AC-4	(H5年:待合ホール) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	8.7	10.1	2F女子更衣室	東芝 AIU-715HG
		5-2	AC-4	(H5年:待合ホール) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	8.7	10.1	2F倉庫	東芝 AIU-715HG
		5-3	AC-7	(H5年:待合室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,020	5.8	6.7	2F福祉課(北)	東芝 AIU-505HG
		6	9系統	2F県央保健所長室	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	7.5	10,000	26.1	26.9	本館屋上西側(9系)	東芝 MAR-M101HTM
		6-1	AC-3	(H5年:審査室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,320	9.3	10.8	2F県央保健所長室	東芝 AIU-805HG
		6-2	AC-5	(H5年:インターン室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	7.3	8.4	2F保健所会議室(東)	東芝 AIU-635HG
		6-3	AC-5	(H5年:インターン室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	7.3	8.4	2F第4相談室	東芝 AIU-635HG
		6-4	AC-2	(H5年当初:室外機14に接続) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,860	11.6	13.5	3F盛岡広域振興局長室	東芝 AIU-1004HG
		7	7系統	3F入礼室(旧喫煙室)	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	7.5	10,000	26.1	26.9	本館屋上東側(7系)	東芝 MAR-M101HTM
		7-1	AC-5	(H5年:会議室(3-10)) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	7.3	8.4	3F入礼室(旧喫煙室)	東芝 AIU-635HG
		7-2	AC-8	(年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	5.2	6.0	3F特別会議室(東)	東芝 AIU-455HG
		7-3	AC-8	(年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	5.2	6.0	3F特別会議室(西)	東芝 AIU-455HG
		7-4	AC-5	(H5年:会議室(4-12)) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	7.3	8.4	4F調達物品庫	東芝 AIU-635HG
		7-5	AC-5	(H5年:会議室(4-13)) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	7.3	8.4	4F女子更衣室	東芝 AIU-635HG
		7-6	AC-2	(H5年:土木事務縦覧室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,860	11.6	13.5	5F土木部資料室	東芝 AIU-1005HG
		8	19系統	4F土木部更衣室	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	5.6	10,000	20.9	21.6	別館屋上(19系)	東芝 MAR-M81HTM
		8-1	AC-2	(H5年:企画商工労政課) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,860	11.6	13.5	4F土木部資料室(北)	東芝 AIU-1005HG
		8-2	AC-2	(H5年:企画商工労政課) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,860	11.6	13.5	4F土木部資料室(南)	東芝 AIU-1005HG
		9	13系統	5F倉庫	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	5.6	10,000	20.9	21.6	本館屋上西側(13系)	東芝 MAR-M81HTM
		9-1	AC-9	(H5年:面接室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		900	3.7	4.2	5F倉庫	東芝 AIU-355HG
		9-2	AC-5	(年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	7.3	8.4	6F企業局会議室(東)	東芝 AIU-635HG
		9-3	AC-5	(年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	7.3	8.4	6F企業局会議室(西)	東芝 AIU-635HG
		9-4	AC-12	(年1回)	天井埋込カセット形(2方向)		840	5.2	6.0	6F静養室	東芝 AIU-454WHG
		9-5	AC-13	(H5年:教養室②) (年1回)	天井埋込形ビクトリア7		570	4.4	5.0	6F会議室(東)	東芝 AID-354BHG
		9-6	AC-14	(H5年:教養室①) (年1回)	天井埋込形ビクトリア7		570	2.9	3.4	6F会議室(西)	東芝 AID-254BHG
		10	6系統	6F企業局経営総務室	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	5.6	10,000	20.9	21.6	本館屋上東側(6系)	東芝 MAR-M81HTM
		10-1	AC-1	(H5年:企業局長室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,920	14.5	16.8	6F企業局経営総務室	東芝 AIU-1254HG
		10-2	AC-2	(H5年:次長・技師長室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,860	11.6	13.5	6F企業局長室	東芝 AIU-1004HG
		11	14系統	7F林務部	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	7.5	10,000	26.1	26.9	本館屋上西側(14系)	東芝 MAR-M101HTM
		11-1	AC-2	(H5年:会議室(7-1)) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,860	11.6	13.5	7F林務部(東)	東芝 AIU-1005HG
		11-2	AC-1	(H5年:7Fホール会議室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向) (ユニットの不良)					7F林務部(中)	東芝 AIU-1255HG
		11-3	AC-1	(H5年:7Fホール推進局) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,920	14.5	16.8	7F林務部(西)	東芝 AIU-1255HG
		12	8系統	7F農村整備・資料室	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	5.6	10,000	20.9	21.6	本館屋上東側(8系)	東芝 MAR-M81HTM
		12-1	AC-1	(H5年:会議室(7-5)) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,920	14.5	16.8	7F医療局人事課	東芝 AIU-1255HG
		12-2	AC-4	(H5年:会議室(8-10)) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)		1,200	8.7	10.1	8F医療局倉庫	東芝 AIU-715HG



【盛岡庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)			
2	パッケージエアコン	定期点検対象	13	11系統	7F農村整備製図室	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	7.5	10,000	26.1	26.9	本館屋上西側(11系)	東芝 MAR-M101HTM
		13-1	AC-1	(H5年:パノ資料室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)			1,920	14.5	16.8	7F医療局 (業務支援課)	東芝 AIU-1255HG
		13-2	AC-3	(H5年:パノ資料室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)			1,320	9.3	10.8	7F医療局職員課 (西)	東芝 AIU-805HG
		13-3	AC-3	(H5年:パノ資料室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)			1,320	9.3	10.8	7F医療局職員課 (東)	東芝 AIU-805HG
		定期点検対象	15	10系統	7F林務部	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	7.5	10,000	26.1	26.9	本館屋上西側(10系)	東芝 MAR-M101HTM
		15-1	AC-2	(H5年:会議室(7-1)) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)			1,860	11.6	13.5	7F林務部 (東)	東芝 AIU-1005HG
		15-2	AC-2	(H5年:会議室(7-4)) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)			1,860	11.6	13.5	7F林務部 (中)	東芝 AIU-1005HG
		15-3	AC-2	(H5年:会議室(7-4)) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向) (天井埋込カセット形の電動弁不良)			1,860	11.6	13.5	7F林務部 (西) (点検不可)	東芝 AIU-1005HG
		16	4系統	7F旧国体障がい者大会局	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	5.6	10,000	20.9	21.6	21.6	本館屋上東側(4系)	東芝 MAR-M81HTM
		16-1	AC-11	(H5年:国民文化祭推進室) (年1回)	天井埋込カセット形(2方向)			1,200	8.7	10.1	7F医療局 (経営管理課) (東)	東芝 AIU-714WHG
		16-2	AC-11	(H5年:国民文化祭推進室) (年1回)	天井埋込カセット形(2方向)			1,200	8.7	10.1	7F医療局 (経営管理課) (西)	東芝 AIU-714WHG
		16-3	AC-2	(H5年:国民文化祭推進室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)			1,860	11.6	13.5	7F医療局 (医師支援推進室)	東芝 AIU-1005HG
		17	3系統	7F旧国体障がい者大会局	空冷式ヒートポンプ型 (R22)	5.6	10,000	20.9	21.6	21.6	本館屋上東側(3系)	東芝 MAR-M81HTM
		17-1	AC-5	(H5年:7Fパノ局長室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)			1,200	7.3	8.4	7F更衣室	東芝 AIU-635HG
		17-2	AC-2	(H5年:国民文化祭推進室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)			1,860	11.6	13.5	7F医療局 (経営管理課) (中)	東芝 AIU-1005HG
		17-3	AC-2	(H5年:国民文化祭推進室) (年1回)	天井埋込カセット形(4方向)			1,860	11.6	13.5	7F医療局長室	東芝 AIU-1005HG
		20		B1F変電室	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	3.8			14	-	本館地下駐車場入口	三菱電機 PU-CRP160LA
		20-1		(年1回) 天井露出型 (冷房専用)				1,980			B1F変電室	三菱電機 PC-RP160KA8
		21		P2F変電室	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	1.5			7.1	-	本館P2F	三菱電機 PU-CRP80HA12
		21-1		(年1回) 壁掛型 (冷房専用)				1,032			P2F変電室	三菱電機 PC-RP80KA8
		1	1系統	8F大会議室①	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	5.56			22.4	25.0	本館屋上	東芝 MCY-MAP2241HN
		1-1		(年2回)							8F大会議室北側	東芝 MMC-AP1128H
		1-2		(年2回)							8F大会議室東北側	東芝 MMC-AP1128H
		2	2系統	8F大会議室②	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	5.56			22.4	25.0	本館屋上	東芝 MCY-MAP2241HN
		2-1		(年2回)							8F大会議室西中側	東芝 MMC-AP1128H
		2-2		(年2回)							8F大会議室西北側	東芝 MMC-AP1128H
		3	3系統	8F大会議室③	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	5.56			22.4	25.0	本館屋上	東芝 MCY-MAP2241HN
		3-1		(年2回)							8F大会議室南側	東芝 MMC-AP1128H
		3-2		(年2回)							8F大会議室西南側	東芝 MMC-AP1128H
		4	4系統	8F大会議室④	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	5.56			22.4	25.0	本館屋上	東芝 MCY-MAP2241HN
		4-1		(年2回)							8F大会議室東中側	東芝 MMC-AP1128H
		4-2		(年2回)							8F大会議室東南側	東芝 MMC-AP1128H
		1	1系統	8F講堂A	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	5.56			22.4	25.0	本館屋上	東芝 MCY-MAP2241HN
		1-1		(年2回)							講堂A西側	東芝 MMU-AP1127H
		1-2		(年2回)							講堂A東側	東芝 MMU-AP1127H
		2	2系統	講堂B①	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	5.56			22.4	25.0	本館屋上	東芝 MCY-MAP2241HN
		2-1		(年2回)							講堂B①西側	東芝 MMU-AP1127H
		2-2		(年2回)							講堂B①東側	東芝 MMU-AP1127H
		3	3系統	講堂B②	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	5.56			22.4	25.0	本館屋上	東芝 MCY-MAP2241HN
		3-1		(年2回)							講堂B②西側	東芝 MMU-AP1127H
		3-2		(年2回)							講堂B②東側	東芝 MMU-AP1127H
		4	4系統	講堂C	空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	5.56			22.4	25.0	本館屋上	東芝 MCY-MAP2241HN
		4-1		(年2回)							講堂C西側	東芝 MMU-AP1127H
		4-2		(年2回)							講堂C東側	東芝 MMU-AP1127H
		1	ACP-1		空冷式ヒートポンプ型 (R32)	1.65			2.27	3.96	屋外南側	東芝 ROA-RP803HS
		1-1	ACP-1-1	1F調理室(年2回)	天井吊形						1F調理室	東芝 AIC-RP803PH
		2	ACP-2		空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	5.56			22.4	25.0	屋外南側	東芝 MCY-MAP2241HN
2-1	ACP-2-1	1F休憩・事務室(年2回)	壁掛形						1F休憩・事務室	東芝 MMK-AP286H		
2-2	ACP-2-2	1F検収・食品庫(年2回)	壁掛形						1F検収・食品庫	東芝 MMK-AP286H		
2-3	ACP-2-3	1Fホム(年2回)	天井カセット形						1Fホム	東芝 MMU-AP457H		
2-4	ACP-2-4	1F0歳児保育室(年2回)	天井カセット形						1F0歳児保育室	東芝 MMU-AP717H		
2-5	ACP-2-5	1F職員室兼医務室(年2回)	天井カセット形						1F職員室兼医務室	東芝 MMU-AP364WH		
3	ACP-3		空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	5.56			22.4	25.0	屋外南側	東芝 MCY-MAP2241HN		
3-1	ACP-3-1	1F保育室 (共有スペース) (年2回)	天井カセット形						1F保育室 (共有スペース)	東芝 MMU-AP364WH		
3-2	ACP-3-2-1	1F1,2歳児保育室(年2回)	天井カセット形						1F1,2歳児保育室西側	東芝 MMU-AP807H		
3-3	ACP-3-2-2	1F1,2歳児保育室(年2回)	天井カセット形						1F1,2歳児保育室東側	東芝 MMU-AP807H		
3-4	ACP-3-3	1F多目的室(年2回)	壁掛形						1F多目的室	東芝 MMK-AP286H		
3-5	ACP-3-4	1F休憩室(年2回)	壁掛形						1F休憩室	東芝 MMK-AP286H		

【盛岡庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
2	パッケージエアコン 定期点検対象	4	ACP-4		空冷式ヒートポンプ型 (R410A)	5.15×2		33.5	33.5	別館屋上	東芝 MMY-MAP3356H
		4-1	ACP-4-1-1	2F総務事務センター(年2回)	天井カセット形					2F総務事務センター北側	東芝 MMU-AP807H
		4-2	ACP-4-1-2	2F総務事務センター(年2回)	天井カセット形					2F総務事務センター南側	東芝 MMU-AP807H
		4-3	ACP-4-2-1	3F総務事務センター(年2回)	天井カセット形					3F総務事務センター北側	東芝 MMU-AP567H
		4-4	ACP-4-2-2	3F総務事務センター(年2回)	天井カセット形					3F総務事務センター南側	東芝 MMU-AP567H
		4-5	ACP-4-3	3F男子更衣室(年1回)	天井カセット形					3F男子更衣室	東芝 MMU-AP364YH
		4-6	ACP-4-4	3F女子更衣室(年1回)	天井カセット形					3F女子更衣室	東芝 MMU-AP364YH
3	ファンコイルユニット	1	FCU-2K	BF	天井カセット形	0.033	320	2.0	2.8	BF清掃員休憩室(男)	木村工機機 KCS-202GK
		2	FCU-2K	〃	天井カセット形	0.033	320	2.0	2.8	BF清掃員控室(女)	木村工機機 KCS-202GK
		3	FCU-3K	〃	天井カセット形	0.036	480	2.9	4.3	BF運転手控室(西)	木村工機機 KCS-302GK
		4	FCU-2K	〃	天井カセット形	0.033	320	2.0	2.8	BF運転手控室(東)	木村工機機 KCS-202GK
		5	FCU-3K	〃	天井カセット形	0.036	480	2.9	4.3	BF生協保健コーナー(旧印刷室)	木村工機機 KCS-302GK
		6	FCU-3K	〃	天井カセット形	0.036	480	2.9	4.3	BF保健福祉・県央保健所女子更衣室(旧車庫)	木村工機機 KCS-302GK
		7	FCU-4T	〃	天井露出形	0.062	840	4.3	6.5	BF社慶信用組合	木村工機機 HS-600K
		8	FCU-2K	〃	天井カセット形	0.033	320	2.0	2.8	BF食堂休憩室	木村工機機 KCS-202GK
		9	FCU-4K	〃	天井カセット形	0.053	640	3.8	5.6	BF県生協食堂(北西)	木村工機機 KCS-402GK
		10	FCU-4K	〃	天井カセット形	0.053	640	3.8	5.6	BF県生協食堂(南西)	木村工機機 KCS-402GK
		11	FCU-4K	〃	天井カセット形	0.053	640	3.8	5.6	BF県生協食堂(南東)	木村工機機 KCS-402GK
		12	FCU-4K	〃	天井カセット形	0.053	640	3.8	5.6	BF県生協食堂(北東)	木村工機機 KCS-402GK
		13	FCU-4K	〃	天井カセット形	0.053	640	3.8	5.6	BF県生協売店(東)	木村工機機 KCS-402GK
		14	FCU-4K	〃	天井カセット形	0.053	640	3.8	5.6	BF県生協売店(西)	木村工機機 KCS-402GK
		15	FCU-3K	〃	天井カセット形	0.036	480	2.9	4.3	BF県生協売店事務室	木村工機機 KCS-302GK
		16	FCU-4K	〃	天井カセット形	0.053	640	3.8	5.6	BF第1庁制御室(南)	木村工機機 KCS-402GK
		17	FCU-4K	〃	天井カセット形	0.053	640	3.8	5.6	BF第1庁制御室(北)	木村工機機 KCS-402GK
		18	FCU-8L	1F	床置型(0-ボ-イ)	0.098	960	5.6	8.5	1F県民ホール(東)	木村工機機 FSL-800K
		19	FCU-6L	〃	床置型(0-ボ-イ)	0.062	720	3.8	6.4	1F県民ホール(西)	木村工機機 FSL-600K
		20	FCU-8L	〃	床置型(0-ボ-イ)	0.098	960	5.6	8.5	1F行政情報サーバセンター	木村工機機 FSL-800K
		21	FCU-3F	〃	床置型	0.048	420	2.4	3.7	1F守衛室	木村工機機 FS-302TLK
		22	FCU-3F	〃	床置型	0.048	420	2.4	3.7	1F文書保存庫管理室	木村工機機 FS-302TLK
		23	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	1F文書保存庫閲覧室	木村工機機 FS-602TLK
		24	FCU-8F	2F	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	2F県央保健所(北西)	木村工機機 FS-802TLK
		25	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840.0	5.0	7.4	2F県央保健所(北東)	木村工機機 FS-602TLK
		26	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	2F県央保健所(東北)	木村工機機 FS-802TLK
		27	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	2F県央保健所(東南)	木村工機機 FS-602TLK
		28	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	2F県央保健所(南東)	木村工機機 FS-802TLK
		29	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	2F県央保健所(南西)	木村工機機 FS-802TLK
		30	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120.0	6.6	9.9	2F県央保健所長室	木村工機機 FS-802TLK
		31	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120.0	6.6	9.9	2F第4相談室	木村工機機 FS-802TLK
		32	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120.0	6.6	9.9	2F第3相談室	木村工機機 FS-802TLK
		33	FCU-4F	〃	床置型	0.059	560	3.3	4.9	2F保護課(南東)	木村工機機 FS-402TLK
		34	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	2F保護課(南中)	木村工機機 FS-602TLK
		35	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	2F保護課(南西)	木村工機機 FS-602TLK
		36	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	2F福祉課(南)	木村工機機 FS-802TLK
		37	FCU-4F	〃	床置型	0.059	560	3.3	4.9	2F福祉課(北)	木村工機機 FS-402TLK
		38	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	2F倉庫(西)	木村工機機 FS-602TLK
		39	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	2F倉庫(北西)	木村工機機 FS-602TLK
		40	FCU-3K	〃	天井カセット形	0.036	480	2.9	4.3	2F倉庫(北東)	木村工機機 KCS-302GK
		41	FCU-4K	〃	天井カセット形	0.053	640	3.8	5.6	2F男子更衣室	木村工機機 KCS-402GK
		42	FCU-2K	〃	天井カセット形	0.033	320	2.0	2.8	2F検査室	木村工機機 KCS-202GK
		43	FCU-4K	〃	天井カセット形	0.053	640	3.8	5.6	2F第1相談室	木村工機機 KCS-402GK
		44	FCU-4K	〃	天井カセット形	0.053	640	3.8	5.6	2F第2相談室	木村工機機 KCS-402GK
		45	FCU-8F	3F	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F県税部(南東)	木村工機機 FS-802TLK
		46	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F県税部(南中)	木村工機機 FS-802TLK
		47	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F県税部(南西)	木村工機機 FS-802TLK
		48	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F県税部(西南)	木村工機機 FS-802TLK
		49	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F県税部(西北)	木村工機機 FS-802TLK
		50	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	3F県税部(北西)	木村工機機 FS-602TLK
		51	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	3F県税部(北中)	木村工機機 FS-602TLK
		52	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	3F県税部(北東)	木村工機機 FS-602TLK
		53	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	3F経営企画部(南東)	木村工機機 FS-602TLK
		54	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F経営企画部(南中)	木村工機機 FS-802TLK
		55	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F経営企画部(南西)	木村工機機 FS-802TLK
		56	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F経営企画部相談室	木村工機機 FS-802TLK
		57	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F盛岡広域振興局局長室	木村工機機 FS-802TLK

【盛岡庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
3	ファンコイルユニット	58	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F経営企画部(南)	木村工機機 FS-802TLK
		59	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F経営企画部(東)	木村工機機 FS-802TLK
		60	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F経営企画部(北)	木村工機機 FS-802TLK
		61	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	3F経営企画部閲覧室	木村工機機 FS-602TLK
		61-1	FCU-3F	//	床置型	0.048	420	2.4	3.7	3F入札室(東)	木村工機機 FS-302TLK
		62	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	3F入札室(西)(旧喫煙室)	木村工機機 FS-602TLK
		63	FCU-4F	//	床置型	0.059	560	3.3	4.9	3F特別会議室(東)	木村工機機 FS-402TLK
		64	FCU-4F	//	床置型	0.059	560	3.3	4.9	3F特別会議室(西)	木村工機機 FS-402TLK
		65	FCU-8F	4F	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(南西)	木村工機機 FS-802TLK
		66	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(西北)	木村工機機 FS-802TLK
		67	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(北西)	木村工機機 FS-802TLK
		68	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(西南)	木村工機機 FS-802TLK
		69	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(南東)	木村工機機 FS-802TLK
		70	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(南東・中)	木村工機機 FS-802TLK
		71	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(南西・中)	木村工機機 FS-802TLK
		72	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(北東・中)	木村工機機 FS-802TLK
		73	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(北東)	木村工機機 FS-802TLK
		74	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農業改良普及センター(南東)	木村工機機 FS-802TLK
		75	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農業改良普及センター(南中)	木村工機機 FS-802TLK
		76	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農業改良普及センター(南西)	木村工機機 FS-802TLK
		77	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(北西・中)	木村工機機 FS-802TLK
		78	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F男子更衣室	木村工機機 FS-802TLK
		79	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農村整備室(東北)	木村工機機 FS-802TLK
		80	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農村整備室(南)	木村工機機 FS-802TLK
		81	FCU-6F	4F	床置型	0.065	840	5.0	7.4	4F農村整備室(東南)	木村工機機 FS-602TLK
		82	FCU-8K	//	天井カセット形	0.091	1,290	7.3	10.8	4F農林関係実験室	木村工機機 KCS-802GK
		83	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	4F調達物品庫	木村工機機 FS-602TLK
		84	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	4F4・5階女子更衣室	木村工機機 FS-602TLK
		85	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	4F生活環境改善実験室	木村工機機 FS-602TLK
		86	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(南東)	木村工機機 FS-802TLK
		87	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(北東・中)	木村工機機 FS-802TLK
		88	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(北中)	木村工機機 FS-802TLK
		89	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(北西・中)	木村工機機 FS-802TLK
		90	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(北西)	木村工機機 FS-802TLK
		91	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(西北)	木村工機機 FS-802TLK
		92	FCU-8F	5F	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(西南)	木村工機機 FS-802TLK
		93	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(南西)	木村工機機 FS-802TLK
		94	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(南西・中)	木村工機機 FS-802TLK
		95	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(南西・中中)	木村工機機 FS-802TLK
		96	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(南東・中中)	木村工機機 FS-802TLK
		97	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(南東・中)	木村工機機 FS-802TLK
		98	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(北東)	木村工機機 FS-802TLK
		99	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部更衣室	木村工機機 FS-802TLK
		100	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F医療局会議室	木村工機機 FS-802TLK
		101	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部倉庫(南)	木村工機機 FS-802TLK
		102	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部倉庫(東)	木村工機機 FS-802TLK
		103	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F資料室	木村工機機 FS-802TLK
		104	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F道路台帳室	木村工機機 FS-802TLK
		105	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	5F土木部資料室	木村工機機 FS-602TLK
		106	FCU-8F	6F	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局局長室	木村工機機 FS-802TLK
		107	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局経営総務室(南東)	木村工機機 FS-802TLK
		108	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局経営総務室(南東中)	木村工機機 FS-802TLK
		109	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局経営総務室(南西中)	木村工機機 FS-802TLK
		110	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局経営総務室(南西)	木村工機機 FS-802TLK
		111	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局小会議室	木村工機機 FS-802TLK
		112	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局業務課(南東)	木村工機機 FS-802TLK
		113	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局業務課(南中)	木村工機機 FS-802TLK
		114	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局業務課(南西)	木村工機機 FS-802TLK
		115	FCU-4F	//	床置型	0.059	560	3.3	4.9	6F企業局労働組合	木村工機機 FS-402TLK
		116	FCU-2F	//	床置型	0.041	280	1.6	2.4	6F静養室(男子用)	木村工機機 FS-202TLK
		117	FCU-2F	//	床置型	0.041	280	1.6	2.4	6F静養室(女子用)	木村工機機 FS-202TLK
		118	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F会議室(北東)	木村工機機 FS-802TLK
		119	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	6F会議室(北西)	木村工機機 FS-602TLK
		120	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	6F保健所会議室(北西)	木村工機機 FS-602TLK
		121	FCU-4F	//	床置型	0.059	560	3.3	4.9	6F保健所会議室(北東)	木村工機機 FS-402TLK



【盛岡庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考			
					形式	出力 (kW)	風量 (㎡/h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)		
4	送風機	1	SF-B・4	B～4F外気給気	片吸込マルチエアコン(床置形)	11.0	32,670			第5機械室	髙在原製作所 51/2SRM2		
		2	SF-5・8	5～8F外気給気	片吸込マルチエアコン(床置形)	11.0	22,830			第4機械室	髙在原製作所 4SRM2		
		3	RF-1・8	1～8F遠気	片吸込マルチエアコン(床置形)	5.5	24,170			第2機械室	髙在原製作所 5SRM2		
		4	EF-H	1～8F湯沸室排気	片吸込マルチエアコン(天吊形)	0.75	1,920			第3機械室	髙在原製作所 2SRM II		
		5	EF-TO	B～8F便所排気	ソックコファンNo.3-1/2(床置形)	2.2	7,770			第3機械室	パル CLF-3		
		6	EF-K	BF厨房排気	ソックコファンNo.2-1/2(床置形)	2.2	6,310			第3機械室	パル CLF-3		
		7	EF-D	2Fドクトファン排気	ソックコファン(天吊形)	0.27	410			第3機械室	髙在原製作所 3LFM2		
		8	EF-X	2FX線室排気	ソックコファン(天吊形)	0.9	3,160			第3機械室	髙在原製作所 4LFM2		
		9	EF-1・8	1～8F一般排気	片吸込マルチエアコン(床置形)	7.5	30,430			第3機械室	髙在原製作所 51/2SRM2		
		10	EF-F	2F米糞指導室排気	ソックコファン(天吊形)	0.28	900			第3機械室	髙在原製作所 3LFM2		
		11	EF-M	BF機械室排気	片吸込マルチエアコン(天吊形)	2.2	8,300			第1機械室	髙在原製作所 3SRM2		
		12	SF-M	BF機械室給気	片吸込マルチエアコン(天吊形)	5.5	12,100			第1機械室 (冷蔵房前PAK-交換)	髙在原製作所 31/2SRM2		
		14	EF-G	別館BF駐車場排気	低騒音軸流ファン(床置形)	11.0	34,600			第9機械室	髙在原製作所 4DRM2		
		15	EF-BA	BF蓄電池室排気	片吸込マルチエアコン(床置形)	0.4	910			第9機械室	髙在原製作所 11/2SRMOS		
		18	SF-G	別館BF駐車場給気	片吸込マルチエアコン(床置形)	15.0	50,000			第8機械室	髙在原製作所 51/2DRM2		
		5	全熱交換器	1		1Fうちまる保育園	天井カセット形					別館1F職員室	三菱電機 LGH-N15CS2
				2		1Fうちまる保育園	天井カセット形					別館1F0歳児保育室	三菱電機 LGH-N25CS2
				3		1Fうちまる保育園	天井カセット形					別館1F保育室 (共有スペース)	三菱電機 LGH-N25CS2
4				1Fうちまる保育園	天井カセット形					別館1F多目的室	三菱電機 VL-150ZSD2		
5				1Fうちまる保育園	天井カセット形					別館1F休憩室	三菱電機 VL-150ZSD2		
6				1Fうちまる保育園	天井カセット形					別館1F厨房休憩事務室	三菱電機 VL-150ZSD2		
7				2F総務事務センター	天吊露出形					別館2F総務事務センター北側	三菱電機 SCH-50EX		
8				2F総務事務センター	天吊露出形					別館2F総務事務センター中央側	三菱電機 SCH-50EX		
9				2F総務事務センター	天吊露出形					別館2F総務事務センター南側	三菱電機 SCH-50EX		
10				3F総務事務センター	天吊露出形					別館3F総務事務センター北側	三菱電機 SCH-50EX		
11				3F総務事務センター	天吊露出形					別館3F総務事務センター南側	三菱電機 SCH-50EX		
12				3F総務事務センター	天吊露出形					別館3F総務事務センター会議室	三菱電機 SCH-50EX		
13				3F総務事務センター	天井カセット形					別館3F総務事務センター打合せ室	三菱電機 LGH-N15CS2		
14				3F総務事務センター	天井カセット形					別館3F総務事務センター男子更衣室	三菱電機 LGH-N15CS2		
15				3F総務事務センター	天井カセット形					別館3F総務事務センター女子更衣室	三菱電機 LGH-N15CS2		