

仕様書

1 調達物品

脱水洗濯機

2 納入先、品名及び数量

岩手県立中央病院（盛岡市上田 1 丁目 4 番 1 号） 脱水洗濯機 1 台

3 納入期限

令和 7 年 3 月 31 日

4 能力・機能

調達物品は下記能力・機能を満たすものとする。

物品	能力・機能
脱水洗濯機	(1) 熱源は蒸気であること。 (2) 洗濯容量は 33 kg 以上であること。 (3) ドラム容量は 300 リットル程度であること。 (4) G ファクター 400G 以上であること。 (5) 接続口径は給水 20A、給湯 20A、蒸気 15A、排水-外径 75mm、呼径 65mm であること。 (6) 消費水量はフルロード 262 リットル程度であること。 (7) 重量は 560 kg 程度であること。 (8) 電源は 3 相 200V、推奨ブレーカー容量は 16A であること。 (9) 外形寸法は W1020mm×D1134mm×H1462mm 程度であること。 (10) 80℃以上の熱水による洗濯機能を有すること。

調達物品はエレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社 WH6-33DSCV を想定しているが、上記能力・機能と同等以上の品による入札も可とする。

5 その他

- (1) 入札金額は梱包運送費、搬入据付費、給排水蒸気接続費、試運転調整費、既存機器処分費等、搬入に伴う一切の費用を含むものとする。
- (2) 入札参加業者は岩手県内に本店・支店・営業所または修理拠点があり、機器故障時に速やかな対応が可能であること。
- (3) 機器納入後は必要に応じて職員に対し取扱説明を行うこと。
- (4) 入札参加は納入先の現地確認を行い、納入機器の設置可否について確認のうえ参加すること。