

仕様書

品名	スポットクーラー	
数量	32台	
希望機種	SS-25DL-1T (株式会社スイデン)	
種類	機能	冷房専用
	ユニット構成	一体形
	送風方式	直吹き形
自動首振り装置	あり	
電源	100V 50Hz	
冷房能力	2.3kW	
圧縮機	全密閉型ロータリー	
	出力 0.75kW	
電動機公称出力	160W	
冷風側風量	5.3m ³ /min	
排熱側風量	9.1m ³ /min	
冷風吹出温度差	11.0°C	
消費電力	0.78kW	
定格冷房エネルギー消費効	2.94kW	
始動電流	45.9 A	
運転電流	9.9A	
力率	79%	
冷媒	R32	
冷媒封入量	360 g	
設計圧力	H : 3.90MPa、L : 1.50MPa	
IPコード	IP10	
製品質量	34kg	
外形寸法	幅396mm×奥行397mm×高さ833mm (冷風ダクト、排気リードダクトを含まず)	
運転可能条件	25°C (50%) ~45°C (40%)	
付属品	冷風ダクト (Φ114) 1個	
	ダクト用エルボ 1個 排気リードダクト (Φ175) 1個 設置説明書 (日本語表記であること) 1個	
※冷房能力、冷風吹出温度差、消費電力、運転電流は、周囲温度37°C、相対湿度60%で運転したときの値である。		
納品期限	令和8年8月20日 (木) (契約締結後に受注者は納品スケジュールを作成すること)	
納品場所	別紙のとおり	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・新品未使用品であること。 ・組立済みの状態で納品すること。 ・納入品は、岩手県教育委員会事務局教育企画室 (以下、「教育企画室」) が別途指示する納品先に納品すること。 ・納入先の県立学校毎に納品書を提出すること。 ・納品時、納入先の県立学校関係者立会いの下、取扱い説明を行うこと。併せて、製品の検証を実施し、製品の外観上・機能上問題が無いことを確認するとともに、付属品の有無を確認すること。 ・納品場所における保管場所までの荷役作業は受注者の負担で実施すること。 ・納品作業及び荷役作業に係る人工や資機材は受注者の負担で用意すること。 ・納品に際し、人力での運搬が必要になることを前提とすること。 ・納入先での資機材の使用は、納入先の県立学校関係者と協議の上、必要な対応を受注者の負担で行うこと。 ・納品に際しては、教育企画室及び納入先の県立学校関係者の指示に従うこと。 ・納品の際に、搬入経路及び納入施設の保護のために養生等の対応が必要な場合は受注者の負担で実施することとし、使用した資材等は受注者の負担で処分すること。 ・梱包材等は受注者が責任を持って適正に処分するとともに、梱包処分に係る費用についても受注者において負担すること。 ・定めのない事項については、教育企画室の指示に従うものとする。 ・明示していない事項又は疑義が生じたときは、協議して定めるものとする。 	

	納品場所	住所	台数	納期
1	盛岡視覚支援学校	盛岡市北山1丁目10番1号	2	令和8年8月20日
2	盛岡聴覚支援学校	盛岡市乙部第4地割78番地2	2	令和8年8月20日
3	盛岡となん支援学校	紫波郡矢巾町医大通二丁目1番5	2	令和8年8月20日
4	盛岡青松支援学校	盛岡市上田字松屋敷11番25	2	令和8年8月20日
5	盛岡峰南高等支援学校	盛岡市下飯岡11地割152番地	2	令和8年8月20日
6	盛岡みたけ支援学校(高等部)	盛岡市青山一丁目25番29号	2	令和8年8月20日
7	盛岡みたけ支援学校(小中学部)	滝沢市穴口2 1 8 番地 4	2	令和8年8月20日
8	盛岡ひがし支援学校	盛岡市手代森6地割10番地14	2	令和8年8月20日
9	花巻清風支援学校	花巻市太田第27地割207番地4	2	令和8年8月20日
10	一関清明支援学校	一関市赤荻字上台96番5	2	令和8年8月20日
11	一関清明支援学校山目校舎	一関市山目字泥田山下48-12	2	令和8年8月20日
12	気仙光陵支援学校	大船渡市立根町字宮田33番地3	2	令和8年8月20日
13	宮古恵風支援学校	宮古市崎山第5地割88番地	2	令和8年8月20日
14	久慈拓陽支援学校	久慈市侍浜町堀切第10地割56番地46	2	令和8年8月20日
15	二戸北星支援学校	二戸市石切所字火行塚 2 番地 1	2	令和8年8月20日
16	二戸北星支援学校奥中山校	二戸郡一戸町奥中山西田子 1 0 5 4 - 1	2	令和8年8月20日