

別紙

概要 御所湖広域公園町場地区園地管理棟の休憩室に2台設置する空調機の規格・品質及び仕様を下記のとおりとするもの。

御所湖広域公園町場地区園地管理棟エアコン設置仕様書

品名・品番・規格・仕様	数量	単位	備考
設置場所			
御所湖広域公園町場地区園地管理棟休憩室			
機器			
三菱電機ルームエアコン霧ヶ峰ZXVシリーズ			
MSZ-ZXV5625S-W と同等品	2	台	
壁掛型セパレートタイプ			
冷房能力5.6KW、暖房能力6.7KW、 冷媒ガス種R32、電源 1 単相 200V			
グリーン購入法適合製品			
ドレンアップメーカー	2	台	
機械設備工事			
機器末付工事 室内外共	2	式	
冷媒配管工事 材工共	20	m	
ドレン配管工事 材工共	1	式	
連絡線工事 材工共	30	m	
化粧ダクト工事 材工共	10	m	
室外機平地高置架台（高さ1000mm）	2	台	
防雪屋根及び架台用コンクリートブロック設置含む			
転倒防止金具	1	式	
試運転調整 耐圧試験・真空引き含む	1	式	
電気設備工事			
電源線	50	m	
漏電ブレーカー	2	個	
電源用コンセント	2	個	
労務費	1	式	
経費			
交通運搬費	1	式	
消耗雑材費	1	式	
諸経費	1	式	

地区番号	N.O. 23	地区名称	町場地区園地	所在地	岩手県岩手郡雫石町大字西安庭 第25地割字町場他	図面名称	センターハウス-5	図面番号		縮 尺	図 示
										作成年月日	平成27年 2月 21日
										調査年月日	平成27年 2月 21日
										改訂年月日	平成 年 月 日

平面詳細図 1:100 床面積 249.97m²

<凡例>

- △ 室名札: 平付型 150×150 文字片面 アクリル板 シルク印刷 (N=9)
- △△ 外部建物名称板 ステンレス箱文字 150×150×30H 20文字 (玄関底二設置)
- 垂樋位置 6箇所
- ▣ 天井点検口アルミハッチ 450角 600角に変更
上部スラブ: 角型屋根マンホール E型-600 ステンレス製 (AEC程度)

平面詳細図 1:20

△ シーリング 10×10

1:100