

県庁舎消火器設置一覧

NO, 1

No	階	記号	設置場所	製造者	型式	消第	製造年	備考
1	地階	B-01	観光・プロモーション室倉庫前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
2	地階	B-02	総務室分室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
3	地階	B-03	第一電気室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
4	地階	B-04	ボイラー室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
5	地階	B-05	厨房	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
6	地階	B-06	文書庫前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
7	地階	B-07	ボイラー室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
8	地階	B-08	ボイラー室	モリタ宮田	MEA20A	26～32～1	2024	R6更新
9	地階	B-09	発電機室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
10	地階	B-10	第一電気室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
11	地階	B-11	第一電気室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
12	地階	B-12	清掃員事務所前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
13	地階	B-13	食堂	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
14	地階	B-14	情報ハイウェイ室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
15	地階	B-15	厨房	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
16	地階	B-16	厨房	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
17	地階	B-17	厨房	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
18	地階	B-18	人事課倉庫前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
19	地階	B-19	杜稜組合前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
20	地階	B-20	売店内	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
21	地階	B-21	売店前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
22	地階	B-22	ELVホール	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
23	地階	B-23	出納倉庫前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
24	地階	B-24	ボイラー室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
25	地階	B-25	ボイラー室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
26	地階	B-26	ボイラー室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
27	地階	B-27	発電機室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
28	地階	B-28	サンクガーデン前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
29	地階	B-29	バッテリー室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
30	地階	B-30	LGWAN室	モリタ宮田	MCF5	27～20	2024	R6更新
31	地階	B-31	LGWAN室	モリタ宮田	MCF5	27～20	2024	R6更新
32	地階	B-32	倉庫	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
33	地階	B-33	ボイラー室	モリタ宮田	MEA20A	26～32～1	2024	R6更新
34	地階	B-34	ボイラー室	モリタ宮田	MEA20A	26～32～1	2024	R6更新
35	地階	B-35	サンクガーデン	モリタ宮田	MEA10B	29～7	2024	R6更新
36	地階	B-36	サンクガーデン	モリタ宮田	MEA10B	29～7	2024	R6更新
37	地階	B-37	サンクガーデン	モリタ宮田	MEA10B	29～7	2024	R6更新
38	1階	1-01	郵便局ATM前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
39	1階	1-02	出納局前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
40	1階	1-03	収容委員会室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
41	1階	1-04	ELVホール	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
42	1階	1-05	労金ATM前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
43	1階	1-06	県民室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
44	1階	1-07	県民室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
45	1階	1-08	岩銀内	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
46	1階	1-09	守衛カウンター	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
47	1階	1-10	守衛カウンター	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
48	1階	1-20	岩銀内	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
49	外	1-11	地下タンク用	モリタ宮田	MEA10B	29～7	2024	R6更新
50	外	1-12	地下タンク用	モリタ宮田	MEA10B	29～7	2024	R6更新
51	外	1-13	地下タンク用	モリタ宮田	MEA10B	29～7	2024	R6更新
52	外	1-14	地下タンク用	モリタ宮田	MEA10B	29～7	2024	R6更新

県庁舎消火器設置一覧

NO. 2

No	階	記号	設置場所	製造者	型式	消第	製造年	備考
53	2階	2-01	税務課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
54	2階	2-02	産業経済交流課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
55	2階	2-03	商工企画室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
56	2階	2-04	管財課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
57	2階	2-05	ELVホール	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
58	3階	3-01	記者クラブ前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
59	3階	3-02	WC前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
60	3階	3-03	知事室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
61	3階	3-04	秘書湯沸前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
62	3階	3-05	ELVホール	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
63	3階	3-06	副知事室内	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
64	4階	4-01	電話機械室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
65	4階	4-02	特別会議室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
66	4階	4-03	人事課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
67	4階	4-04	財政課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
68	4階	4-05	ELVホール	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
69	4階	4-06	MDF室	モリタ宮田	MCF5	27～20	2024	R6更新
70	4階	4-07	電話機械室	モリタ宮田	MCF5	27～20	2024	R6更新
71	4階	4-08	防災無線機械室	モリタ宮田	MCF5	27～20	2024	R6更新
72	5階	5-01	農業振興課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
73	5階	5-02	畜産課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
74	5階	5-03	農産園芸課前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
75	5階	5-04	農水企画室前	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
76	5階	5-05	ELVホール	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
77	6階	6-01	水産振興前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
78	6階	6-02	森林振興課前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
79	6階	6-03	林業振興課	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
80	6階	6-04	農村計画課	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
81	6階	6-05	ELVホール	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
82	7階	7-01	河川課前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
83	7階	7-02	都市計画課前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
84	7階	7-03	道路建設課前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
85	7階	7-04	県土整備企画室	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
86	7階	7-05	ELVホール	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
87	8階	8-01	地域振興室前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
88	8階	8-02	学事振興課前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
89	8階	8-03	建築住宅課前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
90	8階	8-04	ふるさと振興企画室内	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
91	8階	8-05	ELVホール	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
92	8階	8-06	ふるさと振興企画室内第4電気室	モリタ宮田	MEA6	26～30	2024	R6更新
93	8階	8-07	サーバー室	モリタ宮田	MCF5	27～20	2024	R6更新
94	8階	8-08	サーバー室	モリタ宮田	MCF5	27～20	2024	R6更新
95	9階	9-01	障がい保健福祉課前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
96	9階	9-02	地域福祉課分室前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
97	9階	9-03	医療政策室前	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
98	9階	9-04	長寿社会課	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新
99	9階	9-05	ELVホール	マルヤマ	AHF-4P	30～23	2024	R6更新

県庁舎屋内消火栓一覧

No	階	記号	設置場所	ホース新設		耐圧試験実施		次回点検	
				バルブ側	ノズル側	バルブ側	ノズル側	バルブ側	ノズル側
1	地階	B-1	BF 杜稜信用組合分	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
2	地階	B-2	BF 杜稜信用組合倉	2009	2009	2023.6	2023.6	2026.6	2026.6
3	地階	B-3	BF コピー室前	2009	2009	2023.6	2023.6	2026.6	2026.6
4	地階	B-4	BF ボイラー室(ハッ	1992	2015	2024.6	—	2027.6	2026.6
5	地階	B-5	BF ボイラー室(スト	1991	2015	2024.6	—	2027.6	2026.6
6	地階	B-6	BF 厨房	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
7	1階	1-1	1F 郵便局 A T M前	2009	2009	2023.6	2023.6	2026.6	2026.6
8	1階	1-2	1F 守衛室前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
9	1階	1-3	1F 湯沸室側	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
10	1階	1-4	1F WC前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
11	2階	2-1	2F 女子更衣室前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
12	2階	2-2	2F 産業経済交流課	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
13	2階	2-3	2F WC前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
14	2階	2-4	2F 湯沸室側	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
15	3階	3-1	3F 特別会議室前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
16	3階	3-2	3F 広聴広報課前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
17	3階	3-3	3F WC前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
18	3階	3-4	3F 秘書課内	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
19	4階	4-1	4F 財政課前	1992	2015	2024.6	—	2027.6	2026.6
20	4階	4-2	4F 防災無線機械室	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
21	4階	4-3	4F WC前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
22	4階	4-4	4F 湯沸室側	2015	1992	—	2024.6	2026.6	2027.6
23	5階	5-1	5F 農林水産企画室	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
24	5階	5-2	5F 農業普及技術課	2015	1992	—	2024.6	2026.6	2027.6
25	5階	5-3	5F WC前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
26	5階	5-4	5F 湯沸室側	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
27	6階	6-1	6F 農村計画課前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
28	6階	6-2	6F 漁港漁村課前	2015	1992	—	2024.6	2026.6	2027.6
29	6階	6-3	6F WC前	2015	1992	—	2024.6	2026.6	2027.6
30	6階	6-4	6F 湯沸室側	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
31	7階	7-1	7F 県土整備企画室	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
32	7階	7-2	7F 砂防災害課前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
33	7階	7-3	7F WC前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
34	7階	7-4	7F 湯沸室側	1992	1995	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
35	8階	8-1	8F ふるさと振興企	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
36	8階	8-2	8F 選挙管理委員会	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
37	8階	8-3	8F WC前	2015	1992	—	2024.6	2026.6	2027.6
38	8階	8-4	8F 湯沸室側	2015	1992	—	2024.6	2026.6	2027.6
39	9階	9-1	9F 地域福祉課内	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
40	9階	9-2	9F 子ども子育て支	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
41	9階	9-3	9F WC前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
42	9階	9-4	9F 湯沸室側	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6

県庁舎屋内消火栓一覧

No	階	記号	設置場所	ホース新設		耐圧試験実施		次回点検	
				バルブ側	ノズル側	バルブ側	ノズル側	バルブ側	ノズル側
43	1 0 階	10-1	10F 教育企画室前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
44	1 0 階	10-2	10F 生涯学習文化課	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
45	1 0 階	10-3	10F WC 前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
46	1 0 階	10-4	10F 湯沸室側	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
47	1 1 階	11-1	11F 環境生活企画課	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
48	1 1 階	11-2	11F 調査統計課前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
49	1 1 階	11-3	11F WC 前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
50	1 1 階	11-4	11F 湯沸室側	1992	2015	2024.6	—	2027.6	2026.6
51	1 2 階	12-1	12F 県職員労働組合	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
52	1 2 階	12-2	12F スポーツ振興課	2006	2006	2025.6	2025.6	2028.6	2028.6
53	1 2 階	12-3	12F WC 前	2015	1992	—	2024.6	2026.6	2027.6
54	1 2 階	12-4	12F 湯沸室側	2015	1992	—	2024.6	2026.6	2027.6
55	PH 1	P1-1	P1F E L Vホール	1991	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
56	PH 2	P2-1	P2F 第 5 機械室前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
57	PH 3	P3-1	P3F 第 6 機械室	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
58	議会 1 階	G1-1	1F 運転技士控え室	2015	2015	—	—	2026.6	2026.6
59	議会 1 階	G1-2	1F エレベーター前	1992	2015	2024.6	—	2027.6	2026.6
60	議会 1 階	G1-3	1F 更衣室前	2015	1992	—	2024.6	2026.6	2027.6
61	議会 2 階	G2-1	2F 渡り廊下	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
62	議会 2 階	G2-2	2F 副議長室前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
63	議会 2 階	G2-3	2F 議員控え室前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6
64	議会 2 階	G2-4	2F 特別会議室前	2015	2015	—	—	2026.6	2026.6
65	議会 3 階	G3-1	3F 渡り廊下	1992	2015	2024.6	—	2027.6	2026.6
66	議会 3 階	G3-2	3F 傍聴席前	1992	1992	2024.6	2024.6	2027.6	2027.6

※10年経過（11年目に最初の試験）したものは、3年以内ごとに耐圧試験 合計

14

11

県庁舎・議会棟連結送水管設備一覧

送水口

No	階	設置場所	設備			点検実施	次回点検
			形式	個数			
1	1F	県庁舎西口（正面玄関側）	双口埋込型	1		2024	2027
2	1F	県庁舎西口（医大側）	双口埋込型	1		2024	2027
3	1F	議会棟東口（県庁側）	双口埋込型	1		2024	2027

※配管等：10年経過したものは、3年以内ごとに耐圧試験を実施。

県庁舎・議会棟連結送水管設備一覧

放水口

No	階	設置場所	設備			点検実施	次回点検
			形式	個数			
1	B1	県庁食堂脇廊下	単口型	1		2024	2027
2	2F	定住推進・雇用労働室前廊下	単口型	1		2024	2027
3	2F	議会棟議場脇	単口型	1		2024	2027
4	3F	県政記者クラブ前廊下	単口型	1		2024	2027
5	3F	議会棟議場脇	単口型	1		2024	2027
6	4F	防災課無線機械室前廊下	単口型	1		2024	2027
7	5F	農業普及技術課前廊下	単口型	1		2024	2027
8	6F	漁港漁村課前廊下	単口型	1		2024	2027
9	7F	砂防災課前廊下	単口型	1		2024	2027
10	8F	市町村課前廊下	単口型	1		2024	2027
11	9F	子ども子育て支援室前廊下	単口型	1		2024	2027
12	10F	生涯学習文化課前廊下	単口型	1		2024	2027
13	11F	調査統計課前廊下	双口型	1		2024	2027
14	12F	文化振興課前廊下	双口型	1		2024	2027
15	PH1	エレベーターホール	双口型	1		2024	2027
16	PH2	第5機械室前	双口型	1		2024	2027
17	PH3	第6機械室前	双口型	1		2024	2027

※配管等：10年経過したものは、3年以内ごとに耐圧試験を実施。

県庁舎・議会棟連結送水管設備一覧

放水用器具格納箱

No	階	設置場所	格納箱			点検実施 (耐圧試験)	次回点検
			ホース	本数	格納箱：個数		
1	11F	調査統計課前廊下	20m：19mm	4	1	2024	2027
2	12F	文化振興課前廊下	20m：19mm	4	1	2024	2027
3	PH1	エレベーターホール	20m：19mm	4	1	2024	2027
4	PH2	第5機械室前	20m：19mm	4	1	2024	2027
5	PH3	第6機械室前	20m：19mm	4	1	2024	2027

※ホース：10年経過したものは、3年以内ごとに耐圧試験を実施。

県庁舎・議会棟連結送水管設備一覧

採水口

No	階	設置場所	設備			点検実施	次回点検
			形式	個数			
1	1F	県庁舎西口（医大側）	単口埋込型	1		2024	2027

※配管等：10年経過したものは、3年以内ごとに耐圧試験を実施。

合計

0

県庁舎・議会棟泡消火設備一覧

No	設置機器	設置場所			点検周期	備考
		階	場所	個数		
1	泡タンク	B 1	県庁舎消火栓ポンプ室	1	2回/年	
2	加圧送水装置	B 1	県庁舎消火栓ポンプ室	1	2回/年	
3	起動装置	B 1	県庁舎消火栓ポンプ室	1	2回/年	
4	泡ヘッド	1 F	議会棟車庫	156	2回/年	
5	操作盤	B 1	県庁舎消火栓ポンプ室	1	2回/年	
6	流水感知装置	B 1	県庁舎消火栓ポンプ室	1	2回/年	
7	圧力スイッチ	1 F	議会棟車庫	4	2回/年	
8	一斉開放弁	1 F	議会棟車庫	23	1回/5年	
9	混合装置	1 F	議会棟車庫	1	2回/年	
10	手動開放弁	1 F	議会棟車庫	23	2回/年	
11	呼水装置	B 1	県庁舎消火栓ポンプ室	1	2回/年	
12	検知ヘッド	B 1	県庁舎消火栓ポンプ室	92	2回/年	
泡消火発泡試験、放水試験		一斉開放弁の総合点検及び泡消火の総合点検は設置後15年以降に5年ごとに改正。 ※次回R21 一斉開放弁はR17-21の間に全数 (R2			1回/5年	

屋内消火栓 ホース耐圧試験周期表

(単位:本)

階	設置場所	新設年度	実施年度														
			2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9
地階ほか 12階	杜陵信用組合倉庫前ほか スポーツ振興課前	2009 2006					2			2		6		6			6
地階ほか 各階	BF ボイラー室(ハッテリ室前)ほか 上記以外すべて	2015 1992以前			124				105			105			105		105
	合計		0	0	0	2	0	0	2	6	0	2	6	0	2	25	0

※格納箱1箱につきホース2本

連結送水管 配管・ホース耐圧試験周期表

(単位:本)

階	設置場所	新設年度	実施年度														
			2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9
各階	すべて	1992以前			20			20			20			20			20
	配管	建設時			○			○			○			○			○
	合計		0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20

※格納箱1箱につきホース4本

泡消火設備

名称	新設・改修年度	実施年度															
		2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	
一斉開放弁	2020	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23						
総合点検(発泡試験)		○			○				○	○	○						
		放出試験			サンプリング調査			改修									

※R4～泡消火設備点検方法の変更に伴い、一斉開放弁及び発泡試験は改修後20年経過までに1回実施。以降は5年に1回実施。

消火器抜き取り試験、更新周期表

名称		実施年度															
		2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9		
蓄圧式消火器抜き取り試験 (内部及び機能点検)	県庁 150本	4型(46)	製造年							9	9	9	9	10	更新 1年目	更新 2年目	更新 3年目
		6型(62)							13	13	12	12	12				
		10型(39)							7	8	8	8	8				
		20型(3)							1	0	1	1	0				
	平均 6型(21)						4	4	4	4	5						
		計							34	34	34	34	35				