

## 県庁舎空調設備等定期点検整備業務 仕様書

- 1 本仕様書は、県庁舎の空調設備等定期点検整備業務に適用する。
- 2 本業務は、機械設備について専門的見地から、点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
- 3 業務を実施する庁舎名及び所在地は [別紙 1] 1 庁舎名及び所在地のとおり。
- 4 点検・整備項目は、[別紙 1] 2 点検・整備項目のとおりとするが、対象機種について該当する部分がない場合は、当該点検・整備項目又は点検・整備内容に係る点検・整備を実施することを要さない。

但し、機器の正常な運転に必要な点検・整備項目は、仕様書に記載されていないものであっても、製造業者の保全要領に準拠して実施すること。
- 5 業務を実施する点検・整備機器の機種、性能及び台数は、[別紙 2] 【空調設備点検整備対象機器台帳】のとおり。
- 6 業務は点検・整備作業及び運転調整作業とする。
- 7 点検・整備作業の際に必要な機材工具類は受託者が用意するものとする。またパッキン、シール、Vベルト、ヒューズ類、ランプ類等の消耗品の交換は本業務に含むものとする。
- 8 点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに担当者（「県庁舎にあつては管財課の担当者、地区合同庁舎等にあつては各庁舎の管理担当者を言う」以下同じ。）に報告すること。
- 9 地震等の災害発生又は機能の異常・劣化により機器・部品等の交換・整備が必要と判断される場合には、速やかに担当者に報告すること。対応については別途協議するものとする。
- 10 冷房及び暖房運転時に併せて点検・整備作業及び各機器の運転調整作業を実施するものとする。
- 11 受託者は、契約締結後速やかに、業務工程表を担当者に提出すること。
- 12 業務責任者は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法律第 64 号）第 16 条第 1 項の規定に基づく、フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について、十分な知見を有する者を選任すること。
- 13 作業開始前及び作業終了時には、その旨を担当者に申し出ること。
- 14 作業終了時には、その都度作業場所並びに周囲の清掃を実施すること。
- 15 作業終了時には、翌日に機器が正常に機能するように十分に確認すること。
- 16 報告書等については、下記のとおりとする。
  - (1) 管財課に報告書 1 部写真帳 1 部を提出すること。また第一種特定製品に係る報告書については電子データでも 1 部提出すること。

- (2) 各庁舎管理者に報告書1部を提出すること。
- (3) 写真帳は、原則、電子データにより提出すること。  
なお、不具合箇所については、紙に出力し、報告書に添付すること。
- (4) 報告書等は、前期、後期に分割して提出すること。

17 受注者は、業務計画書を作成し、作業実施前に管財課及び施設担当者に提出すること。

なお、業務計画書には次の内容を記載するものとする。

- ① 業務概要
- ② 実施工程表
- ③ 業務体制及び組織表
- ④ 安全管理
- ⑤ 使用機材等（校正が必要な機材については校正証明書を添付）
- ⑥ 業務内容及び手順
- ⑦ 業務管理（作業完了確認、品質確認、写真撮影要領等）
- ⑧ 緊急時の体制及び対応（夜間、休日等の連絡体制を含む）
- ⑨ 交通管理（敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の遵守等）
- ⑩ 環境対策（騒音、振動、ゴミ、ほこり等の対策等）
- ⑪ 産業廃棄物処理（産業廃棄物の運搬、処分方法等）
- ⑫ その他（作業電源・水道等）
- ⑬ 作業員名簿（資格等）
- ⑭ 資格免状の写し

[別紙1]

1 庁舎名及び所在地

庁舎名	所在地	庁舎管理者
県庁舎	盛岡市内丸10番1号	総務部管財課

2 点検・整備項目

(1) ユニット型空気調和機

シーズンイン点検

- ① 本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ② 送風機羽根車の点検及び清掃
- ③ 軸受のグリスアップ
- ④ Vベルトの点検調整及び交換
- ⑤ 熱交換コイルの点検清掃（静圧測定）
- ⑥ 全熱交換器の点検及び清掃（ローターVベルトの点検調整を含む）
- ⑦ 加湿装置の点検整備（ドレンパンの排水点検）
- ⑧ エリミネーターの点検及び清掃
- ⑨ エアフィルターの点検清掃及び動作試験
- ⑩ エアフィルター制御盤の点検及び端子の増締め
- ⑪ ボリュームダンパーの点検及び調整
- ⑫ キャンバス継手の点検
- ⑬ 温度計の点検
- ⑭ 電気系統の点検（凍結防止用電気ヒーター点検清掃、マグネットスイッチ点検含む）
- ⑮ 運転調整（冷房時、暖房時）

(2) 送風機（還風機及び排風機）

- ① 本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ② 還風機及び排風機羽根車の点検及び清掃
- ③ 軸受のグリスアップ
- ④ Vベルトの点検調整及び交換
- ⑤ ボリュームダンパーの点検及び調整
- ⑥ 電気系統の点検（マグネットスイッチ点検含む）
- ⑦ 排気ダクトフードの点検
- ⑧ 運転調整

### (3) 水冷式パッケージ型空気調和機

#### シーズンイン点検

- ①本体，ドレンパン，加熱コイル，電気ヒーター，羽根車及びエアフィルターの点検，整備及び清掃
- ②送風機，モーター，圧縮機及び凝縮機の点検
- ③ベアリングのグリスアップ
- ④V ベルトの点検調整
- ⑤加湿スプレーノズルの分解整備
- ⑥油圧リレー，高圧リレー及び低圧リレーの作動点調整
- ⑦モーター，電気ヒーター，クランクケースヒーター及び制御回路の絶縁抵抗測定並びに運転電圧，電流測定
- ⑧制御盤内（補助リレー類，電磁開閉器，ヒューズ類，配線等）の点検整備及び端子の締付け
- ⑨冷媒，冷却水の目視による漏れ調査及び冷却水量の調整
- ⑩全熱交換器の点検整備及び清掃
- ⑪運転調整（冷房時、暖房時）

#### フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく簡易点検

- ①冷温風の吹き出し量及び温度異常有無の点検
- ②機器からの異音及び外観（配管含む）の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の点検

#### フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく定期点検（対象機器）

- ①直接法または間接法による専門的な冷媒漏えい検査

### (4) 空冷式パッケージ型空気調和機

#### シーズンイン点検

- ①本体，ドレンパン，加熱コイル，電気ヒーター，羽根車及びエアフィルターの点検，整備及び清掃
- ②送風機，モーター，圧縮機，及び凝縮機の点検
- ③ベアリングのグリスアップ
- ④V ベルトの点検調整
- ⑤加湿スプレーノズルの分解整備
- ⑥油圧リレー，高低圧リレーの作動点調整
- ⑦モーター，電気ヒーター，クランクケースヒーター及び制御回路の絶縁抵抗測定並びに運転電圧，電流測定
- ⑧制御盤内（補助リレー類，電磁開閉器，ヒューズ類，配線等）の点検整備及び端子の締付け
- ⑨冷媒の目視による漏れ調査及び原因調査（修理及び補充は除く）
- ⑩全熱交換器の点検整備及び清掃
- ⑪運転調整（冷房時、暖房時）

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく簡易点検

- ①冷温風の吹き出し量及び温度異常有無の点検
- ②機器からの異音及び外観（配管含む）の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の点検

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく定期点検（対象機器）

- ①直接法または間接法による専門的な冷媒漏えい検査

#### （5）空冷式パッケージエアコン

シーズンイン点検

- ①本体（室内、室外機）内外面の清掃
- ②本体（室内、室外機）各部の点検及びネジ類の増締め
- ③冷媒の目視による漏れ調査及び原因調査（修理及び補充は除く）
- ④室外機の液化温度測定
- ⑤室内機のフィルター清掃
- ⑥運転調整（冷房時、暖房時）

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく簡易点検

- ①冷温風の吹き出し量及び温度異常有無の点検
- ②機器からの異音及び外観（配管含む）の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の点検

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく定期点検（対象機器）

- ①直接法または間接法による専門的な冷媒漏えい検査

#### （6）給気ファン、還気ファン及び換気扇

- ①本体内外面の清掃
- ②本体各部の点検及びネジ類の増締め
- ③軸受のグリスアップ
- ④羽根車の清掃
- ⑤運転調整

#### （7）温風暖房機

- ①本体各部の点検及び清掃
- ②電気系統の点検
- ③燃焼室、熱交換室、燃焼装置及び対流ファンの分解整備
- ④エアフィルターの点検及び清掃
- ⑤運転調整

(8) 空調換気扇

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②送風機羽根車の点検及び清掃
- ③エアフィルターの点検及び清掃
- ④電気系統の点検
- ⑤運転調整

(9) ファンコイルユニット

シーズンイン点検

- ①本体、保温材及び吸音材、吹出しグリルの点検及び清掃
- ②送風機（羽根車及び電動機）の点検
- ③熱交換器（冷温水コイル及びフィン）の点検
- ④排水系統（ドレンパン及びドレン排水）の点検及び清掃
- ⑤エアフィルター（ろ材及び枠）の点検及び清掃
- ⑥電装部品（電気配線、接続端子、操作スイッチ、運転表示灯）の点検
- ⑦止め弁（エア抜き弁、ドレン抜き弁）の点検
- ⑧吹き出し方向の変更（冷房・暖房や周囲の状況に応じて変更すること）
- ⑨運転調整

(10) 器具清掃

- ①便所内吸込口及び還風機遮光ガラルの取外し、内部シャッターの清掃  
〔掃除機、布等（汚れ具合により洗剤使用）で清掃すること。〕
- ②議会棟各室の吹出口（アネモ型及びユニバーサル型）を取外し、洗浄及び内部清掃

(11) 防火ダンパー

- ①変形、さび、腐食、傷及び損耗の有無の確認
- ②温度ヒューズの損傷、ビスの緩み及び脱落の有無の確認
- ③ダンパーのがたつき及び変形の有無並びにダクト接続部のすきま等の有無の点検
- ④ダンパーの作動確認（開閉不良等）

(12) 加湿器

シーズンイン点検

- ①本体各部の点検及び清掃
- ②電気系統の点検
- ③蒸気ホース及び蒸気ノズル、排水系統（ドレン排水）の点検
- ④運転調整

シーズンオフ点検

- ①本体各部の点検及び清掃
- ②電気系統の点検
- ③蒸気ホース及び蒸気ノズル、排水系統（ドレン排水）の点検及び清掃
- ④水抜き作業
- ⑤給水ストレーナーの清掃

(13) その他

- ①吸排気口及び各機械室内の清掃
- ②完了時に機器台帳等（部屋名、機器名等修正）を提出すること。

【県庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)			
1	エントリ 空調調和機	1-1	AC-1.5S	1～5F南側	#3・1/2	11.0	23,000	230.8	321.3	地下第1機械室	木村工機機 FCH-400K2C	
		1-2	AC-6.11S	6～11F南側 (全熱交換機付)	#4(給気)	30.0	38,000	239.0	290.0	PH1F第3機械室	木村工機機 FCV-630AC 全熱交換機	
		1-3	AC-1.5N	1～5F北側	#4	22.0	35,500	336.4	513.9	地階が 1F-室	木村工機機 FCH-600K2C	
		1-4	AC-6.11N	6～11F北側 (全熱交換機付)	#4・1/2(給気)	30.0	42,000	307.4	389.8	PH2F第5機械室	木村工機機 FCV2-700AC 全熱交換機	
		1-5	AC-12S	12F南側	#2・1/4	2.2	4,700	45.6	64.1	PH1F第3機械室	木村工機機 FCH-90K2C	
		1-6	AC-12N	12F北側 (全熱交換機付)	#2・1/2(給気)	5.5	6,500	56.3	75.3	PH3F第6機械室	木村工機機 FCV2-110AC 全熱交換機	
		1-7	AC-B	地階	#3	11.0	18,000	133.4	165.9	地階が 1F-室	木村工機機 FCH-600K2C改	
		1-8	AC-O	議事事務局	#2	2.2	3,620	30.3	39.7	議会第3電気室	木村工機機 FCH-70K2D	
		1-9	AC-CR	議会一般各室 (全熱交換機付)	#3(給気)	15.0	19,120	120.6	145.0	議会第7機械室	木村工機機 FCV2-110AC 全熱交換機	
2	パナソニック形 空調調和機 定期点検対象	2-1	ACP-2	3F第1応接室 ※環風機とする	水冷式 ※環風機とする	7.0	4,000			3階空調機械室(第一応接室側)	㈱日立 RP-J250WPBBI	
		2-2	ACP-3H	知事・副知事室 ※環風機とする	水冷式 ※環風機とする	15.0	10,800			3階空調機械室(秘書課側)	㈱東芝 RDW205H	
		2-5	ACP-講	12F講堂系統	空冷式パナソニック、R410A	4.26×2	10,500	28.0	28.0	P1F屋上	東芝キヤノン MMY-MAP2806HR 東芝キヤノン MMF-UP2801DH	
		2-6	ACPC-M	議会議長室系統	空冷式パナソニック、R410A、屋外機2台	7.45+4.95	11,520	56.0	63.0	議会棟屋上西側	東芝キヤノン MMY-MUP3351HN/2241HN 東芝キヤノン MMF-UP5601DH	
		2-7	ACPC-H	議会議場系統	空冷式パナソニック、R410A、屋外機4台	18.4×4	15,240	71.2	57.2	議会棟屋上西側	東芝キヤノン ROP-MUP5601H 東芝キヤノン RDA-MUP22401HK	
3	パナソニック エアコン	1	B1F総務室分室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	2.9	6,000	14.0	16.0	B1F屋外サウナガーデン	㈱三菱電機 PUZ-HRP160HA11		
3	パナソニック エアコン	1-1		(年1回) 天井吊形			1,200	7.0	8.0	B1F総務室分室	㈱三菱電機 PC-RP80KA7	
		1-2		(年1回) 天井吊形			1,200	7.0	8.0	B1F総務室分室	㈱三菱電機 PC-RP80KA7	
		2	ACP-71	B1F情報化研修室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	1.65			7.1	8.0	B1F屋外サウナガーデン	㈱東芝キヤノン ROA-RP803HS
		2-1		(年1回) 天井埋込ユニット形(4方向)						B1F情報化研修室	㈱東芝キヤノン AIU-RP803H	
		3		B1F中央監視室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	1.76	2,580		7.1	8.0	B1Fスロケット車路	㈱イソ工業㈱ RZYF80BAT
		3-1		(年1回) 天井吊形						B1F中央監視室	㈱イソ工業㈱ FHP80AL	
		4	ACP-140	B1F第1電気室	空冷式、冷房専用、R32	3.61			14.0		B1Fスロケット車路	東芝キヤノン ROA-RP1603
		4-1		(年1回) 天井吊形						B1F第1電気室	東芝キヤノン AIU-RP1603H	
		5	ACP-140	B1F第1電気室	空冷式、冷房専用、R32	3.61			14.0		B1Fスロケット車路	東芝キヤノン ROA-RP1603
		5-1		(年1回) 天井吊形						B1F第1電気室	東芝キヤノン AIU-RP1603H	
		6	ACM-40	1F県民室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	12.02	13,200	40.0	45.0	B1F屋外サウナガーデン	東芝キヤノン MMY-MUP4001H	
		6-1	AC4-14	(年1回) 天井埋込ユニット形(4方向)			2,262	14.0	16.0	1F県民室	東芝キヤノン MMU-UP1401H	
		6-2	AC4-14	(年1回) 天井埋込ユニット形(4方向)			2,262	14.0	16.0	1F県民室	東芝キヤノン MMU-UP1401H	
		6-3	AC4-14	(年1回) 天井埋込ユニット形(4方向)			2,262	14.0	16.0	1F県民室	東芝キヤノン MMU-UP1401H	
		7	ACU-5-R26	1F行政情報センター等	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	3.0×2	11,400	28.0	31.5	B1F屋外サウナガーデン	㈱イソ工業㈱ RQCYF280BA	
		7-1		(年1回) 天井埋込ユニット形(4方向)			2,070	14.0	16.0	1F県民室(西側)	㈱イソ工業㈱ FXYFP140MJ	
		7-2		(年1回) 天井吊形			1,200	8.0	9.0	1F県政相談室C	㈱イソ工業㈱ FXYHP80MC	
		7-3		(年1回) 天井吊形			2,040	14.0	16.0	1F行政情報センター	㈱イソ工業㈱ FXYHP140MC	
		8	ACH-25	1F守衛室(休憩室)	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	1.1			2.5	3.2	B1Fスロケット車路	東芝キヤノン RAS-255AVN
		8-1		(年1回) 壁掛形							1F守衛室(休憩室)	東芝キヤノン RAS-255VN(W)
		9	ACH-25	1F守衛室(仮眠室)	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	1.1			2.5	3.2	B1Fスロケット車路	東芝キヤノン RAS-255AVN
		9-1		(年1回) 壁掛形							1F守衛室(仮眠室)	東芝キヤノン RAS-255VN(W)
		10	ACH-28	1F倉庫(宿直室)	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	1.1			2.8	4.0	B1Fスロケット車路	東芝キヤノン RAS-285AVN
		10-1		(年1回) 壁掛形							1F倉庫(宿直室)	東芝キヤノン RAS-285VN(W)
		11	ACM-28	1F収用委員会室等	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	7.31	178	28.0	31.5	B1F屋外サウナガーデン	東芝キヤノン MMY-MUP2801H	
		11-1	AC4-7	(年1回) 天井埋込ユニット形(4方向)			21	7.1	8.0	1F収用委員会室	東芝キヤノン MMU-UP711H	
		11-2	AC4-7	(年1回) 天井埋込ユニット形(4方向)			21	7.1	8.0	1F収用委員会室	東芝キヤノン MMU-UP711H	
		11-3	AC4-14	(年1回) 天井埋込ユニット形(4方向)			38	14.0	16.0	2F高工労働観光部長室	東芝キヤノン MMU-UP1401H	
		12	ACM-33	3F県政記者クラブ	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	9.05	190	33.5	37.5	B1F屋外サウナガーデン	東芝キヤノン MMY-MUP3351H	
		12-1	ACC-14	(年2回) 天井吊形			31	14.0	16.0	3F県政記者クラブ	東芝キヤノン MMC-UP1401H	
12-2	ACC-9	(年2回) 天井吊形			25	9.0	10.0	3F県政記者クラブ	東芝キヤノン MMC-UP901H			
12-3	ACC-11	(年2回) 天井吊形			31	11.2	12.5	3F県政記者クラブ	東芝キヤノン MMC-UP1121H			
13	ACU-2-H27	3F秘書課	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	2.8×2	10,000	28.0	31.5	P1F屋上	㈱イソ工業㈱ RQCYF280B			
13-1	AC-3	(年2回) 天井埋込ユニット形(4方向)			1,320	8.0	9.0	3F秘書課	㈱イソ工業㈱ FXYFP80B			
13-2	AC-3	(年2回) 天井埋込ユニット形(4方向)			1,320	8.0	9.0	3F秘書課	㈱イソ工業㈱ FXYFP80B			
13-3	AC-6	(年2回) 天井埋込ユニット形(2方向)			1,200	5.6	6.3	3F秘書課	㈱イソ工業㈱ FXYCP56M			
13-4	AC-2	(年2回) 天井埋込ユニット形(4方向)			1,920	8.0	9.0	5F農林水産部長室	㈱イソ工業㈱ FXYFP80B			
14	ACM-40	3F秘書広報室長室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	6.01×2	220	40.0	45.0	P1F屋上	東芝キヤノン MMY-MUP4001H			
14-1	AC4-9	(年2回) 天井埋込ユニット形(4方向)コンパネ付			23	9.0	10.0	秘書課調査監視システム	東芝キヤノン MMU-UP901H			
14-2	AC4-9	(年2回) 天井埋込ユニット形(4方向)コンパネ付			23	9.0	10.0	3F秘書課調査監視	東芝キヤノン MMU-UP901H			
14-3	AC4-9	(年2回) 天井埋込ユニット形(4方向)コンパネ付			23	9.0	10.0	3F秘書課調査監視	東芝キヤノン MMU-UP901H			
14-4	AC4-9	(年2回) 天井埋込ユニット形(4方向)コンパネ付			23	9.0	10.0	3F秘書課調査監視	東芝キヤノン MMU-UP901H			

【県庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考		
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)				
3	パッカーシエロン	15	ACM-28	4F総務部長室等	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ形、R410A	7.31	178	28.0	31.5	P1F屋上	東芝キヤパル MMY-MUP2801H		
		15-1	AC4-14	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			38	14.0	16.0	4F総務部長室	東芝キヤパル MMU-UP1401H	
		15-2	AC4-11	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			36	11.2	12.5	5F5-J会議室	東芝キヤパル MMU-UP1121H	
		17		4Fコンピュータ室	空冷式ヒートポンプ、R32	0.92	2,460	4.5	5.0	3階渡り廊下屋外	ダイン工業機 RZRP50BFT		
		17-1		(年1回)	壁掛形			660	4.5	5.0	4Fコンピュータ室	ダイン工業機 FAP50FA	
		定期点検対象	18	ACM-33	6F健康増進部	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ形、R410A	9.05	190	33.5	37.5	P1F屋上	東芝キヤパル MMY-MUP3351H	
			18-1	AC4-11	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			36.4	11.2	12.5	6F健康増進部	東芝キヤパル MMU-UP1121H
			18-2	AC4-11	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			36.4	11.2	12.5	6F健康増進部	東芝キヤパル MMU-UP1121H
			18-3	AC4-11	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			36.4	11.2	12.5	5F農林水産部長室	東芝キヤパル MMU-UP1121H
			19	ACM-22	6F森林情報処理機械室	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ形、R410A	4.95	160	22.4	25.0	P1F屋上	東芝キヤパル MMY-MUP2241H	
			19-1	AC4-9	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			23	9.0	10.0	6F森林情報処理機械室	東芝キヤパル MMU-UP901H
			19-2	AC4-9	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			23	9.0	10.0	6F森林情報処理機械室	東芝キヤパル MMU-UP901H
			20	ACM-40	7F県土整備部長室等	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ形、R410A	12.02	220	40	45	P1F屋上	東芝キヤパル MMY-MUP4001H	
			20-1	AC4-9	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			22.9	9.0	10	7F県土整備部長室	東芝キヤパル MMU-UP901H
			20-2	AC4-11	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			36.4	11.2	13	7F県土整備部長室	東芝キヤパル MMU-UP1121H
		定期点検対象	20-3	AC4-9	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			22.9	9.0	10	8Fふるさと振興企画室	東芝キヤパル MMU-UP901H
			20-4	AC4-11	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			36.4	11.2	13	8Fふるさと振興部長室	東芝キヤパル MMU-UP1121H
			21	ACM-28	9F保健福祉部長室等	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ形、R410A	7.31	178.0	28.0	31.5	P1F屋上	東芝キヤパル MMY-MUP2801H	
			21-1	AC4-14	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			37.7	14.0	16.0	9F保健福祉部長室	東芝キヤパル MMU-UP1401H
			21-2	AC4-14	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			37.7	14.0	16.0	10F教育委員会委員室	東芝キヤパル MMU-UP1401H
			23	ACM-40	10F教育長室等	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ形、R410A	6.01×2	220	40.0	45.00	P1F屋上	東芝キヤパル MMY-MUP4001H	
			23-1	AC4-14	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			37.7	14.0	16.00	10F教育長室	東芝キヤパル MMU-UP1401H
			23-2	AC4-14	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			37.7	14.0	16.00	10F教育次長室	東芝キヤパル MMU-UP1401H
			23-3	AC4-11	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			36.4	11.2	12.50	11F監査委員事務局長室	東芝キヤパル MMU-UP1121H
			24	ACM-40	11F環境生活部長室等	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ形、R410A	6.01×2	220	40.0	45.0	P1F屋上	東芝キヤパル MMY-MUP4001H	
		定期点検対象	24-1	AC4-11	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			36.4	11.2	12.5	11F監査委員室	東芝キヤパル MMU-UP1121H
			24-2	AC4-11	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			36.4	11.2	12.5	11F監査委員室	東芝キヤパル MMU-UP1121H
			24-3	AC4-14	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			37.7	14.0	16.0	11F環境生活部長室	東芝キヤパル MMU-UP1401H
			25	ACM-28	11FILC推進課系統等	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ形、R410A	7.31	178	28.0	31.5	P1F屋上	東芝キヤパル MMY-MUP2801H	
			25-3	AC4-14	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			37.7	14.0	16.0	11F ILC推進課	東芝キヤパル MMU-UP1401H
			25-4	AC4-9	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			22.9	9.00	10.0	11F ILC推進課局長室	東芝キヤパル MMU-UP901H
			26	ACP-125	11F第2電気室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、冷房専用、R32	3.21	90.0	12.5		P1F屋上	東芝キヤパル ROA-RP1403	
			26-1		(年1回)	天井吊形			1,980	12.5		11F第2電気室	東芝キヤパル AIC-RP1403H
			27	ACM-40	12F復興局	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ形、R410A	6.01×2	220	40.0	45.0	P1F屋上	東芝キヤパル MMY-MUP4001H	
			27-1	AC4-14	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			37.7	14.0	16.0	12F復興危機管理室	東芝キヤパル MMU-UP1401H
		定期点検対象	27-2	AC4-14	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			37.7	14.0	16.0	12F復興推進課	東芝キヤパル MMU-UP1401H
			27-3	AC4-14	(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			37.7	14.0	16.0	12F復興くらし再建課	東芝キヤパル MMU-UP1401H
			28	ACP-115	12F特別会議室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	3.21	86.7	14.0	16.0	12F特別会議室ベランダ	東芝キヤパル ROA-RP1403HS	
			28-1		(年1回)	天井吊形			31.0			12F特別会議室	東芝キヤパル AIC-RP1403H
			29	ACP-115	12F特別会議室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	3.21	86.7	14.0	16.0	12F特別会議室ベランダ	東芝キヤパル ROA-RP1403HS	
			29-1		(年1回)	天井吊形			31.0			12F特別会議室	東芝キヤパル AIC-RP1403H
			30	ACP-12	P2F第4機械室(EV機械室)(北側)	R32	3.21	5,202	12.5		P1F屋上	東芝キヤパル ROA-RP1403	
			30-1		(年1回)	床置形			1,476			P2F第4機械室(EV機械室)(北側)	東芝キヤパル AIF-RP1403H
			31		P3F映写室	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ形、R32	2.41	5.28	12.5	14.0	P3F屋上	ダイン工業機 RZRP140BC	
			31-1		(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			1.23	6.3	7.1	P3F映写室	ダイン工業機 FHCP71EG
		31-2		(年1回)	天井埋込ユニット形(4方向)			1.23	6.3	7.1	P3F映写室	ダイン工業機 FHCP71EG	
		32	ACP-11	P3F第6機械室(EV機械室)	R32	3.61	4,950	14.0		P3F屋上	東芝キヤパル ROA-RP1603H		
32-1		(年1回)	床置形			1,476			P3F第6機械室(EV機械室)	東芝キヤパル AIF-RP1063			
33		8F第4電気室	空冷式ヒートポンプ、インバーター、冷房専用、R410A	2.2			7.1	P1F屋上	日立 RAS-NP80A				
33-1		(年1回)	天井吊形				7.1		8F第4電気室	日立 RPC-NP80K			
34		8F第4電気室	空冷式ヒートポンプ、インバーター、冷房専用、R410A	2.2			7.1	P1F屋上	日立 RAS-NP80A				
34-1		(年1回)	天井吊形				7.1		8F第4電気室	日立 RPC-NP80K			
35		1F電話交換室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	1.3			5.6	6.3	B1F屋外バルコニー	ダイン工業機 RZYP63KT			
35-1		(年1回)	天井埋込形				5.6	6.3	1F総合案内窓口天井内	ダイン工業機 FHYMP63P			
37	AC-1	6F相談ルーム(2)	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	0.75	1,420	2.2	2.5	6F北側ベランダ	三菱電機機 MUZ-SV22T				
37-1		(年1回)	壁掛形			575	2.2	2.5	6F相談ルーム(2)	三菱電機機 MSZ-SV22T-W			
38	AC-2	6F相談ルーム(1)	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	0.75	1,670	2.8	3.2	6F北側ベランダ	三菱電機機 MUZ-SV28T				
38-1		(年1回)	壁掛形			620	2.8	3.2	6F相談ルーム(1)	三菱電機機 MSZ-SV28T-W			
39		4F財政課予算室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	0.9	2,100	4.0	4.5	3F渡り廊下屋外	三菱電機機 MPUZ-WRP45SHA3				
39-1		(年1回)	天井吊形			720	4.0	4.5	4F財政課予算室	三菱電機機 MPC-RP45GA2			
40		1F会計管理者室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	1.8			7.1	8.0	1F東側屋外	三菱重工業機 FDCXP803HK			
40-1		(年1回)	天井吊形						1F会計管理者室	三菱重工業機 FDEVXP803A			
41		4F4-2特別会議室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	2.5			12.5	14.0	1F東側屋外	三菱重工業機 FDCXP1403H			
41-1		(年1回)	天井吊形						4F4-2特別会議室	三菱重工業機 FDEVXP1403A			

【県庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)			
3	ハッカーシエフォン	42		3F特別会議室(東)	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	1.2	2,700	5.6	6.3	3F西側屋外	㈱三菱電機 PUZ-ZRP63KA6	
		42-1		(年1回)	天井埋込ダクト形			1,260	5.6	6.3	3F特別会議室	㈱三菱電機 PE-RP63DA8
		43		3F特別応接室(西)	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	1.5	3,300	7.1	8.0	3F西側屋外	㈱三菱電機 PUZ-ZRP80HA12	
		43-1		(年1回)	天井埋込ダクト形			1,500	7.1	8.0	3F特別応接室	㈱三菱電機 PE-RP80DA8
		44		3F特別応接室前室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	1.2	2,700	5.6	6.3	3F西側屋外	㈱三菱電機 PUZ-ZRP63KA6	
		44-1		(年1回)	天井埋込ダクト形			1,260	5.6	6.3	3F特別応接室前室(女子トイレ内)	㈱三菱電機 PE-RP63DA8
		45		12F復興危機管理室分室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	0.8	2,700	3.6	4.0	F1F屋上	㈱三菱電機 PUZ-ZRP40KA7	
		45-1		(年1回)	天井吊形			780	3.6	4.0	12F復興危機管理室分室	㈱三菱電機 PC-RP40KA9
		46	ACP-12		P2F第4機械室(EV機械室)(南側)	R32	3.21	5,202	12.5		P3F屋上	東芝キヤリア㈱ ROA-RP1403H
		46-1		(年1回)	床置形			1,476			P2F第4機械室(EV機械室)(南側)	東芝キヤリア㈱ ROA-RP1403
		47		7F県土整備企画室分室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	0.85		4.5	5.0	7F南側ベランダ	㈱イソ工業㈱ RZRFP50P	
		47-1		(年1回)	天井吊形			900	4.5	5.0	7F県土整備企画室分室	㈱イソ工業㈱ FHP50DB
		48		12F	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	3.0×2	11,400	28.0	31.5	P1F屋上	㈱イソ工業㈱ RQCYP280BA	
		48-1		(年1回)	天井吊形			2,040	14.0	16.0	12F文化ホール7部長室	㈱イソ工業㈱ FXYHP140MC
		48-2		(年1回)	天井吊形			2,040	14.0	16.0	10F教育記者クラブ	㈱イソ工業㈱ FXYHP140MC
		49		3F政策企画部長室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	2.99		14.0	16.0	3F渡り廊下屋外	㈱イソ工業㈱ SZRH160BCD	
		49-1		(年1回)	天井吊形				14.0	16.0	3F政策企画部長室	㈱イソ工業㈱ FHP80DG
		49-2		(年1回)	天井吊形						3F政策企画部長室	㈱イソ工業㈱ FHP80DG
		50	ACH-100		3F 知事室系統	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	1.92	82.5	10.0	11.2	3階知事室(6ヶ所)	東芝キヤリア㈱ MMU-UP1123H
		50-1		知事室(7-7 用)	(年2回)	天井吊形		17.5			3階知事室(7-7 用)	東芝キヤリア㈱ AIU-RP1123H
		51	ACH-100		3F 知事室系統	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	1.92	82.5	10.0	11.2	3階知事室(6ヶ所)	東芝キヤリア㈱ MMU-UP1123H
		51-1		知事室(応接)	(年2回)	天井吊形		17.5			3階知事室(応接)	東芝キヤリア㈱ AIU-RP1123H
		52	ACH-100		3F 知事室系統	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	1.92	82.5	10.0	11.2	3階知事室(6ヶ所)	東芝キヤリア㈱ MMU-UP1123H
		52-1		知事室(執務室)	(年2回)	天井吊形		17.5			3階知事室(執務室)	東芝キヤリア㈱ AIU-RP1123H
		53	ACH-100		3F 副知事室系統	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	1.92	82.5	10.0	11.2	3階知事室(6ヶ所)	東芝キヤリア㈱ MMU-UP1123H
		53-1		副知事室(調査監側)	(年2回)	天井吊形		17.5			3階副知事室(調査監側)	東芝キヤリア㈱ AIU-RP1123H
		54	ACH-100		3F 副知事室系統	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	1.92	82.5	10.0	11.2	3階知事室(6ヶ所)	東芝キヤリア㈱ MMU-UP1123H
		54-1		副知事室(秘書課側)	(年2回)	天井吊形		17.5			3階知事室(秘書課側)	東芝キヤリア㈱ AIU-RP1123H
		55	ACH-125		3F 第1応接室系統	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	2.81	116	12.5	14.0	3階知事室(6ヶ所)	東芝キヤリア㈱ MMU-UP1401H
		55-1		第1応接室(壁側)	(年2回)	天井吊形		19.5			3階第1応接室(壁側)	東芝キヤリア㈱ AIU-RP1403H
		56	ACH-125		3F 第1応接室系統	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	2.81	116	12.5	14.0	3階知事室(6ヶ所)	東芝キヤリア㈱ MMU-UP1401H
		56-1		第1応接室(窓側)	(年2回)	天井吊形		20			3階第1応接室(窓側)	東芝キヤリア㈱ AIU-RP1403H
		57	ACU-3 ACM-33		11F調査統計課系統	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	9.05	190	33.5	37.5	P1F屋上	東芝キヤリア㈱ MMY-MUP3351H
		57-1		ACU-3-1	(年1回)	天井埋込ダクト形(4方向)		22.9	9.0	10.0	11F調査統計課	東芝キヤリア㈱ MMU-UP901H
		57-2		ACU-3-2	(年1回)	天井埋込ダクト形(4方向)		22.9	9.0	10.0	11F調査統計課	東芝キヤリア㈱ MMU-UP901H
		57-3		ACU-3-3	(年1回)	天井吊形		37.7	14.0	16.0	12F復興防災部長室	東芝キヤリア㈱ MMC-UP1401H
		58			4F電話交換機室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R410A	2.5	3,300	10.0	11.2	3F渡り廊下屋外	㈱三菱電機 PUZ-ERP112HA11
		58-1		(年1回)	天井吊形			780	5.0	5.6	4F電話交換機室(西側)	㈱三菱電機 PC-RP56KA7
		58-2		(年1回)	天井吊形			780	5.0	5.6	4F電話交換機室(東側)	㈱三菱電機 PC-RP56KA7
		59			4階総務室分室		1.70		7.1	8.0	3F渡り廊下屋外	㈱イソ工業㈱ RZRFP80BYT
		59-1		(年1回)	天井吊形						4階企画理室	㈱イソ工業㈱ FH80FB
		議1	ACP-10		議会棟2F	ルーフ型、R32	0.8		2.8	3.6	議会棟2F北東側ベランダ	東芝キヤリア㈱ RAS-2812T
		議2	ACP-10-1		(年2回)	壁掛形					議会棟2F第1応接室	東芝キヤリア㈱ RAS-2812T
		議2	ACP-9		議会棟2F	ルーフ型、R32	0.8		2.8	3.6	議会棟2F北東側ベランダ	東芝キヤリア㈱ RAS-2812T
		議2-1	ACP-9-1		(年2回)	壁掛形					議会棟2F議員控室(公明党)	東芝キヤリア㈱ RAS-2812T
		議3	ACP-4		空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	3.21	5,202	12.5	14.0	議会棟3F屋上南東側	東芝キヤリア㈱ ROA-RP1403HS	
		議3-1	ACP-4-1		(年2回)	天井露出型		1,530			議会棟2F議員控室(自由民主党)	東芝キヤリア㈱ AIC-RP1403H
		議4	ACP-6		空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	1.65	3,300	7.1	8.0	議会棟3F屋上南側	東芝キヤリア㈱ ROA-RP803HS	
		議4-1	ACP-6-1		(年2回)	天井露出型		1,002			議会棟2F議員控室(自由民主党)	東芝キヤリア㈱ AIC-RP804H
議5	ACP-7		空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	0.92	2,202	4.5	5.0	議会棟3F屋上南側	東芝キヤリア㈱ ROA-RP503HS			
議5-1	ACP-7-1		(年2回)	天井露出型		720			議会棟2F議員控室(自由民主党)	東芝キヤリア㈱ AIC-RP504H		
議6	ACP-4		空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	3.21	5,202	12.5	14.0	議会棟3F屋上南側	東芝キヤリア㈱ ROA-RP1403HS			
議6-1	ACP-4-1		(年2回)	天井露出型		1,530			議会棟2F議員控室(希望いわて)	東芝キヤリア㈱ AIC-RP1404H		
議7	ACP-4		空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	3.61	4,950	14.0	16.0	議会棟3F屋上南側	東芝キヤリア㈱ ROA-RP1603HS			
議7-1	ACP-4-1		(年2回)	天井露出型		1,650			議会棟2F議員控室(希望いわて)	東芝キヤリア㈱ AIC-RP1604H		
議8	ACP-5		空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	3.21	5,202	12.5	14.0	議会棟3F屋上南東側	東芝キヤリア㈱ ROA-RP1403HS			
議8-1	ACP-5-1		(年2回)	天井露出型		1,530			議会棟2F議員控室(希望いわて)	東芝キヤリア㈱ AIC-RP1404H		
議9	ACP-3		空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	3.61	4,950	14.0	16.0	議会棟3F屋上南側	東芝キヤリア㈱ ROA-RP1603HS			
議9-1	ACP-3-1		(年2回)	天井露出型		1,650			議会棟2F議員控室(希望いわて)	東芝キヤリア㈱ AIC-RP1604H		
議10	ACP-3		空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	3.61	4,950	14.0	16.0	議会棟3F屋上南側	東芝キヤリア㈱ ROA-RP1603HS			
議10-1	ACP-3-1		(年2回)	天井露出型		1,650			議会棟2F議会運営委員会室	東芝キヤリア㈱ AIC-RP1604H		
議11	ACP-3		空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	3.61	4,950	14.0	16.0	議会棟3F屋上南側	東芝キヤリア㈱ ROA-RP1603HS			
議11-1	ACP-3-1		(年2回)	天井露出型		1,650			議会棟2F第1委員会室	東芝キヤリア㈱ AIC-RP1604H		
議12	ACP-3		空冷式ヒートポンプ、インバーター形、R32	3.61	4,950	14.0	16.0	議会棟3F屋上南側	東芝キヤリア㈱ ROA-RP1603HS			
議12-1	ACP-3-1		(年2回)	天井露出型		1,650			議会棟2F第2委員会室	東芝キヤリア㈱ AIC-RP1604H		







【県庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考	
					形式	定格風量 (m3/H)	冷房能力 額熱(kw)	冷房能力 全熱(kw)			暖房能力 (kw)
13	7アソコユニット	1-1	FRH-8	知事局棟1F	床置(露出)横形	1,122	4.5	6.0	9.1	収容委員会委員室	木村工機機 FSF-800K
		1-2	FRL-6		床置(露出)□-△イ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		1-3	FRL-6		床置(露出)□-△イ形	930	3.8	5.3	8.5	出納局総務課	木村工機機 FSL-602TLK
		1-4	FRL-6		床置(露出)□-△イ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		1-5	FRL-6		床置(露出)□-△イ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		1-6	FRL-6		床置(露出)□-△イ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		1-7	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	正面玄関守衛が ックス	木村工機機 FSF-400K
		1-8	FRL-6		床置(露出)□-△イ形	930	3.8	5.3	8.5	県民室	木村工機機 FSL-602TLK
		1-9	FRL-6		床置(露出)□-△イ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		1-10	FRL-6		床置(露出)□-△イ形	930	3.8	5.3	8.5	県民室(授乳室)	木村工機機 FSL-602TLK
		1-11	FRL-6		床置(露出)□-△イ形	930	3.8	5.3	8.5	県民室	木村工機機 FSL-602TLK
		1-12	FRL-6		床置(露出)□-△イ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		1-13	FRL-6		床置(露出)□-△イ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		1-14	FRL-8		床置(露出)□-△イ形	1,200	5.4	7.8	12.5	〃	木村工機機 FSL-802TLK
		1-15	FRH-6		床置(露出)横形	840	3.3	4.3	6.5	〃	木村工機機 FSF-600K
		1-16	FRH-2		床置(露出)横形	312	1.3	1.7	2.4	西口守衛が ックス	木村工機機 FSF-200K
		1-17	CR-8		天吊形	1,200	4.8	6.2	9.5	郵便局	木村工機機 HS-800K
		1-18	CR-4		天吊形	720	2.7	3.2	5.0	〃	木村工機機 HS-400K
		1-19	CK-6		天井ヶット形(2方向)	1,002	3.9	5.1	7.6	県政相談室A	木村工機機 KCS-602GK
		1-20	CK-6		天井ヶット形(2方向)	1,002	3.9	5.1	7.6	県政相談室B	木村工機機 KCS-602GK
		1-21	CK-8		天井ヶット形(2方向)	1,290	5.3	7.1	10.6	行政情報センター	木村工機機 KCS-802GK
		1-22	CK-8		天井ヶット形(2方向)	1,290	5.3	7.1	10.6	〃	木村工機機 KCS-802GK
		1-23	CK-6		天井ヶット形(2方向)	1,002	3.9	5.1	7.6	守衛室	木村工機機 KCS-602GK
		1-24	CK-4		天井ヶット形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		1-25	CK-3		天井ヶット形(2方向)	522	2.0	2.6	4.0	警備員控室	木村工機機 KCS-302GK
		1-26	CK-4		天井ヶット形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	岩手銀行控室	木村工機機 KCS-402GK
		1-27	CK-4		天井ヶット形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		1-28	CK-4		天井ヶット形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	岩手銀行	木村工機機 KCS-402GK
		1-29	CK-4		天井ヶット形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		1-30	CK-4		天井ヶット形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		1-31	CK-4		天井ヶット形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		1-32	CR-8		天吊形	840	3.3	4.3	6.5	ICS端末機械室	木村工機機 HS-600K
		1-33	CK-4		天井ヶット形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	出納局	木村工機機 KCS-402GK
		1-34	CK-4		天井ヶット形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		1-35	CK-4		天井ヶット形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		1-36	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	〃	木村工機機 FSF-400K
		1-37	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	〃	木村工機機 FSF-400K
		1-38	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	〃	木村工機機 FSF-400K
		1-39	CK-4		天井ヶット形(2方向)	720	2.74	3.44	5.4	電話交換室	木村工機機 KCS3-400GK
		1-40	FIH-6		床置(隠べい)横形	840	3.3	4.3	6.5	収容委員会委員室	木村工機機 KSR-600K

【県庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	定格風量 (m3/H)	冷房能力 額熱(kw)	冷房能力 全熱(kw)	暖房能力 (kw)		
13	アソコユニット	2-1	FRL-8	知事局棟2F	床置(露出)0-ホ ｲ形	1,200	5.4	7.8	12.5	ものづくり自動車産業振興室	木村工機機 FSL-802TLK
		2-2	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		2-3	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		2-4	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		2-5	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	ものづくり自動車産業振興室応接室	木村工機機 FSL-602TLK
		2-6	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		2-7	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	商工企画室	木村工機機 FSL-602TLK
		2-8	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		2-9	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		2-10	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		2-11	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		2-12	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	2-A会議室(商工企画室)	木村工機機 FSL-602TLK
		2-13	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		2-14	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	管財課	木村工機機 FSL-602TLK
		2-15	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		2-16	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		2-17	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機機 FSL-602TLK
		2-18	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	〃	木村工機機 FSF-400K
		2-19	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	〃	木村工機機 FSF-400K
		2-20	CK-2		天井ｶｯﾁ形(2方向)	372	1.5	1.9	2.9	女子更衣室	木村工機機 KCS-202GK
		2-21	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	640	2.7	3.5	6.1	管財課分室	ｸﾞ ﾚｲ DCR-4PW-F
		2-22	FRH-6		床置(露出)横形	840	3.3	4.3	6.5	税務課	木村工機機 FSF-600K
		2-23	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	640	2.7	3.5	6.1	〃	ｸﾞ ﾚｲ DCR-4PW-F
		2-24	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	640	2.7	3.5	6.1	〃	ｸﾞ ﾚｲ DCR-4PW-F
		2-25	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		2-26	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		2-27	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		2-28	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		2-29	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	商工企画室倉庫	木村工機機 KCS-402GK
		2-30	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	観光・ﾌﾞ ﾚｲｼﾞﾝｸﾞ室	木村工機機 KCS-402GK
		2-31	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		2-32	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		2-33	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	三陸DMOﾾﾀｰ	木村工機機 KCS-402GK
		2-34	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		2-35	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	経営支援課	木村工機機 KCS-402GK
		2-36	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		2-37	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		2-38	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機機 KCS-402GK
		2-39	CK-4		天井ｶｯﾁ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	産業経済交流課	木村工機機 KCS-402GK
		2-40	CK-6		天井ｶｯﾁ形(2方向)	1,002	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機機 KCS-602GK
		2-41	CK-6		天井ｶｯﾁ形(2方向)	1,002	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機機 KCS-602GK
		2-42	CK-6		天井ｶｯﾁ形(2方向)	1,002	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機機 KCS-602GK
		2-43	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	〃	木村工機機 FSF-400K
		2-44	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	〃	木村工機機 FSF-400K
		2-45	FRH-2		床置(露出)横形	312	1.3	1.7	2.4	定住推進雇用労働室	木村工機機 FSF-200K
		2-46	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	〃	木村工機機 FSF-400K
		2-47	FRH-2		床置(露出)横形	312	1.3	1.7	2.4	〃	木村工機機 FSF-200K





【県庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考	
					形式	定格風量 (m3/H)	冷房能力 額熱(kw)	冷房能力 全熱(kw)			暖房能力 (kw)
13	アソコユニット	5-1	FRL-8	知事局棟5F	床置(露出)□-♯ ｲ形	1,200	5.4	7.8	12.5	農産園芸課	木村工機㈱ FSL-802TLK
		5-2	FRL-8		床置(露出)□-♯ ｲ形	1,200	5.4	7.8	12.5	〃	木村工機㈱ FSL-802TLK
		5-3	FRL-8		床置(露出)□-♯ ｲ形	1,200	5.4	7.8	12.5	〃	木村工機㈱ FSL-802TLK
		5-4	FRL-8		床置(露出)□-♯ ｲ形	1,200	5.4	7.8	12.5	〃	木村工機㈱ FSL-802TLK
		5-5	FRL-6		床置(露出)□-♯ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	農林水産部長室	木村工機㈱ FSL-602TLK
		5-6	FRL-6		床置(露出)□-♯ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	競馬改革推進室	木村工機㈱ FSL-602TLK
		5-7	FRL-6		床置(露出)□-♯ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機㈱ FSL-602TLK
		5-8	FRL-6		床置(露出)□-♯ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機㈱ FSL-602TLK
		5-9	FRL-6		床置(露出)□-♯ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	農林水産企画室	木村工機㈱ FSL-602TLK
		5-10	FRL-6		床置(露出)□-♯ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機㈱ FSL-602TLK
		5-11	FRL-6		床置(露出)□-♯ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機㈱ FSL-602TLK
		5-12	FRL-6		床置(露出)□-♯ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機㈱ FSL-602TLK
		5-13	FRL-6		床置(露出)□-♯ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	農林水産企画室分室	木村工機㈱ FSL-602TLK
		5-14	FRL-6		床置(露出)□-♯ ｲ形	930	3.8	5.3	8.5	〃	木村工機㈱ FSL-602TLK
		5-15	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	農林水産企画室	木村工機㈱ FSF-400K
		5-16	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	〃	木村工機㈱ FSF-400K
		5-17	FRH-2		床置(露出)横形	312	1.3	1.7	2.4	団体指導課	木村工機㈱ FSF-200K
		5-18	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	〃	木村工機㈱ FSF-400K
		5-19	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	農業振興課	木村工機㈱ FSF-400K
		5-20	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	〃	木村工機㈱ FSF-400K
		5-21	CR-6		天吊形	840	3.3	4.3	6.5	団体指導課	木村工機㈱ HS-600K
		5-22	CR-6		天吊形	840	3.3	4.3	6.5	〃	木村工機㈱ HS-600K
		5-23	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	農業振興課	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-24	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-25	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-26	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-27	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	農業普及技術課	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-28	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-29	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-30	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-31	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-32	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-33	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	出納局入札室	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-34	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-35	CK-6		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	1,002	3.9	5.1	7.6	建設技術振興課縦覧室	木村工機㈱ KCS-602GK
		5-36	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	畜産課	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-37	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-38	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-39	CK-4		天井ﾎｯﾄﾞ形(2方向)	690	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機㈱ KCS-402GK
		5-40	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	〃	木村工機㈱ FSF-400K
		5-41	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	〃	木村工機㈱ FSF-400K
		5-42	FRH-2		床置(露出)横形	312	1.3	1.7	2.4	流通課	木村工機㈱ FSF-200K
		5-43	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	〃	木村工機㈱ FSF-400K
		5-44	CR-6		天吊形	840	3.3	4.3	6.5	〃	木村工機㈱ HS-600K
		5-45	CR-6		天吊形	840	3.3	4.3	6.5	〃	木村工機㈱ HS-600K
		5-46	FRH-4		床置(露出)横形	612	2.4	3.1	4.5	農産園芸課	木村工機㈱ FSF-400K
		5-47	FRH-2		床置(露出)横形	312	1.3	1.7	2.4	〃	木村工機㈱ FSF-200K





【県庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考	
					形式	定格風量 (m <sup>3</sup> /H)	冷房能力 額熱(kw)	冷房能力 全熱(kw)			暖房能力 (kw)
13	73001001	8-1	FRL-8	知事局棟8F	床置(露出)0-ホ ｲ形	980.0	4.7	5.7	9.9	建築住宅課	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-150LSFH
		8-2	FRL-8		床置(露出)0-ホ ｲ形	980.0	4.7	5.7	9.9	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-150LSFH
		8-3	FRL-8		床置(露出)0-ホ ｲ形	980.0	4.7	5.7	9.9	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-150LSFH
		8-4	FRL-8		床置(露出)0-ホ ｲ形	980.0	4.7	5.7	9.9	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-150LSFH
		8-5	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	学事振興課	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		8-6	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		8-7	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		8-8	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		8-9	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ふるさと振興企画室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		8-10	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ふるさと振興企画室(東北振興)	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		8-11	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ふるさと振興企画室(沿岸振興)	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		8-12	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	県北沿岸振興室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		8-13	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		8-14	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	地域振興室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		8-15	FRL-6		床置(露出)0-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		8-16	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-45SFD
		8-17	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		8-18	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	国際室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		8-19	CR-8		天吊形	1,440.0	5.5	6.7	11.8	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-150CE
		8-20	FRH-4	H14年3月移設	床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	交通政策室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		8-21	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	国際室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-45SFD
		8-22	CR-8		天吊形	1,440.0	5.5	6.7	11.8	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-150CE
		8-23	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	交通政策室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		8-24	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		8-25	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-26	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-27	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	市町村課	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-28	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-29	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-30	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-31	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-32	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-33	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	選挙管理委員会事務局	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-34	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-35	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,290.0	5.9	7.5	13.1	8-L会議室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-8PW-F
		8-36	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	政策推進室分室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-37	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	科学ILC推進室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-38	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-39	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-40	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		8-41	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	政策地域部倉庫	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		8-42	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	科学情報政策室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-45SFD
		8-43	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	建築住宅課入札室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		8-44	CR-8		天吊形	1,440.0	5.5	6.7	11.8	科学情報政策室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-150CE
		8-45	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	建築住宅課	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		8-46	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		8-47	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-45SFD

【県庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考	
					形式	定格風量 (m <sup>3</sup> /H)	冷房能力 額熱(kw)	冷房能力 全熱(kw)			暖房能力 (kw)
13	7Fアンコイルユニット	9-1	FRL-8	知事局棟9F	床置(露出)□-ホ ｲ形	980.0	4.7	5.7	9.9	医療政策室	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-150LSFH
		9-2	FRL-8		床置(露出)□-ホ ｲ形	980.0	4.7	5.7	9.9	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-150LSFH	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-150LSFH
		9-3	FRL-8		床置(露出)□-ホ ｲ形	980.0	4.7	5.7	9.9	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-150LSFH	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-150LSFH
		9-4	FRL-8		床置(露出)□-ホ ｲ形	980.0	4.7	5.7	9.9	保健福祉企画室	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-150LSFH
		9-5	FRL-6		床置(露出)□-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH
		9-6	FRL-6		床置(露出)□-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH
		9-7	FRL-6		床置(露出)□-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH
		9-8	FRL-6		床置(露出)□-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH
		9-9	FRL-6		床置(露出)□-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	地域福祉課	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH
		9-10	FRL-6		床置(露出)□-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH
		9-11	FRL-6		床置(露出)□-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH
		9-12	FRL-6		床置(露出)□-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH
		9-13	FRL-6		床置(露出)□-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH
		9-14	FRL-6		床置(露出)□-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	長寿社会課	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH
		9-15	FRL-6		床置(露出)□-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH
		9-16	FRL-6		床置(露出)□-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-100LSFH
		9-17	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-45SFD	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-45SFD
		9-18	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD
		9-19	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD
		9-20	CR-8		天吊形	1,440.0	5.5	6.7	11.8	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-150CE	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-150CE
		9-21	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD
		9-22	CR-8		天吊形	1,440.0	5.5	6.7	11.8	障がい保健福祉課	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-150CE
		9-23	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-45SFD	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-45SFD
		9-24	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD
		9-25	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F	木村工機㈱ KCS-402GK
		9-26	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	法務学事課	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F
		9-27	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F
		9-28	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	子ども子育て支援課	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F
		9-29	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F
		9-30	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F
		9-32	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	子ども子育て支援課	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F
		9-33	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	690.0	2.7	3.5	5.3	保健福祉企画室分室	木村工機㈱ KCS-402GK
		9-34	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	法務学事課	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F
		9-35	CK-2		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	372.0	1.5	1.9	2.9	9階会議室	木村工機㈱ KCS-202GK
		9-36	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F
		9-37	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F
		9-38	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F
		9-39	CK-6		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	960.0	4.0	5.2	8.7	健康国保課	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-6PW-F
		9-40	CK-6		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	960.0	4.0	5.2	8.7	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-6PW-F	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-6PW-F
		9-41	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F
		9-42	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F
		9-43	CK-4		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-4PW-F
		9-44	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-45SFD	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-45SFD
		9-45	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	医療政策室	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD
		9-46	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD
		9-47	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD
		9-48	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD
		9-49	FRH-2		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-80SFD
		9-50	CK-6		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	960.0	4.0	5.2	8.7	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-6PW-F	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-6PW-F
		9-51	CK-6		天井ｶｯﾁｯﾄﾞ形(2方向)	960.0	4.0	5.2	8.7	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-6PW-F	ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ DCR-6PW-F

【県庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考	
					形式	定格風量 (m <sup>3</sup> /H)	冷房能力 額熱(kw)	冷房能力 全熱(kw)			暖房能力 (kw)
13	7Fアンコイルユニット	10-1	FRL-6	知事局棟10F	床置(露出)ロ-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	教職員課	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		10-2	FRL-6		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		10-3	FRL-6		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		10-4	FRL-6		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		10-5	FRL-6		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		10-6	FRL-6		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		10-7	FRL-6		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		10-8	FRL-6		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		10-9	FRL-6		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	教育企画室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		10-10	FRL-6		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		10-11	FRL-6		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		10-12	FRL-6		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	720.0	3.2	4.1	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100LSFH
		10-13	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-45SFD
		10-14	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		10-15	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		10-16	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		10-17	CR-6		天吊形	1,040.0	4.2	5.0	8.4	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100CE
		10-18	CR-6		天吊形	1,040.0	4.2	5.0	8.4	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100CE
		10-19	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	生涯学習文化財課	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		10-20	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-45SFD
		10-21	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-22	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-23	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-24	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-25	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-26	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	学校教育室分室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-27	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-28	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	保健体育課	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-29	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-30	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	教育記者ｸﾗﾌﾞ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-31	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-32	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	教職員課分室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-33	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	電算処理室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-34	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	学校教育室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-35	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-36	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-37	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-4PW-F
		10-38	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-45SFD
		10-39	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		10-40	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		10-41	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		10-42	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-80SFD
		10-43	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	教職員課	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-45SFD
		10-44	CR-6		天吊形	1,040.0	4.2	5.0	8.4	学校教育室	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100CE
		10-45	CR-6		天吊形	1,040.0	4.2	5.0	8.4	ﾀﾞｲﾚｸﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄ DCR-100CE

【県庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考	
					形式	定格風量 (m <sup>3</sup> /H)	冷房能力 額熱(kw)	冷房能力 全熱(kw)			暖房能力 (kw)
13	パソコンユニット	11-1	FRL-6	知事局棟11F	床置(露出)吊形	720.0	3.2	4.1	6.6	監査委員事務局	ダクト DCR-100LSFH
		11-2	FRL-6		床置(露出)吊形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		11-3	FRL-6		床置(露出)吊形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		11-4	FRL-6		床置(露出)吊形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		11-5	FRL-8		床置(露出)吊形	980.0	4.7	5.7	9.9	環境生活企画室	ダクト DCR-150LSFH
		11-6	FRL-8		床置(露出)吊形	980.0	4.7	5.7	9.9	〃	ダクト DCR-150LSFH
		11-7	FRL-8		床置(露出)吊形	980.0	4.7	5.7	9.9	〃	ダクト DCR-150LSFH
		11-8	FRL-8		床置(露出)吊形	980.0	4.7	5.7	9.9	〃	ダクト DCR-150LSFH
		11-9	FRL-8		床置(露出)吊形	980.0	4.7	5.7	9.9	〃	ダクト DCR-150LSFH
		11-10	FRL-8		床置(露出)吊形	980.0	4.7	5.7	9.9	〃	ダクト DCR-150LSFH
		11-11	FRL-8		床置(露出)吊形	980.0	4.7	5.7	9.9	環境生活企画室分室	ダクト DCR-150LSFH
		11-12	FRL-8		床置(露出)吊形	980.0	4.7	5.7	9.9	〃	ダクト DCR-150LSFH
		11-13	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	若者女性協働推進室	ダクト DCR-80SFD
		11-14	CR-6		天吊形	1,040.0	4.2	5.0	8.4	〃	ダクト DCR-100CE
		11-15	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	〃	ダクト DCR-45SFD
		11-16	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	倉庫(若者女性協働推進室)	ダクト DCR-80SFD
		11-17	CR-6		天吊形	1,040.0	4.2	5.0	8.4	会議室B	ダクト DCR-100CE
		11-18	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	〃	ダクト DCR-80SFD
		11-19	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	〃	ダクト DCR-80SFD
		11-21	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	調査統計課	ダクト DCR-80SFD
		11-22	CK-4		天井吊形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	〃	ダクト DCR-4PW-F
		11-23	CK-4		天井吊形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	〃	ダクト DCR-4PW-F
		11-24	CK-4		天井吊形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	〃	ダクト DCR-4PW-F
		11-25	CK-4		天井吊形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	〃	ダクト DCR-4PW-F
		11-26	CK-8		天井吊形(2方向)	1,290.0	5.9	7.5	13.1	〃	ダクト DCR-8PW-F
		11-27	CK-8		天井吊形(2方向)	1,290.0	5.9	7.5	13.1	〃	ダクト DCR-8PW-F
		11-28	CK-4		天井吊形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	ILC推進局	ダクト DCR-4PW-F
		11-29	CK-4		天井吊形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	〃	ダクト DCR-4PW-F
		11-30	CK-4		天井吊形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	〃	ダクト DCR-4PW-F
		11-31	CK-8		天井吊形(2方向)	1,290.0	5.9	7.5	13.1	ILC推進局長室	ダクト DCR-8PW-F
		11-32	CK-6		天井吊形(2方向)	960.0	4.0	5.2	8.7	11階会議室A	ダクト DCR-6PW-F
		11-33	CK-6		天井吊形(2方向)	960.0	4.0	5.2	8.7	〃	ダクト DCR-6PW-F
		11-34	CK-4		天井吊形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	資源循環推進課	ダクト DCR-4PW-F
		11-35	CK-4		天井吊形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	〃	ダクト DCR-4PW-F
		11-36	CK-4		天井吊形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	〃	ダクト DCR-4PW-F
		11-37	CK-4		天井吊形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	11階会議室B	ダクト DCR-4PW-F
		11-38	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	〃	ダクト DCR-45SFD
		11-39	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	〃	ダクト DCR-80SFD
		11-40	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	環境保全課	ダクト DCR-80SFD
		11-41	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	〃	ダクト DCR-80SFD
		11-42	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	〃	ダクト DCR-45SFD
		11-43	CR-6		天吊形	1,040.0	4.2	5.0	8.4	〃	ダクト DCR-100CE
		11-44	CR-6		天吊形	1,040.0	4.2	5.0	8.4	〃	ダクト DCR-100CE
		11-45	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	監査委員事務局	ダクト DCR-80SFD

【県庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考	
					形式	定格風量 (m3/H)	冷房能力 額熱(kw)	冷房能力 全熱(kw)			暖房能力 (kw)
13	ファンコイルユニット	12-1	FRL-6	知事局棟12F	床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	自然保護課	ダクト DCR-100LSFH
		12-2	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		12-3	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		12-4	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	県民くらしの安全課	ダクト DCR-100LSFH
		12-5	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		12-6	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		12-7	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		12-8	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		12-9	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	12階特別会議室	ダクト DCR-100LSFH
		12-10	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		12-11	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		12-12	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		12-13	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		12-14	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		12-15	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	県職員労働組合	ダクト DCR-100LSFH
		12-16	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		12-17	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		12-18	FRL-6		床置(露出)ロ-ボイ形	720.0	3.2	4.1	6.6	〃	ダクト DCR-100LSFH
		12-19	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	〃	ダクト DCR-80SFD
		12-20	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	文化振興課	ダクト DCR-80SFD
		12-21	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	〃	ダクト DCR-80SFD
		12-22	FRH-6		床置(露出)横形	1,040.0	4.2	5.0	8.4	〃	ダクト DCR-100SFD
		12-23	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	〃	ダクト DCR-80SFD
		12-24	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	スポーツ振興課	ダクト DCR-80SFD
		12-25	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	〃	ダクト DCR-80SFD
		12-26	FRH-8		床置(露出)横形	1,440.0	5.5	6.7	11.8	〃	ダクト DCR-150SFD
		12-27	CK-4		天井カセット形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	〃	ダクト DCR-4PW-F
		12-29	CK-6		天井カセット形(2方向)	960.0	4.0	5.2	8.7	文化スポーツ企画室分室	ダクト DCR-6PW-F
		12-30	CK-6		天井カセット形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	文化スポーツ部倉庫	ダクト DCR-6PW-F
		12-31	CK-4		天井カセット形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	文化スポーツ企画室	ダクト DCR-4PW-F
		12-32	CK-4		天井カセット形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	〃	ダクト DCR-4PW-F
		12-33	CK-4		天井カセット形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	文化スポーツ部長室	ダクト DCR-4PW-F
		12-34	CK-4		天井カセット形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	〃	ダクト DCR-4PW-F
		12-35	CK-4		天井カセット形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	教育委員会事務局職員組合	ダクト DCR-4PW-F
		12-36	CK-4		天井カセット形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	復興危機管理室分室	ダクト DCR-4PW-F
		12-37	CK-4		天井カセット形(2方向)					復興防災部部長室	ダクト DCR-403KW-F
		12-38	CK-4		天井カセット形(2方向)	640.0	2.7	3.5	6.1	〃	ダクト DCR-4PW-F
		12-39	CK-2		天井カセット形(2方向)	380.0	1.4	1.8	3.3	復興危機管理室物品庫	ダクト DCR-2PW-F
		12-40	CK-8		天井カセット形(2方向)	1,290.0	5.9	7.5	13.1	復興危機管理室	ダクト DCR-8PW-F
		12-41	CK-8		天井カセット形(2方向)	1,290.0	5.9	7.5	13.1	復興くらしの再建課	ダクト DCR-8PW-F
		12-42	CK-8		天井カセット形(2方向)	1,290.0	5.9	7.5	13.1	復興推進課	ダクト DCR-8PW-F
		12-43	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	復興危機管理室	ダクト DCR-45SFD
		12-44	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	〃	ダクト DCR-45SFD
		12-45	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	復興推進課	ダクト DCR-45SFD
		12-46	FRH-2		床置(露出)横形	420.0	1.4	1.6	2.7	復興くらしの再建課	ダクト DCR-45SFD
		12-47	FRH-4		床置(露出)横形	540.0	2.2	2.9	6.6	自然保護課	ダクト DCR-80SFD





【県庁舎空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	定格風量 (m3/H)	冷房能力 額熱(kw)	冷房能力 全熱(kw)	暖房能力 (kw)		
13	ファンコイルユニット	議2-1	FRL-8	議会棟2F	床置(露出)ロ-ホ ｲ形	1,200.0	5.4	7.8	12.5	議員控室(自由民主党)	木村工機㈱ FSL-802TLK
		議2-2	FRL-8		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	1,200.0	5.4	7.8	12.5	〃	木村工機㈱ FSL-802TLK
		議2-3	FRL-8		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	1,200.0	5.4	7.8	12.5	〃	木村工機㈱ FSL-802TLK
		議2-4	FRL-3		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	450.0	1.9	2.6	4.1	〃	木村工機㈱ FSL-302TLK
		議2-5	FRL-8		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	1,200.0	5.4	7.8	12.5	議員控室(いわて新国会)	木村工機㈱ FSL-802TLK
		議2-6	FRL-8		床置(露出)ロ-ホ ｲ形(ヒューズあり)	1,200.0	5.4	7.8	12.5	〃	木村工機㈱ FSL-802TLK
		議2-7	FRL-8		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	1,200.0	5.4	7.8	12.5	議員控室(いわて県民がﾌﾞ・無所属の会)	木村工機㈱ FSL-802TLK
		議2-8	FRL-8		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	1,200.0	5.4	7.8	12.5	議員控室(希望いわて)	木村工機㈱ FSL-802TLK
		議2-9	FRL-8		床置(露出)ロ-ホ ｲ形	1,200.0	5.4	7.8	12.5	〃	木村工機㈱ FSL-802TLK
		議2-10	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-11	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-12	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	議員控室(日本共産党)	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-13	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	議会運営委員会室	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-14	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-15	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	第1委員会室	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-16	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-17	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-18	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	第2委員会室	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-19	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-20	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-21	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	第3委員会室	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-22	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-23	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-24	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	特別委員会室	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-25	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-26	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-27	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-28	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-29	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-30	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	第5委員会室	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-31	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-32	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-33	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	第4委員会室	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-34	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	〃	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-35	CK-2		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	372.0	1.5	1.9	2.9	議員控室(公明党)	木村工機㈱ KCS-202GK
		議2-36	CK-2		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	372.0	1.5	1.9	2.9	第一応接室	木村工機㈱ KCS-202GK
		議2-37	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	690.0	2.7	3.5	5.3	議会議務局長室	木村工機㈱ KCS-402GK
		議2-38	CK-4		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	690.0	2.7	3.5	5.3	〃	木村工機㈱ KCS-402GK
		議2-39	CK-6		天井ｶﾞﾈｯﾄ形(2方向)	1,002.0	3.9	5.1	7.6	秘書室	木村工機㈱ KCS-602GK
		議2-40	FRH-8		床置(露出)横形	1,200.0	5.4	7.8	12.5	執行部控室	木村工機㈱ FS-802TLK
		議2-41	FRH-2		床置(露出)横形	330.0	1.5	2.1	3.1	議会図書室	木村工機㈱ FS-202TLK
		議2-42	FRH-2		床置(露出)横形	330.0	1.5	2.1	3.1	〃	木村工機㈱ FS-202TLK
		議2-43	FRH-2		床置(露出)横形	330.0	1.5	2.1	3.1	〃	木村工機㈱ FS-202TLK
		議2-44	FRH-2		床置(露出)横形	330.0	1.5	2.1	3.1	〃	木村工機㈱ FS-202TLK
		議2-45	FRH-2		床置(露出)横形	330.0	1.5	2.1	3.1	〃	木村工機㈱ FS-202TLK
		議2-46	FRH-2		床置(露出)横形	330.0	1.5	2.1	3.1	〃	木村工機㈱ FS-202TLK

