

道路情報提供装置保守点検業務特記仕様書

(適用範囲)

第1条 この仕様書は、岩手県が設置・管理している道路情報提供装置（以下「提供装置」という。）及び道路情報提供装置用非常用発電装置（以下「発電装置」という。）の保守点検業務（以下「業務」という。）に適用する。

(用語の定義)

第2条 この仕様書において、提供装置とは、道路の通行者に対し、気象又は人為的要因により発生する規制情報及び留意情報等をあらかじめ提供する装置をいう。発電装置とは、停電等の非常時に電気を供給するものであり、停電対策として設置している非常用発電装置をいう。

(業務の目的)

第3条 本業務は、提供装置及び発電装置の定期点検や異常時点検を行い、最良の状態に維持することを目的とする。

(対象機器)

第4条 本業務において、定期点検を実施する提供装置は（別紙1）道路情報提供装置及び非常用発電装置点検一覧のとおりとする。

(作業計画書)

第5条 受注者は、契約後速やかに作業計画書を作成し提出するものとする。なお、提供装置及び発電装置の定期点検は1回／年を基本とするが、更に必要となる場合は、発注者と協議するものとする。

(定期点検の実施及び完了報告等)

第6条 本業務において実施する、提供装置の定期点検内容は次のとおりとする。

(1) 表示板の表示部の確認

表示部を確認し、不良の表示素子は交換する。交換後正常であることを再確認する。

(2) 電源電圧部等の確認

チェック端子等で各部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。基準値以外であれば調整する。

(3) 送受信信号出力確認

送受信信号の送信レベル、受信レベル、最低受信感度及び送信周波数を測定し、次の基準値以内であることを確認する。基準値以外であれば調整する。

ア 送信レベル -15dBm～0dBm

イ 受信レベル -35dBm～0dBm

- (4) 字幕機構の確認
マイクロスイッチ及び字幕の状態を手動操作で正常に動作することを確認する。
- (5) 蓄電池の確認
蓄電池電圧及び充電電圧を測定し、標準値以内であることを確認する。標準値以外であれば充電電圧を調整する。また、蓄電池の内部抵抗を測定し、初期値と比較する。
- (6) 見え方確認
表示機前方から表示情報が判読できるか確認する。
- (7) 動作確認（機側操作確認、調光確認）
 - ア 機側操作盤から表示項目を起動し、表示板が正常に動作することを確認する。
 - イ 表示部の自動と手動による調光動作が正常に動作することを確認する。
- (8) 据付状態の確認
据付状態、緩み等がないことを確認する。
- (9) 接続部の確認
接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を確認する。
- (10) 機器本体の清掃等
機器本体の内外面を清掃する。
- (11) 予備品等の確認
予備品等の在庫等を確認する。

2 受注者は、業務完了報告書に提供装置の定期点検状況写真を添付し、岩手県道路環境課及び管理公所に提出するものとする。

（異常時点検の実施及び完了報告等）

第7条 本業務において実施する、提供装置の異常時点検の内容は次のとおりとする。

- (1) 表示板の表示部の確認
表示部を確認し、不良の表示素子は交換する。交換後正常であることを再確認する。
- (2) 電源電圧部等の確認
チェック端子等で各部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。基準値以外であれば調整する。
- (3) 送受信信号出力確認
送受信信号の送信レベル、受信レベル、最低受信感度及び送信周波数を測定し、次の基準値以内であることを確認する。基準値以外であれば調整する。
 - ア 送信レベル $-15\text{dBm} \sim 0\text{dBm}$
 - イ 受信レベル $-35\text{dBm} \sim 0\text{dBm}$
- (4) 蓄電池の確認
蓄電池電圧及び充電電圧を測定し、標準値以内であることを確認する。標準値以外であれば充電電圧を調整する。また、蓄電池の内部抵抗を測定し、初期値と比較する。
- (5) 見え方確認
表示機前方から表示情報が判読できるか確認する。

(6) 動作確認（機側操作確認、調光確認）

ア 機側操作盤から表示項目を起動し、表示板が正常に動作することを確認する。

イ 表示部の自動と手動による調光動作が正常に動作することを確認する。

(7) 据付状態の確認

据付状態、緩み等がないことを確認する。

(8) 接続部の確認

接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を確認する。

(9) 機器本体の清掃等

機器本体の内外面を清掃する。

(10) 修繕または交換が必要な部品名称や形式の報告

異常時点検を行なった結果、修繕または交換が必要な部品があった場合は、部品名称や形式について、監督職員へ報告する。

2 受注者は、業務完了報告書に提供装置の異常時点検状況写真を添付し、岩手県道路環境課および管理公所に提出するものとする。

（非常用発電装置定期点検の実施及び完了報告等）

第8条 本業務において実施する、非常用発電装置の定期点検内容は次のとおりとする。

(1) 運転状態の確認

本体機器の動作、各機器の状態を確認する。

(2) 性能、機能の確認

動作中の機器の回転数、圧力、温度等を確認する。

(3) 燃料槽、潤滑油等の確認

燃料槽、潤滑油等の交換時期、量等を確認する。

(4) 各機器の清掃等

各機器（操作盤、燃料槽等）を清掃する。

(5) 修繕または交換が必要な部品名称や形式の報告

定期点検を行なった結果、燃料等を補充する必要があった場合は、監督職員と速やかに協議するものとする。なお、燃料費等については発注者負担とする。

2 受注者は、業務完了報告書に提供装置の定期点検状況写真を添付し、岩手県道路環境課及び管理公所に提出するものとする。

（点検用部品）

第9条 受注者は、点検に必要な測定器、工具に併せ、通常部品を準備し点検を行なうものとする。

（部品の交換）

第10条 受注者は、定期点検や異常時点検の結果、部品の交換等が必要となった場合は、監督職員と速やかに協議するものとする。なお、部品交換等を実施する費用については、発注者負担とする。

(その他)

第 11 条 受注者は、契約期間中に道路情報提供装置に障害が発生し、監督職員から指示を受けた場合は、速やかに異常時点検等の対応を行わなければならない。

業務完了報告書〔道路情報装置（副制御機）〕

振興局名	広域振興局		点検年月日
路線名		点検者	
設置場所		請負者	

点 検 項 目	規 格	測 定 値	判 定	点 検 項 目	規 格	測 定 値	判 定
表示板表示部の確認	表示部を確認し、不良の素子は交換する。			見え方の確認	表示機前方から表示情報が判読できるか確認する。		
	入力電圧	AC 200V±10%	V	動作確認	表示項目を起動し、正常に動作することを確認する。		
	制御電圧	AC 100V±10%	V	(機側操作・調光確認)	自動と手動による調光動作が正常に動作することを確認する。		
	AVR101	DC 5V± 5%	V	据え付け状態の確認	据え付け状態、緩み等がないことを確認する。		
	"	DC 12V±10%	V	接続部の確認	接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を確認する。		
電源電圧等の確認	"	DC -12V±10%	V	機器本体の清掃	機器本体の内外面を清掃する。		
	AVR102	DC 12V±10%	V	発動発電機点検			
	AVR103	DC 24V±10%	V	運転状態の確認	始動、停止等の機能が動作することを確認する。		
	LED表示電圧	DC 2.6V± 5%	V	性能、機能の確認	回転数、圧力、温度等を確認する。		
		DC 5.5V± 5%	V	燃料槽、潤滑油等の確認	交換時期、量等を確認する。		
DC 6.2V± 5%		V	各機器の清掃	各機器の清掃する。			
保温ヒーター	AC 100V±10%	V	良				
融雪ヒーター	AC 20V±10%	V	良				
送受信信号出力確認	周波数	Fo 1800±10Hz	Hz	特記事項			
	送出レベル	0～ -15dBm	dBm				
	最低受信感度レベル	-35dBm以下	dBm				
	BT1	公称電圧 6V	V	発動発電機	表示板	機側操作盤	
	BT2	公称電圧 6V	V			型式：	
BT3	公称電圧 6V	V	製造番号：				
BT4	公称電圧 6V	V	製造年月：				
蓄電池の確認	総合電圧	20.4V～27.6V	V	製造番号：	製造年月：	製造年月：	
	充電電圧	20.4V～27.6V	V	緯度：	経度：	製造年月：	
	型式：		()				

●道路情報提供装置及び非常用発電装置一覧

通し番号	振興局	情報板名 (非常用発電装置)	情報板形式	非常用発電機 有無	情報板(非常用発電装置)設置住所	路線名・方向	回報種別	回報番号 (電話番号)	製造メーカー	情報板点検	非常用発電 装置点検	備考
0	県庁		主制御機	-								
1	盛岡	矢巾	A3	-	矢巾町大字広宮沢第1地割	一般県道矢巾西安庭線・下り	加入電話回報	019-697-0269	松下電器産業	○	-	
2	盛岡	分レ	HL7(2400)	有(R2)	滝沢村分レ	一般県道鶴飼滝沢線・上り	加入電話回報	019-688-3273	名古屋	○	○	
3	盛岡	田の沢IC県道1	NHL3	有(R2)	盛岡市川目第8地割	県道36号 上米内湯沢線	VPN回報	192.168.101.4	名古屋電機工業	○	○	
4	盛岡	田の沢IC県道2	NHL3	有(R2)	盛岡市川目第8地割	県道36号 上米内湯沢線	VPN回報	192.168.101.6	名古屋電機工業	○	○	
5	盛岡	田の沢IC市道	NHL3	有(R2)	盛岡市川目第5地割	川目38号線	VPN回報	192.168.101.2	名古屋電機工業	○	○	
6	盛岡	川川IC本線	NHL3	有(R2)	盛岡市川目第4地割	都南川目道路	VPN回報	192.168.101.8	名古屋電機工業	-	-	盛岡土木部で点検(自専道)
7	盛岡	川目	HL7(1200)	有(R2)	盛岡市川目	一般国道106号・上り	加入電話回報	019-651-8859	小糸工業	○	○	
8	盛岡	上米内	HL7(1200)	有(R2)	盛岡市上米内	一般国道455号・下り	加入電話回報	019-667-1147	コイト電気	○	○	
9	盛岡	手代森	HL7(1200)	有(R2)	盛岡市手代森	一般国道396号・上り	加入電話回報	019-696-4061	小糸工業	○	○	
10	盛岡	外山	HL7(1200)	有(R2)	盛岡市玉山区藪川	一般国道455号・下り	加入電話回報	019-681-5123	コイト電気	○	○	
11	盛岡	羽場	HL7(1200)	有(R2)	盛岡市羽場	主要地方道盛岡和賀線・上り	加入電話回報	019-637-6622	コイト電気	○	○	
12	盛岡	南畑	HL7(1200)	有(R2)	雫石町南畑	主要地方道盛岡横手線・下り	加入電話回報	019-695-2164	小糸工業	○	○	
13	盛岡	雫石	A3	-	雫石町西安庭第49地割	一般県道矢巾西安庭線・上り	加入電話回報	019-692-5629	松下電器産業	○	-	
14	盛岡	小岩井	HL7(2400)	有(R2)	雫石町小岩井	一般県道網張温泉線・上り	加入電話回報	019-692-3150	名古屋	○	○	
15	盛岡	下長山	HL7(2400)	有(R2)	雫石町下長山	一般県道雫石東八幡平線・下り	加入電話回報	019-692-0846	名古屋	○	○	
16	盛岡	長岡	HL7(1200)	有(R2)	紫波町長岡	一般国道396号・上り	加入電話回報	019-696-5198	小糸工業	○	○	
17	盛岡	手代森	HL7(1200)	有(R2)	盛岡市手代森IC県道	県道36号 上米内湯沢線				○	-	宮古盛岡横断道の一般道部分
17a	盛岡	手代森	HL7(1200)	有(R2)	盛岡市手代森IC国道1	一般国道396号・上り				○	-	宮古盛岡横断道の一般道部分
17b	盛岡	手代森	HL7(1200)	有(R2)	盛岡市手代森IC国道2	一般国道396号・上り				○	-	宮古盛岡横断道の一般道部分
17c	盛岡	手代森	HL3	-	盛岡市手代森IC本線					○	-	宮古盛岡横断道の一般道部分
17	岩手	大更	HL7(2400)	有(R2)	西根町大更	主要地方道西根八幡平線・下り	加入電話回報	0195-75-2998	小糸	○	○	
18	岩手	小盛畑	HL7(1200)	有	八幡平市保土坂50-3付近	一般国道282号・下り	加入電話回報	0195-72-6651	星和電機	○	○	
19	岩手	見送峠	L4	-	八幡平市八幡平口	主要地方道大更八幡平線・下り	加入電話回報	0195-78-3042	小糸工業	○	○	
20	岩手	日影	HL7(1200)	有(R2)	八幡平市日影14-3地内	主要地方道二戸五日市線・下り	加入電話回報	0195-72-3157	アンリツ	○	○	
21	岩手	日影(下)	HL7(1200)	有	八幡平市日影14-3地内	主要地方道二戸五日市線・下り	加入電話回報	0195-72-3157	星和電機	○	○	
22	岩手	田ノ沢	HL7(1200)	有	八幡平市田の沢地内	一般国道106号・上り	加入電話回報	0195-72-2401	星和電機	○	○	
23	岩手	谷地中	HL7(1200)	有(R2)	八幡平市谷地中44-60付近	一般国道282号・上り	加入電話回報	0195-73-2932	小糸工業	○	○	
24	岩手	松川	HL7(1200)	有(R2)	八幡平市大更第1地割国有林付近	一般国道282号・下り	加入電話回報	0195-75-2328	小糸工業	○	○	
25	岩手	西根BP南	HL7(1200)	有	八幡平市大更34地割地内	一般国道282号・下り	加入電話回報	0195-76-2701	星和電機	○	○	
26	岩手	西根BP北	HL7(1200)	有	八幡平市大更34地割地内	一般国道282号・下り	VPN回報	-	-	○	○	
27	岩手	西根BP西	HL7(1200)	有	八幡平市大更34地割地内	一般国道282号	VPN回報	-	-	○	○	
28	岩手	西根BP東	HL7(1200)	有	八幡平市大更34地割地内	一般国道282号	VPN回報	-	-	○	○	
29	岩手	亀ヶ森	L4	-	八幡平市星沢地内	一般国道282号・上り	加入電話回報	0195-72-6552	小糸工業	○	-	
30	岩手	松尾	HL7(1200)	有	八幡平市松尾地内	主要地方道柏台松尾線・上り	加入電話回報	0195-74-4244	コイト電気	○	○	
31	岩手	松尾八幡平	HL7(1200)	有	八幡平市松尾第3地割49-1付近	主要地方道大更八幡平線・下り	加入電話回報	0195-74-3573	星和電機	○	○	
32	岩手	五右衛門	HL7(1200)	有(R2)	八幡平市小柳田56-1	一般国道282号・下り	加入電話回報	0195-72-3294	星和電機	○	○	
33	岩手	兄畑	HL7(1200)	有	八幡平市兄畑他地内	一般国道282号・上り	加入電話回報	0195-73-2521	コイト電気	○	○	
34	岩手	亀ヶ森	HL7(1200)	有(R2)	松尾村亀ヶ森	一般国道282号・下り	加入電話回報	0195-74-3649	小糸	○	○	
35	岩手	八幡平口	HL7(1200)	有(R2)	松尾村八幡平口	主要地方道西根八幡平線・下り	加入電話回報	0195-78-3807	小糸工業	○	○	
36	岩手	柏台	HL7(2400)	有(R2)	松尾村柏台	主要地方道西根八幡平線・上り	加入電話回報	0195-78-2916	小糸	○	○	
37	岩手	東ノ横平	HL7(2400)	有(R2)	松尾村東ノ横平	主要地方道西根八幡平線・下り	加入電話回報	0195-78-4729	小糸	○	○	
38	岩手	大坊	HL7(1200)	有(R2)	岩手町大坊	一般国道281号・下り	加入電話回報	0195-62-2642	小糸工業	○	○	
39	岩手	荒沢口	HL7(1200)	-	葛巻町荒沢口	一般国道340号・上り	加入電話回報	0195-68-2120	アンリツ	○	-	
40	岩手	江沢川	HL7(1200)	有(R2)	葛巻町江沢川	一般国道281号・下り	加入電話回報	0195-66-2494	岩崎	○	○	
41	岩手	元木	HL7(1200)	有(R2)	葛巻町元木	一般国道281号・上り	加入電話回報	0195-66-0271	小糸工業	○	○	
42	岩手	寺志田	HL7(1200)	有(R2)	安代町寺志田	一般国道282号・上り	加入電話回報	0195-72-3403	小糸工業	○	○	
43	花巻	湯口	HL7(1200)	有(R2)	花巻市湯口	主要地方道花巻大曲線・下り	加入電話回報	0198-25-2094	名古屋電機	○	○	
44	花巻	安坡	HL7(1200)	有(R2)	花巻市東和町安坡	一般国道283号・上り	加入電話回報	0198-42-3219	-	○	○	
45	花巻	亀ヶ森	HL7(1200)	有(R2)	花巻市大迫町亀ヶ森	一般国道396号・上り	加入電話回報	0198-36-1299	-	○	○	
46	花巻	外川目	HL7(1200)	有(R2)	花巻市大迫町外川目	一般国道396号・下り	加入電話回報	0198-48-4125	-	○	○	
47	花巻	矢沢	HL7(1200)	有(R2)	花巻市高木第1地割21	一般国道283号・下り	加入電話回報	0198-24-9842	小糸工業	○	○	
48	花巻	東和町	L4	-	花巻市高木	一般国道283号・上り	加入電話回報	0198-42-2297	-	○	-	
49	花巻	五郎城	L4	-	花巻市五郎城	主要地方道盛岡和賀線・上り	加入電話回報	0198-27-5308	-	○	-	
50	北上	錦秋湖	L4	-	和賀郡西和賀町大石	一般国道107号・上り	加入電話回報	0197-84-2595	-	○	-	
51	北上	貝沢	L4	-	和賀郡西和賀町山伏	主要地方道盛岡横手線・上り	加入電話回報	0197-85-5046	-	○	-	
52	北上	仙人	HL7(1200)	-	北上市和賀仙人	一般国道107号・下り	加入電話回報	0197-74-2906	アンリツ	○	○	
53	北上	立花	HL7(1200)	有(R2)	北上市立花	主要地方道花巻北上線・下り	加入電話回報	0197-64-3961	名古屋電機	○	○	
54	北上	入畑	L4	-	北上市内郷沢	一般県道夏田温泉江釣子線・上り	加入電話回報	0197-73-6495	-	○	-	
55	北上	相去	HL7(1200)	有(R2)	北上市相去町	主要地方道北上金ヶ崎インター線・	加入電話回報	0197-67-5821	名古屋電機	○	○	
56	北上	川尻	HL7(1200)	有	北上市川尻	一般国道107号・上り	加入電話回報	0197-82-2059	コイト電気	○	○	
57	北上	江釣子下り	HL7(1200)	有(R2)	北上市江釣子	一般国道107号・下り	加入電話回報	0197-77-2896	小糸工業	○	○	
58	北上	江釣子上り	HL7(1200)	有(R2)	北上市江釣子	一般国道107号・上り	加入電話回報	0197-64-0831	名古屋電機	○	○	
59	北上	口内	HL7(1200)	有(R2)	北上市口内	一般国道107号・上り	加入電話回報	0197-69-2959	名古屋電機	○	○	
60	北上	横川目	HL7(1200)	有	北上市岩沢	一般国道107号・下り	加入電話回報	0197-71-6366	コイト電気	○	○	
61	北上	水神	HL7(1200)	有(R2)	北上市岩崎	一般県道夏田温泉江釣子線・上り	加入電話回報	0197-73-8451	コイト電気	○	○	
62	北上	臥牛	L4	-	北上市臥牛	主要地方道北上東和線・上り	加入電話回報	0197-66-2590	-	○	-	
63	北上	稲瀬	HL7(1200)	有(R2)	北上市稲瀬町	主要地方道一関北上線・下り	加入電話回報	0197-64-4051	名古屋電機	○	○	
64	北上	清水ヶ野	HL7(1200)	有	湯田町湯田	主要地方道盛岡横手線・上り	加入電話回報	0197-84-2497	コイト電気	○	○	
65	奥南	跡体	HL7(1200)	有(R2)	水沢市跡体	一般国道343号・上り	加入電話回報	0197-26-4659	名古屋電機	○	○	
66	奥南	沢田前	HL7(1200)	有(R2)	江刺市沢田前	一般国道397号・上り	加入電話回報	0197-32-2127	アンリツ	○	○	
67	奥南	新田前	HL7(1200)	有(R2)	江刺市新田前	主要地方道水沢米里線・下り	加入電話回報	0197-36-3291	金門電気	○	○	
68	奥南	南総田	HL7(1200)	有(R2)	奥州市胆沢区南都田	一般国道397号・下り	加入電話回報	0197-46-2436	コイト電気	○	○	
69	奥南	安宕	HL7(1200)	有(R2)	奥州市胆沢区若柳字塚袋127	一般国道387号・下り	加入電話回報	0197-46-5103	コイト電気	○	○	
70	奥南	伊手	HL7(1200)	有(R2)	奥州市江刺区安宕	一般国道397号・上り	加入電話回報	0197-39-2719	コイト電気	○	○	
71	一関	狐禅寺	HL7(1200)	有	一関市狐禅寺	主要地方道一関大東線・下り	加入電話回報	0191-26-4687	-	○	○	
72	一関	弥栄	HL7(1200)	有	一関市弥栄	一般国道284号・下り	加入電話回報	0191-26-1832	アンリツ	○	○	
73	一関	河岸	HL7(1200)	有	一関市湯坪	一般県道薄衣舞川線・上り	加入電話回報	0191-28-2292	アンリツ	○	○	
74	一関	中里	HL7(1200)	有	一関市中里	主要地方道一関北上線・下り	加入電話回報	0191-23-7071	アンリツ	○	○	
75	一関	沢	HL7(1200)	有	一関市沢	一般国道284号・上り	加入電話回報	0191-23-0064	小糸工業	○	○	
76	一関	赤坂	HL7(1200)	有	一関市赤坂	一般国道342号・上り	加入電話回報	0191-25-4138	アンリツ	○	○	
77	一関	小河原	HL7(1200)	有	一関市小河原	一般国道342号・上り	加入電話回報	0191-29-2087	アンリツ	○	○	
78	一関	若井原	HL7(1200)	有	一関市若井原	一般国道342号・上り	加入電話回報	0191-39-2157	小糸工業	○	○	
79	一関	真湯	BL2	-	一関市飯美町字真湯	一般国道284号・下り	加入電話回報	0191-33-5881	名古屋電機	○	-	
80	千歳	梅木	HL7(1200)	有(R2)	室根村梅木	一般国道342号・上り	加入電話回報	0191-64-2246	星和電機	○	○	
81	千歳	中川	L4	-	東磐井郡大東町越路峠	主要地方道江刺室根線・上り	加入電話回報	0191-74-2926	-	○	-	
82	千歳	薄衣	L4	-	東磐井郡川崎村薄衣	一般国道284号・下り	加入電話回報	0191-43-4033	-	○	-	
83	千歳	大原	HL7(1200)	有(R2)	大東町大原	一般国道343号・上り	加入電話回報	0191-72-2966	星和電機	○	○	
84	千歳	摺沢	HL7(1200)	有(R2)	大東町摺沢	主要地方道一関大東線・上り	加入電話回報	0191-75-4811	東芝ライテック	○	○	
85	千歳	山滝峠	HL7(1200)	有(R2)	大東町山滝	一般国道456号・上り	加入電話回報	0191-76-2099	岩崎電気	○	○	
86	千歳	薄衣	HL7(1200)	有	一関市川崎町薄衣	一般国道284号・下り	加入電話回報	0191-43-3604	コイト電気	○	○	
87	千歳	東小田	HL7(1200)	有	一関市千歳町東小田	一般国道284号・下り	加入電話回報	0191-53-2029	コイト電気	○	○	
88	千歳	中西(津波)	HL7(1200)津波	-	一関市室根町中西地内	一般国道284号・上り	VPN回報	10.113.65.51/24	コイト電気	○	○	
89	遠野	浪沢上り	HL7(1200)	有(R2)	宮守村浪沢	一般国道107号・上り	加入電話回報	0198-66-2279	岩崎電気	○	○	
90	遠野	浪沢下り	L4	-	遠野市浪沢	一般国道340号・下り	加入電話回報	0198-60-1165	-	○	-	
91	遠野	土湖	HL7(1200)	有(R2)	遠野市土湖町土湖	一般国道340号・下り	加入電話回報	0198-62-0414	コイト電気	○	○	
92	遠野	達達部	HL7(1200)	有(R2)	遠野市達達部	一般国道396号・上り	加入電話回報	0198-67-6614	小糸工業	○	○	
93	遠野	達達部	HL7(1200)	有(R2)	遠野市達達部	一般国道283号・下り	加入電話回報	0198-62-9074	コイト電気	○	○	
94	遠野	達達部	HL7(1200)	有	遠野市達達部	一般国道283号・上り	加入電話回報	0198-62-5344	コイト電気	○	○	
95	遠野	達達部	HL7(1200)	有(R2)	遠野市達達部	一般国道283号・下り	加入電話回報	0198-62-1694	有電社	○	○	
96	遠野	松崎	HL7(1200)	有(R2)	遠野市松崎町白岩第1地割48-1	一般国道283号・上り	加入電話回報	0198-62-4314	岩崎電気	○	○	
97	遠野	浪沢下り	HL7(1200)	有(R2)	遠野市宮守町下浪沢20地割20-1	一般国道107号・下り	加入電話回報	0198-66-2159	岩崎電気	○	○	
98	遠野	浪沢上り	HL7(1200)	有(R2)	遠野市宮守町上浪沢	一般国道107号・上り</						

107	大船渡	久名畑(下り)	HL7(1200)	有(R2)	大船渡市猪川町字久名畑	一般国道107号・下り	加入電話回線	0192-27-0189	小糸工業	○	○	
108	大船渡	横田町	HL7(1200)	有(R2)	大船渡横田町	一般国道340号・下り	加入電話回線	0192-59-2361	星和電機	○	○	
109	大船渡	世田米下り	HL7(1200)	有(R2)	住田町世田米地内	一般国道107号・下り	加入電話回線	0192-46-4235	-	○	○	
110	大船渡	小股	HL7(1200)	有(R2)	気仙郡住田町世田米字小股39-1	一般国道107号・下り	加入電話回線	0192-47-2404	岩崎電気	○	○	
111	沿岸	大楯(下り)	HL7(1200)	有(R2)	釜石匠内	主要地方道大楯小国線・下り	加入電話回線	0193-42-8162	小糸工業	○	○	
112	沿岸	大楯(上り/津波)	HL7(1200)	有	上閉伊郡大楯町第12地割50-1	主要地方道大楯小国線・上り	VPN回線	10.113.65.38/24	名古屋電機工業	○	○	
113	沿岸	日ノ神	HL7(1200)	有(R2)	釜石日ノ神	主要地方道釜石遠野線・下り	加入電話回線	0193-28-3901	名古屋電機工業	○	○	
114	沿岸	野田(津波)	HL7(1200)	有	釜石市野田町2丁目21-10	一般国道283号・上り	VPN回線	10.113.65.37/24	名古屋電機工業	○	○	
115	沿岸	中倉(津波)	HL7(1200)津波	有	釜石市中妻町二丁目119-1	一般国道283号・上り	VPN回線	10.113.65.20/24	岩崎電気	○	○	
116	沿岸	明島	HL7(1200)	有(R2)	釜石市甲子町第2地割	一般国道283号・下り	加入電話回線	0193-59-3940	コイト電気	○	○	
117	沿岸	日ノ神(上り/津波)	HL7(1200)津波	有	釜石市龍住居町第8地割2-1	主要地方道釜石遠野線・上り	VPN回線	10.113.65.21/24	岩崎電気	○	○	
118	沿岸	小佐野駅前	HL7(1200)	有(R2)	釜石市小佐野町4丁目53-10	一般国道283号・上り	加入電話回線	0193-23-7395	名古屋電機工業	○	○	
119	岩泉	落合	HL7(1200)	有(R2)	岩泉町落合	一般国道340号・上り	加入電話回線	0194-22-4181	名古屋電機	○	○	
121	岩泉	名目入	HL7(1200)	有(R2)	岩泉町名目入	一般国道455号・上り	加入電話回線	0194-25-4829	有電社	○	○	R7年度更新
122	岩泉	小本	HL7(1200)	有	岩泉町中島	一般国道455号・上り	加入電話回線	0194-28-3104	コイト電気	○	○	
123	岩泉	沢廻	HL7(1200)	有(R2)	岩泉町沢廻	主要地方道久慈岩泉線・上り	加入電話回線	0194-22-3209	星和電機	○	○	
124	岩泉	江川	HL7(1200)	有(R2)	岩泉町江川	主要地方道久慈岩泉線・下り	加入電話回線	0194-24-2089	星和電機	○	○	
125	岩泉	安家	HL7(1200)	有(R2)	岩泉町安家	主要地方道久慈岩泉線・上り	加入電話回線	0194-24-2254	星和電機	○	○	
126	岩泉	大戸(津波)	HL7(1200)津波	有(R2)	下閉伊郡田野畑村真木沢2-4	主要地方道岩泉井賀普代線・下り	VPN回線	10.113.65.24/24	小糸工業	○	○	
127	岩泉	庵合下栗畑	HL7(1200)	有(R2)	下閉伊郡岩泉町浅内字下栗畑87-4	一般国道455号・上り	加入電話回線	0194-22-4165	小糸工業	○	○	
128	岩泉	門	HL7(1200)	有	下閉伊郡岩泉町字門	一般国道455号・下り	加入電話回線	0194-25-4632	コイト電気	○	○	
129	岩泉	国境峠	L4	-	下閉伊郡岩泉町国境	一般国道340号・下り	加入電話回線	0194-25-5601	小糸	○	-	
130	岩泉	乙茂(津波)	HL7(1200)津波	有(R2)	下閉伊郡岩泉町乙茂字乙茂76-9	一般国道455号・下り	VPN回線	10.113.65.23/24	小糸工業	○	○	
131	宮古	茂市	HL7(1200)	有	宮古市茂市	一般国道106号・上り	加入電話回線	0193-72-3493	コイト電気	○	○	
132	宮古	箱古IC	HL7(1200)	有	宮古市箱石	一般国道106号・上り	加入電話回線	0193-74-2335	コイト電気	○	○	
133	宮古	宮古田鎮IC流出部上	HLM7	有(R2)	宮古市田鎮第1地割付近	一般国道106号(宮古西道路)	VPN回線	192.168.201.52/2	コイト電気	-	-	宮古土木センターで点検(自専道)
134	宮古	宮古田鎮IC流入部2	HLM7	有(R2)	宮古市田鎮9地割付近	県道200号 花輪千徳線	VPN回線	192.168.201.42/2	コイト電気	○	○	
135	宮古	宮古田鎮IC流入部1	HLM7	有(R2)	宮古市田鎮7地割付近	県道200号 花輪千徳線	VPN回線	192.168.201.32/2	コイト電気	○	○	
136	宮古	宮古中央IC流出部上	HLM7	有(R2)	宮古市松山第9地割付近	宮古西道路	VPN回線	192.168.201.2/24	コイト電気	-	-	宮古土木センターで点検(自専道)
137	宮古	宮古田鎮IC流出部下	HLM7	有(R2)	宮古市松山第5地割付近	宮古西道路	VPN回線	192.168.201.22/2	コイト電気	-	-	宮古土木センターで点検(自専道)
138	宮古	川井(津波)	HL7(1200)津波	有	宮古市川井地内	一般国道106号・下り	VPN回線	10.113.65.29/24	コイト電気	○	○	
139	宮古	上川井(津波)	HL7(1200)津波	有	宮古市川井上川井地内	一般国道106号・上り	VPN回線	10.113.65.52/24	名古屋電機工業	○	○	
140	宮古	赤前	HL7(1200)	有	宮古市赤前	主要地方道重成平島線・下り	加入電話回線	0193-67-9110	コイト電気	○	○	
141	宮古	小国(津波)	HL7(1200)津波	有	宮古市小国地内	一般国道340号・上り	VPN回線	10.113.65.28/24	名古屋電機工業	○	○	
142	宮古	雲南沢(津波)	HL7(1200)津波	有	宮古市根市第7地割83-8	一般国道106号・上り	VPN回線	10.113.65.22/24	小糸工業	○	○	
143	宮古	根市	HL7(1200)	有	宮古市根市	一般国道106号・下り	加入電話回線	0193-62-4698	コイト電気	○	○	
144	宮古	江葉	HL7(1200)	有	宮古市江葉	一般国道340号・上り	加入電話回線	0193-78-2406	コイト電気	○	○	
145	宮古	区界	HL7(1200)	有	宮古市区界	一般国道106号・上り	加入電話回線	0193-77-2604	コイト電気	○	○	
180	宮古	腹巻上り	HL7(1200)	有(R2)	宮古市墓目	一般国道106号				○	○	宮古盛岡横断道の一般道部分
181	宮古	墓目下り	HL7(1200)	有(R2)	宮古市墓目	一般国道106号				○	○	宮古盛岡横断道の一般道部分
182	宮古	宮古港IC入口上り	HL7(1200)	有(R2)	宮古市藤原	一般国道45号				○	○	宮古盛岡横断道の一般道部分
183	宮古	宮古港IC入口下り	HL7(1200)	有(R2)	宮古市藤原	一般国道45号				○	○	宮古盛岡横断道の一般道部分
	宮古	宮古港IC本線上下り	HL7	有(R2)	宮古市藤原	一般国道106号				○		宮古盛岡横断道の一般道部分
	宮古	宮古港IC本線下り	HL7		宮古市藤原	一般国道106号				-	-	宮古土木センターで点検(自専道)
	宮古	大峠交差点	HL7			一般国道106号				○	-	宮古盛岡横断道の一般道部分
	宮古	岩井第2TN終点側	HL7			一般国道106号				○	-	宮古盛岡横断道の一般道部分
	宮古	区界終点交差点	HL7		宮古市川井地内	一般国道106号				○	-	宮古盛岡横断道の一般道部分
	宮古	区界終点交差点	HL7		宮古市川井地内	一般国道106号				○	-	宮古盛岡横断道の一般道部分
184	宮古	箱石上り	HL7(1200)	有(R2)	宮古市川井	一般国道106号				○	○	宮古盛岡横断道の一般道部分
185	宮古	下川井下り	HL7(1200)	有(R2)	宮古市川井	一般国道106号				○	○	宮古盛岡横断道の一般道部分
146	東北	大野高枝(津波)	HL7(1200)津波	有	九戸郡洋野町大野第58地割12-3	一般国道395号・下り	VPN回線	10.113.65.32/24	コイト電気	○	○	
147	東北	明戸(津波)	HL7(1200)津波	有	九戸郡洋野町大野第33地割2-32	一般県道明戸八木線・下り	VPN回線	10.113.65.31/24	コイト電気	○	○	
148	東北	弥来(津波)	HL7(1200)津波	有	九戸郡洋野町帯島第7地割270-3	一般国道395号・下り	VPN回線	10.113.65.33/24	コイト電気	○	○	
149	東北	麦沢(津波)	HL7(1200)津波	有	九戸郡洋野町榊市第51地割73-1	主要地方道遠軽米種市線・下り	VPN回線	10.113.65.30/24	コイト電気	○	○	
150	東北	大沢	HL7(1200)	有(R2)	榊市大沢	主要地方道軽米榊市線・上り	加入電話回線	0194-66-2639	星和電機	○	○	
151	東北	茅森	HL7(1200)	有	山形村茅森	一般国道281号・下り	加入電話回線	0194-72-2083	コイト電気	○	○	
152	東北	島谷	HL7(1200)	有	久慈市島谷	一般国道395号・下り	加入電話回線	0194-58-3549	岩崎電気	○	○	
153	東北	大川目(2/津波)	HL7(1200)津波	有	久慈市大川目町14地割119-3	一般国道281号・下り	VPN回線	10.113.65.25/24	星和電機	○	○	
154	東北	大川目	HL7(1200)	有(R2)	久慈市大川目	一般国道281号・上り	加入電話回線	0194-55-2819	コイト電気	○	○	
155	東北	大月峠	L4	-	久慈市大月峠	主要地方道久慈岩泉線・下り	加入電話回線	0194-57-2976		○	-	
156	東北	藤訪下	HL7(1200)	有(R2)	久慈市藤訪下	一般県道野田長内線・上り	加入電話回線	0194-53-9347	岩崎電気	○	○	
157	東北	小楯	HL7(1200)	有(R2)	久慈市小楯	一般県道野田長内線・下り	加入電話回線	0194-54-2949	名古屋電機	○	○	
158	東北	小久慈町(津波)	HL7(1200)津波	有	久慈市小久慈町第31地割12-1	主要地方道久慈岩泉線・下り	VPN回線	10.113.65.34/24	コイト電気	○	○	
159	東北	山口	HL7(1200)	有	久慈市山口	一般国道281号・上り	加入電話回線	0194-55-2891	アンリツ	○	○	
160	東北	戸呂町	HL7(1200)	有(R2)	久慈市山形町	主要地方道戸呂町軽米線・下り	加入電話回線	0194-72-3964	岩崎電気	○	○	
161	東北	平塩峠	HL7(1200)	有(R2)	久慈市山形町	一般国道281号・上り	加入電話回線	0194-72-2857	東日本電信電話	○	○	
162	東北	戸呂町口	HL7(1200)	有(R2)	久慈市戸呂町口	一般国道281号・上り	加入電話回線	0194-72-3024	岩崎電気	○	○	
163	東北	岩瀬張	HL7(1200)	有(R2)	久慈市岩瀬張	主要地方道久慈岩泉線・下り	加入電話回線	0194-53-9091	星和電機	○	○	
164	二戸	福岡	HL7(1200)	有(R2)	二戸市福岡	主要地方道二戸九戸線・下り	加入電話回線	0195-23-9643	金門電気	○	○	
165	二戸	大子	HL7(1200)	有(R2)	二戸市大子	一般国道395号・上り	加入電話回線	0195-23-2564	小糸工業	○	○	
166	二戸	下藤	L4	-	二戸市浄法寺町下藤	主要地方道二戸五日市線・下り	加入電話回線	0195-38-4208	小糸工業	○	-	
167	二戸	合川	HL7(1200)	有(R2)	二戸市合川	主要地方道二戸安代線・下り	加入電話回線	0195-26-2516	アンリツ	○	○	
168	二戸	宮沢	HL7(1200)	有(R2)	軽米町宮沢	主要地方道軽米九戸線・上り	加入電話回線	0195-45-3285	アンリツ	○	○	
169	二戸	観音林	HL7(1200)	有(R2)	軽米町観音林	一般国道395号・下り	加入電話回線	0195-47-1649	金門電気	○	○	
170	二戸	長興寺	HL7(1200)	有(R2)	九戸市長興寺	主要地方道二戸九戸線・上り	加入電話回線	0195-42-2879	星和電機	○	○	
171	二戸	小軽米	HL7(1200)	有(R2)	九戸郡軽米町大字小軽米地内	一般国道395号・下り	加入電話回線	0195-45-2533	コイト電気	○	○	
172	二戸	下尾田	L4	-	九戸郡軽米町大字軽米	一般国道340号・下り	加入電話回線	0195-46-4710	アンリツ	○	-	
173	二戸	鶴飼	HL7(1200)	有(R2)	九戸郡軽米町字鶴飼	主要地方道遠軽米種市線・下り	加入電話回線	0195-45-3909	コイト電気	○	○	
174	二戸	長興寺2	HL7(1200)	有(R2)	九戸郡九戸村大字長興寺	一般国道340号・上り	加入電話回線	0195-42-3776	星和電機	○	○	
175	二戸	江刺家	HL7(1200)	有(R2)	九戸郡九戸村大字江刺家地内	一般国道340号・下り	加入電話回線	0195-42-4109	コイト電気	○	○	
176	二戸	高屋敷	HL7(1200)	有(R2)	九戸郡九戸村大字戸田地内	一般国道340号・下り	加入電話回線	0195-43-2860	コイト電気	○	○	

■情報源種別と発電機設置

1.4	1.5	発電機	52
A.3	2	発電機(元設置)	4
HL7	1.4.4	発電機(R2設置)	109
HL7(津波)	1.9	計	165
NHL.3	4		
HL.3	1		
HL2.7	5		
BL.2	1		
合計	1.91		
うち点検不要	5		
合計(不要除き)	1.86		

点検	186
うち異常時点検	6
発電機設置	158

○ 186 158