

釜石ほか3地区合同庁舎空調設備等定期点検整備業務 仕様書

- 1 本仕様書は、[別紙1]1庁舎名及び住所の地区合同庁舎の空調設備等定期点検整備業務に適用する。
- 2 本業務は、機械設備について専門的見地から、点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
- 3 業務を実施する庁舎名及び所在地は[別紙1]1庁舎名及び住所のとおり。
- 4 点検・整備項目は、[別紙1]2点検・整備項目のとおりとするが、対象機種について該当する部分がない場合は、当該点検・整備項目又は点検・整備内容に係る点検・整備を実施することを要さない。

但し、機器の正常な運転に必要な点検・整備項目は、仕様書に記載されていないものであっても、製造業者の保全要領に準拠して実施すること。
- 5 業務を実施する点検・整備機器の機種、性能及び台数は、[別紙2]【空調設備点検整備対象機器台帳】のとおり。
- 6 業務は点検・整備作業及び運転調整作業とする。
- 7 点検・整備作業の際に必要な機材工具類は受託者が用意するものとする。またパッキン、シール、Vベルト、ヒューズ類、ランプ類等の消耗品の交換は本業務に含むものとする。
- 8 点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに担当者（「県庁舎にあっては管財課の担当者、地区合同庁舎等にあつては各庁舎の管理担当者を言う」以下同じ。）に報告すること。
- 9 地震等の災害発生又は機能の異常・劣化により機器・部品等の交換・整備が必要と判断される場合には、速やかに担当者に報告すること。対応については別途協議するものとする。
- 10 冷房及び暖房運転時に併せて点検・整備作業及び各機器の運転調整作業を実施するものとする。
- 11 受託者は、契約締結後速やかに、業務工程表を担当者に提出すること。
- 12 業務責任者は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号）第16条第1項の規定に基づく、フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について、十分な知見を有する者を選任すること。
- 13 作業開始前及び作業終了時には、その旨を担当者に申し出ること。
- 14 作業終了時には、その都度作業場所並びに周囲の清掃を実施すること。
- 15 作業終了時には、翌日に機器が正常に機能するように十分に確認すること。
- 16 報告書等については、下記のとおりとする。
 - (1)管財課に報告書1部写真帳1部を提出すること。また第一種特定製品に係る報告書については電子データでも1部提出すること。

- (2) 各庁舎管理者に報告書1部を提出すること。
- (3) 写真帳は、原則、電子データにより提出すること。
なお、不具合箇所については、紙に出力し、報告書に添付すること。
- (4) 報告書等は、前期、後期に分割して提出すること。

17 受注者は、業務計画書を作成し、作業実施前に管財課及び施設担当者に提出すること。

なお、業務計画書には次の内容を記載するものとする。

- ① 業務概要
- ② 実施工程表
- ③ 業務体制及び組織表
- ④ 安全管理
- ⑤ 使用機材等（校正が必要な機材については校正証明書を添付）
- ⑥ 業務内容及び手順
- ⑦ 業務管理（作業完了確認、品質確認、写真撮影要領等）
- ⑧ 緊急時の体制及び対応（夜間、休日等の連絡体制を含む）
- ⑨ 交通管理（敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の遵守等）
- ⑩ 環境対策（騒音、振動、ゴミ、ほこり等の対策等）
- ⑪ 産業廃棄物処理（産業廃棄物の運搬、処分方法等）
- ⑫ その他（作業電源・水道等）
- ⑬ 作業員名簿（資格等）
- ⑭ 資格免状の写し

[別紙1]

1 庁舎名及び住所

庁舎名	住所	庁舎管理者
釜石地区合同庁舎	釜石市新町6-50	沿岸広域振興局経営企画部
大船渡地区合同庁舎	大船渡市猪川町字前田6-1	沿岸広域振興局経営企画部 大船渡地域振興センター
一関地区合同庁舎	一関市竹山町7-5	県南広域振興局総務部 一関総務センター
盛岡地区合同庁舎	盛岡市内丸11-1	盛岡広域振興局経営企画部

2 点検・整備項目

(1) ユニット型空気調和機

シーズンイン点検

- ① 本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ② 送風機羽根車の点検及び清掃
- ③ 軸受のグリスアップ
- ④ Vベルトの点検調整及び交換
- ⑤ 熱交換コイルの点検清掃（静圧測定）
- ⑥ 全熱交換器の点検及び清掃（ローターVベルトの点検調整を含む）
- ⑦ 加湿装置の点検整備（ドレンパンの排水点検）
- ⑧ エリミネーターの点検及び清掃
- ⑨ エアフィルターの点検清掃及び動作試験
- ⑩ エアフィルター制御盤の点検及び端子の増締め
- ⑪ ボリュームダンパーの点検及び調整
- ⑫ キャンバス継手の点検
- ⑬ 温度計の点検
- ⑭ 電気系統の点検（凍結防止用電気ヒーター点検清掃、マグネットスイッチ点検含む）
- ⑮ 運転調整（冷房時、暖房時）

(2) 空冷式パッケージエアコン

シーズンイン点検

- ① 本体（室内、室外機）内外面の清掃
- ② 本体（室内、室外機）各部の点検及びネジ類の増締め
- ③ 冷媒の目視による漏れ調査及び原因調査（修理及び補充は除く）
- ④ 室外機の液化温度測定
- ⑤ 室内機のフィルター清掃
- ⑥ 運転調整（冷房時、暖房時）

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく簡易点検

- ①冷温風の吹き出し量及び温度異常有無の点検
- ②機器からの異音及び外観（配管含む）の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の点検

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく定期点検（対象機器）

- ①直接法または間接法による専門的な冷媒漏えい検査

（3）空冷式パッケージ型空気調和機

シーズンイン点検

- ①本体，ドレンパン，加熱コイル，電気ヒーター，羽根車及びエアフィルターの点検，整備及び清掃
- ②送風機，モーター，圧縮機，及び凝縮機の点検
- ③ベアリングのグリスアップ
- ④V ベルトの点検調整
- ⑤加湿スプレーノズルの分解整備
- ⑥油圧リレー，高低圧リレーの作動点調整
- ⑦モーター，電気ヒーター，クランクケースヒーター及び制御回路の絶縁抵抗測定並びに運転電圧，電流測定
- ⑧制御盤内（補助リレー類，電磁開閉器，ヒューズ類，配線等）の点検整備及び端子の締付け
- ⑨冷媒の目視による漏れ調査及び原因調査（修理及び補充は除く）
- ⑩全熱交換機の点検整備及び清掃
- ⑪運転調整（冷房時、暖房時）

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく簡易点検

- ①冷温風の吹き出し量及び温度異常有無の点検
- ②機器からの異音及び外観（配管含む）の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の点検

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく定期点検（対象機器）

- ①直接法または間接法による専門的な冷媒漏えい検査

（4）ファンコイルユニット

- ①本体、保温材及び吸音材、吹出しグリルの点検及び清掃
- ②送風機（羽根車及び電動機）の点検
- ③熱交換機（冷温水コイル及びフィン）の点検
- ④排水系統（ドレンパン及びドレン排水）の点検及び清掃
- ⑤エアフィルター（ろ材及び枠）の点検及び清掃
- ⑥電装部品（電気配線、接続端子、操作スイッチ、運転表示灯）の点検
- ⑦止め弁（エア抜き弁、ドレン抜き弁）の点検
- ⑧吹き出し方向の変更（冷房・暖房や周囲の状況に応じて変更すること）

⑨運転調整

(5) 空気清浄機

- ①本体内外面の清掃
- ②本体各部の点検及びネジ類の増締め
- ③プリフィルター及び集塵ユニットの洗浄
- ④製品本体側給電碍子のふき取り
- ⑤脱臭フィルターの交換
- ⑥運転調整

(6) FF 暖房機

- ①本体各部の点検及び清掃
- ②電気系統の点検
- ③燃焼室、熱交換室、燃焼装置及び対流ファンの分解整備
- ④エアフィルターの点検及び清掃
- ⑤運転調整

(7) 送風機

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②還風機及び排風機羽根車の点検及び清掃
- ③軸受のグリスアップ
- ④Vベルトの点検調整及び交換
- ⑤ボリュームダンパーの点検及び調整
- ⑥電気系統の点検（マグネットスイッチ点検含む）
- ⑦排気ダクトフードの点検
- ⑧運転調整

(8) 空調換気扇

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②送風機羽根車の点検及び清掃
- ③エアフィルターの点検及び清掃
- ④電気系統の点検
- ⑤運転調整

(9) その他

完了時に機器台帳（部屋名、機器名等更新）を提出すること。

【釜石庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空調調和機	1	AHU-1	1F	ユニット形立型	5.5	13,100	91.1	98.0	1F機械室	木村工機機 FCV-220K2-(特)
		2	AHU-2	2F	ユニット形立型	5.5	17,500	127.1	98.4	2F機械室	木村工機機 FCV-300K2-(特)
		3	AHU-3	3F	ユニット形立型	5.5	16,400	116.3	94.1	3F機械室	木村工機機 FCV-290K2-(特)
		4	AHU-4	4F	ユニット形立型	7.5	20,700	151.3	106.5	4F機械室	木村工機機 FCV-360K2-(特)
		5	AHU-1	増築棟1F	ユニット形横型	0.4×2	1,380	6.1	9.1	増築棟1F機械室	木村工機機 CRZ-35A
		6	AHU-2	増築棟2F	ユニット形立型	0.75×2	1,920	8.5	12.8	増築棟2F機械室	木村工機機 CUZ-35A
		7	AHU-3	増築棟3F	ユニット形立型	0.75×2	1,680	7.5	11.3	増築棟3F機械室	木村工機機 CUZ-35A
		8	AHU-4	増築棟4F	ユニット形立型	1.5×2	2,940	12.9	19.4	増築棟4F機械室	木村工機機 CUZ-50A
		9	AHU-5	2F外気処理	ユニット形横型	0.75×2	1,980	17.5	26.3	増築棟2F機械室	木村工機機 CAH-40C
		10	AHU-5	4F外気処理	ユニット形横型	0.75×3	1,980	17.5	26.3	増築棟4F機械室	木村工機機 CAH-40C
		5	OA-1	外気処理	ユニット形	7.5	23,700	242.9	230.8	RF機械室	木村工機機 V-395
2	パナソニックエアコン	1	ACP-1	運転技術控室	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ型(R22)	2.2		11.2	14.0	付属棟1F外壁	朝東芝 ROA-AP1127HS
		1-1	ACR-1		床置型			5.0	5.6+2	2F運転技術控室(1)	朝東芝 AIL-J563H
		1-2	ACR-1		床置型			5.0	5.6+2	2F運転技術控室(2)	朝東芝 AIL-J563H
		2	ACP-1	農林実験室	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ型(R22)	2.2		11.2	14.0	付属棟1F外壁	朝東芝 ROA-J1122HT
		2-1	ACR-1		床置型			5.0	5.6+2	2F農林実験室(1)	朝東芝 AIL-J563H
		2-2	ACR-1		床置型			5.0	5.6+2	2F農林実験室(2)	朝東芝 AIL-J563H
		3	ACP-1	水産実験室	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ型(R22)	2.2		11.2	14.0	付属棟1F外壁	朝東芝 ROA-J1122HT
		3-1	ACR-1		床置型			5.0	5.6+2	2F水産実験室(1)	朝東芝 AIL-J563H
		3-2	ACR-1		床置型			5.0	5.6+2	2F水産実験室(2)	朝東芝 AIL-J563H
		4	ACP-2	軽油分溜室等	空冷式ヒートポンプ、インバーター、マルチ型(R22)	1.5×2		11.2	14.0	付属棟1F外壁	朝東芝 ROA-J1123HM
		4-1	ACR-1		床置型			5.0	5.6+2	2F軽油分溜室	朝東芝 AIL-J563H
		4-2	ACR-1		床置型			5.0	5.6+2	2F清掃業務員控室	朝東芝 AIL-J563H
		5		日向カメラ監視室	(R22)	3.75				別棟2F屋外	三菱重工機 FDCJ140HD2
		5-1			天井型			12.5	14.0	3F日向カメラ監視室	三菱重工機 FDEJ140D2
		6		情報ハイウェイ	(R22)	1.5				3F屋外	日立工業機 RTYJ50BV
		6-1			天井カセット型			4.5	5.0	3F情報ハイウェイ	日立工業機 FHYNJ50L
		7		水門陸側遠隔操作室	(R22)	2.0				1F屋外	朝東芝 ROA-J805
		7-1			天井型(冷房専用)			7.1	-	2F水門陸側遠隔操作室(旧情報機械室)	朝東芝 AIC-J805HG-1
		8		当直室(水門)	(R32)	0.75				別棟1F屋外	朝東芝電機 MUCZ-G2818
		8-1			壁掛型					1F当直室	朝東芝電機 MSZ-GV2818-W
		3	ファンコイルユニット	1		1F	床置露出型	0.042		2.2	3.5
2					床置露出型(送風機微音あり)	0.046		3.1	2.7	1F食堂(1)(西)	立石管工業機
3					床置露出型(送風機微音あり)	0.042		2.0	1.9	1F食堂(2)(東)	立石管工業機
4					床置埋込型	0.046		3.2	2.8	1F県税室(1)(西)	立石管工業機
5					床置露出R-ボイ型(送風機微音あり)	0.034		1.7	1.5	1F県税室(2)(東)	立石管工業機
6					床置露出型(送風機微音あり)	0.046		3.2	4.2	1F理容室	立石管工業機
7	CK-FCU3			別棟1F	天井カセット型	0.053	420	2.2	3.2	1F当直室(1)	木村工機機 KCS-302GK
8	FR-FCU6				床置露出型	0.069	840	4.0	6.2	1F当直室(2)	木村工機機 FS-600K
9	FR-FCU8				床置露出型	0.110	1,120	6.1	9.4	1F休養室	木村工機機 FS-800K
10	FR-FCU6				床置露出型	0.069	840	4.0	6.2	1F県職労書記局(1)(西)	木村工機機 FS-600K
11	FR-FCU6				床置露出型	0.069	840	4.0	6.2	1F県職労書記局(2)(東)	木村工機機 FS-600K
12	FI-FCU6				床置埋込型	0.069	840	4.0	6.2	1F漁業取締事務所(1)(南)	木村工機機 FSR-600K
13	FI-FCU6				床置埋込型	0.069	840	4.0	6.2	1F漁業取締事務所(2)(東南)	木村工機機 FSR-600K
14	FI-FCU6				床置埋込型	0.069	840	4.0	6.2	1F漁業取締事務所(3)(中央)	木村工機機 FSR-600K
15	FI-FCU6				床置埋込型(吹出口破損あり)	0.069	840	4.0	6.2	1F漁業取締事務所(4)(東北)	木村工機機 FSR-600K
16	CK-FCU4				天井カセット型	0.053	690	3.3	5.3	1F取調室A	木村工機機 KCS-402GK
17	CK-FCU2				天井カセット型	0.033	372	1.8	2.9	1F取調室B	木村工機機 KCS-202GK
18	CK-FCU3				天井カセット型	0.036	522	2.5	4.0	1F機械室	木村工機機 KCS-302GK
19	FCU-1				床置露出型	0.042		2.1	3.3	1F女子更衣室	昭和鉄工機 CF-62N2
20					天井埋込型	0.046		3.2	2.8	1F局長室(1)(北)	立石管工業機
21					天井埋込型	0.046		3.2	2.8	1F局長室(2)(南)	立石管工業機
22					天井埋込型	0.046		3.2	2.8	1F総務課	立石管工業機
23					天井埋込型	0.046		3.2	2.8	1F県民ホール	立石管工業機
24					天井埋込型	0.046		3.2	2.8	1F総務課分室	立石管工業機
25				2F	床置埋込型	0.042		2.6	2.2	2F保健福祉環境部(1)(南西)	立石管工業機
26					床置埋込型	0.042		2.6	2.2	2F保健福祉環境部(2)(南西中)	立石管工業機
27					床置埋込型(机あり)	0.042		2.6	2.2	2F保健福祉環境部(3)(南中央)	立石管工業機
28					床置埋込型	0.042		2.2	1.9	2F保健福祉環境部(4)(南東中)	立石管工業機
29					床置埋込型	0.046		2.9	2.1	2F保健福祉環境部(5)(南東)	立石管工業機
30					床置露出R-ボイ型	0.034		1.4	1.5	2F水門陸側遠隔操作室	立石管工業機
31	FR-FCU6			別棟2F	床置露出型	0.069	840	4.0	6.2	2F栄養相談室(1)(西北)	木村工機機 FS-600K

【大船渡合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m ³ /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空調調和機	1	ACU1	外気処理	ユニット形	15.0	31,500	75.4	151.0	4F空調機械室	木村工機機 FCH-SEZ(特)
		2	ACU2	1F一般室	ユニット形	3.7KW*2	21,000	177.5	218.2	1F空調機械室	木村工機機 FCH-SEZ(特)
		3	ACU3	2F一般室	ユニット形	3.7KW*2	18,300	154.7	158.3	2F空調機械室	木村工機機 FCH-SEZ(特)
		4	ACU4	2F検査室	ユニット形	1.5	2,960	18.9	17.9	2F空調機械室	木村工機機 FCH-60EZ-C
		5	ACU5	3F一般室	ユニット形	7.5	22,020	144.8	126.6	3F空調機械室	木村工機機 FCH-SEZ(特)
		6	ACU6	4F一般室	ユニット形	7.5	22,320	162.3	182.7	4F空調機械室	木村工機機 FCH-SEZ(特)
		7	ACU7	4F会議室	ユニット形	2.2	6,210	52.5	38.4	4F空調機械室	木村工機機 FCH-120EZ-C
2	パッケージエアコン (簡易点検対象外) (簡易点検対象外)	1		当直室(0-11エアコン)(R22)	空冷式ヒートポンプ型	1.5				屋外	三菱電機機 MULZ-5014S
		1-1			天井露出形		680	5.0	6.7	1F当直室	三菱電機機 MLZ-5014S
		2		機械室(R22)		1.8				屋外	三菱電機機 PUC-2.5E
		2-1			天井吊形 冷房専用		1,200	7.0	-	1F機械室	三菱電機機 PC-2.5E
		3		こころのセンター(0-11エアコン)(R22)		0.8				2F屋外外壁	朝日立製作所 RAC-32HHX
		3-1			壁掛型			3.2	4.5	2Fこころのセンター	朝日立製作所 RAS-32HHX
		4		情報処理室(R22)		2.0				屋外	朝東芝 ROA-J805
4-1			天井吊形 冷房専用		3,800	7.1	-	2F情報処理室	朝東芝 AIC-J805HG-1		
3	ファンコイルユニット (間仕切りあり)	1	FIH-FCU6	1F	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	1F食堂	木村工機機 FSR-600K
		2	FIH-FCU2	〃	床置埋込型	0.043		1.7	2.4	1F売店	木村工機機 FSR-200K
		3	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	1F特別会議室	木村工機機 FSR-400K
		4	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	1F支出入礼課(審査指導監)	木村工機機 FSR-400K
		5	FIH-FCU2	〃	床置埋込型	0.043		1.7	2.4	1F旧理容室	木村工機機 FSR-200K
		6	FRF-FCU2	〃	床置露出型	0.043		1.7	2.4	1F当直室	木村工機機 FSF-200
		7	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	1F県税室	木村工機機 FSR-300K
		8	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	1F相談室A	木村工機機 FSR-300K
		9	FRL-FCU6	〃	床置露出0-60°型	0.065		4.3	6.5	1F県民ホール	木村工機機 FSL-600K
		10	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	1F地域振興センター(1)(西)	木村工機機 FSR-400K
		11	FIH-FCU2	〃	床置埋込型	0.043		1.7	2.4	1F地域振興センター(2)(東)	木村工機機 FSR-200K
		12	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	1F副局長室	木村工機機 FSR-300K
		13	FRF-FCU2	〃	床置露出型	0.043		1.7	2.4	1F閲覧室(奥)	木村工機機 FSF-200
		14	FRH-FCU2	〃	床置露出型	0.043		1.7	2.4	1F職員労働組合事務室	木村工機機 FS-200K
		15	FIH-FCU6	2F	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	2F栄養相談室	木村工機機 FSR-600K
		16	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	2F講義室	木村工機機 FSR-600K
		17	FRL-FCU6	〃	床置露出0-60°型	0.065		4.3	6.5	2F X線室	木村工機機 FSLF-600K
		18	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	2F第一相談室	木村工機機 FSR-600K
		19	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	2F第二相談室	木村工機機 FSR-400K
		20	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	2F第三相談室	木村工機機 FSR-400K
		21	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	2F第一会議室	木村工機機 FSR-600K
		22	CRH-FCU2	〃	天井露出型	0.043		1.7	2.4	2F情報処理室	木村工機機 HS-200K
		23	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	2F土木男子更衣室	木村工機機 FSR-600K
		24	FIH-FCU2	〃	床置埋込型	0.043		1.7	2.4	2F保健福祉環境センター(1)(西)	木村工機機 FSR-200K
		25	FIH-FCU2	〃	床置埋込型	0.043		1.7	2.4	2F保健福祉環境センター(2)(中央)	木村工機機 FSR-200K
		26	FIH-FCU2	〃	床置埋込型	0.043		1.7	2.4	2F保健福祉環境センター(3)(東)	木村工機機 FSR-200K
		27	FIH-FCU2	〃	床置埋込型	0.043		1.7	2.4	2F珍査室(保健所長室)	木村工機機 FSR-200K
		28	FIH-FCU4	3F	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	3F土木センター(1)(北東)	木村工機機 FSR-400K
		29	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	3F土木センター(2)(北東中)	木村工機機 FSR-400K
		30	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	3F土木センター(3)(北東中)	木村工機機 FSR-400K
		31	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	3F土木センター(4)(北西中)	木村工機機 FSR-400K
		32	FIH-FCU4	〃	床置埋込型	0.062		3.1	4.5	3F土木センター(5)(北西中)	木村工機機 FSR-400K
		33	FIH-FCU3	3F	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	3F農林振興センター(1)(南西)	木村工機機 FSR-300K
		34	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	3F農林振興センター(2)(南西中)	木村工機機 FSR-300K
		35	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	3F農林振興センター(3)(南東中)	木村工機機 FSR-300K
		36	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	3F農林振興センター(4)(南東)	木村工機機 FSR-300K
		37	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	3F農業改良普及センター(1)(西)	木村工機機 FSR-300K
		38	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	3F農業改良普及センター(2)(東)	木村工機機 FSR-300K
		39	FIH-FCU6	4F	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	4F第3会議室(1)(北東)	木村工機機 FSR-600K
		40	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	4F第3会議室(2)(北西)	木村工機機 FSR-600K
		41	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	4F第二会議室	木村工機機 FSR-600K
		42	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	4F土木センター(1)(南西)	木村工機機 FSR-600K
		43	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	4F土木センター(2)(南中央)	木村工機機 FSR-600K
		44	FIH-FCU6	〃	床置埋込型	0.065		4.3	6.5	4F土木センター(3)(南東)	木村工機機 FSR-600K
		45	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	4F水産振興センター(1)(南西)	木村工機機 FSR-300K
		46	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	4F水産振興センター(2)(南東)	木村工機機 FSR-300K
		47	FIH-FCU3	〃	床置埋込型	0.054		2.3	3.3	4F沿岸南部教育事務所(1)(北西)	木村工機機 FSR-300K

【一関合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m ³ /h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)
1	空気調和機	1	ACU-1	1F北側	ユニット形立型	2.2	4,620	24.4	32.1	1階空調機械室	新晃工業5DV-VF3
		2	ACU-2	1F南側	ユニット形立型	5.5	10,343	51.6	58.8	1階空調機械室	新晃工業13DV-VF5
		3	ACU-3	2F北側	ユニット形立型	5.5	11,880	58.2	46.7	2階空調機械室	新晃工業15DV-VF4
		4	ACU-4	2F南側	ユニット形立型	3.7	7,020	37.1	34.1	2階空調機械室	新晃工業9DV-VR1
		5	ACU-5	3F北側	ユニット形立型	5.5	11,160	55.3	62.4	3階空調機械室	新晃工業13DV-VF1
		6	ACU-6	3F南側	ユニット形立型	5.5	12,660	59.4	60.0	3階空調機械室	新晃工業15DV-VF2
		7	ACU-7	外気処理	ユニット形横型	11.0	28,860	282.9	309.5	PH空調機械室	新晃工業35DH-VF3
2	パナソニックエアコン (簡易点検対象外) (簡易点検対象外)	1	ACP-2	清掃業務員室	空冷式ヒートポンプ型(R410A)	1.1				1F屋外	ダイヤ RYP-50PV
		1-1			天井露出形		780	4.5	5.0	1F清掃業務員室	ダイヤ FHYP-50P
		2	ACP-3	道路保守員室	空冷式ヒートポンプ型(R410A)	1.2				1F屋外	ダイヤ PYP-56PV
		2-1			天井露出形		780	5.0	5.6	1F道路保守員室	ダイヤ FHYP-56P
		3	ACP-2	納税相談室	空冷式ヒートポンプ型(R410A)	1.1				1F屋外	ダイヤ RYP-50PV
		3-1			天井露出形		1,020	4.5	5.0	1F納税相談室	ダイヤ FHYP-50P
		4	ACP-3	夜間受付・当直室	空冷式ヒートポンプ型(R410A)	1.2				1F屋外	ダイヤ PYP-56PV
		4-1			天井露出形		780	5.0	5.6	1F当直室	ダイヤ FHYP-56P
		5	ACP-4	運転技士控室(入口)	空冷式ヒートポンプ型(R410A)	1.4				1F屋外	ダイヤ RYP-63PV
		5-1			天井露出形		1,200	5.6	6.3	1F運転技士控室(入口)	ダイヤ FHYP-63P
		6	ACP-4	休憩室(運転技士控室 奥)	空冷式ヒートポンプ型(R410A)	1.4				1F屋外	ダイヤ RYP-63PV
		6-1			天井露出形		1,200	5.6	6.3	1F休憩室(運転技士控室 奥)	ダイヤ FHYP-63P
		7	ACP-1	保福環C台帳保管庫	空冷式ヒートポンプ型(R410A)	0.8				1F屋外	ダイヤ RYP-40PV
		7-1			天井カセット形		900	3.6	3.8	1F保福環C台帳保管庫(旧喫煙室)	ダイヤ FHYKP-40P
		8	ACP-5	県税センター	冷専用エアコン					1F屋外	ダイヤ RYP-80PV
		8-1			天井露出形			7.1	8.0	1F県税センター(旧情報機械室)	ダイヤ FHYP-80P
		9	ACP-6	電話交換機室	空冷式ヒートポンプ型(R410A)	1.2				1F屋外	ダイヤ RYP-56PV
		9-1			壁掛形			3.6	3.8	2F電話交換機室	ダイヤ FAYP-56P
		10		科学試験室機器室(ムムエアコン)	空冷式ヒートポンプ型(R410A)	0.75				2F屋外	富士通 株式会社 AO-J28B
		10-1			壁掛形			3.6	3.8	2F科学試験室機器室	富士通 株式会社 AS-J28B-W
		11		付属棟	空冷式ヒートポンプ型(サイタイ R407C)	4.5		14.0	16.0	1F付属棟屋外	ダイヤ RYP-160B
		11-1			天井カセット形					1F入札室(1)	ダイヤ FHYCP-80D
		11-2			天井カセット形					1F入札室(2)	ダイヤ FHYCP-80D
		12		付属棟	空冷式ヒートポンプ型(サイタイ R407C)	3.0		10.0	11.2	1F付属棟屋外	ダイヤ RYP-112B
		12-1			天井カセット形					1F第3会議室	ダイヤ FHYCP-112D
		13		厨房	空冷式ヒートポンプ型(R410A)	1.8		7.1	8.0	1F屋外	ダイヤ PYR-80PV
13-1			天井露出形					1階厨房	ダイヤ FHTYT-80P		
3	ファンコイルユニット	1	FCU-1-1	1F	床置隠蔽型	0.038	330	1.62	2.98	1F保健福祉環境センター(1)(北東)	昭和鉄工機 CFR-21N2
		2	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	1F保健福祉環境センター(2)(北東中)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)
		3	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	1F保健福祉環境センター(3)(北西中)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)
		4	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	1F保健福祉環境センター(4)(北西)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)
		5	FCU-4	〃(X線室から移設)	床置露出型	0.048	510	2.68	4.37	1F保健福祉環境部分室(3)(東)	昭和鉄工機 CF-31N2
		6	FCU-1-2	〃	床置露出ローラー型	0.038	330	1.81	3.36	1F食堂休憩室	昭和鉄工機 CFL-31N2
		7	FCU-8	〃	床置露出型	0.070	1,020	4.70	7.95	1F食堂	昭和鉄工機 CF-62N2
		8	FCU-1	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.038	330	1.62	2.98	1F売店	昭和鉄工機 CF-21N2
		9	FCU-1	〃	床置露出型	0.038	330	1.62	2.98	1F県職労一関支部事務局	昭和鉄工機 CF-21N2
		10	FCU-1	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.038	330	1.62	2.98	1F保健所長室	昭和鉄工機 CF-21N2
		11	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	1F保健福祉環境部分室(1)(南西)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)
		12	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	1F保健福祉環境部分室(2)(南東)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)
		13	FCU-5-1	〃	床置隠蔽型	0.048	510	3.16	4.81	1F県税センター(1)(東南)	昭和鉄工機 CFR-31N2
		14	FCU-1-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	1.62	2.98	1F県税センター(2)(東中)	昭和鉄工機 CFR-21N2
		15	FCU-1-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	1.62	2.98	1F県税センター(3)(東北)	昭和鉄工機 CFR-21N2
		16	FCU-8-1	〃	床置隠蔽型	0.070	1,020	4.70	7.95	1F行政情報センター	昭和鉄工機 CFR-62N2
		17	FCU-8-1	2F	床置隠蔽型	0.070	1,020	4.70	7.95	2F栄養室(1)(北東)	昭和鉄工機 CFR-62N2
		18	FCU-8-1	〃	床置隠蔽型	0.070	1,020	4.70	7.95	2F栄養室(2)(北西)	昭和鉄工機 CFR-62N2
		19	FCU-6-1	〃	床置隠蔽型	0.070	1,020	3.67	6.76	2F栄養講義室	昭和鉄工機 CFR-62N2
		20	FCU-7	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.070	1,020	5.08	8.20	2F母子・乳児・成人相談室(1)(西北)	昭和鉄工機 CF-62N2
		21	FCU-7	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.070	1,020	5.08	8.20	2F母子・乳児・成人相談室(2)(西南)	昭和鉄工機 CF-62N2
		22	FCU-2	〃	床置露出型	0.038	330	2.29	3.83	2F結核相談室	昭和鉄工機 CF-21N2(3列コイル)
		23	FCU-3	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.048	510	2.95	4.50	2F会議室兼デパート	昭和鉄工機 CF-31N2
		24	FCU-1	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.038	330	1.62	2.98	2F特別会議室(旧局長室)	昭和鉄工機 CF-21N2
		25	FCU-3	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.048	510	2.95	4.50	2F総務センター(1)(南西)	昭和鉄工機 CF-31N2
		26	FCU-1-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	1.62	2.98	2F総務センター(2)(南東)	昭和鉄工機 CFR-21N2

【一関合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考			
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)		
3	ファンコイルユニット	27	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	2F一関審査指導監	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)		
		28	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	2F一関市教育委員会	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)		
		29	FCU-1	〃	床置露出型	0.038	330	1.62	2.98	2F電話交換機室	昭和鉄工機 CF-21N2		
		30	FCU-1-2	〃	床置露出0.6-1型	0.038	330	1.81	3.36	2F相談室	昭和鉄工機 CFL-31N2		
		31	FCU-1	〃	床置露出型	0.038	330	1.62	2.98	2Fスポーツ振興課(東)	昭和鉄工機 CF-21N2		
		32	FCU-1	〃	床置露出型	0.038	330	1.62	2.98	2Fスポーツ振興課(北)	昭和鉄工機 CF-21N2		
		33	FCU-1	〃	床置露出型	0.038	330	1.62	2.98	2F男子休養室	昭和鉄工機 CF-21N2		
		34	FCU-1	〃	床置露出型	0.038	330	1.62	2.98	2F第2会議室	昭和鉄工機 CF-21N2		
		35	FCU-4	3F	床置露出型(吹出口破損あり)	0.048	510	2.68	4.37	3F大会議室(A)(東)	昭和鉄工機 CF-31N2		
		36	FCU-4	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.048	510	2.68	4.37	3F大会議室(B)(中央)	昭和鉄工機 CF-31N2		
		37	FCU-4	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.048	510	2.68	4.37	3F大会議室(C)(西)	昭和鉄工機 CF-31N2		
		38	FCU-1	〃	床置露出型(吹出口破損あり)	0.038	330	1.62	2.98	3F教科書センター	昭和鉄工機 CF-21N2		
		39	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F県南教育事務所(1)(西北)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)		
		40	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F県南教育事務所(2)(西南)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)		
		41	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F県南教育事務所(3)(南)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)		
		42	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F農林振興センター(1)(南西)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)		
		43	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F農林振興センター(2)(南西中)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)		
		44	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F農林振興センター(3)(南東中)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)		
		45	FCU-3-1	〃	床置隠蔽型	0.048	510	3.16	4.81	3F農林振興センター(4)(南東)	昭和鉄工機 CFR-31N2		
		46	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F土木センター(1)(南西)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)		
		47	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F土木センター(2)(南東)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)		
		48	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F土木センター(3)(東南)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)		
		49	FCU-2-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	2.29	3.83	3F土木センター(4)(東北中)	昭和鉄工機 CFR-21N2(3列コイル)		
		50	FCU-3-1	〃	床置隠蔽型	0.048	510	3.16	4.81	3F土木センター(5)(東北)	昭和鉄工機 CFR-31N2		
		51	FCU-1-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	1.62	2.98	3F土木センター(6)(北)	昭和鉄工機 CFR-21N2		
		52	FCU-1-1	〃	床置隠蔽型	0.038	330	1.62	2.98	3F農林部分室	昭和鉄工機 CFR-21N2		
		4	温風暖房機	1	GH3	1F	ガス焚FF式(使用禁止)	0.12	570		9.07	1F県南教育事務所書庫(東)	リッパ機 RHF-1004F II
				2	GH3	〃	ガス焚FF式(使用禁止)	0.12	570		9.07	1F県南教育事務所書庫(西)	リッパ機 RHF-1004F II
				3	GH3	〃	ガス焚FF式	0.12	570		9.07	1F運転投土控室	リッパ機 RHF-1004F II
				4	GH2	〃	ガス焚FF式	0.039	240		4.19	1F清掃業務員控室	リッパ機 RHF-431F II
				5	GH1	〃	ガス焚FF式	0.043	240		2.88	1F道路保守員室	リッパ機 RHF-308F III
		5	空調換気扇	1	RF-2	1F	天井埋込形	0.04	110			1F宿直室	松下 FY-15ZB
2	RF-1			2F	天井埋込形	0.18	500			2F局長室	松下 FY-500ZD7		
3	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			2F一関総務センター(東)	松下 FY-500ZD7		
4	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			2F一関総務センター(西)	松下 FY-500ZD7		
5	RF-1			3F	天井埋込形	0.18	500			3F大会議室(A)	松下 FY-500ZD7		
6	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			3F大会議室(B)(東)	松下 FY-500ZD7		
7	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			3F大会議室(B)(西)	松下 FY-500ZD7		
8	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			3F大会議室(C)(東)	松下 FY-500ZD7		
9	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			3F大会議室(C)(西)	松下 FY-500ZD7		
10	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			3F教科書センター	松下 FY-500ZD7		
11	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			3F土木センター	松下 FY-500ZD7		
12	RF-1			〃	天井埋込形	0.18	500			3F農林部分室	松下 FY-500ZD7		
6	送風機	1	OAF-1	発電機室給気	片吸込形シロココアアン#4・1/2	3.7	11,100			1F電気室天井吊	機極東機械製作所 CLF-No4・1/2BH-L		
		2	OAF-3	厨房給気	片吸込形シロココアアン#2・1/2	1.5	3,930			1F保健福祉物品庫天井内	機極東機械製作所 CLF-No2・1/2TH-R		
		3	OAF-4	電気室給気	片吸込形シロココアアン#1・1/2	0.75	1,680			1F電気室天井吊	機極東機械製作所 CLF-No1・1/2TH-R		
		4	OAF-5	4F倉庫給気	片吸込形シロココアアン#1・1/2	0.75	1,560			4F文書庫天井裏	機極東機械製作所 CLF-No1・1/2TH-L		
		5	EXF-1	発電機室排気	片吸込形シロココアアン#4・1/2	3.7	11,100			1F土木器材庫天井吊	機極東機械製作所 CLF-No4・1/2BH-R		
		6	EXF-2	便所・湯沸排気	片吸込形シロココアアン#4	2.2	10,980			4F空調機械室	機極東機械製作所 CLF-No4TV-L		
		7	EXF-3	化学実験室排気	片吸込形シロココアアン#2・1/2	2.2	3,420			4F空調機械室天井吊	機極東機械製作所 CLF-No2・1/2TV-L		
		8	EXF-4	厨房排気	片吸込形シロココアアン#2・1/2	0.75	3,930			1F厨房前室天井内	機極東機械製作所 CLF-No2・1/2TH-R		
		9	EXF-5	栄養相談室排気	片吸込形シロココアアン#2・1/2	1.5	3,900			4F空調機械室天井吊	機極東機械製作所 CLF-No2・1/2BH-R		
		10	EXF-7	X線室他排気	片吸込形シロココアアン#2・1/2	0.75	1,740			4F空調機械室	機極東機械製作所 CLF-No2TV-L		
		11	EXF-8	電気室排気	片吸込形シロココアアン#1・1/2	0.4	1,680			1F農林器材庫天井吊	機極東機械製作所 CLF-No1・1/2TH-L		
		12	EXF-10	屋根裏排気	片吸込形シロココアアン#3・1/2	1.5	6,600			4F文書庫天井裏	機極東機械製作所 CLF-No3・1/2BH-L		
		13	EXF-18	2F実験室排気	シロココア形シロココアアン#1・1/2	0.4	1,200			4F空調機械室	協和化工機 #1・1/2SLH-RB		
		14	EXF-19	2Fドック排気 No.1	シロココア形シロココアアン#1・1/2	0.4	1,200			4F空調機械室	協和化工機 #1・1/2SRH-RB		
		15	EXF-19'	2Fドック排気 No.2	シロココア形シロココアアン#1・1/2	0.4	960			4F空調機械室	協和化工機 #1・1/2SRH-RB		
		16	EXF-20	1Fドック排気	シロココア形シロココアアン#1・1/2	0.4	960			1F県南教育事務所書庫天井裏	協和化工機 #1・1/2SRL-RB		
			(運転確認不可)	SEF-1	廊下排煙	片吸込形シロココアアン#4	7.5	17,160			4F空調機械室	機極東機械製作所 CLF-No4TV-R	

【盛岡合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考		
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)	
1	空調和機	1	AC-B1	地下1F系統	ユニット形横型	7.5	12,540	152.4	163.7	BF第1機械室	㈱東芝 RAA-DH-13	
		2	AC-1・2S	1・2F南系統	ユニット形横型	3.7	7,640	92.9	99.6	2F機械室	㈱東芝 RAA-DH-7	
		3	AC-1・2N	1・2F北系統	ユニット形立型	5.5	6,820	83.5	89.7	BF第1行室	㈱東芝 RAA-DV-7	
		4	AC-3・4S	3・4F南系統	ユニット形横型	5.5	10,040	122.0	131.0	4F機械室	㈱東芝 RAA-DH-10	
		5	AC-3・4N	3・4F北系統	ユニット形横型	3.7	8,800	108.0	115.9	3F機械室	㈱東芝 RAA-DH-9	
		6	AC-5・6S	5・6F南系統	ユニット形横型	5.5	10,040	122.0	131.0	6F機械室	㈱東芝 RAA-DH-10	
		7	AC-5・6N	5・6F北系統	ユニット形横型	5.5	9,290	113.0	121.2	5F機械室	㈱東芝 RAA-DH-9	
		8	AC-7・8S	7・8F南系統	ユニット形横型	3.7	8,320	101.2	108.6	8F機械室	㈱東芝 RAA-DH-8	
		9	AC-7・8N	7・8F北系統	ユニット形横型	3.7	6,180	70.9	76.1	7F機械室	㈱東芝 RAA-DH-6	
2	パナソニックエアコン	1	ACP-4	7F医療局長室等	空冷ヒートポンプ (R410A)	4.95	10,500	22.4	25.0	本館屋上	東芝 MMY-MUP2242R	
		9月以降点検実施	1-1	CK-4-5	(年1回) 天井付型4方向			900	5.6	6.3	7F医療局長室	東芝 MMU-UP561H
		9月以降点検実施	1-2	CK-4-5	(年1回) 天井付型4方向			900	5.6	6.3	7F経営管理課	東芝 MMU-UP561H
		9月以降点検実施	2	ACP-4	2F相談室等	空冷ヒートポンプ (R410A)	4.95	10,500	22.4	25.0	本館屋上	東芝 MMY-MUP2242R
		9月以降点検実施	2-1	CK-4-5	(年1回) 天井付型4方向			900	5.6	6.3	2F相談室③	東芝 MMU-UP561H
		9月以降点検実施	2-2	CK-4-3	(年1回) 天井付型4方向			1,518	9.0	10.0	2F会議室・相談室	東芝 MMU-UP901HD
		9月以降点検実施	2-3	CK-4-3	(年1回) 天井付型4方向			1,518	9.0	10.0	2F会議室・相談室	東芝 MMU-UP901HD
		9月以降点検実施	3	ACP-1	6F企業局長室	空冷ヒートポンプ (R32)	1.86	6,960	10.0	11.2	本館屋上	東芝 ROA-RP1123HX
		9月以降点検実施	3-1	CK-4-1	(年1回) 天井付型4方向			1,680			6F企業局長室	東芝 AIU-GP1121H
		9月以降点検実施	4	ACP-4	3F特別会議室等	空冷ヒートポンプ (R410A)	4.95	10,500	22.4	25.0	本館屋上	東芝 MMY-MUP2242R
		9月以降点検実施	4-1	CK-4-7	(年1回) 天井付型4方向			768	3.6	4.0	3F特別会議室	東芝 MMU-UP361H
		9月以降点検実施	4-2	CK-4-7	(年1回) 天井付型4方向			768	3.6	4.0	3F特別会議室	東芝 MMU-UP361H
		9月以降点検実施	4-3	CK-4-4	(年1回) 天井付型4方向			1,380	8.0	9.0	3F入札室	東芝 MMU-UP801HD
		9月以降点検実施	5	ACP-4	3F盛岡広域振興局長室等	空冷ヒートポンプ (R410A)	4.95	10,500	22.4	25.0	本館屋上	東芝 MMY-MUP2242R
		9月以降点検実施	5-1	CK-4-3	(年1回) 天井付型4方向			1,518	9.0	10.0	3F盛岡広域振興局長室	東芝 MMU-UP901HD
		9月以降点検実施	5-2	CK-4-3	(年1回) 天井付型4方向			1,518	9.0	10.0	2F県央保管所長室	東芝 MMU-UP901HD
		9月以降点検実施	5-3	CK-4-5	(年1回) 天井付型4方向			900	5.6	6.3	2F相談室④	東芝 MMU-UP561H
		9月以降点検実施	6	ACP-3	6F保健所研修室等	空冷ヒートポンプ (R410A)	7.47	11,100	28.0	31.5	本館屋上	東芝 MMY-MUP2242R
		9月以降点検実施	6-1	CK-4-6	(年1回) 天井付型4方向			798	4.5	5.0	6F保健所研修室	東芝 MMU-UP451H
		9月以降点検実施	6-2	CK-4-6	(年1回) 天井付型4方向			798	4.5	5.0	6F保健所研修室	東芝 MMU-UP451H
		9月以降点検実施	6-3	CK-4-5	(年1回) 天井付型4方向			900	5.6	6.3	6F企業局会議室	東芝 MMU-UP561H
		9月以降点検実施	6-4	CK-4-5	(年1回) 天井付型4方向			900	5.6	6.3	6F企業局会議室	東芝 MMU-UP561H
		9月以降点検実施	6-5	CK-2-8	(年1回) 天井付型2方向			534	4.5	5.0	6F静養室	東芝 MMU-UP451WH
		9月以降点検実施	6-6	CK-4-5	(年1回) 天井付型4方向			900	5.6	6.3	5F土木部相談室	東芝 MMU-UP561H
		9月以降点検実施	7	ACP-4	1F仮眠・宿直室等	空冷ヒートポンプ (R410A)	4.95	10,500	22.4	25.0	本館屋上	東芝 MMY-MUP2242R
		9月以降点検実施	7-1	CK-2-9	(年1回) 天井付型2方向			534	4.5	5.0	6F静養室	東芝 MMU-UP451WH
		9月以降点検実施	7-2	CK-4-3	(年1回) 天井付型4方向			1,518	9.0	10.0	1F県民ホール	東芝 MMU-UP901HD
		9月以降点検実施	7-3	CK-4-3	(年1回) 天井付型4方向			1,518	9.0	10.0	1F県民ホール	東芝 MMU-UP901HD
		9月以降点検実施	8	ACP-4	4F電算室	空冷ヒートポンプ (R410A)	4.95	10,500	22.4	25.0	別館屋上	東芝 MMY-MUP2242R
		9月以降点検実施	8-1	CK-4-3	(年1回) 天井付型4方向			1,518	9.0	10.0	4F電算室	東芝 MMU-UP901HD
		9月以降点検実施	8-2	CK-4-3	(年1回) 天井付型4方向			1,518	9.0	10.0	4F電算室	東芝 MMU-UP901HD
		定期点検対象	9	ACP-2	B1F食堂	空冷ヒートポンプ (R410A)	6.01×2	13,500	40.0	45.0	別館屋上	東芝 MMY-MUP4002R
		9月以降点検実施	9-1	CK-4-3	(年1回) 天井付型4方向			1,518	9.0	10.0	B1F食堂	東芝 MMU-UP901HD
		9月以降点検実施	9-2	CK-4-3	(年1回) 天井付型4方向			1,518	9.0	10.0	B1F食堂	東芝 MMU-UP901HD
		9月以降点検実施	9-3	CK-4-3	(年1回) 天井付型4方向			1,518	9.0	10.0	B1F食堂	東芝 MMU-UP901HD
		9月以降点検実施	9-4	CK-4-3	(年1回) 天井付型4方向			1,518	9.0	10.0	B1F食堂	東芝 MMU-UP901HD
9月以降点検実施	10	ACP-4	1F盛岡行政情報センター等	空冷ヒートポンプ (R410A)	4.95	10,500	22.4	25.0	別館屋上	東芝 MMY-MUP2242R		
9月以降点検実施	10-1	CK-4-2	(年1回) 天井付型4方向			1,782	16.0	18.0	1F盛岡行政情報センター	東芝 MMU-UP1601H		
9月以降点検実施	10-2	CK-4-3	(年1回) 天井付型4方向			1,518	9.0	10.0	B1F制御室	東芝 MMU-UP901HD		

【盛岡合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)
3	ファンコイルユニット	1	FCU-2K	BF	天井ヶツト形	0.033	320	2.0	2.8	BF清掃員休憩室(男)	木村工機㈱ KCS-202GK
		2	FCU-2K	//	天井ヶツト形	0.033	320	2.0	2.8	BF清掃員控室(女)	木村工機㈱ KCS-202GK
		3	FCU-3K	//	天井ヶツト形	0.036	480	2.9	4.3	BF運転手控室(西)	木村工機㈱ KCS-302GK
		4	FCU-2K	//	天井ヶツト形	0.033	320	2.0	2.8	BF運転手控室(東)	木村工機㈱ KCS-202GK
		5	FCU-3K	//	天井ヶツト形	0.036	480	2.9	4.3	BF生協保健ｺｰﾅｰ(旧印刷室)	木村工機㈱ KCS-302GK
		6	FCU-3K	//	天井ヶツト形	0.036	480	2.9	4.3	BF保健福祉・奥央保健所女子更衣室	木村工機㈱ KCS-302GK
		7	FCU-4T	//	天井露出形	0.062	840	4.3	6.5	BF社隣信用組合	木村工機㈱ HS-600K
		8	FCU-2K	//	天井ヶツト形	0.033	320	2.0	2.8	BF食堂休憩室	木村工機㈱ KCS-202GK
		9	FCU-4K	//	天井ヶツト形	0.053	640	3.8	5.6	BF県生協食堂(北西)	木村工機㈱ KCS-402GK
		10	FCU-4K	//	天井ヶツト形	0.053	640	3.8	5.6	BF県生協食堂(南西)	木村工機㈱ KCS-402GK
		11	FCU-4K	//	天井ヶツト形	0.053	640	3.8	5.6	BF県生協食堂(南東)	木村工機㈱ KCS-402GK
		12	FCU-4K	//	天井ヶツト形	0.053	640	3.8	5.6	BF県生協食堂(北東)	木村工機㈱ KCS-402GK
		13	FCU-4K	//	天井ヶツト形	0.053	640	3.8	5.6	BF県生協売店(東)	木村工機㈱ KCS-402GK
		14	FCU-4K	//	天井ヶツト形	0.053	640	3.8	5.6	BF県生協売店(西)	木村工機㈱ KCS-402GK
		15	FCU-3K	//	天井ヶツト形	0.036	480	2.9	4.3	BF県生協売店事務室	木村工機㈱ KCS-302GK
		16	FCU-4K	//	天井ヶツト形	0.053	640	3.8	5.6	BFﾈﾞｲｰ制御室(南)	木村工機㈱ KCS-402GK
		17	FCU-4K	//	天井ヶツト形	0.053	640	3.8	5.6	BFﾈﾞｲｰ制御室(北)	木村工機㈱ KCS-402GK
		18	FCU-8L	1F	床置型(n-ﾈﾞｰｲ)	0.098	960	5.6	8.5	1F県民ｶｰﾙ(東)	木村工機㈱ FSL-800K
		19	FCU-6L	//	床置型(n-ﾈﾞｰｲ)	0.062	720	3.8	6.4	1F県民ｶｰﾙ(西)	木村工機㈱ FSL-600K
		20	FCU-8L	//	床置型(n-ﾈﾞｰｲ)	0.098	960	5.6	8.5	1F行政情報ﾌﾟﾚﾝﾀｰ	木村工機㈱ FSL-800K
		21	FCU-3F	//	床置型	0.048	420	2.4	3.7	1F守衛室	木村工機㈱ FS-302TLK
		22	FCU-3F	//	床置型	0.048	420	2.4	3.7	1F文書保存庫管理室	木村工機㈱ FS-302TLK
		23	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	1F文書保存庫閲覧室	木村工機㈱ FS-602TLK
		24	FCU-8F	2F	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	2F県央保健所(北西)	木村工機㈱ FS-802TLK
		25	FCU-6F	//	床置型	0.065	840.0	5.0	7.4	2F県央保健所(北東)	木村工機㈱ FS-602TLK
		26	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	2F県央保健所(東北)	木村工機㈱ FS-802TLK
		27	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	2F県央保健所(東南)	木村工機㈱ FS-602TLK
		28	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	2F県央保健所(南東)	木村工機㈱ FS-802TLK
		29	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	2F県央保健所(南西)	木村工機㈱ FS-802TLK
		30	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120.0	6.6	9.9	2F県央保健所長室	木村工機㈱ FS-802TLK
		31	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120.0	6.6	9.9	2F第4相談室	木村工機㈱ FS-802TLK
		32	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120.0	6.6	9.9	2F第3相談室	木村工機㈱ FS-802TLK
		33	FCU-4F	//	床置型	0.059	560	3.3	4.9	2F保護課(南東)	木村工機㈱ FS-402TLK
		34	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	2F保護課(南中)	木村工機㈱ FS-602TLK
		35	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	2F保護課(南西)	木村工機㈱ FS-602TLK
		36	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	2F福祉課(南)	木村工機㈱ FS-802TLK
		37	FCU-4F	//	床置型	0.059	560	3.3	4.9	2F福祉課(北)	木村工機㈱ FS-402TLK
		38	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	2F倉庫(西)	木村工機㈱ FS-602TLK
		39	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	2F倉庫(北西)	木村工機㈱ FS-602TLK
		40	FCU-3K	//	天井ヶツト形	0.036	480	2.9	4.3	2F倉庫(北東)	木村工機㈱ KCS-302GK
		41	FCU-4K	//	天井ヶツト形	0.053	640	3.8	5.6	2F男子更衣室	木村工機㈱ KCS-402GK
		42	FCU-2K	//	天井ヶツト形	0.033	320	2.0	2.8	2F検査室	木村工機㈱ KCS-202GK
		43	FCU-4K	//	天井ヶツト形	0.053	640	3.8	5.6	2F第1相談室	木村工機㈱ KCS-402GK
		44	FCU-4K	//	天井ヶツト形	0.053	640	3.8	5.6	2F第2相談室	木村工機㈱ KCS-402GK
		45	FCU-8F	3F	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F県税部(南東)	木村工機㈱ FS-802TLK
		46	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F県税部(南中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		47	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F県税部(南西)	木村工機㈱ FS-802TLK
		48	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F県税部(西南)	木村工機㈱ FS-802TLK
		49	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F県税部(西北)	木村工機㈱ FS-802TLK
		50	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	3F県税部(北西)	木村工機㈱ FS-602TLK
		51	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	3F県税部(北中)	木村工機㈱ FS-602TLK
		52	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	3F県税部(北東)	木村工機㈱ FS-602TLK
		53	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	3F経営企画部(南東)	木村工機㈱ FS-602TLK
		54	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F経営企画部(南中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		55	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F経営企画部(南西)	木村工機㈱ FS-802TLK
		56	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F経営企画部相談室	木村工機㈱ FS-802TLK
		57	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F盛岡広域振興局局長室	木村工機㈱ FS-802TLK
		58	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F経営企画部(南)	木村工機㈱ FS-802TLK
		59	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F経営企画部(東)	木村工機㈱ FS-802TLK
		60	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	3F経営企画部(北)	木村工機㈱ FS-802TLK
		61	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	3F経営企画部閲覧室	木村工機㈱ FS-602TLK
		61-1	FCU-3F	//	床置型	0.048	420	2.4	3.7	3F入札室(東)	木村工機㈱ FS-302TLK
		62	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	3F入札室(西)	木村工機㈱ FS-602TLK
		63	FCU-4F	//	床置型	0.059	560	3.3	4.9	3F特別会議室(東)	木村工機㈱ FS-402TLK
64	FCU-4F	//	床置型	0.059	560	3.3	4.9	3F特別会議室(西)	木村工機㈱ FS-402TLK		

【盛岡合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)
3	ファンコイルユニット	65	FCU-8F	4F	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(南西)	木村工機㈱ FS-802TLK
		66	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(西北)	木村工機㈱ FS-802TLK
		67	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(北西)	木村工機㈱ FS-802TLK
		68	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(西南)	木村工機㈱ FS-802TLK
		69	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(南東)	木村工機㈱ FS-802TLK
		70	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(南東・中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		71	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(南西・中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		72	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(北東・中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		73	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(北東)	木村工機㈱ FS-802TLK
		74	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農業改良普及センター(南東)	木村工機㈱ FS-802TLK
		75	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農業改良普及センター(南中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		76	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農業改良普及センター(南西)	木村工機㈱ FS-802TLK
		77	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農政部(北西・中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		78	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F男子更衣室	木村工機㈱ FS-802TLK
		79	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農村整備室(東北)	木村工機㈱ FS-802TLK
		80	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	4F農村整備室(南)	木村工機㈱ FS-802TLK
		81	FCU-6F	4F	床置型	0.065	840	5.0	7.4	4F農村整備室(東南)	木村工機㈱ FS-602TLK
		82	FCU-8K	//	天井セット形	0.091	1,290	7.3	10.8	4F農林関係実験室	木村工機㈱ KCS-802GK
		83	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	4F調達物品庫	木村工機㈱ FS-602TLK
		84	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	4F4・5階女子更衣室	木村工機㈱ FS-602TLK
		85	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	4F生活環境改善実験室	木村工機㈱ FS-602TLK
		86	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(南東)	木村工機㈱ FS-802TLK
		87	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(北東・中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		88	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(北中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		89	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(北西・中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		90	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(北西)	木村工機㈱ FS-802TLK
		91	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(西北)	木村工機㈱ FS-802TLK
		92	FCU-8F	5F	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(西南)	木村工機㈱ FS-802TLK
		93	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(南西)	木村工機㈱ FS-802TLK
		94	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(南西・中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		95	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(南西・中中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		96	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(南東・中中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		97	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(南東・中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		98	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部(北東)	木村工機㈱ FS-802TLK
		99	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F土木部更衣室	木村工機㈱ FS-802TLK
		100	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F県税部	木村工機㈱ FS-802TLK
		101	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F県税部	木村工機㈱ FS-802TLK
		102	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F県税部	木村工機㈱ FS-802TLK
		103	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F県税部	木村工機㈱ FS-600ZK
		104	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F資料室	木村工機㈱ FS-802TLK
		105	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	5F道路台帳室	木村工機㈱ FS-802TLK
		106	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	5F土木部資料室	木村工機㈱ FS-602TLK
		107	FCU-8F	6F	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局局長室	木村工機㈱ FS-802TLK
		108	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局経営総務室(南東)	木村工機㈱ FS-802TLK
		109	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局経営総務室(南東中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		110	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局経営総務室(南西中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		111	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局経営総務室(南西)	木村工機㈱ FS-802TLK
		112	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局小会議室	木村工機㈱ FS-802TLK
		113	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局業務課(南東)	木村工機㈱ FS-802TLK
		114	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局業務課(南中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		115	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F企業局業務課(南西)	木村工機㈱ FS-802TLK
		116	FCU-4F	//	床置型	0.059	560	3.3	4.9	6F企業局労働組合	木村工機㈱ FS-402TLK
		117	FCU-2F	//	床置型	0.041	280	1.6	2.4	6F静養室(男子用)	木村工機㈱ FS-202TLK
		118	FCU-2F	//	床置型	0.041	280	1.6	2.4	6F静養室(女子用)	木村工機㈱ FS-202TLK
		119	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	6F会議室(北東)	木村工機㈱ FS-802TLK
		120	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	6F会議室(北西)	木村工機㈱ FS-602TLK
		121	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	6F保健所会議室(北西)	木村工機㈱ FS-602TLK
		122	FCU-4F	//	床置型	0.059	560	3.3	4.9	6F保健所会議室(北東)	木村工機㈱ FS-402TLK
		123	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	6F県職労盛岡支部	木村工機㈱ FS-602TLK
		124	FCU-8F	7F	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	7F医療局 経営管理課(南)	木村工機㈱ FS-802TLK
		125	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	7F医療局長室	木村工機㈱ FS-802TLK
		126	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	7F医療局 経営管理課(西南)	木村工機㈱ FS-802TLK
		127	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	7F医療局 経営管理課(西北)	木村工機㈱ FS-802TLK
		128	FCU-8F	//	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	7F医療局 医師支援推進室(北西)	木村工機㈱ FS-802TLK
		129	FCU-6F	//	床置型	0.065	840	5.0	7.4	7F医療局 医師支援推進室(北東)	木村工機㈱ FS-602TLK

【盛岡合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)
3	ファンコイルユニット	130	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	7F医療局 医事企画課(北西)	木村工機㈱ FS-602TLK
		131	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	7F医療局 職員課(北西)	木村工機㈱ FS-802TLK
		132	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	7F医療局 職員課(東北)	木村工機㈱ FS-602TLK
		133	FCU-4F	〃	床置型	0.059	560	3.3	4.9	7F医療局 職員課(東南)	木村工機㈱ FS-402TLK
		134	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	7F林務部(東)	木村工機㈱ FS-802TLK
		135	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	7F林務部(東中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		136	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	7F林務部(中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		137	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	7F林務部(西中)	木村工機㈱ FS-802TLK
		138	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	7F林務部(西)	木村工機㈱ FS-802TLK
		139	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	7F林務部長室(東)	木村工機㈱ FS-602TLK
		140	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	7F林務部長室(西)	木村工機㈱ FS-602TLK
		141	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	7F更衣室	木村工機㈱ FS-602TLK
		142	FCU-8F	7F	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	7F医療局 職員課(北東)	木村工機㈱ FS-802TLK
		143	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	7F医療局 業務支援課(北中)	木村工機㈱ FS-602TLK
		144	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	7F医療局 業務支援課(北東)	木村工機㈱ FS-602TLK
		145	FCU-4F	〃	床置型	0.059	560	3.3	4.9	7F医療局 業務支援課(北西)	木村工機㈱ FS-402TLK
		146	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	7F医療局 医事企画課(北中)	木村工機㈱ FS-602TLK
		147	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	7F医療局 医事企画課(北東)	木村工機㈱ FS-602TLK
		148	FCU-8F	8F	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	8F教科書センター	木村工機㈱ FS-802TLK
149	FCU-3F	〃	床置型	0.048	420	2.4	3.7	8F教育事務所・所長室	木村工機㈱ FS-302TLK		
150	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	8F教育事務所(南中)	木村工機㈱ FS-802TLK		
151	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	8F教育事務所(南西)	木村工機㈱ FS-802TLK		
152	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	8F教育事務所(南東)	木村工機㈱ FS-802TLK		
153	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	8Fホール	木村工機㈱ FS-602TLK		
154	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	8F講堂(東南)	木村工機㈱ FS-802TLK		
155	FCU-8F	〃	床置型	0.118	1,120	6.6	9.9	8F講堂(東北)	木村工機㈱ FS-802TLK		
156	FCU-6F	8F	床置型	0.065	840	5.0	7.4	8F医療局倉庫	木村工機㈱ FS-602TLK		
157	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	8F視聴覚教育資料室	木村工機㈱ FS-602TLK		
158	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	8F医療局労働組合(北西)	木村工機㈱ FS-602TLK		
159	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	8F医療局労働組合(北東)	木村工機㈱ FS-602TLK		
160	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	8F試写室	木村工機㈱ FS-602TLK		
1	FCU-6K	別館2F	天井吊り形	0.07	960	5.7	8.4	別館2F総務事務センター(南)	木村工機㈱ KCS-602GK		
2	FCU-6K	〃	天井吊り形	0.07	960	5.7	8.4	別館2F総務事務センター(東北中)	木村工機㈱ KCS-602GK		
3	FCU-6K	〃	天井吊り形	0.07	960	5.7	8.4	別館2F総務事務センター(東南中)	木村工機㈱ KCS-602GK		
4	FCU-6K	〃	天井吊り形	0.07	960	5.7	8.4	別館2F総務事務センター(東南)	木村工機㈱ KCS-602GK		
5	FCU-4F	〃	床置型	0.059	560	3.3	4.9	別館2F総務事務センター-書庫(南)	木村工機㈱ FS-402TLK		
6	FCU-4F	〃	床置型	0.059	560	3.3	4.9	別館2F総務事務センター-書庫(北)	木村工機㈱ FS-402TLK		
7	FCU-2K	〃	天井吊り形	0.033	320	2.0	2.8	別館2F総務事務センター-書庫(中)	木村工機㈱ KCS-202GK		
8	FCU-2K	〃	天井吊り形	0.033	320	2.0	2.8	別館2F総務事務センター(北西)	暖冷工業㈱ DCR-1PW-F		
9	FCU-3K	〃	天井吊り形	0.036	480	2.9	4.3	別館2F総務事務センター(北中)	木村工機㈱ KCS-302GK		
10	FCU-4K	〃	天井吊り形	0.053	640	3.8	5.6	別館2F総務事務センター(北東)	木村工機㈱ KCS-402GK		
11	FCU-4K	〃	天井吊り形	0.053	640	3.8	5.6	別館2F総務事務センター(東北)	木村工機㈱ KCS-402GK		
12	FCU-6F	別館3F	床置型	0.059	560	3.3	4.9	別館3F総務事務センター(会議室)(南)	木村工機㈱ FS-602TLK		
13	FCU-4F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	別館3F総務事務センター(会議室)(北)	木村工機㈱ FS-402TLK		
14	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	別館3F総務事務センター(東中)	木村工機㈱ FS-602TLK		
15	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	別館3F総務事務センター(東南)	木村工機㈱ FS-602TLK		
16	FCU-4F	〃	床置型	0.059	560	3.3	4.9	別館3F総務事務センター(打合せ室)	木村工機㈱ FS-402TLK		
17	FCU-6F	〃	床置型	0.065	840	5.0	7.4	別館3F総務事務センター(東北)	木村工機㈱ FS-602TLK		
18	FCU-4F	〃	床置型	0.059	560	3.3	4.9	別館3F総務事務センター(北東)	木村工機㈱ FS-402TLK		
19	FCU-4F	〃	床置型	0.059	560	3.3	4.9	別館3F総務事務センター(北西)	木村工機㈱ FS-402TLK		

【盛岡合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様				設置場所	備考			
					形式	出力 (kW)	風量 (m ³ /h)	冷房能力 (kW)			暖房能力 (kW)		
4	送風機	1	SF-B・4	B～4F外気給気	片吸込マルチエスファン(床置形)	11.0	32,670			第5機械室	㈱荏原製作所 51/2SRM2		
		2	SF-5・8	5～8F外気給気	片吸込マルチエスファン(床置形)	11.0	22,830			第4機械室	㈱荏原製作所 4SRM2		
		3	RF-1・8	1～8F運気	片吸込マルチエスファン(床置形)	5.5	24,170			第2機械室	㈱荏原製作所 5SRM2		
		4	EF-H	1～8F湯沸室排気	片吸込マルチエスファン(天吊形)	0.75	1,920			第3機械室	㈱荏原製作所 2SRM II		
		5	EF-TO	B～8F便所排気	シロココファンNo.3-1/2(床置形)	2.2	7,770			第3機械室	テラ CLF-3		
		6	EF-K	BF厨房排気	シロココファンNo.2-1/2(床置形)	2.2	6,310			第3機械室	テラ CLF-3		
		7	EF-D	2Fドクトゥンバー排気	サイコファン(天吊形)	0.27	410			第3機械室	㈱荏原製作所 3LFM2		
		8	EF-X	2FX線室排気	サイコファン(天吊形)	0.9	3,160			第3機械室	㈱荏原製作所 4LFM2		
		9	EF-1・8	1～8F一般排気	片吸込マルチエスファン(床置形)	7.5	30,430			第3機械室	㈱荏原製作所 51/2SRM2		
		10	EF-F	2F栄養指導室排気	サイコファン(天吊形)	0.28	900			第3機械室	㈱荏原製作所 3LFM2		
		11	EF-M	BF機械室排気	片吸込マルチエスファン(天吊形)	2.2	8,300			第1機械室	㈱荏原製作所 3SRM2		
		12	SF-M	BF機械室給気	片吸込マルチエスファン(天吊形)	5.5	12,100			第1機械室(冷暖房前フィルター交換)	㈱荏原製作所 31/2SRM2		
		14	EF-G	別館BF駐車場排気	低騒音軸流ファン(床置形)	11.0	34,600			第9機械室	㈱荏原製作所 4DRM2		
		15	EF-BA	BF蓄電池室排気	片吸込マルチエスファン(床置形)	0.4	910			第9機械室	㈱荏原製作所 11/2SRMOS		
		18	SF-G	別館BF駐車場給気	片吸込マルチエスファン(床置形)	15.0	50,000			第8機械室	㈱荏原製作所 51/2DRM2		
		5	全熱交換器	1		1Fうちまる保育園	天井カセット形					別館1F職員室	三菱電機 LGH-N15CS2
				2		1Fうちまる保育園	天井カセット形					別館1F0歳児保育室	三菱電機 LGH-N25CS2
				3		1Fうちまる保育園	天井カセット形					別館1F保育室(共有スペース)	三菱電機 LGH-N25CS2
4				1Fうちまる保育園	天井カセット形					別館1F多目的室	三菱電機 VL-150ZSD2		
5				1Fうちまる保育園	天井カセット形					別館1F休憩室	三菱電機 VL-150ZSD2		
6				1Fうちまる保育園	天井カセット形					別館1F厨房休憩事務室	三菱電機 VL-150ZSD2		
7				2F総務事務センター	天吊露出形					別館2F総務事務センター-北側	三菱電機 SCH-50EX		
8				2F総務事務センター	天吊露出形					別館2F総務事務センター-中央側	三菱電機 SCH-50EX		
9				2F総務事務センター	天吊露出形					別館2F総務事務センター-南側	三菱電機 SCH-50EX		
10				2F総務事務センター	天吊露出形					別館3F総務事務センター-北側	三菱電機 SCH-50EX		
11				2F総務事務センター	天吊露出形					別館3F総務事務センター-南側	三菱電機 SCH-50EX		
12				2F総務事務センター	天吊露出形					別館3F総務事務センター-会議室	三菱電機 SCH-50EX		
13				2F総務事務センター	天井カセット形					別館3F総務事務センター-打合せ室	三菱電機 LGH-N15CS2		
14				2F総務事務センター	天井カセット形					別館3F総務事務センター-男子更衣室	三菱電機 LGH-N15CS2		
15				2F総務事務センター	天井カセット形					別館3F総務事務センター-女子更衣室	三菱電機 LGH-N15CS2		