

## 久慈ほか2地区合同庁舎空調設備等定期点検整備業務 仕様書

- 1 本仕様書は、[別紙1]1庁舎名及び住所の地区合同庁舎の空調設備等定期点検整備業務に適用する。
- 2 本業務は、機械設備について専門的見地から、点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
- 3 業務を実施する庁舎名及び所在地は[別紙1]1庁舎名及び住所のとおり。
- 4 点検・整備項目は、[別紙1]2点検・整備項目のとおりとするが、対象機種について該当する部分がない場合は、当該点検・整備項目又は点検・整備内容に係る点検・整備を実施することを要さない。

但し、機器の正常な運転に必要な点検・整備項目は、仕様書に記載されていないものであっても、製造業者の保全要領に準拠して実施すること。
- 5 業務を実施する点検・整備機器の機種、性能及び台数は、[別紙2]【空調設備点検整備対象機器台帳】のとおり。
- 6 業務は点検・整備作業及び運転調整作業とする。
- 7 点検・整備作業の際に必要な機材工具類は受託者が用意するものとする。またパッキン、シール、Vベルト、ヒューズ類、ランプ類等の消耗品の交換は本業務に含むものとする。
- 8 点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに担当者（「県庁舎にあっては管財課の担当者、地区合同庁舎等にあつては各庁舎の管理担当者を言う」以下同じ。）に報告すること。
- 9 地震等の災害発生又は機能の異常・劣化により機器・部品等の交換・整備が必要と判断される場合には、速やかに担当者に報告すること。対応については別途協議するものとする。
- 10 冷房及び暖房運転時に併せて点検・整備作業及び各機器の運転調整作業を実施するものとする。
- 11 受託者は、契約締結後速やかに、業務工程表を担当者に提出すること。
- 12 業務責任者は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号）第16条第1項の規定に基づく、フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について、十分な知見を有する者を選任すること。
- 13 作業開始前及び作業終了時には、その旨を担当者に申し出ること。
- 14 作業終了時には、その都度作業場所並びに周囲の清掃を実施すること。
- 15 作業終了時には、翌日に機器が正常に機能するように十分に確認すること。
- 16 報告書等については、下記のとおりとする。
  - (1)管財課に報告書1部写真帳1部を提出すること。また第一種特定製品に係る報告書については電子データでも1部提出すること。

(2) 各庁舎管理者に報告書1部を提出すること。

(3) 写真帳は、原則、電子データにより提出すること。

なお、不具合箇所については、紙に出力し、報告書に添付すること。

(4) 報告書等は、前期、後期に分割して提出すること。

17 受注者は、業務計画書を作成し、作業実施前に管財課及び施設担当者に提出すること。

なお、業務計画書には次の内容を記載するものとする。

① 業務概要

② 実施工程表

③ 業務体制及び組織表

④ 安全管理

⑤ 使用機材等（校正が必要な機材については校正証明書を添付）

⑥ 業務内容及び手順

⑦ 業務管理（作業完了確認、品質確認、写真撮影要領等）

⑧ 緊急時の体制及び対応（夜間、休日等の連絡体制を含む）

⑨ 交通管理（敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の遵守等）

⑩ 環境対策（騒音、振動、ゴミ、ほこり等の対策等）

⑪ 産業廃棄物処理（産業廃棄物の運搬、処分方法等）

⑫ その他（作業電源・水道等）

⑬ 作業員名簿（資格等）

⑭ 資格免状の写し

[別紙1]

1 庁舎名及び住所

庁舎名	住所	庁舎管理者
久慈地区合同庁舎	久慈市八日町1-1	県北広域振興局経営企画部
二戸地区合同庁舎	二戸市石切所字荷渡6-3	県北広域振興局経営企画部 二戸地域振興センター
宮古地区合同庁舎	宮古市五月町1-20	沿岸広域振興局経営企画部 宮古地域振興センター

2 点検・整備項目

(1) ユニット型空気調和機

シーズンイン点検

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②送風機羽根車の点検及び清掃
- ③軸受のグリスアップ
- ④Vベルトの点検調整及び交換
- ⑤熱交換コイルの点検清掃（静圧測定）
- ⑥全熱交換器の点検及び清掃（ローターVベルトの点検調整を含む）
- ⑦加湿装置の点検整備（ドレンパンの排水点検）
- ⑧エリミネーターの点検及び清掃
- ⑨エアフィルターの点検清掃及び動作試験
- ⑩エアフィルター制御盤の点検及び端子の増締め
- ⑪ボリュームダンパーの点検及び調整
- ⑫キャンバス継手の点検
- ⑬温度計の点検
- ⑭電気系統の点検（凍結防止用電気ヒーター点検清掃、マグネットスイッチ点検含む）
- ⑮運転調整（冷房時、暖房時）

(2) 空調換気扇

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②送風機羽根車の点検及び清掃
- ③エアフィルターの点検及び清掃
- ④電気系統の点検
- ⑤運転調整

(3) 空冷式パッケージエアコン

シーズンイン点検

- ①本体、ドレンパン、加熱コイル、電気ヒーター、羽根車及びエアフィルターの点検、整備及び清掃
  - ②送風機、モーター、圧縮機、及び凝縮機の点検
  - ③ベアリングのグリスアップ
  - ④V ベルトの点検調整
  - ⑤加湿スプレーノズルの分解整備
  - ⑥油圧リレー、高低圧リレーの作動点調整
  - ⑦モーター、電気ヒーター、クランクケースヒーター及び制御回路の絶縁抵抗測定並びに運転電圧、電流測定
  - ⑧制御盤内（補助リレー類、電磁開閉器、ヒューズ類、配線等）の点検整備及び端子の締付け
  - ⑨冷媒の目視による漏れ調査及び原因調査（修理及び補充は除く）
  - ⑩全熱交換機の点検整備及び清掃
  - ⑪運転調整（冷房時、暖房時）
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく簡易点検
- ①冷温風の吹き出し量及び温度異常有無の点検
  - ②機器からの異音及び外観（配管含む）の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の点検
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく定期点検（対象機器）
- ①直接法または間接法による専門的な冷媒漏えい検査

#### （4）ファンコイルユニット

- ①本体、保温材及び吸音材、吹出しグリルの点検及び清掃
- ②送風機（羽根車及び電動機）の点検
- ③熱交換機（冷温水コイル及びフィン）の点検
- ④排水系統（ドレンパン及びドレン排水）の点検及び清掃
- ⑤エアフィルター（ろ材及び枠）の点検及び清掃
- ⑥電装部品（電気配線、接続端子、操作スイッチ、運転表示灯）の点検
- ⑦止め弁（エア抜き弁、ドレン抜き弁）の点検
- ⑧吹き出し方向の変更（冷房・暖房や周囲の状況に応じて変更すること）
- ⑨運転調整

#### （5）パネルヒーター

- ①フィルターの清掃及び内外面の清掃

#### （6）送風機

- ①本体各部の点検、清掃及びネジ類の増締め
- ②送風機及び排風機羽根車の点検及び清掃
- ③軸受のグリスアップ

- ④Vベルトの点検調整及び交換
- ⑤ボリュームダンパーの点検及び調整
- ⑥電気系統の点検（マグネットスイッチ点検含む）
- ⑦排気ダクトフードの点検
- ⑧運転調整

（7）その他

完了時に機器台帳（部屋名、機器名等更新）を提出すること。

【久慈庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空気調和機	1	AC-1	1F	ユニット形、全熱交換器	1.5×2	2,100	13.2	10.4	2F機械室	木村工機機 CUZ-50AC
		2	AC-2	2F	ユニット形、全熱交換器	2.2×2	4,300	26.7	21.3	3F機械室	木村工機機 CUZ-75AC
		3	AC-3	3F	ユニット形、全熱交換器	1.5×2	2,600	16.4	12.9	3F機械室	木村工機機 CUZ-50AC
		4	AC-4	4F	ユニット形、全熱交換器	2.2×2	4,100	25.8	20.4	4F機械室	木村工機機 CUZ-75AC
		5	AC-5	5F	ユニット形、全熱交換器	2.2×2	3,800	23.9	18.9	5F機械室	木村工機機 CUZ-75AC
		6	AC-6	6F	ユニット形、全熱交換器	2.2×2	3,900	24.5	19.4	5F機械室	木村工機機 CUZ-75AC
		7	AC-7	大会議室	ユニット形、全熱交換器	7.5+5.5	11,300	59.5	49.9	6F機械室	木村工機機 CU3-200AC
		8	AC-8	一般系外気処理	ユニット形	11.0	17,400	216.2	261.9	7F機械室	木村工機機 FCV-300SSL
		9	AC-9	厨房系外気処理	ユニット形	2.2	6,300	78.3	94.9	2F屋上7アツルム	木村工機機 FCV-120SSL
		10	AC-10	E Vホール	ユニット形	1.5	3,500	13.3	13.3	1F玄関ホール天井内	木村工機機 CAH-50
		11	AC-11	県民ホ-11F	ユニット形	1.5	3,375	20.5	20.2	1F玄関ホール天井内	木村工機機 CAH-80
		12	AC-12	県民ホ-12F	ユニット形	5.5	12,000	45.6	44.9	2F機械室	木村工機機 CAH-200H
2	空調換気扇	1	HE-1	1F	天吊カセット型、全熱交換形		350			1F職員組合室	三菱電機機 LGH-35CST
		2	HE-9	〃	天井埋込型、全熱交換形	エレメント取出不可	250			1F宿直室	三菱電機機 LGH-25RS2
		3	HE-4	〃	天吊カセット型、全熱交換形	エレメント取出不可	150			1F運転技士控室	三菱電機機 LGH-15CST
		4	HE-10	〃	天吊カセット型、全熱交換形		175			1F監視室	三菱電機機 VL-160ZS
		5	HE-3	〃	天吊カセット型、全熱交換形		150			1F清掃業務員室	三菱電機機 LGH-15CST
		6	HE-9	〃	天井埋込型、全熱交換形	エレメント取出不可	250			1F情報機械室	三菱電機機 LGH-25RS2
		7	HE-5	2F	天井埋込型、全熱交換形		1,000			2F化学細菌検査室	三菱電機機 LGH-100RS2-50
		8	HE-6	〃	天井埋込型、全熱交換形		500			2F減菌室(隣室天井裏設置)	三菱電機機 LGH-50RS2
		9	HE-7	〃	天井埋込型、全熱交換形	エレメント取出不可	500			2F診査室	三菱電機機 LGH-50RS2
		10	HE-8	〃	天吊カセット型、全熱交換形		150			2Fレントゲン室暗室	三菱電機機 LGH-15CST
		11	HE-9	〃	天吊カセット型、全熱交換形		250			2F X線操作室	三菱電機機 LGH-25CST
		12	HE-7	〃	天井埋込型、全熱交換形	運転確認のみ	500			2Fレントゲン室	三菱電機機 LGH-50RS2
		13	HE-8	〃	天井埋込型、全熱交換形	エレメント取出不可	350			2F待合室	三菱電機機 LGH-35RS2
		14	HE-2	3F	天井埋込型、全熱交換形	運転確認のみ	250			3F局長室	三菱電機機 LGH-25RS2
		15	HE-7	〃	天井埋込型、全熱交換形	エレメント取出不可	500			3F林務部	三菱電機機 LGH-50RS2
		16	HE-7	〃	天井埋込型、全熱交換形		500			3F林務部	三菱電機機 LGH-50RS2
		17	HE-	5F	天井埋込型、全熱交換形	エレメント取出不可	800			5F第2会議室	三菱電機機 LGH-80RS2
		18	HE-	〃	天井埋込型、全熱交換形	エレメント取出不可	800			5F第3会議室	三菱電機機 LGH-80RS2
		19	HE-7	6F	天井埋込型、全熱交換形		500			6F第4会議室(A)	三菱電機機 LGH-50RS2
		20	HE-7	〃	天井埋込型、全熱交換形		500			6F第4会議室(B)	三菱電機機 LGH-50RS2
		21	HE-7	8F	天井埋込型、全熱交換形		500			8F展望室	三菱電機機 LGH-50RS2
3	パナソニックエアコン	1	ACP-1	宿直室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	2.2		7.1	10.5	3F屋上	三菱電機機 ROG-J805HT
		1-1			天井カセット形				(補助ヒ-22.0KW)	1F宿直室	三菱電機機 AIU-J806HRG
		2	ACP-2	1階情報機械室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	3.75		12.5	15.0	3F屋上	三菱電機機 ROG-J1405HT-2
		2-1			天井カセット形					1F情報機械室	三菱電機機 AIU-J1406HRG
		3	ACP-3	診査室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	2.2		12.5	16.0	3F屋上	三菱電機機 ROG-J1404HT-2
		3-1			天井カセット形					2F診査室	三菱電機機 AIU-J1406HRG
		4	ACP-4	局長室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	2.2		12.5	15.0	3F屋上	三菱電機機 ROG-J1404HT-2
		4-1			天井カセット形					3F局長室	三菱電機機 AIU-J1406HRG
		5	ACP-50	会議室	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバーター形(R22)	3.75		12.5	12.5	3F屋上	三菱電機機 MAR-MJ1401HTM-2
		5-1	ACP-51		天井カセット形			7.1	8.0	6F第4会議室(B)	三菱電機機 AIU-J715HG
		5-2	ACP-52		天井カセット形			7.1	8.0	6F第4会議室(B)	三菱電機機 AIU-J715HG
		6	ACP-60	会議室	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバーター形(R22)	3.75		12.5	12.5	3F屋上	三菱電機機 MAR-MJ1401HTM-2
		6-1	ACP-61		天井カセット形			7.1	8.0	6F第4会議室(A)	三菱電機機 AIU-J715HG
		6-2	ACP-62		天井カセット形			7.1	8.0	6F第4会議室(A)	三菱電機機 AIU-J715HG
		7	ACP-70	X線室等	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバーター形(R22)	5.6×2		40.0	40.0	3F屋上	三菱電機機 MAR-MJ4051HTM
		7-1	ACP-71		天井カセット形			11.2	12.5	2F待合室	三菱電機機 AIU-J1125HG
		7-2	ACP-72		天井カセット形			6.3	7.1	2F X線操作室	三菱電機機 AIU-J635HG
		7-3	ACP-73		天井カセット形			4.5	5.0	2F暗室	三菱電機機 AIU-J455HG
		7-4	ACP-74		天吊露出形			5.6	6.3	2F X線室	三菱電機機 AIU-J565HG
		7-5	ACP-75		天吊露出形			5.6	6.3	2F X線室	三菱電機機 AIU-J565HG
		8	ACP-8	食堂	空冷式ヒートポンプ、マルチ、インバーター形(R22)	4.89		7.1	8.5	3F屋上	三菱電機機 ROA-J802HT-2
8-1			天井カセット形			570		1F食堂	三菱電機機 AIU-J405WHG		
8-2			天井カセット形			570		1F食堂	三菱電機機 AIU-J405WHG		
9	ACP-9	4階OA機械室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	2.2		7.1	8.5	2F屋上	三菱電機機 ROG-J805HT		
9-1			天井カセット形(2方向)			1,140		4FO A機械室	三菱電機機 AIU-J805WHG		
10	ACP-10	1階監視室(ワウングエアコン)	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	0.75		2.8	4.2	1F屋外	三菱電機機 HAS-A282T6		
10-1			天井カセット形			2.8	4.2	1F監視室	三菱電機機 HAS-C282V4		
11	ACP-11	土木部	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	1.5		6.3	8.0	屋上	三菱電機機 ROA-J714HT-2		
11-1			天吊隠蔽形			1,320	6.3	8.0	5F土木部	三菱電機機 AID-715HG	

【久慈合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
3	ハッカーン エアコン	12	ACP-12	通信機械室	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	2.2		12.5	16.0	屋上	柳東芝 ROA-J1404HT-2
		12-1			天吊露出形			12.5	16.0	PH通信機械室	柳東芝 AID-J1404HG
		13		情報ハイウェイ	空冷式ヒートポンプ、インバーター形(R22)	1.3		4.5	5.0	1F屋外	三菱電機機 PU-J50SGA9
		13-1			天吊露出形		650	4.5	5.0	1F情報ハイウェイ	三菱電機機 PCA-J50GA9
4	ファンコイルユニット	1	FCU-4-CK2	1F	天吊カセット形					1F総合案内	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		2	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F総合案内	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		3	FCU-6-FI	〃	床置隠蔽型					1F総合案内	暖冷工業機 DCR-600FR
		4	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F健康増進室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		5	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F健康増進室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		6	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F健康増進室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		7	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					1F健康増進室	暖冷工業機 DCR-400FR
		8	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					1F健康増進室	暖冷工業機 DCR-400FR
		9	FCU-6-FI	〃	床置隠蔽型					1F健康増進室	暖冷工業機 DCR-600FR
		10	FCU-6-FI	〃	床置隠蔽型					1F情報機械室	暖冷工業機 DCR-600FR
		11	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					1F県税室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		12	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					1F県税室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		13	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					1F県税室	暖冷工業機 DCR-400FR
		14	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					1F県税室	暖冷工業機 DCR-400FR
		15	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					1F情報機械室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		16	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					1F職員組合室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		17	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					1F風除室廊下	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		18	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F運転技士控室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		19	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F清掃員室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		20	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F食堂	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		21	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F食堂	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		22	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F食堂	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		23	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					1F更衣室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		24	FCU-2-CK2	〃	天吊カセット形					1F更衣室	暖冷工業機 DCR-200PW-F
		25	FCU-2-CK2	〃	天吊カセット形					1F厨房更衣室	暖冷工業機 DCR-200PW-F
		26	FCU-3-CK2	〃	天吊カセット形					1F待合室	暖冷工業機 DCR-300PW-F
		27	FCU-3-CK2	〃	天吊カセット形					1F待合室	暖冷工業機 DCR-300PW-F
		28	FCU-2-FR	〃	床置露出型					1F浴室	暖冷工業機 DCR-200SFV
		29	FCU-2-FR	〃	床置露出型					1F浴室	暖冷工業機 DCR-200SFV
		30	FCU-6-CK2	2F	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		31	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		32	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		33	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		34	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		35	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		36	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		37	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F保健福祉環境部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		38	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業機 DCR-400FR
		39	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業機 DCR-400FR
		40	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業機 DCR-400FR
		41	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業機 DCR-800FR
		42	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					2F保健福祉環境部	暖冷工業機 DCR-800FR
		43	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					2F診査室	暖冷工業機 DCR-400FR
		44	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F面接室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		45	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F栄養相談室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		46	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F栄養相談室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		47	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					2F栄養相談室	暖冷工業機 DCR-400FR
		48	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					2F栄養実習室	暖冷工業機 DCR-400FR
		49	FCU-6-CI	〃	天井埋込型					2F栄養実習室	暖冷工業機 DCR-600CH
		50	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2Fこころのセンター	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		51	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2Fこころのセンター	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		52	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F滅菌室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		53	FCU-6-CK2	2F	天吊カセット形					2F化学細菌検査室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		54	FCU-6-CK2	〃	天吊カセット形					2F結核相談室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		55	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					2F114相談室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		56	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					2F化学細菌検査室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		57	FCU-4-CK2	〃	天吊カセット形					2F化学細菌検査室	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		58	FCU-2-CK2	〃	天吊カセット形					2F更衣室	暖冷工業機 DCR-200PW-F
		59	FCU-2-CK2	〃	天吊カセット形					2F更衣室	暖冷工業機 DCR-200PW-F
		60	FCU-2-FR	〃	床置露出型					2F浴室	暖冷工業機 DCR-200SFV

【久慈合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
4	ファンコイルユニット	61	FCU-4-CK2	3F	天吊机外形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		62	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		63	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		64	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		65	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		66	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		67	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400PW-F
		68	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400FR
		69	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400FR
		70	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-400FR
		71	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					3F局長室	暖冷工業機 DCR-800FR
		72	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					3F局長室	暖冷工業機 DCR-800FR
		73	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					3F経営企画部	暖冷工業機 DCR-800FR
		74	FCU-2-CK2	〃	天吊机外形					3F相談室	暖冷工業機 DCR-200PW-F
		75	FCU-2-CK2	〃	天吊机外形					3F相談室	暖冷工業機 DCR-200PW-F
		76	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					3F林務部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		77	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					3F林務部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		78	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					3F林務部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		79	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					3F林務部	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		80	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					3F林務部	暖冷工業機 DCR-800FR
		81	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					3F林務部	暖冷工業機 DCR-800FR
		82	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					3F林務部	暖冷工業機 DCR-800FR
		83	FCU-8-FI	〃	床置隠蔽型					3F林務部	暖冷工業機 DCR-800FR
		84	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					3F林務水産実験室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
		85	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					3F林務水産実験室	暖冷工業機 DCR-600PW-F
86	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					3F鮭油実験室	暖冷工業機 DCR-600PW-F		
87	FCU-3-CK2	〃	天吊机外形					3F更衣室	暖冷工業機 DCR-300PW-F		
88	FCU-3-CK2	〃	天吊机外形					3F更衣室	暖冷工業機 DCR-300PW-F		
89	FCU-4-CK2	4F	天吊机外形					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400PW-F		
90	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400PW-F		
91	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400PW-F		
92	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400PW-F		
93	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400FR		
94	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400FR		
95	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400FR		
96	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農業改良普及室	暖冷工業機 DCR-400FR		
97	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400PW-F		
98	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400PW-F		
99	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					4F農政部	暖冷工業機 DCR-600PW-F		
100	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					4F農政部	暖冷工業機 DCR-600PW-F		
101	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400FR		
102	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400FR		
103	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400FR		
104	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農政部	暖冷工業機 DCR-400FR		
105	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-600PW-F		
106	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-600PW-F		
107	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-600PW-F		
108	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-400FR		
109	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-400FR		
110	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F農村整備室	暖冷工業機 DCR-400FR		
111	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					4F土壌作物診断室	暖冷工業機 DCR-600PW-F		
112	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					4F土壌作物診断室	暖冷工業機 DCR-600PW-F		
113	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					4F第1会議室	暖冷工業機 DCR-600PW-F		
114	FCU-4-FI	〃	床置隠蔽型					4F第1会議室	暖冷工業機 DCR-400FR		
115	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					4F生活実験室	暖冷工業機 DCR-400PW-F		
116	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					4F生活実験室	暖冷工業機 DCR-400PW-F		
117	FCU-3-CK2	〃	天吊机外形					4F更衣室	暖冷工業機 DCR-300PW-F		
118	FCU-3-CK2	〃	天吊机外形					4F更衣室	暖冷工業機 DCR-300PW-F		
119	FCU-4-CK2	5F	天吊机外形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F		
120	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F		
121	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F		
122	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F		
123	FCU-4-CK2	〃	天吊机外形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-400PW-F		
124	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-600PW-F		
125	FCU-6-CK2	〃	天吊机外形					5F土木部	暖冷工業機 DCR-600PW-F		



【久慈合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考			
					形式	出力 (kW)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)					
5	パルティター	1	H-1	県民ホール	曲面形ダクトパルティター280H*4800L					8.7	1F県民ホール	東北ビル125株C28-2		
		2	H-1	県民ホール	曲面形ダクトパルティター280H*4800L					8.7	1F県民ホール	東北ビル125株C28-3		
		3	H-2	県民ホール	曲面形ダクトパルティター280H*5590L					6.5	1F県民ホール	東北ビル125株C28-4		
6	送風機	1	FO-1	1F機械室給気	シロココファン#3	1.500	7,260					1F機械室	機外排気 CLF3-NO.3	
		2	FO-2	1F電気室給気	シロココファン#2・1/2	0.750	4,500						1F機械室	機外排気 CLF3-NO.2.5
		3	FE-1	1F厨房排気	シロココファン#2・1/2	1.500	6,300						1F厨房天井内	機外排気 CLF3-U-NO.3
		4	FE-2	1F機械室排気	シロココファン#3	0.750	5,340						1F機械室	機外排気 CLF3-NO.3
		5	FE-3	1F電気室排気	シロココファン#2・1/2	0.750	4,500						1F機械室	機外排気 CLF3-NO.2.5
		6	FE-4	1F食堂排気	シロココファン#1・1/2	0.400	1,500						1F食堂天井内	機外排気 CLF3-U-NO.1.5
		7	FE-6	2F便所排気	シロココファン#5	0.150	570						2F廊下天井内	機外排気 ALF3-U2-NO.3
		8	FE-7	4F生活実験室排気	シロココファン#1・1/2	0.090	1,040							機外排気 CLF3-U-NO.1.25
		9	FE-8	便所排気	シロココファン#3	1.500	5,700						屋上	機外排気 CLF3-NO.2.5
		10	FE-9	湯沸室排気	ライオンファン#3	0.090	1,260						屋上	機外排気 ALF-NO.3-509
		11	FE-10	身障者便所排気	ライオンファン#3	0.090	660						屋上	機外排気 ALF-NO.3-509
		12	FE-11	喫煙コーナー排気	ライオンファン#4	0.350	2,650						屋上	機外排気 ALF-NO.4-535
		13	FE-12	土壌作物実験室排気	片吸込形シロココファン#1	0.750	1,000						屋上	機外排気 CLP-NO.1-OB
		14	FE-13	水産実験室排気	片吸込形シロココファン#1	0.750	1,000						屋上	機外排気 CLP-NO.1-OB
		15	FE-30	細菌検査室排気	片吸込形シロココファン#1・1/2	0.400	1,140						屋上	機外排気 CLP-NO.1.25-OB
		16	FE-31	栄養相談室排気	シロココファン#1・1/4	0.400	1,250						2F天井内	機外排気 CLF3-U-NO.1.25
		17	FE-32	土壌作物診断室排気	ライオンファン#3	0.400	800						屋上	機外排気 ALF-NO.3-509
		18	FSM	廊下排煙	遠心ファン#5	15.000	25,000						7F排煙室	機外排気 CLF II (R)NO.5-R

【二戸会庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
1	空調和機	1	ACC-1-1	1F系統	ユニット形	1.5	2,400	21.6	36.4	1階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-40AO
		2	ACC-1-2	厨房系統	ユニット形	3.7	4,800	43.2	72.7	1階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-80AO
		3	ACC-2	2F系統	ユニット形、全熱交換器	22.0	16,300	79.2	97.0	2階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-300HX
		4	ACC-3	3F系統	ユニット形、全熱交換器	15.0	12,000	40.5	57.1	3階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-200HX
		5	ACC-4	4F系統	ユニット形、全熱交換器	15.0	12,000	57.9	60.9	4階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-200HX
		6	ACC-5	5F系統	ユニット形、全熱交換器	15.0	14,000	61.7	77.4	5階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-250HX
		7	ACC-6	6F系統	ユニット形、全熱交換器	15.0	14,000	61.7	77.4	6階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-250HX
		8	ACC-7	2~6F系統	ユニット形	7.5	15,000	135.0	27.3	7階空調機械室	新晃工業㈱ AJ-250AO
		9	MH-404	2F吹抜	天井埋込型(ミニエアハブ)	2.95	2,250	11.6	19.9	2F保健福祉環境部	新晃工業㈱ MH-404
		10	MH-304	1Fホール西側	天井埋込型(ミニエアハブ)	2.15	1,680	10.2	10.1	1F県民ホール、展示ロビー	新晃工業㈱ MH-304
		11	MH-304	北側玄関ホール	天井埋込型(ミニエアハブ)	2.15	1,680	10.2	10.1	北側玄関ホール	新晃工業㈱ MH-304
		12	MH-304	南側玄関ホール	天井埋込型(ミニエアハブ)	2.15	1,680	10.2	10.1	南側玄関ホール	新晃工業㈱ MH-304
		13	MH-402	1Fホール中央	天井埋込型(ミニエアハブ)	3.0	2,400	11.8	11.6	1F県民ホール、展示ロビー	新晃工業㈱ MH-402
		14	MH-504	1Fホール東側	天井埋込型(ミニエアハブ)	3.9	3,240	18.3	17.4	1F廊下	新晃工業㈱ MH-504
2	空調換気扇	1	HEA-4	BF	天吊カセット型		350			BF監視室	三菱電機㈱ LGH-35CX3
		2	HEA-1	1F	天吊埋込型		1,000			1F県民ロビー	三菱電機㈱ LGH-100RX3
		3	HEA-1	〃	天吊埋込型		1,000			1F大会議室	三菱電機㈱ LGH-100RX3
		4	HEA-1	〃	天吊埋込型		1,000			1F大会議室	三菱電機㈱ LGH-100RX3
		5	HEA-2	〃	天吊埋込型		500			1F地域交流ルーム	三菱電機㈱ LGH-50RX3
		6	HEA-3	〃	天吊カセット型		250			1F相談室	三菱電機㈱ LGH-25CX3
		7	HEA-2	〃	天吊埋込型		500			1F二戸消費生活センター	三菱電機㈱ LGH-50RX3
		8	HEA-4	〃	天吊カセット型		350			1F総合案内窓口	三菱電機㈱ LGH-35CX3
		9	HEA-6	〃	天吊埋込型		800			1F食堂	三菱電機㈱ LGH-80RX3
		10	HEA-6	〃	天吊埋込型		800			1F食堂	三菱電機㈱ LGH-80RX3
		11	HEA-5	〃	天吊カセット型		350			1F運転技士控室	三菱電機㈱ LGH-35CX3
		12	HEA-4	〃	天吊カセット型		350			1F職員組合事務室	三菱電機㈱ LGH-35CX3
		13	HEA-2	〃	天吊埋込型		500			1F二戸地域雇用創造協議会	三菱電機㈱ LGH-50RX3
		14	HEA-4	〃	天吊カセット型		350			1F理髪	三菱電機㈱ LGH-35CX3
		15	HEA-2	〃	天吊埋込型		500			1F宿直室	三菱電機㈱ LGH-50RX3
		16	HEA-2	2F	天吊埋込型		500			2F診査室	三菱電機㈱ LGH-50RX3
		17	HEA-7	〃	天吊埋込型		350			2F若手県教職員組合県北支部	三菱電機㈱ LGH-35RX3
		18	HEA-15	〃	天吊埋込型		650			2F 2 A 会議室	三菱電機㈱ LGH-65RX3
		19	HEA-15	〃	天吊埋込型		650			2F 2 B 会議室	三菱電機㈱ LGH-65RX3
		20	HEA-13	3F	フットインリフト型		150			3F女子休憩室	三菱電機㈱ VL-150ZSD
		21	HEA-13	〃	フットインリフト型		150			3F男子休憩室	三菱電機㈱ VL-150ZSD
		22	HEA-3	〃	天吊カセット型		250			3F保健相談室(4)	三菱電機㈱ LGH-25CX3
		23	HEA-3	〃	天吊カセット型		250			3F保健相談室(3)	三菱電機㈱ LGH-25CX3
		24	HEA-3	〃	天吊カセット型		250			3F X 線操作室	三菱電機㈱ LGH-25CX3
		25	HEA-2	〃	天吊埋込型		500			3F X 線室	三菱電機㈱ LGH-50RX3
		26	HEA-10	〃	天吊埋込型		1,000			3F化学検査室	三菱電機㈱ LGH-100RX3
		27	HEA-12	〃	天吊カセット型		350			3F研究室	三菱電機㈱ LGH-35CX3
		28	HEA-11	〃	天吊埋込型		350			3F機器分析室	三菱電機㈱ LGH-35RX3
		29	HEA-9	〃	天吊埋込型		800			3F細菌検査室	三菱電機㈱ LGH-80RX3
		30	HEA-8	〃	天吊埋込型		650			3F洗浄滅菌室	三菱電機㈱ LGH-65RX3
		31	HEA-14	4F	天吊埋込型		650			4F4D会議室	三菱電機㈱ LGH-65RX3
		32	HEA-14	〃	天吊埋込型		650			4F入札室	三菱電機㈱ LGH-65RX3
		33	HEA-5	〃	天吊カセット型		350			4F局長副局長室	三菱電機㈱ LGH-35CX3
		34	HEA-6	〃	天吊埋込型		800			4F特別会議室	三菱電機㈱ LGH-80RX3
		35	HEA-16	6F	天吊埋込型		800			6F教育事務所(二戸駐在)	三菱電機㈱ LGH-80RX3
		36	HEA-2	〃	天吊埋込型		500			6F6E会議室	三菱電機㈱ LGH-50RX3
		37	HEA-1	〃	天吊埋込型		1,000			6F共用青写真室	三菱電機㈱ LGH-100RX3

【二戸倉庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
3	ハグーション エアコン	1	ACP-14		天井埋込形 インバータ型 R410A	0.75		4.5	5.0	BF 控室	柳東芝 ROA-P500H
		1-1	ACP-14		天井埋込形 2方向吹出しタイプ		680	4.5	5.0	BF 監視室	柳東芝 AIU-P500H
		2	ACP-2	1F系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	7.5		28.0	31.5	7RF屋上	柳東芝 MMY-MP280
		2-1	ACP-2-1		天井吊形 厨房用		1,110	14.0	16.0	1F 厨房	柳東芝 MMC-P801PH
		2-2	ACP-2-1		天井吊形 厨房用		1,110	14.0	16.0	1F 厨房	柳東芝 MMC-P801PH
		2-3	ACP-2-2		天井吊形 小形タイプ (1方向吹出し)		540	2.2	2.5	1F 更衣室	柳東芝 MMU-P284YH
		3	ACP-1	1F系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	4.1		14.0	16.0	7RF屋上	柳東芝 MMY-MP1401HT
		3-1	ACP-1-1		天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	1F 理髪室	柳東芝 MMU-P456WH
		3-2	ACP-1-2		天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	1F 宿直室(1)	柳東芝 MMU-P566WH
		3-3	ACP-1-3		天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	1F 宿直室(2)	柳東芝 MMU-P456WH
		4	ACP-3	2F系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	6.0+4.1		38.4	43.0	7RF屋上	柳東芝 MMY-MP3841HT
		4-1	ACP-3-2		天井吊形 2方向吹出しタイプ		570	3.6	4.0	2F 授乳室	柳東芝 MMU-P366WH
		4-2	ACP-3-1		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	2F 診査室	柳東芝 MMU-P717H
		4-3	ACP-3-1		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	2F 診査室	柳東芝 MMU-P717H
		4-4	ACP-3-3		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	2F 若手県教職員組合県北支部	柳東芝 MMU-P567H
		4-5	ACP-3-3		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	2F 若手県教職員組合県北支部	柳東芝 MMU-P567H
		5	ACP-9	2F系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	6.0		22.4	25.0	7RF屋上	柳東芝 MMY-MP2241HT
		5-1	ACP-9-2		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	2F2A会議室	柳東芝 MMU-P567H
		5-2	ACP-9-2		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	2F2A会議室	柳東芝 MMU-P567H
		5-3	ACP-9-1		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	2F2B会議室	柳東芝 MMU-P567H
		5-4	ACP-9-1		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	5.6	6.3	2F2B会議室	柳東芝 MMU-P567H
		6	ACP-4	3F系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	6.0		22.4	25.0	7RF屋上	柳東芝 MMY-MP2241HT
		6-1	ACP-4-5		天井吊形 2方向吹出しタイプ		570	2.2	2.5	3F 保険相談待合室(4)	柳東芝 MMU-P226WH
		6-2	ACP-4-4		天井吊形 2方向吹出しタイプ		570	2.2	2.5	3F 保険相談待合室(3)	柳東芝 MMU-P226WH
		6-3	ACP-4-1		天井吊形 1方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	3FX 線室	柳東芝 MMU-P564SH
		6-4	ACP-4-1		天井吊形 1方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	3FX 線室	柳東芝 MMU-P564SH
		6-5	ACP-4-2		天井吊形 1方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	3F 操作室	柳東芝 MMU-P454SH
		6-6	ACP-4-3		天井吊形 1方向吹出しタイプ		540	2.8	3.2	3F 暗室 A	柳東芝 MMU-P364YH
		7	ACP-6		天井埋込形 インバータ シングル R410A	2.5		10.0	11.2	2F 北側 1 屋根	柳東芝 ROA-P1120H
		7-1	ACP-6		天井埋込形 2方向吹出しタイプ		1,680	10.0	11.2	3F 感染症物品庫	柳東芝 AIU-P1120H
		8	ACP-5	3F系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	7.5		28.0	31.5	7RF屋上	柳東芝 MMY-MP2801HT
		8-1	ACP-5-3		天井吊形 1方向吹出しタイプ		570	3.6	4.0	3F 原子吸光度計室	柳東芝 MMU-P364YH
		8-2	ACP-5-1		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	4.5	5.0	3F 細菌検査室	柳東芝 MMU-P457H
		8-3	ACP-5-1		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	4.5	5.0	3F 細菌検査室	柳東芝 MMU-P457H
		8-4	ACP-5-1		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	4.5	5.0	3F 細菌検査室	柳東芝 MMU-P457H
		8-5	ACP-5-1		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,020	4.5	5.0	3F 細菌検査室	柳東芝 MMU-P457H
		8-6	ACP-5-2		天井吊形 2方向吹出しタイプ		570	3.6	4.0	3F 暗室	柳東芝 MMU-P366WH
		9	ACP-7	4F系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	7.5		28.0	31.5	7RF屋上	柳東芝 MMY-MP2801HT
		9-1	ACP-7-1		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	4F4D会議室	柳東芝 MMU-P717H
		9-2	ACP-7-1		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	4F4D会議室	柳東芝 MMU-P717H
		9-3	ACP-7-2		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	4F 共用入札室	柳東芝 MMU-P717H
9-4	ACP-7-2		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,200	7.1	8.0	4F 共用入札室	柳東芝 MMU-P717H		
10	ACP-8	4F系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	7.5		28.0	31.5	7RF屋上	柳東芝 MMY-MP2801HT		
10-1	ACP-8-1		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,602	9.0	10.0	4F 局長副局長室	柳東芝 MMD-P1125H		
10-2	ACP-8-2		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,320	8.0	9.0	4F 特別会議室	柳東芝 MMD-P805H		
10-3	ACP-8-2		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,320	8.0	9.0	4F 特別会議室	柳東芝 MMD-P805H		
11	ACP-10	6F系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R410A	3.1		14.0	16.0	7RF屋上	柳東芝 PUSY-FP140MH2		
11-1	ACP-10-1		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,320	7.1	8.0	6F 教育事務所(二戸駐在)	柳東芝 PLFY-P71HMG9		
11-2	ACP-10-1		天井吊形 4方向吹出しタイプ		1,320	7.1	8.0	6F 教育事務所(二戸駐在)	柳東芝 PLFY-P71HMG9		
12	ACP-11	6F系統	空冷式トド ヲ、マルチ、インバータ形、R407C	6.0+4.1		38.4	43.0	7RF屋上	柳東芝 MMY-MP3841HT		
12-1	ACP-11-1		天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	6F 廊下	柳東芝 MMU-P566WH		
12-2	ACP-11-1		天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	5.6	6.3	6F 廊下	柳東芝 MMU-P566WH		
12-3	ACP-11-2		天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	6F6E会議室	柳東芝 MMU-P456WH		
12-4	ACP-11-2		天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	6F6E会議室	柳東芝 MMU-P456WH		
12-5	ACP-11-2		天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	6F 農業委員会事務局	柳東芝 MMU-P456WH		
12-6	ACP-11-2		天井吊形 2方向吹出しタイプ		780	4.5	5.0	6F 農業委員会事務局	柳東芝 MMU-P456WH		
13	ACP-12		天井埋込形 インバータ シングル R410A	2.5		10.0	11.2	7RF屋上	柳東芝 ROA-P1120H		
13-1	ACP-12		天井埋込形 2方向吹出しタイプ		1,680	10.0	11.2	7F 情報機械室	柳東芝 AIC-P1120H		
14	ACP-13		天井埋込形 インバータ シングル R410A	2.5		10.0	11.2	7RF屋上	柳東芝 ROA-P1120H		
14-1	ACP-13		天井埋込形 2方向吹出しタイプ		1,680	10.0	11.2	8F 防災無線機械室	柳東芝 AIC-P1120H		

【二戸合庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考
					形式	出力 (kW)	風量 (m³/h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)		
4	アソコユニット	1	FCU-6	BF	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	BFEVホール	新晃工業㈱ CP-600BKF
		2	FCU-8	1F	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1F大会議室	新晃工業㈱ SFR-800KF
		3	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1F大会議室	新晃工業㈱ SFR-800KF
		4	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1F大会議室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		5	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1F大会議室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		6	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1F大会議室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		7	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1F大会議室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		8	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1F倉庫(旧喫煙室)	新晃工業㈱ SFR-800KF
		9	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1F地域交流ルーム	新晃工業㈱ SFR-800KF
		10	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	1F地域交流ルーム	新晃工業㈱ SFR-800KF
		11	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1F地域交流ルーム	新晃工業㈱ CP-400BKF
		12	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	1F相談室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		13	FCU-3	〃	CK-2	0.054	460	2.65	4.51	1F二戸消費生活センター	新晃工業㈱ CP-300BKF
		14	FCU-3	〃	CK-2	0.054	460	2.65	4.51	1F二戸消費生活センター	新晃工業㈱ CP-300BKF
		15	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	1F二戸消費生活センター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		16	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	1F職業情報紹介コーナー	新晃工業㈱ CP-600BKF
		17	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	1F職業情報紹介コーナー	新晃工業㈱ SFR-600KF
		18	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1F食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		19	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1F食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		20	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1F食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		21	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1F食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		22	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1F食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		23	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1F食堂	新晃工業㈱ CP-400BKF
		24	FCU-8	〃	FRH	0.116	1,310	7.57	12.56	1F運転技士控室	新晃工業㈱ SF-800KF
		25	FCU-8	〃	FRH	0.116	1,310	7.57	12.56	1F職員労働組合事務室	新晃工業㈱ SF-800KF
		26	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1F二戸地域雇用創造協議会	新晃工業㈱ CP-400BKF
		27	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	1F二戸地域雇用創造協議会	新晃工業㈱ CP-400BKF
		28	FCU-6	2F	FRH	0.084	970	5.64	8.89	2F女子静養室	新晃工業㈱ SF-600KF
		29	FCU-3	〃	FRH	0.045	460	2.65	4.51	2F男子静養室	新晃工業㈱ SF-300KF
		30	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2Fﾌｲﾀﾞ室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		31	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2Fﾌｲﾀﾞ室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		32	FCU-3	〃	FIH	0.045	460	2.65	4.51	2F保健相談室(1)	新晃工業㈱ SFR-300KF
		33	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2F保健相談室(2)	新晃工業㈱ SFR-400KF
		34	FCU-3	〃	CK-2	0.045	460	2.65	4.51	2F面接室(2)	新晃工業㈱ SF-300KF
		35	FCU-3	〃	CK-2	0.045	460	2.65	4.51	2F面接室(1)	新晃工業㈱ SF-300KF
		36	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2F診査室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		37	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2F診査室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		38	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	2F診査室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		39	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	2F保健福祉環境センター	新晃工業㈱ SFR-600KF
		40	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2F保健福祉環境センター	新晃工業㈱ SFR-400KF
		41	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2F保健福祉環境センター	新晃工業㈱ SFR-400KF
		42	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	2F 2 A 会議室	新晃工業㈱ SFR-400KF
		43	FCU-3	〃	FRH	0.045	460	2.65	4.51	2F清掃員室	新晃工業㈱ SF-300KF
		44	FCU-3	3F	FRH	0.045	460	2.65	4.51	3F女子休憩室	新晃工業㈱ SF-300KF
		45	FCU-3	〃	FRH	0.045	460.0	2.65	4.51	3F男子休憩室	新晃工業㈱ SF-300KF
		46	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	3F保健相談室(2)	新晃工業㈱ SFR-400KF
		47	FCU-4	〃	FIH	0.054	660	3.69	5.94	3F保健相談室(1)	新晃工業㈱ SFR-400KF
		48	FCU-6	〃	CK-2	0.084	970	5.64	8.89	3F栄養相談室	新晃工業㈱ SF-600KF
		49	FCU-6	〃	CK-2	0.084	970	5.64	8.89	3F栄養相談室	新晃工業㈱ SF-600KF
		50	FCU-6	〃	FIH	0.084	970.0	5.64	8.89	3F機能訓練室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		51	FCU-6	〃	FIH	0.084	970.0	5.64	8.89	3F機能訓練室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		52	FCU-6	〃	FIH	0.084	970.0	5.64	8.89	3F機能訓練室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		53	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	3F健康増進室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		54	FCU-6	〃	FIH	0.084	970	5.64	8.89	3F健康増進室	新晃工業㈱ SFR-600KF
		55	FCU-3	〃	FRH	0.045	460	2.65	4.51	3F天秤室	新晃工業㈱ SF-300KF
		56	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	3F化学検査室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		57	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	3F化学検査室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		58	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	3F化学検査室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		59	FCU-6	〃	CK-2	0.070	970	5.64	8.89	3F化学検査室	新晃工業㈱ CP-600BKF
		60	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	3F研究室	新晃工業㈱ CP-400BKF
		61	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	3F洗浄滅菌室	新晃工業㈱ CP-400BKF
		62	FCU-4	〃	CK-2	0.066	660	3.69	5.94	3F洗浄滅菌室	新晃工業㈱ CP-400BKF
		63	FCU-8	4F	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	4F4D会議室	新晃工業㈱ SFR-800KF
		64	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	4F4D会議室	新晃工業㈱ SFR-800KF
		65	FCU-8	〃	FIH	0.116	1,310	7.57	12.56	4F共用入札室	新晃工業㈱ SFR-800KF



【宮古庁空調設備点検・整備対象機器台帳】

区分	名称	No.	記号	系統名	仕様					設置場所	備考	
					形式	出力 (kW)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)			
1	空調調和機	1	ACU-1	1F北側	ユニット形立型	5.5	10,680	43.26	55.24	1F空調機械室	FCV-141SEZO5-B	
		2	ACU-2	1F南側	ユニット形立型	2.2	7,500	30.35	38.72	1F空調機械室	FCV-121SEZO5-B	
		3	ACU-3	2F北側	ユニット形立型	3.7	7,860	30.82	40.58	2F空調機械室	FCV-121SEZO5-B	
		4	ACU-4	2F南側	ユニット形立型	3.7	6,160	31.98	42.21	2F空調機械室	FCV-121SEZO5-B	
		5	ACU-5	3F北側	ユニット形立型	7.5	15,180	57.21	78.38	3F空調機械室	FCV-201SEZO5-B	
		6	ACU-6	3F南側	ユニット形立型	5.5	11,700	57.21	60.47	3F空調機械室	FCV-141SEZO5-B	
		7	ACU-7	外気処理	ユニット形横型	5.5	18,360	48.72	82.09	PH4F機械室	FCV-201SEZO5-B	
2	パッケージエアコン	1		旧理容室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)			3.6	4.0	付属棟屋外	日立 RAS-NP40HVR	
		1-1			天井吊型	0.8				付属棟1F旧理容室	日立 RPC-NP40K	
		2		職員組合事務室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)			10.0	11.2	付属棟屋外(ワコニ対象外製造番号)	日立 RAS-NP112HVR	
		2-1			天井吊型	1.8				付属棟1F職員組合事務室	日立 RPC-NP112K	
		3		清掃員室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)			3.6	4.0	付属棟屋外	日立 RAS-NP40HVR	
		3-1			天井吊型	0.8				付属棟1F清掃員室	日立 RPC-NP40K	
		4		河川巡視員室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)			3.6	4.0	付属棟屋外	日立 RAS-NP40HVR	
		4-1			天井吊型	0.8				付属棟河川巡視員室	日立 RPC-NP40K	
		5		畜産衛生検査室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)(H-L1777)				2.8	3.6	付属棟屋外	シャープ AU-B28VXY
		5-1			天井吊型	1.7				付属棟2F畜産衛生検査室	シャープ AY-B28VX	
		6		運転手控室	空冷式ヒートポンプ形(R32)(H-L1777)				3.6	4.0	別棟屋外	パナソニック CU-286CF
		6-1			天井吊型	0.8				別棟運転手控室	パナソニック CS-286CF-W	
		7		情報機械室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)				7.1	-	1F屋外	日立 RAS-NP56AJ
		7-1			天井吊形(冷房専用)	1.6				2F情報機械室	日立 RPC-NP80K	
		8		電話交換室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)				5.0	-	1F屋外	日立 RAS-NP56AJ
		8-1			天井吊形(冷房専用)	1.0				2F電話交換室	日立 RPC-NP56K	
		9		相談室	空冷式ヒートポンプ形(R410A)				4.0	4.5	2F屋外	日立 RAS-NP45HVR
9-1			壁掛型	0.9				2F相談室				
10		厨房	空冷式ヒートポンプ形(R410A)				7.1	8.0	1F屋外(ワコニ対象外製造番号)	日立 RAS-NP80HVR		
10-1			厨房用	1.8				1F厨房	日立 RPC-NP80K			
3	ファンコイルユニット	1		1F	床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F母子乳児成人相談室	木村工機 FS3-400ZK	
		2			床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F母子乳児成人相談室	木村工機 FS3-400ZK	
		3			床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F第2会議室	木村工機 FS3-400ZK	
		4			床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F第2会議室	木村工機 FS3-400ZK	
		5			床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F食堂	木村工機 FS3-400ZK	
		6			床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F食堂	木村工機 FS3-400ZK	
		7			床置露出型	0.030		2.62	2.62	1F食堂休憩室	木村工機 FS3-300ZK	
		8			床置露出型	0.035		3.54	3.54	1F宿直室	木村工機 FS3-400ZK	
		9			床置露出型	0.035		3.54	3.54	1F第1会議室	木村工機 FS3-400ZK	
		10			床置埋込型	0.065		4.77	6.76	1F県税室	木村工機 FSR3-600ZK	
		11			床置埋込型	0.065		4.77	6.76	1F県税室	木村工機 FSR3-600ZK	
		12			床置埋込型	0.030		2.62	2.62	1F消費生活面接室	木村工機 FSR3-300ZK	
		13			床置露出型	0.045		3.75	4.86	1F県民ホール	木村工機 FS3-400ZK	
		14			床置埋込型	0.045		3.75	4.86	1F土木センター分室	木村工機 FSR3-400ZK	
		15			床置埋込型	0.045		3.75	4.86	1F土木センター分室	木村工機 FSR3-400ZK	
		16			床置埋込型	0.045		3.75	4.86	1F土木センター分室	木村工機 FSR3-400ZK	
		17			床置露出型	0.035		3.54	3.54	1F X線室	木村工機 FS3-400ZK	
		18			床置露出型	0.035		3.54	3.54	1F一般相談室	木村工機 FS3-400ZK	
		19		2F	床置露出型	0.035		3.54	3.54	2F試験検査室	木村工機 FS3-400ZK	
		20			床置露出型	0.035		3.54	3.54	2F栄養相談室	木村工機 FS3-400ZK	
		21			床置埋込型	0.045		3.75	4.86	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-600ZK	
		22			床置埋込型	0.030		2.62	2.62	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-600ZK	
		23			床置埋込型	0.035		3.54	3.54	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-400ZK	
		24			床置埋込型	0.065		4.77	6.76	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-400ZK	
		25			床置埋込型	0.065		4.77	6.76	2F保健福祉環境センター	木村工機 FSR3-300ZK	
		26			床置露出型	0.030		2.62	2.62	2F保健福祉環境センター	木村工機 FS3-300ZK	
		27			床置露出型	0.030		2.62	2.62	2F保健福祉環境センター	木村工機 FS3-300ZK	
		28			床置露出型	0.035		3.54	3.54	2F副局長室	木村工機 FS3-400ZK	
		29			床置埋込型	0.035		3.54	3.54	2F地域振興センター	木村工機 FSR3-400ZK	
		30			床置埋込型	0.035		3.54	3.54	2F地域振興センター	木村工機 FSR3-400ZK	
		31			床置埋込型	0.035		3.54	3.54	2F地域振興センター	木村工機 FSR3-400ZK	
		32			床置埋込型	0.065		4.77	6.76	2F三陸DMOセンター	木村工機 FSR3-400ZK	
		33			床置露出型	0.030		2.62	2.62	2F情報機械室	木村工機 FS3-300ZK	
		34			床置露出型	0.045		3.75	4.86	2F電話交換室	木村工機 FS3-400ZK	
		35			床置露出型	0.035		3.54	3.54	2F診査室	木村工機 FS3-400ZK	
		36		3F	床置埋込型	0.095		7.50	9.69	3F土木センター	木村工機 FSR3-1200ZK	

