県立病院等貯水槽清掃点検報告書2

病院名　（　　）病院
（　　）地域診療ｾﾝﾀｰ

水槽名称：　　水槽容量：　　㎥　　点検日　令和　年　月　日

点検項目			判断基準	判定	不良内容等
基礎・固定部	コンクリート		き裂、沈下がない		
	固定金具、ボルト		劣化、緩みがない		
	架　台		さび、腐食、たわみ、隙間がない		
	基　礎		水平度の確認、不等沈下がない		
外観の状況	水漏れ		水漏れがない		
	接合金具、接合ボルト		緩み、腐食がない		
	補強材		内外共補強材の緩み、変形がない		
	外　面		さび、腐食、損傷等がない		
	内　面		腐食、損傷がない		
	マンホール		密閉状態が良好である		
			施錠してある		
	はしご		腐食、取付ボルトのゆるみがない		
附属品	ボールタップ、定水位弁		浸水、変形、損傷等がない		
			正常に作動する		
			水漏れ、衝撃がない(給水停止時)		
	水面制御及び警報装置(フロートスイッチ、レベルスイッチ、電極棒)		汚れ、腐食、損傷等がない		
			接続部の緩みがない		
			正常に作動する		
	塩素滅菌器	ボール弁	正常に作動する		
		サイホンブレーカー	正常に作動する		
配管・弁類			変形、腐食、損傷等がない		
			防虫網の詰まり、腐食、損傷がない		
緊急遮断弁・地震感知器・制御盤(バッテリーなどを含む)			変形、腐食、損傷がない		
			正常に作動する		
水質検査・残留塩素	色　度		5度以下である		
	濁　度		2度以下である		
	臭　気		異常でない		
	味		異常でない		
	残留塩素の含有率		遊離残留塩素の場合は0.2 mg/ℓ以上である		
			結合残留塩素の場合は1.5 mg/ℓ以上である		
揚水(加圧給水)ポンプ			腐食、破損、漏洩等がない		
			フート弁の開閉が正常である		
			制御装置・表示ランプ等の作動が正常である		
			運転時の電圧変動及び電流が正常である		

提案事項

判定マーク: ○＝異常なし 、△＝要注意 、×＝異常あり 、－＝該当箇所なし