

岩手県消防学校三連梯子仕様書

この仕様書は、岩手県消防学校の三連梯子を購入するために必要な事項を定めるものとする。

1 規格等

(1) 種類

ステンレス製 三連梯子

(2) 全長

8,725mm 以上

(3) 縮長

3,540mm 以上

(4) 自重

35 k g 程度（最大使用質量）

2 納入場所

紫波郡矢巾町医大通二丁目 2 - 1 岩手県消防学校

3 数量／納入期限

1 基／令和 9 年 2 月 26 日（金）

4 その他

(1) 製造月から 6 か月以内の製品を納品すること。

(2) 本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、岩手県消防学校と協議し、その指示に従うこと。

(3) 参考商品 関東梯子株式会社製消防用積載梯子（品番：KHFL-SIW87）

参考規格 許容最大登降者数及び許容最大荷重

- ・立てかけ 1 ～ 2 名（1 局所 1300N～分散 1800N）
- ・つりさげ（不可）
- ・水平架梯 1 ～ 2 名（1 局所 1300N～分散 1800N）