

令和9～11年度の岩手県企業局再生可能エネルギー電気特定卸供給の協働事業者選定に係る
公募型プロポーザルの応募に関する質問回答について

No.	資料名称	該当頁	質問内容	回答内容
1	岩手県企業局再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る募集要項	P3 20行目	本公募では、複数のグループに応募することが可能とされていますが、同一応募者が複数グループにおいて協働事業者候補者として選定されることは可能でしょうか。可能な場合、選定可能なグループ数に上限又は制限があるかについても御教示願います。	同一応募者が、複数のグループにおいて協働事業者候補者として選定されることは可能です。 また、選定可能なグループ数に上限又は制限はありません。
2	岩手県企業局再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る募集要項	P7 17行目	応募者がいないグループが生じた場合、又は審査の結果、協働事業者候補者が選定されないグループが生じた場合、当該グループについて再公募、条件変更、他グループとの再編又はその他の手続を予定されているか御教示願います。	応募者がいないグループが生じた場合、又は審査の結果、協働事業者候補者が選定されないグループが生じた場合は、当該グループについて再公募を行う予定です。
3	胆沢第二発電所の試験電力売電に係る仕様書	P1 16行目 P3 7行目	「固定価格買取制度による売電開始は令和9年7月5日(月)午前0時を予定」とあり、非化石価値の項目では「本契約には、非化石価値を含む」とありますが、試験電力は非FIT非化石価値を含むと解釈してよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。試験電力には非FIT非化石価値を含みません。
4	胆沢第二発電所の試験電力売電に係る仕様書	P1 26行目	試験電力単価の見積もりに際し、供給タイミングが昼間or夜間、平日or休日のどちらで実施されるか見積もり前提をご提示いただけますでしょうか？	試験電力は、平日昼間の運転・停止を予定していますが、試験の進捗状況等によっては、休日を含む昼夜連続運転を実施する場合があります。
5	胆沢第二発電所の試験電力売電に係る仕様書	P1 26行目	発電量調整供給契約、発電販売計画マスタ変更に必要な広域機関への発電所マスタ登録は、非調整電源として企業局様で実施されるという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	試験電力売電に係る仕様書	P1 26行目	試験電力の発電計画は、いつまでに（発電日の○日前）、どのような形式（48コマ電力など）で送付頂けるかをご教示いただきたい。	発電日の2日前の9時までに、24時間を30分毎に区切った48コマ分の発電計画を送付する予定です。