

融雪用液化石油ガス購入仕様書

第1条 目的

本仕様書は、県南広域振興局土木部北上土木センターが一般国道 107 号大荒沢地区融雪設備の燃料として使用する融雪用液化石油ガスの納入に関し、必要な事項を定めるものである。

第2条 融雪用液化石油ガスの規格

い号、配達料込み

第3条 納入期限及び納入量

納入者は契約期間中、ガス切れとならないように第4条に規定する場所へ納入しなければならない。

注文は概ね1日おき程度、予定消費量は、最大で概ね220立方メートル／日程度である。

契約期間の発注合計は、天候等により変動するため、予定数量を保証するものではない。

(参考) 納入量 R 5 年度 11,678.7立方メートル

R 6 年度 11,350.4立方メートル

R 7 年度 8,050.3立方メートル

総容器設置本数は、9本+9本=18本(50kg／本サイホンシリンダー) から、

11本+11本=22本(50kg／本サイホンシリンダー) までとする。

第4条 納入場所

一般国道 107 号大荒沢地区融雪設備(岩手県和賀郡西和賀町杉名畑第 44 地割)の燃料室にボンベの交換にて納入すること。

第5条 その他

- (1) 作業の安全には十分に注意すること。
- (2) 連絡系統図に基づき、道路管理者・施設点検運転業務受託者・ガス納入者は互いに協力し、融雪設備を適切に運営し冬期交通の確保に努めること。
- (3) 契約締結後の納入に関する事項は、県南広域振興局土木部北上土木センターと協議すること。

