

移動式エアコンの購入

納品期限 令和9年1月29日（金）

納入場所 別紙のとおり

数量 4台

規格 参考品名：信越空調株式会社 ヒエスポ（MAC284C）

【製品規格・内容】

日本国内（公共）での納入実績を有し現品確認が出来ること

電源

全国各地で使用出来るよう、単相 100V 50/60Hz とすること
インバーターを内蔵すること

外形寸法

高さ 1,302 mm×幅 882 mm×奥行 437 mm程度

フレーム仕様

材質はアルミ製または防錆性能、リサイクル性の鋼材で同等以上の素材とし、厚さ 3 mm以上であること

パネル仕様

材質はアルミ製または防錆性能、リサイクル性の鋼材で同等以上の素材とし、厚さ 2 mm以上であること

吹出しルーバー仕様

材質はアルミ製または防錆性能、リサイクル性の鋼材で同等以上の素材とし、厚さ 2 mm以上であること

吹出口口径

φ200（2口）

相当馬力

1馬力

冷房能力

2.8kw（0.9kw～3.3kw）

暖房能力

3.6kw（0.9kw～4.7kw）

本体重量

105 kg程度

冷房吹出風量

12.5 m³/min 以上

暖房吹出風量

13.5 m³/min 以上

運転範囲

冷房：約 21℃～30℃（除湿含む）、暖房：約 00℃～20℃

消費電力

805W（最大 1,030W）程度

消費効率

APF5.8 程度

運転電流

9.5A（最大 15A）程度

圧縮機出力

750W 程度

運転音

64 dB以下

冷媒

R32

除霜水排水ポンプを内蔵していること

筐体コーナーガードが付いていること

液晶タッチリモコン部に液晶保護パネルが付いていること

【本体標準付属品（学校仕様品）】※製品 1 台につき、以下の構成品一式付属

- ・専用風向調整ルーバ：2 個
- ・不織布エアフィルター（350 mm×750 mm）：2 枚
- ・電源ケーブル_機外 10m：1 個
- ・コンセントプラグ_接地：1 個
- ・ドレンホース接続用 L ホースニップル：1 個
- ・ドレン用ホースバンド：1 個
- ・取扱説明書 / 保証書 / 電気配線図

【オプション品】

- ・ドレンタンクセット（排水キャップ付き 100L タンク、台車、ドレンホース 15mm）

その他

製品は長期の保管に耐えうるものであること

製品に対して日本国内（沖縄県含む）にサービス網（修理・部品提供）が確立していること

受注者は、岩手県内にアフターサービス及びメンテナンスが行える体制を有すること

保証

納入の日から 1 年間

納入

購入費用には、資機材一式及び納入に係る経費を含む

受注者は製品を新品で調達

その他

取り扱い説明書および操作パネルの表示は日本語であること

受注者は発注者に対し、本資機材に関する取扱い説明を実施すること。なお、実施日等については別途担当課と協議の上決定すること。

移動式エアコン納品先一覧

岩手県復興防災部防災課

	納入場所	住所	連絡先	台数	納期
1	岩手県消防学校	岩手県紫波郡矢巾町医大通 2 丁目 2 - 1	019-697-3434	2	令和 9 年 1 月 29 日
2	いわて花巻空港	岩手県花巻市東宮野目第 2 地割	0198-26-2016	2	