

調達仕様書

1 サーバ（1台）

項 目		仕 様
		ラックマウント型
オペレーティングシステム		Microsoft Windows Server 2025 Standard 16コアライセンス日本語版 ※岩手県医療局が指定するアップデート・セキュリティパッチ等を適用すること。
CPU		インテルXeon 6300 2.7Ghz 1P8C以上又は同等の性能の互換プロセッサであること。
メモリ		16GB以上装備すること。
SSD		Raid構築時に実効容量8TBを装備すること。
インターフェイス	LAN	Ethernet 1Gb BASEを4ポート以上装備すること。
	ディスプレイ	DisplayPort若しくはVGAポートを1個以上装備していること。
	USB	2個以上装備すること。
マウス(USB接続)		不要。ただし、標準で添付している場合は付属すること。
キーボード(USB接続)		不要。ただし、標準で添付している場合は付属すること。
外形		1Uラックマウント型 本体の外形寸法は下記を目安とする。 幅490mm×奥行き620mm×高さ44mm以下
電源		100Vコンセント接続(50/60Hz)が接続可能であり、500W以上を装備すること。
その他		・サーバ本体の7年保証を行うこと。 ・サーバ製品として発売された機種であること。（パーツの集合によって所定の仕様としたものでないこと。） ・納品物にサーバOSのインストール媒体を含むこと ・岩手県立磐井・南光病院のサーバ室内にラッキングを行い、ネットワーク配線接続及びOSの初期セットアップ（マイクロソフトライセンス認証を含む）を行うこと。

2 無停電電源装置（1式）

項 目	仕 様
UPS	750VA以上- 100VのUPSであり、1Uラックマウント型であること。 ・7年保証を行うこと ・1で購入したサーバを接続すること ・停電発生時にサーバと通信し、サーバを安全にシャットダウンできる機能を有すること ・岩手県立磐井・南光病院のサーバ室内にラッキングを行い、上記サーバに接続及び初期設定を行うこと

【その他】

- 上記機器は、岩手県医療局の指定する場所に納入するとともに、機器納入についての費用は受託者において負担すること。また、梱包材等は岩手県医療局の指示に従い撤去し、納入業者が責任を持って適正に処分するとともに、梱包材処分にかかる費用についても受託者において負担すること。
- 上記機器の納入に当たっては、事前に岩手県医療局とスケジュールを協議のうえ、承認を得ること。また、作業完了後はその報告を行うこと。
- 納入する機器のユーザ登録等については、受託者が行なうこと。また、付属品、保証書については岩手県医療局の指示に基づき納品を行なうこと。
- 上記機器にメーカーによる日本語の説明書を添付すること。
- 「サーバ」に、障害時の連絡先及びメーカー保証期間を本体付近の見えるところにシール等で掲示しておくこと。
また、障害時の受付については岩手県医療局の開庁日の8:30～17:30まで受け付ける窓口を準備すること。
なお、OSの再インストールが必要となる場合はOSの初期セットアップ（マイクロソフトライセンス認証を含む）の状態まで復旧すること。
- 障害発生時の連絡の翌日までには障害への具体的対応ができる体制であること。
ただし、部品調達等の調整で時間を要する場合は岩手県医療局に報告すること。